



ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

<p>Invitación a cuando menos tres personas Nacional Electrónica número IA-50-GYR-050GYR030-N-36-2023</p>	<p>OBJETO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: Contratación del Servicio de Mantenimiento a Equipos Electromecánicos en diversos Hospitales IMSS BIENESTAR en Baja California Sur, a partir del día siguiente a la notificación del Fallo al 31 de diciembre de 2023</p>
--	---

En la Ciudad de La Paz, Baja California Sur, siendo las **12:00** horas del día **03 de marzo de 2023**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS, ubicada en Cuauhtémoc y Carranza número 2415, Colonia La Rinconada, C. P. 23040; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de Notificación del Fallo de la Invitación a cuando menos tres personas indicada al rubro, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), así como lo previsto en los numerales 3.3 y 3.10 de la Convocatoria. El acto fue presidido por la C. Ing. María Fernanda Rodríguez Ortega, Titular del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, conforme lo establecido en el 5.3.8 Inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien en uso de la palabra, hizo la presentación de los Servidores Públicos y demás participantes en este evento.

Con fundamento a los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **26 fracción II, 42 y 43**, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, este procedimiento se encuentra fundado y motivado, lo que asegura las mejores condiciones para el instituto.

Por tratarse de una Invitación a cuando menos tres personas electrónica, para efectos de la notificación de lo resuelto en el evento que se actúa y en términos del artículo 37 Bis de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, copia de esta Acta en la dirección electrónica: <https://compranet.funcionpublica.gob.mx> Este procedimiento sustituye a la notificación personal; asimismo, se pone a disposición de los licitantes, copia de esta Acta en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS, sita en Cuauhtémoc y Carranza número 2415 Colonia La Rinconada C.P. 23040 en esta ciudad, en donde se fijará copia de la carátula del Acta o un ejemplar o el aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma.

Con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los artículos 36 y 36 bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y al punto 5 de la convocatoria que regula el proceso licitatorio, se efectuó el análisis de las proposición técnica por los C. Ing. Ramses Ethnias Rodríguez Duarte, Jefe de Oficina de Conservación, y el C. Dr. Marco Vinicio Jimenez Gonzalez de la Llave, titular de la Jefatura de Prestaciones Médicas, por parte del área usuaria, mediante verificación documental, comprobando que cumplieron con cada uno de los requisitos señalados en los numerales 2.4.1, 4, 6.1 de la Convocatoria que rige este procedimiento de contratación, por lo tanto se consideran que son solventes, ya que reúnen las condiciones legales y técnicas solicitadas en la presente Invitación a cuando menos tres personas y garantizan satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones requeridas de conformidad con lo establecido en el punto 5.1 numeral I de la Convocatoria de la presente Invitación a cuando menos tres personas.

Una vez realizado el análisis técnico de las proposiciones y toda vez que resultaron solventes; con fundamento en lo establecido en el artículo 36 y 36 bis de la Ley de la materia y al punto 5.1 numeral II de la Convocatoria de la Invitación a cuando menos tres personas, se continuó con la elaboración del resultado económico, derivado del cual la C. Ing. María Fernanda Rodríguez Ortega, Titular del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, de conformidad con el artículo 37 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, emite el fallo de la presente Invitación a cuando menos tres personas, de conformidad con lo siguiente:



ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

<p>Invitación a cuando menos tres personas Nacional Electrónica número IA-50-GYR-050GYR030-N-36-2023</p>	<p>OBJETO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: Contratación del Servicio de Mantenimiento a Equipos Electromecánicos en diversos Hospitales IMSS BIENESTAR en Baja California Sur, a partir del día siguiente a la notificación del Fallo al 31 de diciembre de 2023</p>
--	---

PROPOSICIONES CON ASIGNACIÓN DEL 100 %

LICITANTE:
CRISTIAN BISMARCK MURILLO AGUILAR
RFC: MUAC810702MA7

Partida	Sub partida	Descripción del Equipo	Unidad Médica-administrativa	Unidad de medida	Cantidad Mínima de Servicios	Cantidad Máxima de Servicios	Precio Unitario	Importe Mínima	Importe Máximo
1	1	SE-01 Planta de Emergencia: Marca OTTOMOTORES con motor CUMMINS de 1000 KW, 1250 KVA, consistente en: revisión, reparación de fuga, ajuste tornillería, limpieza y cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, diésel y aire, cambio de bandas, sustitución de líquido refrigerante, sondeo de radiador, sustitución de manguera de alimentación de diésel, limpieza del conjunto motor-generator, reemplazo de dos baterías de 27 placas. Pruebas eléctricas al generador, verificación del correcto funcionamiento del cargador de baterías, cambio de ser necesario durante la vigencia del contrato y del precalentador; PLANTA DE EMERGENCIA NO. 1	HOSPITAL IMSS BIENESTAR LA PAZ, JUAN MARIA DE SALVATIERRA		1	1	179,900.00	179,900.00	179,900.00
	2	SE-01 Planta de Emergencia: Marca IGSA con motor CUMMINS de 1000 KW, 1250 KVA, consistente en: revisión, reparación de fuga, ajuste tornillería, limpieza y cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, diésel y aire, cambio de bandas, sustitución de líquido refrigerante, sondeo de radiador, sustitución de manguera de alimentación de diésel, limpieza del conjunto motor-generator, reemplazo de dos baterías de 27 placas. Pruebas eléctricas al generador, verificación del correcto funcionamiento del cargador de baterías, cambio de ser necesario durante la vigencia del contrato y del precalentador; PLANTA DE EMERGENCIA NO. 2,	HOSPITAL IMSS BIENESTAR LA PAZ, JUAN MARIA DE SALVATIERRA	Servicio	1	1	179,900.00	179,900.00	179,900.00
	3	SE-01 Planta de Emergencia: Marca GENERADOR Y POTENCIA con motor GP de 400 KW, 500 KVA, consistente en: revisión, reparación de fuga, ajuste tornillería, limpieza y cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, diésel y aire, cambio de bandas, sustitución de líquido refrigerante, sondeo de radiador, sustitución de manguera de alimentación de diésel, limpieza del conjunto motor-generator, reemplazo de dos baterías de 27 placas. Pruebas eléctricas al generador, verificación del correcto funcionamiento del cargador de baterías, cambio de ser necesario durante la vigencia del contrato y del precalentador, pintura esmalte para alta temperatura en conjunto motor generador y pintura epoxica en base de equipo.	HOSPITAL IMSS BIENESTAR CABO SAN LUCAS		1	1	130,600.00	130,600.00	130,600.00
	4	SE-01 Planta de Emergencia: Marca	HOSPITAL IMSS		1	1	42,100.00	42,100.00	42,100.00



ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

Invitación a cuando menos tres personas Nacional Electrónica número IA-50-GYR-050GYR030-N-36-2023

OBJETO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: Contratación del Servicio de Mantenimiento a Equipos Electromecánicos en diversos Hospitales IMSS BIENESTAR en Baja California Sur, a partir del día siguiente a la notificación del Fallo al 31 de diciembre de 2023

Partida	Sub partida	Descripción del Equipo	Unidad Médica-administrativa	Unidad de medida	Cantidad Mínima de Servicios	Cantidad Máxima de Servicios	Precio Unitario	Importe Mínima	Importe Máximo
		IGSA con motor DETROIT DIESEL de 215 KW, 268 KVA, consistente en: revisión, reparación de fuga, ajuste tornillería, limpieza y cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, diésel y aire, cambio de bandas, sustitución de líquido refrigerante, sondeo de radiador, sustitución de manguera de alimentación de diésel, limpieza del conjunto motor-generador, reemplazo de dos baterías de 27 placas. Pruebas eléctricas al generador, verificación del correcto funcionamiento del cargador de baterías, cambio de ser necesario durante la vigencia del contrato y del precalentador, pintura esmalte para alta temperatura en conjunto motor generador y pintura epoxica en base de equipo.	BIENESTAR SAN JOSE DEL CABO, RAUL A. CARRILLO						
	5	SE-01 Planta de Emergencia: Marca IGSA con motor MITSUBISHI de 800 KW, 1000 KVA, consistente en: revisión, reparación de fuga, ajuste tornillería, limpieza y cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, diésel y aire, cambio de bandas, sustitución de líquido refrigerante, sondeo de radiador, sustitución de manguera de alimentación de diésel, limpieza del conjunto motor-generador, reemplazo de cuatro baterías de 27 placas. Pruebas eléctricas al generador, verificación del correcto funcionamiento del cargador de baterías, cambio de ser necesario durante la vigencia del contrato y del precalentador.	HOSPITAL IMSS BIENESTAR CD. CONSTITUCIÓN		1	1	167,400.00	167,400.00	167,400.00
	6	SE-01 Planta de Emergencia: Marca SELMEC DE 300 KW, 375 KVA, consistente en: revisión, reparación de fuga, ajuste tornillería, limpieza y cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, diésel y aire, cambio de bandas, sustitución de líquido refrigerante, sondeo de radiador, sustitución de manguera de alimentación de diésel, limpieza del conjunto motor-generador, reemplazo de cuatro baterías de 27 placas. Pruebas eléctricas al generador, verificación del correcto funcionamiento del cargador de baterías, cambio de ser necesario durante la vigencia del contrato y del precalentador, pintura esmalte para alta temperatura en conjunto motor generador y pintura epoxica en base de equipo.	HOSPITAL IMSS BIENESTAR LORETO		1	1	68,300.00	68,300.00	68,300.00
	7	SE-01 Planta de Emergencia: Marca IGSA MODELO JD150, MOTOR JOHN DEERE, DE 150 KW, 187.5 KVA, consistente en: revisión, reparación de fuga, ajuste tornillería, limpieza y cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, diésel y aire, cambio de bandas, sustitución de líquido refrigerante, sondeo de radiador, sustitución de manguera de	HOSPITAL IMSS BIENESTAR SANTA ROSALIA		1	1	63,500.00	63,500.00	63,500.00



ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

Invitación a cuando menos tres personas Nacional Electrónica número IA-50-GYR-050GYR030-N-36-2023	OBJETO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: Contratación del Servicio de Mantenimiento a Equipos Electromecánicos en diversos Hospitales IMSS BIENESTAR en Baja California Sur, a partir del día siguiente a la notificación del Fallo al 31 de diciembre de 2023
---	--

Partida	Sub partida	Descripción del Equipo	Unidad Médica-administrativa	Unidad de medida	Cantidad Mínima de Servicios	Cantidad Máxima de Servicios	Precio Unitario	Importe Mínima	Importe Máximo
		alimentación de diésel, limpieza del conjunto motor-generator, reemplazo de cuatro baterías de 27 placas. Pruebas eléctricas al generador, verificación del correcto funcionamiento del cargador de baterías, cambio de ser necesario durante la vigencia del contrato y del precalentador, pintura esmalte para alta temperatura en conjunto motor generador y pintura epoxica en base de equipo.							
	8	SE-01 Planta de Emergencia; Marca Generac de 400 kW con número de serie 3002778457 equipada con motor Perkins 6 cilindros TGHF5080N05977C, Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo que se presenten durante la vigencia del contrato a Planta de emergencia consistentes en: Revisión, ajuste de tornillería, limpieza y Calibración de Inyectores, Cambio de Aceite, Cambio de Filtro de Aceite, Diésel y de Aire, Cambio de Bandas, sustitución de líquido de refrigerante, sondeo de radiador, sustitución de manguera de alimentación de Diésel, Limpieza, barnizado del conjunto Motor - Generador, remplazo de 2 baterías de 12 v. Pruebas Eléctricas al Generador, pruebas de voltaje con carga de la planta ajuste de la misma. Verificación del Correcto Funcionamiento del Cargador de Baterías cambio de ser necesario y del precalentador, limpieza de módulo de transferencia. En La Paz, Baja California Sur	HOSPITAL IMSS BIENESTAR ONCOLOGIA		1	1	135,700.00	135,700.00	135,700.00
	9	SE-01 Subestación Eléctrica: Tres transformadores Trifásicos Tipo Pedestal 2 de 1000 kvas. C/u y 1 de 1500 Kvas., Marca Prolec, volts a.t. 13 200 volts b.t. 480/277, Incluye remplazo de cuchillas portafusibles; en La Paz, Baja California Sur.	HOSPITAL IMSS BIENESTAR LA PAZ, JUAN MARIA DE SALVATIERRA		1	1	69,300.00	69,300.00	69,300.00
	10	SE-01 Subestación Eléctrica: Un transformador Tipo Pedestal Trifásico de 750 kvas. Marca Prolec, volts a.t. 13 200 volts b.t. 220/127, Incluye remplazo de cuchillas portafusibles; en Cabo San Lucas, Baja California Sur.	HOSPITAL IMSS BIENESTAR CABO SAN LUCAS		1	1	34,200.00	34,200.00	34,200.00
	11	SE-01 Subestación Eléctrica: Un transformador Tipo Pedestal Trifásico de 300 kvas. Marca Prolec, volts a.t. 13 200 volts b.t. 220/127, Incluye remplazo de cuchillas portafusibles; en San Jose del Cabo, Baja California Sur.	HOSPITAL IMSS BIENESTAR SAN JOSE DEL CABO, RAUL A. CARRILLO		1	1	31,600.00	31,600.00	31,600.00
	12	SE-01 Subestación Eléctrica: Un transformador Tipo Azotea Trifásico de 500 kvas. Marca Prolec, volts a.t. 34 500 volts b.t. 220/127, Incluye remplazo de cuchillas portafusibles; en Cd. Constitución, Baja California Sur.	HOSPITAL IMSS BIENESTAR CD. CONSTITUCIÓN		1	1	39,400.00	39,400.00	39,400.00
	13	SE-01 Subestación Eléctrica: Un	HOSPITAL IMSS		1	1	57,000.00	57,000.00	57,000.00

Handwritten marks and signatures on the right side of the page, including a large blue '6' and several illegible signatures.



ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

Invitación a cuando menos tres personas Nacional Electrónica número IA-50-GYR-050GYR030-N-36-2023

OBJETO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: Contratación del Servicio de Mantenimiento a Equipos Electromecánicos en diversos Hospitales IMSS BIENESTAR en Baja California Sur, a partir del día siguiente a la notificación del Fallo al 31 de diciembre de 2023

Partida	Sub partida	Descripción del Equipo	Unidad Médica-administrativa	Unidad de medida	Cantidad Mínima de Servicios	Cantidad Máxima de Servicios	Precio Unitario	Importe Mínima	Importe Máximo
		transformador Tipo Pedestal Trifásico de 750 kvas. Marca TJ, S.A. de C.V., volts a.t. 13 200 volts b.t. 220/127; Incluye remplazo de cuchillas portafusibles y el suministro e instalación de 4 brocales con tapa para registro de media tensión 84b; en Loreto, Baja California Sur.	BIENESTAR LORETO						
	14	SE-01 Subestación Eléctrica: Un transformador Tipo Azotea Trifásico de 300 kvas. Marca Prolec, volts a.t. 13 200 volts b.t. 220/127, Incluye remplazo de cuchillas portafusibles; en Cd. Constitución, Baja California Sur.	HOSPITAL IMSS BIENESTAR SANTA ROSALIA		1	1	51,000.00	51,000.00	51,000.00
	15	SE-01 Subestación Eléctrica: Subestación Eléctrica de 1300 KVA/15kV compuesta por un transformador Tipo Pedestal Trifásico de 1000 kvas., con número de serie:34671, Marca Zetrak, S.A. de C.V., volts a.t. 13 200 volts b.t. 480/227; así como el transformador adyacente de respaldo Tipo Pedestal Trifásico de 300 kvas. Con número de serie 34672, Marca Zetrak, S.A. de C.V., volts a.t. 13 200 volts b.t. 480/227; Incluye remplazo de cuchillas portafusibles; en La Paz, Baja California Sur.	HOSPITAL IMSS BIENESTAR ONCOLOGIA		1	1	45,000.00	45,000.00	45,000.00
			Subtotal		15	15		1,294,900.00	1,294,900.00

PARTIDAS DESIERTAS AL FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS:

A continuación se indican las partidas que se declaran **desiertas** por no haberse recibido propuestas de licitante alguno, de conformidad con los artículos 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y 58 primer párrafo de su Reglamento:

Partida	Sub partida	Descripción del Equipo	Unidad Médica-administrativa	Unidad de medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
2	1	EXT-02; Extintor de 6kgs PQS	1.-Hospital de Loreto.	SERVICIO	4	10
			2.-Hospital de Cd. Constitución.		4	8
			3.-Hospital San José del Cabo		1	1
			4.-Hospital cabo San Lucas.		1	1
			5.-Hospital Santa Rosalía		2	5
			6.-Hospital Psiquiátrico.		2	3
			7.- Centro de Salud Cd. Constitución.		1	1
			8.-Centro de Salud La Purísima.		1	1
			9.-Centro de Salud San Miguel de Comodú.		1	1
			10.-Centro de Salud La Poza Grande.		1	1
			11.-Centro de Salud Santo Domingo.		1	1
			12.-Centro de Salud Ignacio Zaragoza.		1	1
			13.-Centro de Salud Benito Juárez.		1	1
			14.-Centro de Salud Puerto San Carlos.		1	1
			15.-Centro de Salud Villa Morelos.		1	1
			16.- Centro de Salud H. Mulegé		1	1
			17.- Centro de Salud Gustavo Díaz Ordaz		1	1
			18.-Centro de Salud San Ignacio		1	1
			19.-Centro de Salud Bahía asunción		1	1
			20.- Centro de Salud Villa Alberto Alvarado		1	1
			21.- Centro de Salud Bahía Tortugas		1	1
			22.-Centro de Salud El Calandrio		1	2
			23.-Centro de salud, agua escondida		1	1



ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

Invitación a cuando menos tres personas Nacional Electrónica número IA-50-GYR-050GYR030-N-36-2023	OBJETO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: Contratación del Servicio de Mantenimiento a Equipos Electromecánicos en diversos Hospitales IMSS BIENESTAR en Baja California Sur, a partir del día siguiente a la notificación del Fallo al 31 de diciembre de 2023
---	--

Partida	Sub partida	Descripción del Equipo	Unidad Médica-administrativa	Unidad de medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
			24.-Centro de Salud Flores Magón		1	1
			25.- Centro de Salud Cardonal		1	1
			26.- Centro de Salud Todos Santos		2	5
			27.- Centro de Salud Pescadero		1	1
			28.- Centro de Salud San Bartolo		1	1
			29.- Centro de Salud San Antonio		1	1
			30.- Centro de Salud Los Planes		1	1
			31.- Centro de Salud Cabo San Lucas		1	1
			32.- Centro de Salud Santa Rosa		1	1
			33.- Centro de Salud San Bernabé		1	1
			34.- Centro de Salud santa Anita		1	1
			35.- Centro de Salud Santa Catarina		1	1
			36.- Centro de Salud Miraflores		1	1
			37.- Centro de Salud Santiago		1	1
			38.- Hospital de especialidades "Salvatierra"		27	66
	2	EXT-02; Extintor de 4.5 kg PQS	1.-Hospital de Loreto.		1	1
			2.- Hospital San José del Cabo		3	7
			3.- Hospital Cd. Constitución		2	3
			4.-Hospital cabo San Lucas.		2	5
			5.- Centro de Salud Cd. Constitución		1	1
			6.- Centro de Salud Cd. Insurgentes		1	1
			7.- Centro de Salud Lopez Mateos		1	1
			8.- Centro de Salud San Isidro		1	1
			9.- Centro de Salud Puerto San Carlos		1	1
			10.- Centro de Salud Villa Morelos		1	1
			11.- Centro de Salud Guerrero Negro		1	1
			12.- Centro de Salud Urbano La Paz		2	5
			13.- Centro de Salud Olachea		1	1
			14.- Centro de Salud Chametla		1	1
			15.- Centro de Salud 8 de Octubre		1	1
			16.- Centro de Salud Calafia		1	1
			17.- Centro de Salud Lazaro Cardenas		1	2
			18.- Centro de Salud Las Pocitas		1	1
			19.- Centro de Salud Todos Santos		2	3
			20.- Centro de Salud Los Barriles		1	1
			21.- Centro de Salud El Sargento		1	1
			22.- Centro de Salud Cabo San Lucas		1	1
			23.- Centro de Salud Los Venados		1	1
			24.- Centro de Salud Los Cangrejos		1	1
			25.- Centro de Salud Lomas del Sol		1	1
			26.- Centro de Salud El Caribe		1	1
			27.- Centro de Salud Leonardo Gastelum		1	2
			28.- Centro de Salud San José del Cabo		1	2
			29.- Centro de Salud El Zacatal		1	1
			30.- Centro de Salud San José Viejo		1	2
			31.- Hemodiálisis		4	9
	3	EXT-02; Extintor de 2kg PQS	1.-Hospital de Loreto.		1	1
			2.-Hospital de Cd. Constitución.		1	2
			4.- Centro de Salud Puerto San Carlos		1	1
	4	EXT-02; Extintor de 1 kg PQS	1.-Hospital de Loreto.		1	1
			2. hospital Cd. Constitución		1	1
			3.- Hospital Cabo San Lucas		1	1
			4.- Almacen Central		1	1
	5	EXT-02; Extintor de 9kg PQS	1.- Hospital de San José del Cabo		1	1
			2.-Hospital de Cd. Constitución.		1	2
			3. Hospital de Cabo San Lucas		1	1
			4.-Hospital Psiquiatrico		2	3
			5.- Centro de Salud Mulegú		1	1
			6.- Centro de Salud El Carrizal		1	1
			7.- Centro de Salud El Centenario		1	1
			8.- Centro de Salud Marquez de León		1	1
			9.- Centro de Salud La Playa		1	1
			10.- Almacen central		1	1

6
/



ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

Invitación a cuando menos tres personas Nacional Electrónica número IA-50-GYR-050GYR030-N-36-2023

OBJETO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: Contratación del Servicio de Mantenimiento a Equipos Electromecánicos en diversos Hospitales IMSS BIENESTAR en Baja California Sur, a partir del día siguiente a la notificación del Fallo al 31 de diciembre de 2023

Partida	Sub partida	Descripción del Equipo	Unidad Médica-administrativa	Unidad de medida	Cantidad Mínima	Cantidad Máxima
			11.-Centro Estatal de Oncología		2	5
	6	EXT-02; Extintor 2.3 kg CO2	1.-Hospital de Loreto.		1	1
			2.-Hospital de Cd. Constitución.		1	2
			3.- Hospital Psiquiatrico		1	1
			4.- Centro de Salud Cabo San Lucas		1	1
			5.- Hospital de especialidades "Salvatierra"		2	4
	7	EXT-02; Extintor 4.5 kg CO2	1.-Hospital de Loreto.		1	1
			2.- Hospital San José del Cabo		1	1
			3.- Hospital Cd. Constitución		1	2
			4.-Hospital cabo San Lucas.		2	4
			5.- Centro de Salud La Rivera		1	1
			6.- Laboratorio Estatal de salud pública		2	4
	8	EXT-02; Extintor 10 lts h20	1.- Hospital Cabo San Lucas		1	2
	9	EXT-02; 2 kg Agente Limpio	1.- Hospital Cabo San Lucas		1	2
	10	EXT-02; Extintor 6kg CO2	1.-Centro estatal de oncología		5	12
Part 2		EXT-02; Mantenimiento Extintores	Subtotal		154	255
3	1	SE-03;Servicio de Mantenimiento Preventivo y los correctivos que se presenten a1 Elevador Vertical de 2 niveles de marca Kone, modelo: AMDC1C-900-229-3200, con número de serie: 4506299643; En Ciudad Constitución, Baja California Sur.	HOSPITAL IMSS BIENESTAR CD. CONSTITUCIÓN	SERVICIO	6	12
		SE-03; Servicio Mantenimiento Elevador Eléctrico	Subtotal		5	12
4	1	SE-04; Servicio de Mantenimiento Preventivo y los correctivos que se presenten a 4 Elevadores Verticales de 3 niveles de Marca Otis con capacidad de 24 pasajeros. Unidades: NU4434, NU4435, NU4436, NU4437; En La Paz, Baja California Sur.	Hospital de Especialidades Juan María de Salvatierra	SERVICIO	5	12
	2	SE-04; Servicio de Mantenimiento Preventivo y los correctivos que se presenten a 2 Elevadores Verticales de 3 niveles de Marca Otis con capacidad de 13 pasajeros. Unidades: NU4438, NU4439; En La Paz, Baja California Sur.	Hospital de Especialidades Juan María de Salvatierra	SERVICIO	5	12
	3	SE-04; Servicio de Mantenimiento Preventivo y los correctivos que se presenten a 1 Elevadores Verticales de 2 niveles de Marca Otis con capacidad de 13 pasajeros. Unidades: NU4440; En La Paz, Baja California Sur.	Hospital de Especialidades Juan María de Salvatierra	SERVICIO	5	12
	4	SE-04; Servicio de Mantenimiento Preventivo y los correctivos que se presenten a 1 Elevadores Verticales de 2 niveles de Marca Otis; En La Paz, Baja California Sur.	HOSPITAL IMSS BIENESTAR ONCOLOGIA	SERVICIO	5	12
Part 4		SE-04; Servicio Mantenimiento Elevador Eléctrico	Subtotal		20	48

El licitante que obtuvo asignación, deberá acudir en punto de las **12:00** horas del día **17 de marzo de 2023** a la Oficina de Contratos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del IMSS, sita en Cuauhtémoc y Carranza Número 2415, Colonia La Rinconada, C. P. 23040, en esta Ciudad de La Paz, Baja California Sur, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el licitante adjudicado, tendrá un plazo máximo de 10 días naturales posteriores a la firma del contrato para presentar la garantía de cumplimiento de obligaciones de conformidad con el formato establecido en las disposiciones de carácter general por las que se aprueban los modelos de pólizas de fianzas constituidas como garantía en las contrataciones públicas realizadas al amparo de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, así como a lo establecido en el artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin de no incurrir en las causales previstas por los artículos 59 y 60 de dicho ordenamiento legal.



ACTA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO

Invitación a cuando menos tres personas Nacional Electrónica número IA-50-GYR-050GYR030-N-36-2023	OBJETO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: Contratación del Servicio de Mantenimiento a Equipos Electromecánicos en diversos Hospitales IMSS BIENESTAR en Baja California Sur, a partir del día siguiente a la notificación del Fallo al 31 de diciembre de 2023
---	--

Datos del contrato asignado son:

Numero de contrato	Objeto	Monto de contrato (antes de I.V.A.)	Vigencia de contratación	Porcentaje % garantía	Monto garantía	Garantía Divisible / Indivisible
C3M0017	Servicio de Mantenimiento a Equipos Electromecánicos en diversos Hospitales IMSS BIENESTAR en Baja California Sur,	1,294,900.00	A partir del día siguiente a la notificación del Fallo al 31 de diciembre de 2023.	10% sobre monto máximo de contrato	129,490.00	Divisible

De conformidad con el artículo 26, décimo párrafo de la Ley, a este acto no asistió ningún representante o persona que no haya presentado Escrito de interés en participar en esta Invitación a cuando menos tres personas, y manifestara su interés de estar presente en el mismo.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las **12:30** horas, del día **03 de marzo de 2023**.

Como medida ecológica, de economía y espacio de archivo se acuerda con los asistentes imprimir un solo tanto de la presente acta y que las copias de ley se remitirán vía correo electrónico.

Esta Acta consta de **8** Páginas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
ING. MARIA FERNANDA RODRIGUEZ ORTEGA	TITULAR DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. EMMANUEL GUTIERREZ ROJAS	TITULAR DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIO	
LIC. MARTIN QUINTANILLA MORENO	ANALISTA SUPERVISOR E1	
NO ASISTIÓ REPRESENTANTE ALGUNO	REPRESENTANTE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS DE PRESTACIONES MEDICAS	

POR EL ÁREA DE AUDITORÍA, QUEJAS Y RESPONSABILIDADES DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
LIC. JESUS ALBERTO RENERO GARZA	Oficio Invitación número 038001150100/ADQS.085/2023

POR LA JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS JURÍDICOS

NOMBRE	FIRMA
NO ASISTIÓ REPRESENTANTE ALGUNO	Oficio Invitación número 038001150100/ADQS.086/2023

-----FIN DE ACTA-----