



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR007-N-152-2026 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO DE UNIDADES DEL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026" 2DA VUELTA.

En la ciudad de Cuernavaca, Morelos en punto de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día quince de Julio de dos mil veintiséis, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: avenida Plan de Ayala no. 1201 esq. Avenida Central, Colonia Ricardo Flores Magón, 62450 Cuernavaca, Morelos; con objeto de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones, motivo de esta licitación, de conformidad con los artículos 45 y 46 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público en adelante, (la Ley), y 92 de su Reglamento y lo previsto en el (los) numeral(es) 3.2 y 5 de la Convocatoria a la Licitación.

El presente acto es presidido por el servidor público, Lic. Jorge Luis Luna Ham, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, y se formaliza mediante su publicación en el sistema electrónico Compras Mx, donde intervienen los funcionarios: Ing. Abraham Jonathan Varela Popoca, Jefe del Departamento de Conservación y Servicios Generales, Lic. Juan Carlos Ramirez de la Vega, Auditor Adscrito a la Oficina Regional 12 del Órgano Interno de Control en el IMSS, C.P. Luisa Amalia Viazcan Perez, Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, Lic. Evelyn Ramírez Pérez, Jefa de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios y la Lic. Shamira Emineth Rodríguez Valdovinos, N47 Líder de Proyecto C.

El Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en el artículo 134, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los artículos 35 fracción I, 36, 39 fracción I, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47 y 50 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; 83, 88, 89 y 92 de su Reglamento, las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios y demás disposiciones aplicables en la materia, convocó a los licitantes interesados en participar en la presente Licitación Pública Nacional Electrónica, mediante Convocatoria **No. 09** publicada en el Diario Oficial de la Federación el **02 de Julio de 2026** y en la Plataforma Digital de Contratación Pública (Compras MX) de la Secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno el día **02 de Julio de 2026**.

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 92, del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el servidor público que preside el acto realizo la apertura de las propuestas que fueron recibidos de manera electrónica por medios remotos de comunicación, haciendo constar lo siguiente:

Existen cuatro proposiciones para esta Convocatoria en el servidor de Compras MX, como se muestra en 01 foja anexa.

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (VÍA COMPRAS MX)
1	CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA Y COMERCIALIZACION MOTAA EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ
2	EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA BARCE DE GOLDEN ROCK SA DE CV
3	IMPORTACIONES ROMBOR SA DE CV
4	MANTENIMIENTO FEMOR SA DE CV

El órgano Interno de Control en este evento solicita se realice la revisión en tiempo real en la página de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados que los licitantes no se encuentran sancionados, para lo cual se anexan 5 fojas. Así mismo se informa que se realiza una verificación de los proveedores impedidos para contratar con el IMSS conforme al artículo 71 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, para lo cual se anexa 1 foja.

En primer término, se llevó a cabo la apertura de las propuestas que se recibieron a través del sistema Compras MX, revisando la documentación presentada, sin entrar al análisis detallado de su contenido.





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR007-N-152-2026 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO DE UNIDADES DEL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026" 2DA VUELTA.

De lo anterior se hace constar y se adjuntan en 17 fojas lo siguiente:

No.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (VÍA COMPRAS MX)	EVALUACION
1	CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA Y COMERCIALIZACION MOTAA EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ	PRESENTA DOCUMENTACION DESCRITA EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO / LEGAL
2	EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA BARCE DE GOLDEN ROCK SA DE CV	PRESENTA DOCUMENTACION DESCRITA EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO / LEGAL
3	IMPORTACIONES ROMBOR SA DE CV	PRESENTA DOCUMENTACION DESCRITA EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO / LEGAL
4	MANTENIMIENTO FEMOR SA DE CV	PRESENTA DOCUMENTACION DESCRITA EN EL REQUERIMIENTO TÉCNICO / LEGAL

Después de registrar la recepción de la documentación presentada por los licitantes, esta Acta cumple con lo dispuesto en el artículo 92 del Reglamento de la Ley.

A continuación, con fundamento en el artículo 92 séptimo párrafo del Reglamento de la Ley, se omitió la lectura de los precios unitarios de cada uno de los conceptos y se anexa en esta Acta, 39 fojas de los documentos de las propuestas económicas, indicando los importes totales de la proposición, como se consigna a continuación:

NO.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (VÍA COMPRAS MX)	PA RT ID A	CUCOP	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO	IMPORTE ANTES DE IMPUESTOS
1	CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA Y COMERCIALIZACION MOTAA EN PARTICIPACIÓN CONJUNTA CON PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ	1	3570100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS.	\$1,865,284.00
2	EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA BARCE DE GOLDEN ROCK SA DE CV	1	3570100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS.	\$1,525,647.10
3	IMPORTACIONES ROMBOR SA DE CV	1	3570100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS.	\$1,869,228.90
4	MANTENIMIENTO FEMOR SA DE CV	1	3570100001	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A SISTEMAS HIDRONEUMÁTICOS.	\$2,007,941.92





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA LA-50-GYR-050GYR007-N-152-2026 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO DE UNIDADES DEL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026" 2DA VUELTA.

Con fundamento en el artículo 50 de la Ley, y lo indicado en el 3.2.3 de la convocatoria a la licitación, la proposición se encuentra firmada electrónicamente por los participantes y los servidores públicos que intervienen en el acto.

De conformidad con el artículo 46 fracción II de la Ley, las proposiciones se recibieron para su evaluación y con base en ella se comparte al área técnica mediante correo electrónico la liga PROPUESTAS PP HIDRONEUMATICO (<file:///Cto01158wsad3pb/pp%20hidroneumatico>)

Con la finalidad de que realice su evaluación, para emitir el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer el día **20 de Julio del 2026** a las **trece horas**, a través de la plataforma de COMPRAS MX mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 20 días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente.

De conformidad con el artículo 92 del Reglamento de la LAASSP, a este acto no asistió ninguna persona que haya manifestado su interés de estar presente en el mismo como observador.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 de la Ley, a partir de esta fecha se pone a disposición del (los) licitante (s), copia de esta Acta en la plataforma digital de contrataciones públicas compras MX: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/>. Este procedimiento sustituye a la notificación personal.

Después de dar lectura a la presente Acta, se dio por terminado este acto, siendo las once horas del día de su inicio.

Esta Acta consta de 03 fojas y 63 anexos. Firmando autógrafa y electrónicamente de conformidad los funcionarios presentes en el acto, (mediante firma electrónica avanzada) para los efectos legales, a través de la Plataforma Compras Mx en términos del artículo 36 de la LAASSP.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

TITULAR DE LA COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	LIC. JORGE LUIS LUNA HAM (Firma electrónicamente)
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES	ING. ABRAHAM JONATHAN VARELA POPOCA (firma electrónicamente)
JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	C.P. LUISA AMALIA VIAZCAN PÉREZ (Firma electrónicamente)
JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	LIC. EVELYN RAMÍREZ PÉREZ (Firma electrónicamente)
AUDITOR ADSCRITO A LA OFICINA REGIONAL 12 DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS	LIC. JUAN CARLOS RAMÍREZ DE LA VEGA (FIRMA ELECTRÓNICAMENTE)

FIN DEL ACTA



2026
año de
Margarita
Maza



LISTA DE LICITANTES PARTICIPANTES

Fecha y hora de la emisión del reporte: 15 de julio de 2026 a las 09:53

Datos del Procedimiento de contratación

Código del Expediente: E-2026-00072997

Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-152-2026

Empresas interesadas

Núm.	Licitante	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	Forma de participación
1	CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA Y COMERCIALIZACION MOTAA	6 de julio de 2026 a las 11:25	10 de julio de 2026 a las 11:15	15 de julio de 2026 a las 09:50	Electrónica
2	EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA BARCE DE GOLDEN ROCK SA DE CV	2 de julio de 2026 a las 19:40	14 de julio de 2026 a las 18:29	15 de julio de 2026 a las 09:50	Electrónica
3	IMPORTACIONES ROMBOR SA DE CV	7 de julio de 2026 a las 11:48	15 de julio de 2026 a las 09:38	15 de julio de 2026 a las 09:50	Electrónica
4	MANTENIMIENTO FEMOR SA DE CV	3 de julio de 2026 a las 16:05	14 de julio de 2026 a las 23:49	15 de julio de 2026 a las 09:50	Electrónica



<https://www.gob.mx/buengobierno>



Información



No existen proveedores con esta
búsqueda: PACIANO MONTES DE OCA
RAMÍREZ

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista

Tipo de Sanción: Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

PACIANO MONTES DE OCA RAMÍREZ

Buscar


Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------------	--------------------	---------------	---------------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------

0 - 0 of 0 « »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.



Directorio de Proveedores y Contratistas

Información

No existen proveedores con esta búsqueda:
CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO,
OBRA Y COMERCIALIZACION MOTAA

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista

Tipo de Sanción: Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA Y COMERCIALIZACION MOT

Buscar


Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Período de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------	-----------------	---------------	------------------------------	----------------	----------------------	-------------------	-------------------	---------------------------	---------------

0 - 0 of 0 « »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.



Directorio de Proveedores y Contratistas



Información



No existen proveedores con esta búsqueda:
EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA
BARCE DE GOLDEN ROCK SA DE CV

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista

Tipo de Sanción: Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA BARCE DE GOLDEN ROCK SA DE CV

Buscar


Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------------	--------------------	---------------	---------------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------

0 - 0 of 0 « < > »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.



Directorio de Proveedores y Contratistas



Información



No existen proveedores con esta
búsqueda: IMPORTACIONES ROMBOR SA
DE CV

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista

Tipo de Sanción: Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

IMPORTACIONES ROMBOR SA DE CV

Buscar


Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Periodo de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------------	--------------------	---------------	---------------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------

0 - 0 of 0 « »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.



Directorio de Proveedores y Contratistas



Información



No existen proveedores con esta
búsqueda: MANTENIMIENTO FEMOR SA
DE CV

Directorio de Licitantes, Proveedores y Contratistas sancionados con el impedimento para presentar propuestas o celebrar contratos con las dependencias, entidades de la Administración Pública Federal y de los Gobiernos de los Estados.

El Directorio es un instrumento de consulta, cuyo objeto es facilitar el acceso a los datos de las personas morales o físicas que se encuentran sancionadas por los Órganos Internos de Control en las dependencias y entidades, y la información que en el mismo se incluye, tiene una periodicidad sujeta al plazo de inhabilitación o estado procesal que guarde en caso de impugnación, aunque debido a la elaboración de las fichas electrónicas que corresponde emitir a las Áreas de Responsabilidades, estará sometida a su revisión continua para su actualización, por lo que no genera la emisión de algún documento que respalde su consulta.

Búsqueda por: Proveedor y Contratista

Tipo de Sanción: Seleccione una opción

Seleccione al proveedor y contratista

MANTENIMIENTO FEMOR SA DE CV

Buscar


Exportar

Proveedor y Contratista	OIC Responsable	Investigación	Procedimiento Administrativo	Ley Infringida	Inicio de la sanción	Fin de la sanción	Monto de la Multa	Período de Inhabilitación	Ficha Técnica
-------------------------------	--------------------	---------------	---------------------------------	-------------------	----------------------------	-------------------------	-------------------------	------------------------------	------------------

0 - 0 of 0 « »

NOTA: En términos de Ley, la inhabilitación impuesta subsistirá en tanto la multa no haya sido pagada.

La información aquí contenida, así como su actualización, es responsabilidad de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal, en el ámbito de su respectiva competencia, así como de la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones Públicas, por lo que cualquier duda, deberá dirigirse a la autoridad que en la Ficha Técnica se señala como responsable de la misma.



Reporte de impedidos

15/jul/2026 10:05

Nombre o Razón social	RFC	País	Impedido contratar con	Periodo del impedimento en inicio-termino	Plazo (año, meses-días)	En materia de	Fracción	Estatus
DICTAMEN STUDIO SA DE CV	DST1808087RA	MEXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	08/07/2026 00:00:00:07/2027 00:00	1-0-0	LAASSP 71	XIV	ACTIVO
INFORMACION PARA LA DEMOCRACIA SA DE CV	IDC081017MP8	MEXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	06/07/2026 00:00:00:07/2027 00:00	1-0-0	LAASSP 71	XIV	ACTIVO
IT TRAINING SOLUTIONS MEXICO SA DE CV	ITS090812E56	MEXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	17/06/2026 00:00:17/06/2027 00:00	1-0-0	LAASSP 71	XIV	ACTIVO
LUMO FINANCIERA DEL CENTRO SA DE CV SOFOM ENRLFC1106205B4	ITS090812E56	MEXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	14/05/2026 00:00:14/05/2027 00:00	1-0-0	LAASSP 71	III	ACTIVO
BIOSISTEMAS Y SEGURIDAD PRIVADA SA DE CV	BSP091210BA1	MEXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	07/05/2026 00:00:07/05/2028 00:00	2-0-0	LAASSP 71	IV	ACTIVO
GARTNER MEXICO S DE RL DE CV	GME0106121N5	MEXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	06/05/2026 00:00:06/05/2027 00:00	1-0-0	LAASSP 71	XIV	ACTIVO
TLM SERVICIOS BIOMEDICOS Y ROBOTICOS SA DE CV	TSB181106K28	MEXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	25/03/2026 00:00:25/03/2027 00:00	1-0-0	LAASSP 50	III	ACTIVO
SEITONYC SA DE CV	SEI170407Q62	MEXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	23/03/2026 00:00:23/03/2027 00:00	1-0-0	LAASSP 50	III	ACTIVO
ENCORE HEALTH S A P I DE CV	EHE140210VA5	MEXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	11/03/2026 00:00:11/03/2027 00:00	1-0-0	LAASSP 50	III	ACTIVO
INSUNOS Y EQUIPOS MEDICOS CEO S DE RL DE CV	IEI070524BS2	MEXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	30/01/2026 00:00:30/01/2027 00:00	1-0-0	LAASSP 50	III	ACTIVO
SEITONYC SA DE CV	SEI170407Q62	MEXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	24/11/2025 00:00:24/11/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	III	ACTIVO
PREVENCIÓN Y SOLUCIONES K-B SA DE CV	PSK190708KG3	MEXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	30/10/2025 00:00:30/10/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	III	ACTIVO
COMERCIALIZADORA DICIUNSA SA DE CV	CDI091016G58	MEXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	29/10/2025 00:00:29/10/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
CONTROLADORA MEDIKA SA DE CV	CME1210038J9	MEXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	15/10/2025 00:00:15/10/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	III	ACTIVO
CONSULTORES EN SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL CSO0205212C3	CME1210038J9	MEXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12/09/2025 00:00:12/09/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
COMERCIALIZADORA ORTOFEDICA DEL SURESTE SA DCO090320TP9	COMERCIALIZADORA ORTOFEDICA DEL SURESTE SA DCO090320TP9	MEXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	20/08/2025 00:00:20/08/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO
PUBLICIDAD EN MEDIOS DEL BAJIO SA DE CV	PMB081125TC9	MEXICO	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	12/08/2025 00:00:12/08/2026 00:00	1-0-0	LAASSP 50	XIII	ACTIVO

SE REALIZO CONSULTA EL 15/07/26/
A LAS: 9:55
P.D. SHARHA ENRIETH RODRIGUEZ VALGOMINIS
COMISARIA DE ACQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS
MAT. SEGUROS



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 10 de julio de 2026 a las 11:15

Nombre o Razón Social: CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA Y COMERCIALIZACION MOTAA

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00072997
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-152-2026
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR007 - COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
Nombre del procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-152-2026 SERV MTOO PREV EQPO HIDRONEUMÁTICO OOAD 2026 2DA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 2 de julio de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 15 de julio de 2026 a las 09:45
Responsable de la captura: VICTOR MANUEL QUEZADA MARIN
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratación: SERVICIOS
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: Sí
Plurianual: No
Participación conjunta: No
¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 20
Número de archivos: 85

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO. ACOMPAÑÁNDOSE DE COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL), TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA.	ANEXO3 ACREDI P.pdf, ANEXO3 ACREDI G.pdf, ANEXO3 ACRED C.pdf	653.3 KB	9 de julio de 2026 a las 13:11
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	4139 CORREO GR.pdf, 4139 CORREO CGM.pdf, 4139 CORREO PAC.pdf	361.1 KB	9 de julio de 2026 a las 13:28
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP, DE ACUERDO CON EL ANEXO 5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	ANEX5 71 Y 90 G.pdf, ANEX5 71 Y 90 C.pdf, ANEX5 71 Y 90 P.pdf	345.9 KB	9 de julio de 2026 a las 13:34
ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, POR SÍ O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL MEX			



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>



QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DE ACUERDO CON EL ANEXO 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.

4133 INTEG GRU.pdf, 4133 INTEG CGM.pdf, 4133 INTEG PACI.pdf

318.7 KB

9 de julio de 2026 a las 13:36

MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES

4136 PROTOCO P.pdf, 4136 PROTOCO C.pdf, 4136 PROTOCO G.pdf

663.6 KB

9 de julio de 2026 a las 13:38

MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE DEN VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO

6 VENT INDIBI C.pdf, 6 VENT INDIBI G.pdf, 6 VENT INDIBI P.pdf

387.8 KB

9 de julio de 2026 a las 13:41

MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO

I NO SUBC GRUPO.pdf, I NO SUBC CGM.pdf, I NO SUBC PACI.pdf

367.1 KB

9 de julio de 2026 a las 13:42

EN SU CASO, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE CUENTA CON ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.

4134 ESTRATI P.pdf, 4134 ESTRATI C.pdf

264.3 KB

9 de julio de 2026 a las 13:44

ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA AL IMSS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX".

4135 ARC NO C.pdf, 4135 ARC NO G.pdf, 4135 ARC NO P.pdf

355.2 KB

9 de julio de 2026 a las 13:46

* A FIN DE FOMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, LOS PARTICULARES PODRÁN FORMULAR EL MANIFIESTO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ANEXO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA

DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", PARA PERSONAS FÍSICAS O, EN SU CASO, PARA PERSONAS MORALES, EL CUAL PODRÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [HTTPS://WWW.GOB.MX/BUENGOBIERNO](https://www.gob.mx/buengobierno) SIENDO ESTE MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN EL ÚNICO PARA PRESENTARLO. EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO, MISMO QUE SERÁ NECESARIO PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA

4136 PROTOCO C.pdf, 4136 PROTOCO G.pdf, 4136 PROTOCO P.pdf

663.6 KB

9 de julio de 2026 a las 13:47



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>



GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL MANIFIESTO DE LOS PARTICULARES, DISPONIBLE EN LA MISMA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA CON FECHA DE EXPEDICIÓN NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA.

A)B)C)D)E)F)G)H)I)	A NO CARG PUB G.pdf, B Acta Const C.pdf, b cons imss pac.pdf, H NO 30 DIAS C.pdf, D IDENT OFICI G.pdf, H NO 30 DIAS P.pdf, G COMP DOM C.pdf, c cons infon C.pdf, a const SAT pac.pdf, I NO SUBC PACI.pdf, E CONST PACI.pdf, C PODER PACI.pdf, D IDENT OFICI C.pdf, F Reg Patr PacI.pdf, I NO SUBC CGM.pdf, D IDENT OFICI P.pdf, H NO 30 DIAS G.pdf, B Acta nacim P.pdf, A NO CARG PUB C.pdf, G COMP DOM P.pdf, I NO SUBC GRUPO.pdf, E CONST CGM.pdf, b cons imss CGM.pdf, F REG PATR CGM.pdf, c cons INFO P.pdf, C Poder Not C.pdf, a const sat CGM.pdf, A NO CARG PUB P.pdf	20.9 MB	9 de julio de 2026 a las 14:09
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNA O MÁS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE EN LAS CUALES EL IMSS PUEDA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN AL LICITANTE RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y QUE NOS OCUPA. ANEXO 15.	4139 CORREO GR.pdf, 4139 CORREO CGM.pdf, 4139 CORREO PAC.pdf	361.1 KB	9 de julio de 2026 a las 14:53
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNO O MÁS DOMICILIOS DONDE EL LICITANTE AUTORIZA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE NOS OCUPA. ANEXO 16.	41310 NOTI GRU.pdf, 41310 NOTI PACI.pdf, 41310 NOTI CGM.pdf	361.0 KB	9 de julio de 2026 a las 14:56
ACTA CONSTITUTIVA	B Acta nacim P.pdf, B Acta Const C.pdf	6.1 MB	9 de julio de 2026 a las 14:57
PODER NOTARIAL	C Poder Not C.pdf, C PODER PACI.pdf	5.8 MB	9 de julio de 2026 a las 14:57
ANEXO 10 FORMATO INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	INF CONFID GRU.pdf, INF CONFID PACI.pdf, INF CONFID CGM.pdf	423.6 KB	9 de julio de 2026 a las 15:04
ANEXO 11 ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES	ACEPTA CONV G.pdf, ACEPTA CONV P.pdf, ACEPTA CONV C.pdf	361.6 KB	9 de julio de 2026 a las 15:05
ANEXO 13 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA	4 ANEX13 CONVE.pdf	4.0 MB	9 de julio de 2026 a las 15:07
ANEXO 16 ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE	ANEX16 NOT G.pdf, ANEX16 NOTI C.pdf, ANEX16 NOTI P.pdf	349.7 KB	9 de julio de 2026 a las 15:09
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	NORMAS GRU.pdf, NACIONA PACI.pdf, NACIONA CGM.pdf, NORMAS CGM.pdf, NACIONA GRU.pdf, CAPACIT CGM.pdf, CAPACIT PACI.pdf, NORMAS PACI.pdf	32.5 MB	9 de julio de 2026 a las 16:06

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 2
Número de archivos: 48

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TECNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	B ANEXO 4A.pdf, B ANEXO 4B.pdf, A DESCRIP.pdf, B ANEX4 ORI SER.pdf	1.7 MB	9 de julio de 2026 a las 16:15





DOCUMENTACIÓN GENÉRICA

C I METODO.pdf, b III REPIM C.pdf, III
DISCAP PACI.pdf, 16 9200010157.pdf, C III
ESQ ESTR.pdf, 12 152-2022.pdf, 6
C3M0274.pdf, a I 3 CAPAC PAC.pdf, a I 2
BAHENA.pdf, III DISCAP CGM.pdf, 15
800768079.pdf, III DISCAP GRU.pdf, 10
SSM-2019-17.pdf, a II 1 D 2025 C.pdf, a II 2
CERTIFIC.pdf, 13 C3M0217.pdf, a II 2 CAPA
EQ.pdf, 8 801153236.pdf, b I EXPR
CGM.pdf, CARTAS CUMPLI.pdf, a I 1 CAPA
ECO.pdf, 11 SSM-063-2020.pdf, a I 2
ANDRES.pdf, D I EXPR PAC.pdf, a I 3
CAPAC CGM.pdf, a II 2 FACTURAS.Pdf, b III
REPIM P.pdf, 7 C4M0160.pdf, 2
801012076.pdf, b I EXPR PAC.pdf, 17
9200011222.pdf, C II PLAN TRAB.pdf, a I 1
REC HUM.pdf, 3 134 2022.pdf, a I 2
RAMIRO.pdf, D I EXPR CGM.pdf, 5 114
2023.pdf, a I 2 ARQUI.pdf, a II 1 D 2025
P.pdf, a I 2 ING IVAN.pdf, 14 004-2023.pdf,
1 800946067.pdf, 9 CSM0126.pdf, 4 162
2022.pdf

446.0 MB

9 de julio de 2026 a las 17:00

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 2
Número de archivos: 2

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONOMICA	anexo 8.pdf	381.6 KB	9 de julio de 2026 a las 17:01
ANEXO GENÉRICO	1.pdf	6.0 KB	10 de julio de 2026 a las 11:12

Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / Monto)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Precio unitario	Importe total sin impuestos	Importe total con impuestos
1	35701-0001	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO A SISTEMA DE BOMBEO DE UNIDADES DEL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"	SERVICIO	\$ 1,865,284.00	\$ 1,865,284.00	\$ 2,163,729.44

Nombre o Razón Social: CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA Y COMERCIALIZACION MOTAA

Nombre del firmante: CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA Y COMERCIALIZACION MOTAA

RFC: CGM130307EH1

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR007-N-152-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

ahZJLSgtAtXDNOSr90EnkgVsCyGwMhOcRGux/LbbUEByVfXs5yZ1ELIYUxFrKzRfjZRM0f8C423EsW8dvPxKzDZ0wLnB1tNVA6gcgC0PCFq1oValngPK214R73jDCCuM1aaMQu1L3e/ZhGXgm1NLIHOSieWpYsVxhvgp1CCGDFPK01z3VAf/oL/5S3Rddk7UtuBL1/WaU61de/qx4K3AyMPCnnKJgBP/PsKf22oe34L/wj0pZGLAXBJqyKwa11IqHrXnCc2mNRuxjP6rtPa60b1U1f6q5stK1w0BLZ91U+fMc1PK59rLSJA2Zm62hEb1fmYCLWLy85w==



<https://www.gob.mx/buengobierno>



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras Mx



2026
año de
Margarita Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 14 de julio de 2026 a las 18:29

Nombre o Razón Social: EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA BARCE DE GOLDEN ROCK SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00072997
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-152-2026
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR007 - COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
Nombre del procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-152-2026 SERV MTO PREV EQPO HIDRONEUMÁTICO OOAD 2026 2DA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 2 de julio de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 15 de julio de 2026 a las 09:45
Responsable de la captura: VICTOR MANUEL QUEZADA MARIN
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratación: SERVICIOS
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Aclarado: Sí
Plurianual: No
Participación conjunta: No
¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 19
Número de archivos: 19

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO. ACOMPAÑÁNDOSE DE COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL), TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA.	1 ACRE LEG.pdf	374.6 KB	13 de julio de 2026 a las 13:34
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2 CORREO.pdf	445.5 KB	13 de julio de 2026 a las 13:35
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP, DE ACUERDO CON EL ANEXO 5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	3 71 y 90.pdf	430.1 KB	13 de julio de 2026 a las 13:36
ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, POR SÍ O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS			



<https://www.gob.mx/buengobierno>



QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DE ACUERDO CON EL ANEXO 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.

4 DEC INT.pdf

362.4 KB

13 de julio de 2026 a las 13:37

MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES

5 NEG VINC.pdf

435.6 KB

13 de julio de 2026 a las 13:37

MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE DEN VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO

6 NO EJEC.pdf

437.0 KB

13 de julio de 2026 a las 13:38

MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO

7 NO SUB.pdf

437.6 KB

13 de julio de 2026 a las 13:39

EN SU CASO, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE CUENTA CON ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.

8 MIPYMES.pdf

516.5 KB

13 de julio de 2026 a las 13:42

ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA AL IMSS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVARSE PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX".

9 ACEP.pdf

440.0 KB

13 de julio de 2026 a las 13:42

• A FIN DE FOMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, LOS PARTICULARES PODRÁN FORMULAR EL MANIFIESTO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ANEXO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y

OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", PARA PERSONAS FÍSICAS O, EN SU CASO, PARA PERSONAS MORALES, EL CUAL PODRÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [HTTPS://WWW.GOB.MX/BUENGOBIERNO](https://www.gob.mx/buengobierno) SIENDO ESTE MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN EL ÚNICO PARA PRESENTARLO. EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO, MISMO QUE SERÁ NECESARIO PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL

10 MAN PART.PDF

184.5 KB

13 de julio de 2026 a las 13:43



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>



MANIFIESTO DE LOS PARTICULARES,
DISPONIBLE EN LA MISMA DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA CON FECHA DE EXPEDICIÓN
NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES PREVIOS
A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA.

A)B)C)D)E)F)G)H)I)	11 LEG BASES.pdf	18.3 MB	14 de julio de 2026 a las 15:02
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNA O MÁS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE EN LAS CUALES EL IMSS PUEDA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN AL LICITANTE RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y QUE NOS OCUPA. ANEXO 15.	12 CORREO.pdf	447.0 KB	13 de julio de 2026 a las 13:57
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNO O MÁS DOMICILIOS DONDE EL LICITANTE AUTORIZA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE NOS OCUPA. ANEXO 16.	13 domicilio.pdf	442.3 KB	13 de julio de 2026 a las 13:59
ACTA CONSTITUTIVA	14 ACTA CONST.pdf	16.2 MB	13 de julio de 2026 a las 13:59
PODER NOTARIAL	15 PODER NOT.pdf	1.4 MB	13 de julio de 2026 a las 14:01
ANEXO 10 FORMATO INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	16 INF CONF.pdf	441.8 KB	13 de julio de 2026 a las 14:01
ANEXO 11 ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES	17 ACEP CONV.pdf	435.6 KB	13 de julio de 2026 a las 14:02
ANEXO 13 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA	18 PART CONJ.pdf	436.6 KB	13 de julio de 2026 a las 14:03
ANEXO 16 ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE	19 domicilio.pdf	435.1 KB	13 de julio de 2026 a las 14:04

DOCUMENTACIÓN GENÉRICA

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 2 TERMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	PROP TEC.pdf	33.4 MB	14 de julio de 2026 a las 16:49

DOCUMENTACIÓN GENÉRICA

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONOMICA	PROP ECO.pdf	938.1 KB	14 de julio de 2026 a las 16:57
ANEXO GENERICO			





Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / Monto)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Precio unitario	Importe total sin impuestos	Importe total con impuestos
1	35701-0001	"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO DE UNIDADES DEL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026"	SERVICIO	\$ 1,525,657.1	\$ 1,525,647.1	\$ 1,769,750.64

Nombre o Razón Social: EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA BARCE DE GOLDEN ROCK SA DE CV

Nombre del firmante: EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA BARCE DE GOLDEN ROCK SA DE CV

RFC: ECB230623T16

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR007-N-152-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

B3LUUv0S/lw8lDEtytaVAoLoLhuJ7/bxcsJ0T0Qzn2Hox0M+o1ptXBES3UzMKx2XmLUa0KaNuHQL8EcoyJ5GCKmG+cZH00N8Bz0Nz0UhxNAxyOKjJGHeAQP+4y1wDL9415xQ0uNt9+1z9/0UP8a0B8nN1y7MY8F0INlJ4x6b0Y10/uLIYJHrxEuH0ChZBQvKvln88pI91FBWg8oaZrPnboU5068pJV8c0a9GACVvUCMss7ywwEp0ksYe6QxzBzBHPn8RDtqVfPAuvHtMNYgXpuomQbz1SDQ3g6VxBRn6tNoYB+Yv3xnujs4Q3TK1TFh1pZX6ubtA8eNRu4Q=



<https://www.gob.mx/buengobierno>



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 15 de julio de 2026 a las 09:38

Nombre o Razón Social: IMPORTACIONES ROMBOR SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00072997
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-152-2026
Dependencia o Entidad: 050GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR007 - COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
Nombre del procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-152-2026 SERV MTTO PREV EQPO HIDRONEUMÁTICO OOAD 2026 2DA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 2 de julio de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 15 de julio de 2026 a las 09:45
Responsable de la captura: VICTOR MANUEL QUEZADA MARIN
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratación: SERVICIOS
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Aduelto: Sí
Plurianual: No
Participación conjunta: No
¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 19
Número de archivos: 19

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO, ACOMPAÑÁNDOSE DE COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL), TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA.	1 ACRE PERSO.pdf	12.7 MB	14 de julio de 2026 a las 21:57
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2 CORREO.pdf	121.6 KB	14 de julio de 2026 a las 21:58
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP, DE ACUERDO CON EL ANEXO 5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	3 71 y 90.pdf	221.0 KB	14 de julio de 2026 a las 21:58
ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, POR SÍ O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, PARA QUE LOS SEÑALADOS RÉGULOS DEL IMCE			



<https://www.gob.mx/buengobierno>



QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DE ACUERDO CON EL ANEXO 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.

4 INTEGRIDAD.pdf

272.9 KB

14 de julio de 2026 a las 21:59

MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NIEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES

5 VINCULOS.pdf

276.1 KB

14 de julio de 2026 a las 21:59

MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE DEN VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO

6 NO VENTAJA.pdf

259.1 KB

14 de julio de 2026 a las 21:59

MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO

7 NO SUBCONTRA.pdf

219.8 KB

14 de julio de 2026 a las 21:59

EN SU CASO, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE CUENTA CON ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.

8 MIPYMES.pdf

267.9 KB

14 de julio de 2026 a las 22:00

ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA, CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA AL IMSS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX".

9 COMPRAS MX.pdf

261.2 KB

14 de julio de 2026 a las 22:00

• A FIN DE FOMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, LOS PARTICULARES PODRÁN FORMULAR EL MANIFIESTO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ANEXO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y

OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", PARA PERSONAS FÍSICAS O, EN SU CASO, PARA PERSONAS MORALES, EL CUAL PODRÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [HTTPS://WWW.GOB.MX/BUENGOBIERNO](https://www.gob.mx/buengobierno) SIENDO ESTE MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN EL ÚNICO PARA PRESENTARLO. EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO, MISMO QUE SERÁ NECESARIO PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL

10 PROTOCOLO.pdf

276.4 KB

14 de julio de 2026 a las 22:01



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>



MANIFIESTO DE LOS PARTICULARES,
DISPONIBLE EN LA MISMA DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA, CON FECHA DE EXPEDICIÓN
NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES PREVIOS
A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA.

A)B)C)D)E)F)G)H)I)	11 DOC LEGAL.pdf	27.1 MB	14 de julio de 2026 a las 22:02
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNA O MÁS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE EN LAS CUALES EL IMSS PUEDA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN AL LICITANTE RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y QUE NOS OCUPA, ANEXO 15.	12 CORREO.pdf	239.7 KB	14 de julio de 2026 a las 22:05
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNO O MÁS DOMICILIOS DONDE EL LICITANTE AUTORIZA PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE NOS OCUPA, ANEXO 16.	13 DOM.pdf	239.9 KB	14 de julio de 2026 a las 22:06
ACTA CONSTITUTIVA	14 ACTA CONS.pdf	12.6 MB	14 de julio de 2026 a las 22:06
PODER NOTARIAL	15 PODER.pdf	12.7 MB	14 de julio de 2026 a las 22:06
ANEXO 10 FORMATO INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	16 INFO CONFI.pdf	224.4 KB	14 de julio de 2026 a las 22:07
ANEXO 11 ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES	17 CONVO.pdf	228.1 KB	14 de julio de 2026 a las 22:07
ANEXO 13 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA	18 PART CONJ.pdf	224.0 KB	14 de julio de 2026 a las 22:07
ANEXO 16 ESCRITO DE DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE	19 DOM.pdf	234.6 KB	14 de julio de 2026 a las 22:08

DOCUMENTACIÓN GENÉRICA

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 2
Número de archivos: 5

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	d CUMPLIMIENTO.pdf, a CAP LIC.pdf, c P TRABAJO.pdf, b EXPERIENCIA.pdf	93.3 MB	14 de julio de 2026 a las 22:18
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	GENERICA.pdf	1.4 MB	15 de julio de 2026 a las 09:37

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 2

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONOMICA	ECONOMICA.xlsx, ECONOMICA.pdf	295.8 KB	14 de julio de 2026 a las 22:20
ANEXO GENÉRICO			





Buen Gobierno
Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / Monto)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Precio unitario	Importe total sin impuestos	Importe total con impuestos
1	35701-0001	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO DE UNIDADES DEL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026*	SERVICIO	\$ 1,869,228.9	\$ 1,869,228.9	\$ 2,168,305.52

Nombre o Razón Social: IMPORTACIONES ROMBOR SA DE CV

Nombre del firmante: IMPORTACIONES ROMBOR SA DE CV

RFC: IRO210630FKZ

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR007-N-152-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

hdmxtdkGS+Gbu0D2jT3rdHPzaUeLfASEjTpEmVarh9aWcobA0dghtJ6uxftwpIqb0hZ5g0s8Pt12F56UXKo58WfNS20dLLqW6YtZs9M3V87o+gwAvXkeRfsWlHMcDumkzSYIwJZxNDpvoHLSImCaSTR3uWZrIK+paP11YV58WLoHlt7Ga/FORESH4h1X8FVgnpq29NEqWOL7kc5Kc1WUdtpk+KdXS3asFc3apk6+loy6UUVbu49exwzP/S5dbarYCC6jCJ2kSTXmbht1T0K7yPt3X+eIIFjesPGSYBTR6AcB30IzmkB9Mzatf0hCNMybXLI3RfIH8THkaJ2H75b7g==



2026
año de
Margarita Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>

[Handwritten signatures and marks]



ACUSE DE PRESENTACIÓN DE PROPOSICIÓN ELECTRÓNICA A TRAVÉS DE COMPRAS MX

Fecha y hora de la emisión del acuse: 14 de julio de 2026 a las 23:49

Nombre o Razón Social: MANTENIMIENTO FEMOR SA DE CV

Datos del Procedimiento de Contratación

Código del Expediente: E-2026-00072997
Número de procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-152-2026
Dependencia o Entidad: OSO GYR - INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
Unidad Compradora: 050GYR007 - COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
Nombre del procedimiento de contratación: LA-50-GYR-050GYR007-N-152-2026 SERV MTTO PREV EQPO HIDRONEUMÁTICO OOAD 2026 2DA
Fecha de publicación del Procedimiento de contratación: 2 de julio de 2026
Fecha y hora del acto de presentación y apertura de proposiciones: 15 de julio de 2026 a las 09:45
Responsable de la captura: VICTOR MANUEL QUEZADA MARIN
Tipo de procedimiento de contratación: LICITACIÓN PÚBLICA
Ley que rige la contratación: LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO
Tipo de contratación: SERVICIOS
Carácter del procedimiento: NACIONAL
Año del ejercicio presupuestal: 2026
Contrato Abierto: Sí
Plurianual: No
Participación conjunta: No
¿Compra consolidada?: No

Datos proporcionados para validación

Requerimientos Legales-Administrativos

Número de requerimientos solicitados: 20
Número de requerimientos con respuesta: 20
Número de archivos: 20

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON FACULTADES SUFICIENTES PARA COMPROMETERSE POR SÍ O POR SU REPRESENTADA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 3 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO. ACOMPAÑÁNDOSE DE COPIA SIMPLE POR AMBOS LADOS DE SU IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE CON FOTOGRAFÍA, (CARTILLA DEL SERVICIO MILITAR NACIONAL, PASAPORTE, CREDENCIAL PARA VOTAR O CÉDULA PROFESIONAL), TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS, Y EN EL CASO DE PERSONAS MORALES, DE LA PERSONA QUE FIRME LA PROPUESTA.	1 PERS JUR.pdf	1.3 MB	14 de julio de 2026 a las 23:43
DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE	2 CORREQ.pdf	614.8 KB	14 de julio de 2026 a las 23:44
ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE NO SE UBICA EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 71 Y 90 DE LA LAASSP, DE ACUERDO CON EL ANEXO 5 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.	3 71 Y 90.pdf	557.5 KB	14 de julio de 2026 a las 23:44
ESCRITO EN EL QUE EL LICITANTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS, POR SÍ O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, PARA QUE LOS ESTABLECIDOS EN EL BUEC			



2026
año de
Margarita Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>

[Handwritten signatures and marks]



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL IMSS INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO U OTROS ASPECTOS QUE OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES, DE ACUERDO CON EL ANEXO 6 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.

4 INTEGRID.pdf

625.8 KB

14 de julio de 2026 a las 23:44

MANIFIESTO POR EL QUE SE AFIRME O NEGUE VÍNCULOS CON LAS PERSONAS SERVIDORAS PÚBLICAS QUE ESTABLECE EL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN CONTRATACIONES

5 MANIFIESTO.pdf

806.6 KB

14 de julio de 2026 a las 23:44

MANIFIESTO EN EL QUE SE INDICA QUE NO EJECUTA CON OTRO PARTICIPANTE ACCIONES QUE DEN VENTAJA INDEBIDA EN EL PROCEDIMIENTO

6 ACC OTRO P.pdf

587.1 KB

14 de julio de 2026 a las 23:45

MANIFIESTO EN EL QUE SE INDIQUE QUE NO PODRÁ SUBCONTRATAR A OTRO LICITANTE QUE HAYA PARTICIPADO EN EL PROCEDIMIENTO

7 NO SUBCONT.pdf

582.1 KB

14 de julio de 2026 a las 23:45

EN SU CASO, ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE EL LICITANTE CUENTA CON ESTRATIFICACIÓN COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA, DE ACUERDO CON EL ANEXO 7 DE LA PRESENTE CONVOCATORIA QUE SE ADJUNTA PARA TAL EFECTO.

8 ESTRATIF.pdf

675.7 KB

14 de julio de 2026 a las 23:45

ESCRITO LIBRE EN EL QUE MANIFIESTE SU ACEPTACIÓN DE QUE SE TENDRÁN COMO NO PRESENTADAS SUS PROPOSICIONES Y, EN SU CASO, LA DOCUMENTACIÓN REQUERIDA CUANDO EL ARCHIVO ELECTRÓNICO EN EL QUE SE CONTENGAN LAS PROPOSICIONES Y/O DEMÁS INFORMACIÓN NO PUEDA ABRIRSE POR TENER ALGÚN VIRUS INFORMÁTICO O POR CUALQUIER OTRA CAUSA AJENA AL IMSS, EN TÉRMINOS DE LO DISPUESTO POR EL NUMERAL 29 DEL "ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES QUE DEBERÁN OBSERVAR PARA LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA ELECTRÓNICO DE INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL, DENOMINADO PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS COMPRAS MX".

9 COMPRAS MX.pdf

696.1 KB

14 de julio de 2026 a las 23:45

• A FIN DE FOMENTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS EN LA PREVENCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS, LOS PARTICULARES PODRÁN FORMULAR EL MANIFIESTO SEÑALADO EN LOS NUMERALES 2 Y 3 DEL ANEXO SEGUNDO DEL ACUERDO POR EL QUE SE EXPIDE EL "PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Y

OTORGAMIENTO Y PRÓRROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES", PARA PERSONAS FÍSICAS O, EN SU CASO, PARA PERSONAS MORALES, EL CUAL PODRÁ REALIZARSE A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA [HTTPS://WWW.GOB.MX/BUENGOBIERNO](https://www.gob.mx/buengobierno) SIENDO ESTE MEDIO ELECTRÓNICO DE COMUNICACIÓN EL ÚNICO PARA PRESENTARLO. EL SISTEMA GENERARÁ UN ACUSE DE PRESENTACIÓN DEL MANIFIESTO, MISMO QUE SERÁ NECESARIO PRESENTAR COMO PARTE DE SU PROPOSICIÓN, DE CONFORMIDAD CON LA GUÍA DE OPERACIÓN DEL SISTEMA DEL

10 PROCOLO.pdf

810.6 KB

14 de julio de 2026 a las 23:45



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>



MANIFIESTO DE LOS PARTICULARES,
DISPONIBLE EN LA MISMA DIRECCIÓN
ELECTRÓNICA, CON FECHA DE EXPEDICIÓN
NO MAYOR A 30 DÍAS NATURALES PREVIOS
A LA PRESENTACIÓN DE SU PROPUESTA.

A)B)C)D)E)F)G)H)I)	11 DOC LEGAL.pdf	14.8 MB	14 de julio de 2026 a las 23:46
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNA O MÁS CUENTAS DE CORREO ELECTRÓNICO DEL LICITANTE EN LAS CUALES EL IMSS PUEDA REALIZAR CUALQUIER TIPO DE NOTIFICACIÓN/COMUNICACIÓN AL LICITANTE RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y QUE NOS OCUPA. ANEXO 15.	12 CORREO.pdf	618.1 KB	14 de julio de 2026 a las 23:46
ESCRITO LIBRE, EN EL QUE MANIFIESTE UNO O MÁS DOMICILIOS DONDE EL LICITANTE AUTORICE PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES RELACIONADAS CON EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN QUE NOS OCUPA. ANEXO 16.	13 DOM P OIR.pdf	644.4 KB	14 de julio de 2026 a las 23:46
ACTA CONSTITUTIVA	14 ACTA CONT.pdf	8.7 MB	14 de julio de 2026 a las 23:46
PODER NOTARIAL	15 PODER.pdf	9.5 MB	14 de julio de 2026 a las 23:46
ANEXO 10 FORMATO INFORMACIÓN RESERVADA Y CONFIDENCIAL	16 CLAS INFO.pdf	666.7 KB	14 de julio de 2026 a las 23:47
ANEXO 11 ACEPTACIÓN DE LA CONVOCATORIA Y JUNTAS DE ACLARACIONES	17 JUNTA.pdf	588.9 KB	14 de julio de 2026 a las 23:47
ANEXO 13 CONVENIO DE PARTICIPACIÓN CONJUNTA	18 PART CONJUNT.pdf	562.7 KB	14 de julio de 2026 a las 23:47
ANEXO 16 ESCRITO DE DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES DEL LICITANTE	19 OIR Y RECIB.pdf	635.0 KB	14 de julio de 2026 a las 23:47
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	20 GENERICA.pdf	4.2 MB	14 de julio de 2026 a las 23:47

Requerimientos Técnicos (Criterio de evaluación: PUNTOS Y PORCENTAJES)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 2
Número de archivos: 2

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA TÉCNICA ANEXO 1 ANEXO TÉCNICO 2 TÉRMINOS Y CONDICIONES, ESCRITO DE ORIGEN DE LOS BIENES O SERVICIOS.	TEC A.pdf	43.2 MB	14 de julio de 2026 a las 21:23
DOCUMENTACIÓN GENÉRICA	TEC B.pdf	46.8 MB	14 de julio de 2026 a las 22:55

Requerimientos Económicos (Tipo anexo)

Número de requerimientos solicitados: 2
Número de requerimientos con respuesta: 1
Número de archivos: 1

Descripción	Nombre del archivo	Tamaño del archivo	Fecha de envío
PROPUESTA ECONOMICA	ECONOMICA.pdf	2.9 MB	14 de julio de 2026 a las 22:44
ANEXO GENÉRICO			



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>



Requerimientos Económicos (Contrato Abierto / Monto)

Número de requerimientos solicitados: 1
Número de requerimientos con respuesta: 1

Num.	Clave CUCoP	Descripción detallada	Unidad de Medida	Precio unitario	Importe total sin impuestos	Importe total con impuestos
1	35701-0001	*SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO DE UNIDADES DEL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026*	SERVICIO	\$ 2,007,941.92	\$ 2,007,941.92	\$ 2,329,212.63

Nombre o Razón Social: MANTENIMIENTO FEMOR SA DE CV

Nombre del firmante: MANTENIMIENTO FEMOR SA DE CV

RFC: MFE141027GV6

Al firmar de manera electrónica el firmante confirma haber revisado y aprobado la información contenida en el procedimiento de contratación: **LA-50-GYR-050GYR007-N-152-2026**

Asimismo, acepta que en caso de que los archivos electrónicos de las proposiciones y/o demás información no puedan abrirse por contener algún virus informático o por cualquier causa ajena a la dependencia o entidad, se tendrán como no presentada.

Firma (Cadena de firma electrónica)

KpTb2ATAEATY2dvMwIBL1vavCpE40v1gsobhXRhkDjgVmwMdsikp61x/JU/Sy8JHy6ET0dewfzE4vlyBko59A1p6ja0Bhfy01bC0W7m0AyG/QJ52S1NRhDG/Idj04onbRnfhM1269FES0Bx5j7XpkeAauB9qTaSM7I600uCaW0e
luq5wPgSvskKJA5Tazd11xm12yBdlwL3QZPD0XZ7LxsIE+vY1vrkluta70IUQdmPoeBt1f30esc9Ck5fPLWC25RVIBA9vejrYV/VAr05K60HSryA0d/D54pB7Ua4BA0hNSJW8ITkkQ049bwur+1Z86uKKFNRL11GNkbGw7Zg==





CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA
Y COMERCIALIZACION MOTAA S.A. DE C.V.
R.F.C. CGM130307EH1

JUTEPEC MOR. 15 DE JULIO
DE 2026

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DELEGACIÓN ESTATAL MORELOS
JEFATURA DELEGACIONAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
PRESENTE

ANEXO T-6

ANEXO 8 PROPUESTA ECONÓMICA.

FECHA	15 DE JULIO 2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL	CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO OBRA Y COMERCIALIZACION MOTAA SA DE CV
RFC	CGM130307EH1
DOMICILIO	6 ESTE No1 U.HAB.CIVAC 1RA SECCION JUTEPEC MORELOS CP 62578
TELEFONO	777 244 53 31 /777 450 85 35
NUMERO DE LICITACION	LA-50-GYR-050GYR007-N-152-2026 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO DE UNIDADES DEL OOAD MORELOS EJERCICIO 2026" 2DA VUELTA.

PARTIDA UNICA

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD DE SERVICIOS	P.U.	IMPORTE
	HOSPITAL GENERAL REGIONAL CON MEDICINA FAMILIAR No.1 PLAN DE AYALA CUERNAVACA			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO.				

6 ESTE No1 U.HAB.CIVAC 1a SECCION JUTEPEC MORELOS CP.62578 TEL.777 2445331
mail:cgm.motaa@hotmail.com



CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA
Y COMERCIALIZACION MOTAA S.A. DE C.V.

R.F.C. CGM1303071H1

FOLIO 2

HGR C/MF No. 1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 4 bombas de 15 HP, 4 bombas de 10 HP y 1 bomba de 7.5 HP, incluye: arreglo y habilitación de conexiones de tubería de 2" tipo "L", sustitución de válvulas de esfera roscables de bronce "2" WOG 200 libras, sustitución de válvulas check roscables de "2" horizontal wog 200 libras, sustitución de tornillería y elementos de fijación de alta resistencia y accesorios, así como también mantenimiento preventivo y correctivo a programador de bombeo secuencial, sustitución de sensores y manómetros necesarios, sustitución de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$ 72,939.00	\$ 72,939.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS.				
HGR C/MF No. 1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a bomba de 15HP Siemens, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, ventilador, cambio de conectores macho de 2" CU, cambio de codos de 2" CU, Cambio de Tuercas Unión de 2" CU, cambio de válvula roscada de esfera 2" Bronce WOG 200LB, cambio de dos válvulas check horizontal WOG 200LB, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de sensor de presión, sustitución de cableado de control eléctrico, cambio de manómetro y hasta 6 metros de tubería de cobre 2" tipo "L".	1	\$ 33,770.00	\$ 33,770.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO TANQUE DE CONDENSADOS.				
HGR C/MF No. 1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 3 bombas Verticales de 7.5 HP una marca Baldor, una marca gruflos y una marca Altamira, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, ventilador, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de manómetro, sustitución de arrancadores termomagnéticos y colocación de luces indicadoras, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$ 51,038.00	\$ 51,038.00

6 ESTE NO1 U.HAB.CIVAC 1a SECCION JUTEPEC MORELOS CP.62578 TEL.777 2445331

mail:cgm.motaa@hotmail.com



CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA
Y COMERCIALIZACION MOTAP S.A. DE C.V.
R.F.C. CGM130307EH1

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO 5 HP.		UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 20 CENTRO CUERNAVACA.			
UMF No. 20	Servicio de mantenimiento preventivo a 5 bombas de 5HP, 3 en casa de máquinas, uno en patio norte y uno de reserva. incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 59,560.00	\$	59,560.00
UMF No. 20	Servicio de mantenimiento preventivo a 3 bombas de 7.5 HP, incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, limpieza de voluta y contravoluta, asentado o rectificación de flecha, mediciones de impedancia en devanados y embobinado de motor en caso de aplicar, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 34,733.00	\$	34,733.00
UMF No. 20	Mantenimiento preventivo a 1 bomba de 5 HP incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, limpieza de voluta y contravoluta, asentado o rectificación de flecha, mediciones de impedancia en devanados y embobinado de motor en caso de aplicar, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 19,346.00	\$	19,346.00
UMF No. 20	Servicio de mantenimiento preventivo a motor compresor de ¾ de hp. del tanque de hidroneumático incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 9,200.00	\$	9,200.00
UMF No. 20	Mantenimiento preventivo a Bomba de 10 H.P. del sistema contraincendios incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, limpieza de voluta y contravoluta, asentado o rectificación de flecha, mediciones de impedancia en devanados y embobinado de motor en caso de aplicar, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 29,385.00	\$	29,385.00
UMF No. 20	Servicio de mantenimiento correctivo al sistema compresión de aire en línea de ingreso y salida a sistema de control eléctrico de tanque hidro neumático, incluye cambio de banda, cambio de aceite, cambio de filtros de moto compresor, así como cambio de válvula de relevo de presión del sistema calibrada a 5.5 kg/cm2 que cuente con certificado de calibración emitido por una entidad con certificación EMA, habilitación de válvula para purgas, conexiones mecánicas, pintura de la línea y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 19,042.00	\$	19,042.00



CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRAS
Y COMERCIALIZACION MOTA S.A. DE C.V.

R.F.C. CGM130307EH1

UMF No. 20	mantenimiento correctivo a líneas de succión y descarga de sistema de bombeo, incluye remplazo de 4 válvulas de esfera de 2" 300 wog, remplazo de manómetros de glicerina con escala de 1 a 7 kg/cm2 conexiones mecánicas pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 16,012.00	\$ 16,012.00
UMF No. 20	servicio de mantenimiento a sistema de control eléctrico programado, incluye cambio de 4 presostatos marca danfoss mod. KP1 35, rehabilitación des sistema automático secuencial de los equipos de bombeo, mantenimiento y/o sustitución de componentes eléctricos susceptibles de remplazo (relés, contactores, conductores terminales, etc.)	1	\$ 36,654.00	\$ 36,654.00
UMF No. 20	servicio de pruebas de ensayos no destructivos, a tanque hidroneumático de 1000 lts., incluye estudio con ultrasonido para medición de espesores, líquidos penetrantes, inspección visual e informe de examinación.	1	\$ 19,823.00	\$ 19,823.00
UMF No. 20	mantenimiento correctivo a tanque hidroneumático consistente en reparación de fuga en poros de pared exterior del tanque mediante soldadura MIG incluye herramienta, mano de obra pruebas de operación, y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 16,139.00	\$ 16,139.00
HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MF No. 5 ZACATEPEC.				
1.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO CON SISTEMA DE BOMBEO 3 HP.				
Bomba 1				
MARCA: Baldor.				
MODELO: Reliancer.				
NUMERO DE SERIE: 10SV3GFAF20 3 hp 360 psi, 3500 Rpm 208-230/460 v 60 hz 8.1 amp.				
Servicio de mantenimiento preventivo a dos bombas de 3 hp. que incluyan cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura, cambio de ventiladores, mantenimiento y puesta en marcha de los programadores del sistema eléctrico de las bombas, mantenimiento de impulsores, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.				
Bomba 2				
MARCA: Baldor.				
MODELO: Reliancer.				
NUMERO DE SERIE: 10SV3GFAF20.				
HGZ C/MF No. 5		1	\$ 38,787.00	\$ 38,787.00



CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA
Y COMERCIALIZACION MOTIAA S.A. DE C.V.
R.F.C. CGM130307EH1

FOLIO 5

Se solicita se realice un servicio de mantenimiento a una bomba de 3 hp, que incluyan cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura, cambio de ventiladores, baleros sellos mecánicos, revisión de programadores del sistema eléctrico de las bombas y revisión de impulsores, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.

Requiere mantenimiento correctivo a ventilador, Mantenimiento a programador de la bomba, mantenimiento a tubería de cobre de 2" a 4" y una válvula de brida de 4".

El servicio debe de incluir la calibración del motor y sincronización con el sistema eléctrico.

2.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE AGUA HELADA.

HGZ C/MF No. 5	Bomba1			
	MARCA: BALDOR 10 HP, 230-440V, 12-24 amp, 3450 Rpm, trabajo continuo 3 fases 60 Hz.			
	MODELO: n/a.			
	NUMERO DE SERIE: (amm3711).			
	Servicio de mantenimiento a Bomba Baldor 10 hp Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta cambio de impulsor Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento a de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico para la protección para el motor eléctrico.			
	Bomba2			
	MARCA: BALDOR 10 HP, 230-440V, 12-24 amp, 3450 Rpm, trabajo continuo 3 fases 60 Hz.			
	MODELO: n/a			
	NUMERO DE SERIE: (87M3-K56).			
	Servicio de mantenimiento a Bomba Baldor 10 hp Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta cambio de impulsor Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento a de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico para la protección para el motor eléctrico.			
	Bomba3			
	MARCA: BALDOR 10 HP, 230-440V, 12-24 amp, 3450 Rpm, trabajo continuo 3 fases 60 Hz.			

1	\$ 55,092.00	\$ 55,092.00
---	--------------	--------------



CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA
Y COMERCIALIZACION MOTA S.A. DE C.V.
R.F.C. CGM130307EH1

MODELO: n/a NUMERO DE SERIE: (Sin Dato). Servicio de mantenimiento a Bomba Baldor 10 hp Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta cambio de impulsor lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento a de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico para la protección para el motor eléctrico. En la sección de recorrido del agua helada se requiere: Mantenimiento preventivo y correctivo a 3 Juntas de expansión de 6" y cambio de manómetro de Glicerina con rango de operación de 0 a-100 psi y de 0 a 7 kg. Para que no les afecte el golpe de ariete.						
3.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO HGZ/CMF No. 5 ZACATEPEC. En casa de máquinas se cuentan con dos sistemas el primero es un motor eléctrico. 1. MARCA: EIU. MODELO:0141164101. NUMERO DE SERIE: 630977 3475 rpm 220/440 v, 58/29 amps. Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta, cambio de impulsor lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento a de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico para la protección para el motor eléctrico. Del cual, Se requiere el siguiente reacondicionamiento del sistema de acoplamiento de neopreno. servicio: Mantenimiento General. Mantenimiento a voluta, cambio de impulsor, lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos de engrasado, cambio de ventilador, revisión, colocación de equipos de protección para el motor eléctrico. HGZ M/F NO. 5 <u>El segundo es un motor de combustión interna de tres cilindros diésel con un desplazamiento de 0.854 lts.</u> 2. MARCA: YANMAR. MODELO: 3tnv70-A. SERIE: 85711.				1	S 50,707.00	S 50,707.00



CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA
Y COMERCIALIZACION MOTORA S.A. DE C.V.
R.F.C. CGM130307EH1

NNI: 10120012008. 3600 rpm / 17 kw. Del cual se requiere un servicio de mantenimiento preventivo que consiste en: • Cambio de aceite. • Cambio de filtros (aceite y aire.) • Cambio de anticongelante. • Cambio de bandas y mangueras. • Cambio de batería.						
4.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HGZ/CMF No. 5 ZACATEPEC.						
Se cuenta con dos equipos						
1. MARCA: Siemens (Servicio continuo). MODELO: RGZE. NUMERO DE SERIE: J03TM01101-94. 15 hp, 3530 rpm, 220/440 v 35.6/17.8 amp. Kw 11,19, 60 hz.						
Se requiere el siguiente servicio: Mantenimiento Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta, cambio de impulsor Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico de protección para el motor eléctrico.						
HGZ C/MF No. 5 Pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar acabo las actividades necesarias. Esencialmente requiere que la flecha se realice un trabajo en el torno rellenado y rectificado de la flecha principal porque presenta mucho juego y brincoteo.				1	S 46,728.00 S	46,728.00
2. MARCA: Siemens (Servicio continuo). MODELO: IAZX12-15-2. NUMERO DE SERIE: B52530. 10 hp, 3530 rpm, 220/440 v 35.6/17amp.						



CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA
Y COMERCIALIZACION MOTA S.A. DE C.V.

R.F.C. CGM130307EH1

Kw 11,19, 60 Hz.				
Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta, cambio de impulsor Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento a de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico para la protección para el motor eléctrico. Pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias				
HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No.7 DE CUAUTLA.				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO CON SISTEMA DE BOMBEO.				
En cuarto de bombas se cuenta con 7 bombas				
HGZ c/ MF No. 7	Servicio de mantenimiento preventivo a tres bombas de 5 HP, marca maratón, cambio de sellos mecánicos, cambio de juntas y ajuste de impulsor.	1	\$ 40,645.00	\$ 40,645.00
HGZ c/ MF No. 7	Servicio de mantenimiento preventivo a tableros de ajustes control eléctrico			
HGZ c/ MF No. 7	Servicio de mantenimiento preventivo a dos bombas de 2 hp, marca Barmesa, cambio de sellos mecánicos, cambio de juntas y ajuste de impulsor.	1	\$ 10,346.00	\$ 10,346.00
HGZ c/ MF No. 7	Servicio de mantenimiento preventivo a dos bombas de 3 hp, marca Grundfos, cambio de sellos mecánicos, cambio de juntas y ajuste de impulsor.	1	\$ 18,800.00	\$ 18,800.00
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 3 JIUTEPEC.				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO CON SISTEMA DE BOMBEO 2HP Y 10 HP.				
UMF No. 3	Servicio de mantenimiento preventivo a 1 bomba marca WEG de 2HP Y 1 bomba marca WEG de 10HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 18,105.00	\$ 18,105.00
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 2 tableros de control electrónicos marca SUBDRIVE 15 FALLO EN CONTROL DE ENCENDIDO Y PAGADO DE BOMBA.			
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 23 CIVAC.				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO CON SISTEMA DE BOMBEO DE 2HP Y 10 HP.				



CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA
Y COMERCIALIZACION MOTAA S.A. DE C.V.
R.F.C. CGM130307EH1

UMF No. 23	Servicio de mantenimiento preventivo a 1 bomba marca siemens de 2HP y a 1 bomba marca siemens de 3HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 18,676.00	\$ 18,676.00
Mantenimiento de control y preventivo a sistema de control eléctrico en general.				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE RIEGO 3 HP.				
UMF No. 23	Servicio de mantenimiento preventivo a 1 bomba marca siemens 3HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. (CORTE Y RECONEXION EN TRAMO SUBTERRANEO POR FUGA DE AGUA).	1	\$ 10,200.00	\$ 10,200.00
Mantenimiento de control y preventivo a sistema de control eléctrico en general.				
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 18 EMILLANO ZAPATA.				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO 2 HP Y 1 HP.				
UMF No. 18	Servicio de mantenimiento preventivo a 1 bomba marca siemens de 1HP y a 1 bomba marca siemens 2HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	\$ 10,493.00	\$ 10,493.00
Mantenimiento de control y preventivo a sistema de control eléctrico en general.				
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 13 MACATLAN.				
BOMBA DE 1/2 HP DE TANQUE ELEVADO.				
UMF No. 13	Servicio de mantenimiento preventivo a 2 bombas marca SIEMENS de 1/2HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 7,390.00	\$ 7,390.00
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 24 YECAPITLA.				
SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO 5 HP.				



CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA
Y COMERCIALIZACION MOTAA S.A. DE C.V.

R.F.C. CGM130307EH1

FOLIO 10

UMF No. 24	Servicio de mantenimiento a 2 bombas marca Siemens de 5HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, cambio de impulsor, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Cambio de 2 válvulas check de 1 1/2" pulgadas y cambio de 2 válvulas de compuerta de 1 1/2" pulgadas. Cambio de 2 pichanchas de succión de bronce de 2 1/2".	2	\$ 35,472.00	\$ 70,944.00
UMF No. 24	Servicio de mantenimiento a 1 bomba marca Siemens de 2HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, cambio de impulsor, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Cambio de válvula check de 1 1/4" pulgadas y cambio de válvula de compuerta de 1 1/4" pulgadas.	1	\$ 10,493.00	\$ 10,493.00
UMF No. 24	Cambio de 1 pichancha de succión de bronce de 2".			
UMF No. 24	Servicio de mantenimiento a 4 tableros eléctricos de bombas consistentes en cambio e instalación de contactores de 127 a 220 volts con bobina de 110 volts existentes, cambio de alternador simultaneador de sistema de bombeo, cambio de interruptores termomagnéticos de 30 amperes, cambio de perillas selectoras.	1	\$ 52,400.00	\$ 52,400.00
UMF No. 24	Servicio de mantenimiento a 1 bomba marca WEG de 2HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Cambio de válvula check de 1 1/4" pulgadas y cambio de válvula de compuerta de 1 1/4" pulgadas.	1	\$ 10,493.00	\$ 10,493.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBEO DE SISTEMA CONTRAINCENDIOS.				
UMF No. 24	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a bomba contraincendios de combustión interna de 20 HP marca LISTER-PETTER incluye: cambio de banda del motor de combustión interna, cambio de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de aceite, cambio de anticongelante del motor de combustión interna y cambio de batería de 17 placas 800 amp. Reparación de radiador y puesta en marcha Cambio de 1 pichancha de bronce de succión de 3".	1	\$ 45,950.00	\$ 45,950.00

6 ESTE NO1 U.HAB.CIVAC 1a SECCION JUITEPEC MORELOS CP.62578 TEL.777 2445331

mail:cgmm.motaa@hotmail.com



CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, O BRA
Y COMERCIALIZACION MOTAA S.A. DE C.V.

R.F.C. CGM130307EH1

FOLIO 11

UMF No. 24	Servicio de mantenimiento a 1 bomba marca Siemens de 7.5HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Cambio de válvula check de 1 1/4" pulgadas y cambio de válvula de compuerta de 1 1/4" pulgadas.	1	\$ 14,026.00	\$ 14,026.00
UMF No. 24	Cambio de 1 pichancha de succión de bronce de 3".			
UMF No. 24	cambio de presostatos de 127 volts 20a 90 PSI	6	\$ 1,921.00	\$ 11,526.00
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 8 VILLA DE AYALA.				
SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO CON SISTEMA DE BOMBEO 5 HP.				
UMF No. 8	Servicio de mantenimiento a 3 bombas marca WEG de 5HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, cambio de impulsor, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias	1	\$ 16,257.00	\$ 16,257.00
UMF No. 8	Servicio de mantenimiento a 1 bomba marca Siemens de 2HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, cambio de impulsor, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 5,600.00	\$ 5,600.00
UMF No. 8	Pichancha de plástico para succión de línea de 6"	1	\$ 27,121.00	\$ 27,121.00
UMF No. 8	cambio de presostatos de 127 volts 20 a 90 PSI	2	\$ 1,921.00	\$ 3,842.00
UMF No. 8	Válvula de compuerta de 2" de bronce roscables	8	\$ 2,586.00	\$ 20,688.00
UMF No. 8	cambio de tanque hidroneumático de 300L	1	\$ 40,645.00	\$ 40,645.00
UMF No. 8	Servicio de mantenimiento a 4 tableros eléctricos de bombas consistentes en cambio e instalación de contactores de 127 a 220 volts con bobina de 110 volts existentes, cambio de alternador simultaneador de sistema de bombeo, cambio de interruptores termomagnéticos de 30 amperes, cambio de perillas selectoras.	1	\$ 53,410.00	\$ 53,410.00
UMF No. 8	Pichancha de bronce para succión de línea 4"	1	\$ 26,012.00	\$ 26,012.00
UMF No. 8	Válvula check de 3" tipo columpio Horizontal.	1	\$ 10,281.00	\$ 10,281.00
UMF No. 8	Válvula de Compuerta de 3" rosca Mca Urrea Bronce.	1	\$ 14,803.00	\$ 14,803.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA DE COMBUSTION INTERNA				
UMF No. 8	Bomba de equipo contra incendio de combustión interna marca KOHLER modelo CH185, incluye cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, lavado de carburador, cambio de batería y puesta en marcha.	1	\$ 45,026.00	\$ 45,026.00

6 ESTE NO1 U.HAB.CIVAC 1a SECCION JUITEPEC MORELOS CP.62578 TEL.777 2445331

mail:cgm.motaa@hotmail.com



CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA
Y COMERCIALIZACION MOTA S.A. DE C.V.

R.F.C. CGM130307EH1

SUBDELEGACIÓN CUERNAVACA			
servicio de mantenimiento equipo hidroneumático con sistema de bombeo 10 hp			
Servicio Hidrantes para emergencia Diesel, eléctrico			
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO.			
SUBDELEGACION CUERNAVACA	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 2 bombas de 5 HP, incluye: arreglo y habilitación de conexiones de tubería de 2" tipo "L", sustitución de válvulas de esfera roscables de bronce "2" WOG 200 libras, sustitución de válvulas check roscables de "2" horizontal wog 200 libras, sustitución de tornillería y elementos de fijación de alta resistencia y accesorios, así como también mantenimiento preventivo y correctivo a programador de bombeo secuencial, sustitución e instalación de sensores y manómetros necesarios, sustitución de baleros, cambio de todos los elementos intercambiables por preventivo de los motores para su uso funcional en general, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$ 56,385.00 \$ 56,385.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS.			
SUBDELEGACION CUERNAVACA	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a bomba de 5HP Siemens, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DIESEL DE 3 CILINDROS CUMMINS ASI COMO SISTEMA PRECALENTADOR DE RECIRCULADO DE AGUA PARA EL MOTOR , incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, ventilador, cambio de conectores macho de 2" CU, cambio de codos de 2" CU, Cambio de Tuercas Unión de 2" CU, cambio de válvula roscada de esfera 2" Bronce WOG 200LB, cambio de dos válvulas check horizontal WOG 200LB, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de sensor de presión, sustitución de cableado de control eléctrico, cambio de manómetro y hasta 6 metros de tubería de cobre 2" tipo "L".	1	\$ 72,939.00 \$ 72,939.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO TANQUE HIDRONEUMATICO CON MEMBRANA.			



CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA
Y COMERCIALIZACION MOTAA S.A. DE C.V.

R.F.C. CGM130307EH1

SUBDELEGACION CUERNAVACA	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a TANQUE DE 200LTS DE AGUA Y AIRE CON MEMBRANA INTERMEDIA UTILIZABLE PARA EL SISTEMA DE BOMBEO, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de manómetro, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, purgas y cargas, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.		1	\$ 48,256.00	\$ 48,256.00
	PLANTA DE LAVADO				
PLANTA DE LAVADO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 3 bombas de 10 HP Y 2 BOMBAS 5HP, incluye: arreglo y habilitación de conexiones de tubería de 2" tipo "L", sustitución de válvulas de esfera roscables de bronce 2" WOG 200 libras, sustitución de válvulas check roscables de 2" horizontal wog 200 libras, 6 Pichanchas de 2", sustitución de tornillería y elementos de fijación de alta resistencia y accesorios, así como también mantenimiento preventivo y correctivo a programador de bombeo secuencial, sustitución e instalación de sensores y manómetros necesarios, sustitución de baleros, cambio de todos los elementos intercambiables por preventivo de los motores para su uso funcional en general, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.		1	\$ 63,849.00	\$ 63,849.00
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS.				
PLANTA DE LAVADO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a bomba de 5HP, 1 HP, Siemens, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DIESEL DE 3 CILINDROS CUMMINS ASI COMO SISTEMA PRECALENTADOR DE RECIRCULADO DE AGUA PARA EL MOTOR, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, ventilador, cambio de conectores macho de 2" CU, cambio de codos de 2" CU, Cambio de Tuercas Unión de 2" CU, cambio de válvula roscada de esfera 2" Bronce WOG 200LB, cambio de dos válvulas check horizontal WOG 200LB, VERIFICACION A TABLERO DE CONTROL Y DE TRABAJO CON TODOS SUS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de sensor de presión, sustitución de cableado de control eléctrico, cambio de manómetro y hasta 6 metros de tubería de cobre 2" tipo "L".		1	\$ 54,588.00	\$ 54,588.00
	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO TANQUE HIDRONEUMATICO CON MEMBRANA.				



CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA
Y COMERCIALIZACION MOTAA S.A. DE C.V.


R.F.C. CGM1303071H1

PLANTA DE LAVADO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 2 TANQUES DE 60LTS DE AGUA Y AIRE CON MEMBRANA INTERMEDIA UTILIZABLE PARA EL SISTEMA DE BOMBEO, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de manómetro, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, purgas y cargas, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$ 40,178.00	\$ 40,178.00
UNIDAD DEPORTIVA CUERNAVACA				
U.D.C.	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 2 bombas de SHP , incluye: arreglo y habilitación de conexiones de tubería de 2" tipo "L", sustitución de válvulas de esfera roscables de bronce "2" WOG 200 libras, MANOMETROS ,sustitución de válvulas check roscables de "2" horizontal wog 200 libras, 2 Pichanchas de 2", COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA PROGRAMACION Y TRABAJO ,sustitución de tornillería y elementos de fijación de alta resistencia y accesorios, así como también mantenimiento preventivo y correctivo a programador de bombeo secuencial, sustitución e instalación de sensores y manómetros necesarios, sustitución de baleros, cambio de todos los elementos intercambiables por preventivo de los motores para su uso funcional en general, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$ 68,992.00	\$ 68,992.00
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 12 VAUTEPEC				
UMF No. 12	Servicio de mantenimiento a 2 bombas marca Siemens de SHP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, cambio de impulsor, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 41,457.00	\$ 41,457.00
UMF No. 12	cambio de presostatos de 127 volts 20a 90 PSI	2	\$ 1,921.00	\$ 3,842.00
UMF No. 12	Válvula de compuerta de 1 1/2 " de bronce roscables	1	\$ 2,586.00	\$ 2,586.00
UMF No. 12	Válvula de Cierre rápido de 1 1/2 " de bronce soldables	1	\$ 2,364.00	\$ 2,364.00



CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA
Y COMERCIALIZACION MOTAP S.A. DE C.V.
R.F.C. CGM130307EH1

UMF No. 12	Servicio de mantenimiento a 1 tablero eléctrico de bombas consistentes en cambio e instalación de contactor de 127 a 220 volts con bobina de 110 volts existentes, cambio de alternador simultaneador de sistema de bombeo, cambio de interruptores termomagnéticos de 30 amperes, cambio de perillas selectoras.	1	\$ 27,712.00	\$ 27,712.00
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 02 XOCHITEPEC				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO				
UMF No. 02	Servicio de mantenimiento preventivo a 1 bombas de 5 HP, incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, limpieza de voluta y contravoluta, asentado o rectificación de flecha, mediciones de impedancia en devanados y embobinado de motor en caso de aplicar, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 27,975.00	\$ 27,975.00
UMF No. 20	Mantenimiento preventivo a Bomba de 7.5 H.P. del sistema contraincendios incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, cambio de junta de expansión, limpieza de voluta y contravoluta, asentado o rectificación de flecha, mediciones de impedancia en devanados y embobinado de motor en caso de aplicar, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 37,410.00	\$ 37,410.00
UMF No. 02	Servicio de mantenimiento correctivo al sistema compresión de aire en línea de ingreso y salida a sistema de control eléctrico de tanque hidro neumático, incluye cambio de banda, cambio de aceite, cambio de filtros de moto compresor, así como cambio de válvula de relevo de presión del sistema calibrada a 3.5 kg/cm2 que cuente con certificado de calibración emitido por una entidad con certificación EMA, habilitación de válvula para purgas, conexiones mecánicas, pintura de la línea y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 28,240.00	\$ 28,240.00
UMF No. 02	mantenimiento correctivo a líneas de succión y descarga de sistema de bombeo, incluye remplazo de 2 válvulas de esfera de 2" 300 wog, remplazo de mandómetros de glicerina con escala de 1 a 7 kg/cm2 conexiones mecánicas pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 24,017.00	\$ 24,017.00
UMF No. 02	servicio de mantenimiento a sistema de control eléctrico programado, incluye cambio de 2 presostatos marca danfoss mod. KPI 35, mantenimiento y/o sustitución de componentes eléctricos susceptibles de remplazo (contactores, relés, conductores terminales, etc.)	1	\$ 22,056.00	\$ 22,056.00



CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA
Y COMERCIALIZACION MOTAA S.A. DE C.V.

R.F.C. C6M130307 EHI

UMF No. 02	servicio de pruebas de ensayos no destructivos, a tanque hidroneumático de 1000 lts., incluye estudio con ultrasonido para medición de espesores, líquidos penetrantes, inspección visual e informe de examinación.	1	\$ 19,311.00	\$ 19,311.00
------------	---	---	--------------	--------------

(DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 44/100M.N.)

PRECIOS FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO
VIGENCIA COTIZACION 90 DIAS

ATENTAMENTE

JORGE IVAN DIAZ MEDINA
REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO GLOBAL EN MANTENIMIENTO, OBRA Y COMERCIALIZACION MOTAA S.A DE C.V

6 ESTE No1 U.HAB.CIVAC 1a SECCION JUITEPEC MORELOS CP.62578 TEL.777 2445331
mail:cgm.motaa@hotmail.com

*EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA BARCE DE
GOLDEN ROCK, S.A. DE C.V.*



ANEXO 8 PROPUESTA ECONÓMICA

A handwritten signature in black ink, located in the bottom left corner of the page. The signature is cursive and appears to be the name of the person responsible for the document.

Calle Abelardo Rodríguez # 17A, Colonia Leopoldo Heredia, C.P., 62725, Ayala, Morelos
'351006235, 7351497608, email: edificadorabarceGR@hotmail.com, EyCbarcedegolden@yahoo.com

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom center of the page. The signature is cursive and appears to be the name of the person responsible for the document.

A handwritten signature in blue ink, located at the bottom right of the page. The signature is cursive and appears to be the name of the person responsible for the document.
00001

EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA BARCE DE GOLDEN ROCK SA DE CV

R.F.C. ECB230623T16

Anexo 8.- Propuesta Económica.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

FECHA	15 de julio de 2026
NOMBRE O RAZON SOCIAL	EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA BARCE DE GOLDEN ROCK S.A DE C.V.
RFC	ECB230623T16
DOMICILIO	Calle Abelardo Rodríguez # 17A, Colonia Leopoldo Heredia, C.P., 62725, Ayala, Morelos
TELEFONO	7351006235, 7351497608
NUMERO DE EVENTO	LA-50-GYR-050GYR007-N-152-2026

UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD DE SERVICIOS	P.U.	IMPORTE
HOSPITAL GENERAL REGIONAL CON MEDICINA FAMILIAR No. 1 PLAN DE AYALA CUERNAVACA				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO.				
HGR C/MF No. 1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 4 bombas de 15 HP, 4 bombas de 10 HP y 1 bomba de 7.5 HP, incluye: arreglo y habilitación de conexiones de tubería de 2" tipo "L", sustitución de válvulas de esfera roscables de bronce "2" WOG 200 libras, sustitución de válvulas check roscables de "2" horizontal wog 200 libras, sustitución de tornillería y elementos de fijación de alta resistencia y accesorios, así como también mantenimiento preventivo y correctivo a programador de bombeo secuencial, sustitución e instalación de sensores y manómetros necesarios, sustitución de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$138,900.00	\$ 138,900.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS.				
HGR C/MF No. 1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a bomba de 15HP Siemens, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, ventilador, cambio de conectores macho de 2" CU, cambio de codos de 2" CU, Cambio de Tuerca Unión de 2" CU, cambio de válvula roscada de esfera 2" Bronce WOG 200LB, cambio de dos válvulas check horizontal WOG 200LB, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de sensor de presión, sustitución de cableado de control eléctrico, cambio de manómetro y hasta 6 metros de tubería de cobre 2" tipo "L".	1	\$32,400.00	\$ 32,400.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO TANQUE DE CONDENSADOS.				
HGR C/MF No. 1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 3 bombas Verticales de 7.5 HP una marca Baldor, una marca grufos y una marca Altamira, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, ventilador, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de manómetro, sustitución de arrancadores termomagnéticos y colocación de luces Indicadoras, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$35,600.00	\$ 35,600.00
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 20 CENTRO CUERNAVACA.				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO 5 HP.				
UMF No. 20	Servicio de mantenimiento preventivo a 5 bombas de 5HP, 3 en casa de máquinas, uno en patio norte y uno de reserva. Incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$36,500.00	\$ 36,500.00
UMF No. 20	Servicio de mantenimiento preventivo a 3 bombas de 7.5 HP, incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, limpieza de voluta y contravoluta, asentado o rectificación de flecha, mediciones de impedancia en devanados y embobinado de motor en caso de aplicar, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$15,600.00	\$ 15,600.00
UMF No. 20	Mantenimiento preventivo a 1 bomba de 5 HP incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, limpieza de voluta y contravoluta, asentado o rectificación de flecha, mediciones de impedancia en devanados y embobinado de motor en caso de aplicar, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$16,895.60	\$ 16,895.60
UMF No. 20	Servicio de mantenimiento preventivo a moto compresor de ¼ de hp. del tanque de hidroneumático incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 3,980.000	\$ 3,980.00
UMF No. 20	Mantenimiento preventivo a Bomba de 10 H.P. del sistema contraincendios incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, limpieza de voluta y contravoluta, asentado o rectificación de flecha, mediciones de impedancia en devanados y embobinado de motor en caso de aplicar, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 18,590.00	\$ 18,590.00

EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA BARCE DE GOLDEN ROCK SA DE CV
R.F.C. ECB230623T16

UMF No. 20	Servicio de mantenimiento correctivo al sistema compresión de aire en línea de ingreso y salida a sistema de control eléctrico de tanque hidro neumático, incluye cambio de banda, cambio de aceite, cambio de filtros de moto compresor, así como cambio de válvula de relevo de presión del sistema calibrada a 5.5 kg/cm2 que cuente con certificado de calibración emitido por una entidad con certificación EMA, rehabilitación de válvula para purgas, conexiones mecánicas, pintura de la línea y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$42,589.50	\$ 42,589.50
UMF No. 20	mantenimiento correctivo a líneas de succión y descarga de sistema de bombeo, incluye remplazo de 4 válvulas de esfera de 2" 300 wog, remplazo de manómetros de glicerina con escala de 1 a 7 kg /cm2 conexiones mecánicas pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$19,580.00	\$ 19,580.00
UMF No. 20	servicio de mantenimiento a sistema de control eléctrico programado, incluye cambio de 4 presostatos marca danfoss mod. KPI 35, rehabilitación des sistema automático secuencial de los equipos de bombeo, mantenimiento y/o sustitución de componentes eléctricos susceptibles de remplazo (relés, contactores, conductores terminales, etc.)	1	\$41,600.00	\$ 41,600.00
UMF No. 20	servicio de pruebas de ensayos no destructivos, a tanque hidroneumático de 1000 lts., incluye estudio con ultrasonido para medición de espesores, líquidos penetrantes, inspección visual e informe de examinación.	1	\$ 7,850.00	\$ 7,850.00
UMF No. 20	mantenimiento correctivo a tanque hidroneumático consistente en reparación de fuga en poros de pared exterior del tanque mediante soldadura MIG incluye herramienta, mano de obra pruebas de operación, y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$6,500	\$ 6,500.00
HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MF No. 5 ZACATEPEC.				
1.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO CON SISTEMA DE BOMBEO 3 HP.				
IIIGZ C/MF No. 5	Bomba 1 MARCA: Baldor. MODELO: Reliancer. NUMERO DE SERIE: 10SV3GF4F20 3 hp 360 psi, 3500 Rpm 208-230/460 v 60 hz 8.1 amp. Servicio de mantenimiento preventivo a dos bombas de 3 hp. que incluyan cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura, cambio de ventiladores, mantenimiento y puesta en marcha de los programadores del sistema eléctrico de las bombas, mantenimiento de impulsores, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Bomba 2 MARCA: Baldor. MODELO: Reliancer. NUMERO DE SERIE: 10SV3GF4F20. Se solicita se realice un servicio de mantenimiento a una bomba de 3 hp, que incluyan cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura, cambio de ventiladores, baleros sellos mecánicos, revisión de programadores del sistema eléctrico de las bombas y revisión de impulsores, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Requiere mantenimiento correctivo a ventilador, Mantenimiento a programador de la bomba, mantenimiento a tubería de cobre de 2" a 4" y una válvula de brida de 4". El servicio debe de incluir la calibración del motor y sincronización con el sistema eléctrico.	1	\$ 29,856.50	\$ 29,856.50
2.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE AGUA HELADA.				
IIIGZ C/MF No. 5	Bomba1 MARCA: BALDOR 10 HP, 230-440V, 12-24 amp, 3450 Rpm, trabajo continuo 3 fases 60 Hz. MODELO: n/a. NUMERO DE SERIE: (amm3711). Servicio de mantenimiento a Bomba Baldor 10 hp Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta cambio de impulsor Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento a de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico para la protección para el motor eléctrico. Bomba2 MARCA: BALDOR 10 HP, 230-440V, 12-24 amp, 3450 Rpm, trabajo continuo 3 fases 60 Hz. MODELO: n/a NUMERO DE SERIE: (87M3-K56). Servicio de mantenimiento a Bomba Baldor 10 hp Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta cambio de impulsor Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento a de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico para la protección para el motor eléctrico. Bomba3 MARCA: BALDOR 10 HP, 230-440V, 12-24 amp, 3450 Rpm, trabajo continuo 3 fases 60 Hz. MODELO: n/a NUMERO DE SERIE: (Sin Data). Servicio de mantenimiento a Bomba Baldor 10 hp Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta cambio de impulsor Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento a de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico para la protección para el motor eléctrico. En la sección de recorrido del agua helada se requiere:	1	\$42,600.00	\$42,600.00

EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA BARCE DE GOLDEN ROCK SA DE CV
R.F.C. ECB230623T16

	Mantenimiento preventivo y correctivo a 3 Juntas de expansión de 6" y cambio de manómetro de Glicerina con rango de operación de 0 a-100 psi y de 0 a 7 kg. Para que no les afecte el golpe de ariete.			
3.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO HGZ/CMF No. 5 ZACATEPEC.				
HGZ MF No. 5	En casa de máquinas se cuentan con dos sistemas el primero es un motor eléctrico. 1. MARCA: EIU. MODELO: 0141164101. NUMERO DE SERIE: 630977 3475 rpm 220/440 v, 58/29 amps. Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta, cambio de impulsor Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento a de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico para la protección para el motor eléctrico. Del cual, Se requiere el siguiente reacondicionamiento del sistema de acoplamiento de neopreno, servicio: Mantenimiento General, Mantenimiento a voluta, cambio de impulsor, lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos de engrasado, cambio de ventilador, revisión, colocación de equipos de protección para el motor eléctrico. <u>El segundo es un motor de combustión interna de tres cilindros diésel con un desplazamiento de 0.854 lts.</u> 2. MARCA: YANMAR. MODELO: 3tnv70-A. SERIE: 85711. NNI: 10120012008. 3600 rpm / 17 kw. Del cual se requiere un servicio de mantenimiento preventivo que consiste en: • Cambio de aceite. • Cambio de filtros (aceite y aire.) • Cambio de anticongelante. • Cambio de bandas y mangueras. • Cambio de batería.	1	\$48,500.00	\$48,500.00
4.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HGZ/CMF No. 5 ZACATEPEC.				
HGZ C/MF No. 5	Se cuenta con dos equipos 1. MARCA: Siemens (Servicio continuo). MODELO: RGZE. NUMERO DE SERIE: J03TM01101-94. 15 hp, 3530 rpm, 220/440 v 35.6/17.8 amp. Kw 11,19, 60 hz. Se requiere el siguiente servicio: Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta, cambio de impulsor Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico de protección para el motor eléctrico. Pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar acabo las actividades necesarias. Esencialmente requiere que la flecha se realice un trabajo en el torno rellenado y rectificado de la flecha principal porque presenta mucho juego y brincoteo. 2. MARCA: Siemens (Servicio continuo). MODELO: JAZX12-15-2 NUMERO DE SERIE: B52530. 10 hp, 3530 rpm, 220/440 v 35 /17amp. Kw 11,19, 60 hz. Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta, cambio de impulsor Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento a de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico para la protección para el motor eléctrico. Pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar acabo las actividades necesarias	1	\$32,500.00	\$32,500.00
HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No.7 DE CUAUTLA.				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO CON SISTEMA DE BOMBEO.				
En cuarto de bombas se cuenta con 7 bombas				
HGZ c/ MF No. 7	Servicio de mantenimiento preventivo a tres bombas de 5 HP, marca maratón, cambio de sellos mecánicos, cambio de juntas y ajuste de impulsor.	1	\$42,900.00	\$42,900.00
HGZ c/ MF No. 7	Servicio de mantenimiento preventivo a dos bombas de 2 hp, marca Barmesa, cambio de sellos mecánicos, cambio de juntas y ajuste de impulsor.	1	\$25,600.00	\$25,600.00
HGZ c/ MF No. 7	Servicio de mantenimiento preventivo a dos bombas de 3 hp, marca Grundfos, cambio de sellos mecánicos, cambio de juntas y ajuste de impulsor.	1	\$32,500.00	\$32,500.00
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 3 JUITEPEC.				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO CON SISTEMA DE BOMBEO 2HP Y 10 HP.				
UMF No. 3	Servicio de mantenimiento preventivo a 1 bomba marca WEG de 2HP y 1 bomba marca WEG de 10HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 2 tableros de control electrónicos marca SUBDRIVE 15 FALLO EN CONTROL DE ENCENDIDO Y PAGADO DE BOMBA.	1	\$45,800.00	\$45,800.00
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 23 CIVAC.				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO CON SISTEMA DE BOMBEO DE 2HP Y 10 HP.				
UMF No. 23	Servicio de mantenimiento preventivo a 1 bomba marca siemens de 2HP y a 1 bomba marca siemens de 3HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Mantenimiento de control y preventivo a sistema de control eléctrico en general.	1	\$16,500.00	\$16,500.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO CON SISTEMA DE RIEGO 3 HP.				

EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA BARCE DE GOLDEN ROCK SA DE CV
R.F.C. ECB230623T16

UMF No. 23	Servicio de mantenimiento preventivo a 1 bomba marca siemens 3HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. (CORTE Y RECONEXION EN TRAMO SUBTERRANEO POR FUGA DE AGUA). Mantenimiento de control y preventivo a sistema de control eléctrico en general.	1	\$18,956.50	\$18,956.50
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 18 EMILIANO ZAPATA.				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO 2 HP Y 1 HP.				
UMF No.18	Servicio de mantenimiento preventivo a 1 bomba marca siemens de 1HP Y a 1 bomba marca siemens 2HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Mantenimiento de control y preventivo a sistema de control eléctrico en general.	1	\$8,150.00	\$8,150.00
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 13 MIACATLAN.				
BOMBA DE 1/2 HP DE TANQUE ELEVADO.				
UMF No. 13	Servicio de mantenimiento preventivo a 2 bombas marca SIEMENS de 1/2HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$29,800.00	\$29,800.00
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 24 YECAPITLA.				
SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO 5 HP.				
UMF No. 24	Servicio de mantenimiento a 2 bombas marca Siemens de 5HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, cambio de impulsor, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Cambio de 2 válvulas check de 1 1/2" pulgadas y cambio de 2 válvulas de compuerta de 1 1/2" pulgadas. Cambio de 2 pichanchas de succión de bronce de 2 1/2".	2	\$16,580.00	\$33,160.00
UMF No. 24	Servicio de mantenimiento a 1 bomba marca Siemens de 2HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, cambio de impulsor, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Cambio de válvula check de 1 1/4" pulgadas y cambio de válvula de compuerta de 1 1/4" pulgadas. Cambio de 1 pichancha de succión de bronce de 2".	1	\$9,650.00	\$9,650.00
UMF No. 24	Servicio de mantenimiento a 4 tableros eléctricos de bombas consistentes en cambio e instalación de contactores de 127 a 220 volts con bobina de 110 volts existentes, cambio de alternador simultaneador de sistema de bombeo, cambio de interruptores termomagnéticos de 30 amperes, cambio de perillas selectoras.	1	\$35,895.60	\$35,895.60
UMF No. 24	Servicio de mantenimiento a 1 bomba marca WEG de 2HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Cambio de válvula check de 1 1/4" pulgadas y cambio de válvula de compuerta de 1 1/4" pulgadas. Cambio de 1 pichancha de succión de bronce de 2".	1	\$7,250.00	\$7,250.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBEO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS.				
UMF No. 24	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a bomba contraincendios de combustión interna de 20 HP marca LISTER-PETTER incluye: cambio de banda del motor de combustión interna, cambio de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de aceite, cambio de anticongelante del motor de combustión interna y cambio de batería de 17 placas 800 amp. Reparación de radiador y puesta en marcha. Cambio de 1 pichancha de bronce de succión de 3".	1	\$48,900.00	\$48,900.00
UMF No. 24	Servicio de mantenimiento a 1 bomba marca Siemens de 7.5HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Cambio de válvula check de 1 1/4" pulgadas y cambio de válvula de compuerta de 1 1/4" pulgadas. Cambio de 1 pichancha de succión de bronce de 3".	1	\$15,689.50	\$15,689.50
UMF No. 24	cambio de presostatos de 127 volts 20a 90 PSI	6	\$3,950.00	\$23,700.00
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 8 VILLA DE AYALA.				
SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO 5 HP.				
UMF No. 8	Servicio de mantenimiento a 3 bombas marca WEG de 5HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, cambio de impulsor, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias	1	\$16,500.00	\$16,500.00
UMF No. 8	Servicio de mantenimiento a 1 bomba marca Siemens de 2HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, cambio de impulsor, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$5,850.00	\$5,850.00
UMF No. 8	Pichancha de plástico para succión de línea de 6"	1	\$7,800.00	\$7,800.00
UMF No. 8	cambio de presostatos de 127 volts 20 a 90 PSI	2	\$ 1,350.00	\$2,700.00
UMF No. 8	Válvula de compuerta de 2" de bronce roscables	8	\$2,500.00	\$20,000.00
UMF No. 8	cambio de tanque hidroneumático de 300L	1	\$18,200.00	\$18,200.00
UMF No. 8	Servicio de mantenimiento a 4 tableros eléctricos de bombas consistentes en cambio e instalación de contactores de 127 a 220 volts con bobina de 110 volts existentes, cambio de alternador simultaneador de sistema de bombeo, cambio de interruptores termomagnéticos de 30 amperes, cambio de perillas selectoras.	1	\$25,895.60	\$25,895.60
UMF No. 8	Pichancha de bronce para succión de línea 4".	1	\$ 4,850.00	\$4,850.00
UMF No. 8	Válvula check de 3" tipo columpio Horizontal.	1	\$12,850.00	\$12,850.00
UMF No. 8	Válvula de Compuerta de 3" roscada Mca Urea Bronce.	1	\$ 8,560.00	\$8,560.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA DE COMBUSTION INTERNA				

EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA BARCE DE GOLDEN ROCK SA DE CV
R.F.C. ECB230623T16

UMF No. 8	Bomba de equipo contra incendio de combustión interna marca KOHLER modelo CH185, incluye cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, lavado de carburador, cambio de batería y puesta en marcha.	1	\$7,500.00	\$7,500.00
SUBDELEGACIÓN CUERNAVACA				
SUBDELEGACION CUERNAVACA	servicio de mantenimiento equipo hidroneumático con sistema de bombeo 10 hp Servicio Hidrantes para emergencia Diesel, eléctrico	1	\$12,850.00	\$12,850.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO.				
SUBDELEGACION CUERNAVACA	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 2 bombas de 5 HP, incluye: arreglo y habilitación de conexiones de tubería de 2" tipo "L", sustitución de válvulas de esfera roscables de bronce "2" WOG 200 libras, sustitución de válvulas check roscables de "2" horizontal wog 200 libras, sustitución de tornillería y elementos de fijación de alta resistencia y accesorios, así como también mantenimiento preventivo y correctivo a programador de bombeo secuencial, sustitución e instalación de sensores y manómetros necesarios, sustitución de baleros, cambio de todos los elementos intercambiables por preventivo de los motores para su uso funcional en general, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$24,900.00	\$24,900.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS.				
SUBDELEGACION CUERNAVACA	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a bomba de 5HP Siemens, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DIESEL DE 3 CILINDROS CUMMINS ASI COMO SISTEMA PRECALENTADOR DE RECIRCULADO DE AGUA PARA EL MOTOR , incluye: Cambo de baleros, cambio de sello mecánico, ventilador, cambio de conectores macho de 2" CU, cambio de codos de 2" CU, Cambio de Tuercas Unión de 2" CU, cambio de válvula roscada de esfera 2" Bronce WOG 200LB, cambio de dos válvulas check horizontal WOG 200LB, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de sensor de presión, sustitución de cableado de control eléctrico, cambio de manómetro y hasta 6 metros de tubería de cobre 2" tipo "L".	1	\$29,580.00	\$29,580.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO TANQUE HIDRONEUMATICO CON MEMBRANA.				
SUBDELEGACION CUERNAVACA	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a TANQUE DE 200LTS DE AGUA Y AIRE CON MEMBRANA INTERMEDIA UTILIZABLE PARA EL SISTEMA DE BOMBEO, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de manómetro, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, purgas y cargas, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$25,689.90	\$25,689.90
PLANTA DE LAVADO				
PLANTA DE LAVADO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 3 bombas de 10 HP Y2 BOMBAS 5HP , incluye: arreglo y habilitación de conexiones de tubería de 2" tipo "L", sustitución de válvulas de esfera roscables de bronce "2" WOG 200 libras, sustitución de válvulas check roscables de "2" horizontal wog 200 libras, 6 Pichanchas de 2", sustitución de tornillería y elementos de fijación de alta resistencia y accesorios, así como también mantenimiento preventivo y correctivo a programador de bombeo secuencial, sustitución e instalación de sensores y manómetros necesarios, sustitución de baleros, cambio de todos los elementos intercambiables por preventivo de los motores para su uso funcional en general, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$28,900.00	\$28,900.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS.				
PLANTA DE LAVADO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a bomba de 5HP, 1 HP, Siemens, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DIESEL DE 3 CILINDROS CUMMINS ASI COMO SISTEMA PRECALENTADOR DE RECIRCULADO DE AGUA PARA EL MOTOR , incluye: Cambo de baleros, cambio de sello mecánico, ventilador, cambio de conectores macho de 2" CU, cambio de codos de 2" CU, Cambio de Tuercas Unión de 2" CU, cambio de válvula roscada de esfera 2" Bronce WOG 200LB, cambio de dos válvulas check horizontal WOG 200LB, VERIFICACION A TABLERO DE CONTROL Y DE TRABAJO CON TODOS SUS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO ,sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de sensor de presión, sustitución de cableado de control eléctrico, cambio de manómetro y hasta 6 metros de tubería de cobre 2" tipo "L".	1	\$28,900.00	\$28,900.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO TANQUE HIDRONEUMATICO CON MEMBRANA.				
PLANTA DE LAVADO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 2 TANQUES DE 60LTS DE AGUA Y AIRE CON MEMBRANA INTERMEDIA UTILIZABLE PARA EL SISTEMA DE BOMBEO, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de manómetro, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, purgas y cargas, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$16,580.00	\$16,580.00
UNIDAD DEPORTIVA CUERNAVACA				
U.D.C.	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 2 bombas de 5HP , incluye: arreglo y habilitación de conexiones de tubería de 2" tipo "L", sustitución de válvulas de esfera roscables de bronce "2" WOG 200 libras, MANOMETROS ,sustitución de válvulas check roscables de "2" horizontal wog 200 libras, 2 Pichanchas de 2", COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA PROGRAMACION Y TRABAJO ,sustitución de tornillería y elementos de fijación de alta resistencia y accesorios, así como también mantenimiento preventivo y correctivo a programador de bombeo secuencial, sustitución e instalación de sensores y manómetros necesarios, sustitución de baleros, cambio de todos los elementos intercambiables por preventivo de los motores para su uso funcional en general, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$32,500.00	\$32,500.00

EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA BARCE DE GOLDEN ROCK SA DE CV
R.F.C. ECB230623T16


UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 12 YAUTEPEC				
UMF No. 12	Servicio de mantenimiento a 2 bombas marca Siemens de 5HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, cambio de impulsor, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$19,860.00	\$19,860.00
UMF No. 12	cambio de presostatos de 127 volts 20a 90 PSI	2	\$1,950.00	\$3,900.00
UMF No. 12	Válvula de compuerta de 1 1/2 " de bronce roscables	1	\$3,850.00	\$3,850.00
UMF No. 12	Válvula de Cierre rápido de 1 1/2 " de bronce soldables	1	\$3,890.00	\$3,890.00
UMF No. 12	Servicio de mantenimiento a 1 tablero eléctrico de bombas consistentes en cambio e instalación de contactor de 127 a 220 volts con bobina de 110 volts existentes, cambio de alternador simultaneador de sistema de bombeo, cambio de interruptores termomagnéticos de 30 amperes, cambio de perillas selectoras.	1	\$29,850.00	\$29,850.00
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 02 XOCHITEPEC				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO				
UMF No. 02	Servicio de mantenimiento preventivo a 1 bombas de 5 HP, incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, limpieza de voluta y contravoluta, asentado o rectificación de flecha, mediciones de impedancia en devanados y embobinado de motor en caso de aplicar, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$19,580.00	\$19,580.00
UMF No. 20	Mantenimiento preventivo a Bomba de 7.5 H.P. del sistema contraincendios incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, cambio de junta de expansión, limpieza de voluta y contravoluta, asentado o rectificación de flecha, mediciones de impedancia en devanados y embobinado de motor en caso de aplicar, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$39,850.00	\$39,850.00
UMF No. 02	Servicio de mantenimiento correctivo al sistema compresión de aire en línea de ingreso y salida a sistema de control eléctrico de tanque hidro neumático, incluye cambio de banda, cambio de aceite, cambio de filtros de moto compresor, así como cambio de válvula de relevo de presión del sistema calibrada a 3.5 kg/cm2 que cuente con certificado de calibración emitido por una entidad con certificación EMA, habilitación de válvula para purgas, conexiones mecánicas, pintura de la línea y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$32,548.90	\$32,548.90
UMF No. 02	mantenimiento correctivo a líneas de succión y descarga de sistema de bombeo, incluye remplazo de 2 válvulas de esfera de 2" 300 wog, remplazo de manómetros de glicerina con escala de 1 a 7 kg /cm2 conexiones mecánicas pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$28,950.00	\$28,950.00
UMF No. 02	Servicio de mantenimiento a sistema de control eléctrico programado, incluye cambio de 2 presostatos marca danfoss mod. KPI 35, mantenimiento y/o sustitución de componentes eléctricos susceptibles de remplazo (contactores, relés, conductores terminales, etc.)	1	\$ 25,680.00	\$25,680.00
UMF No. 02	servicio de pruebas de ensayos no destructivos, a tanque hidroneumático de 1000 lts, incluye estudio con ultrasonido para medición de espesores, líquidos penetrantes, inspección visual e informe de examinación.	1	\$22,589.50	\$22,589.50
Subtotal			\$	1,525,647.10
IVA 16%				\$244,103.54
total				\$1,769,750.64

Monto total con letra: Un millón setecientos sesenta y nueve mil setecientos cincuenta pesos 64/100 M.N.

ATENTAMENTE





EDIFICADORA Y COMERCIALIZADORA BARCE DE GOLDEN ROCK SA DE CV
PABLO ALEXIS BARRERA CERVANTES
 REPRESENTANTE LEGAL


00007

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

FECHA	15 JULIO DE 2026
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	IMPORTACIONES ROMBOR, S.A. DE C.V.
RFC	IRO210630FK2
DOMICILIO	EJE 2 SUR QUERÉTARO NO. 77, DEPTO. 1, COL. ROMA NORTE, CP. 06700, CUAUHTÉMOC, CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO.
TELÉFONO	777 313 1741
NÚMERO DE EVENTO	LA-50-GYR-050GYR007-N-152-2026

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE SERVICIOS	P.U.	IMPORTE
HOSPITAL GENERAL REGIONAL CON MEDICINA FAMILIAR No. 1 PLAN DE AYALA CUERNAVACA				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO.				
HGR C/MF No. 1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 4 bombas de 15 HP, 4 bombas de 10 HP y 1 bomba de 7.5 HP, incluye: arreglo y habilitación de conexiones de tubería de 2" tipo "L", sustitución de válvulas de esfera roscables de bronce "2" WOG 200 libras, sustitución de válvulas check roscables de "2" horizontal wog 200 libras, sustitución de tornillería y elementos de fijación de alta resistencia y accesorios, así como también mantenimiento preventivo y correctivo a programador de bombeo secuencial, sustitución e instalación de sensores y manómetros necesarios, sustitución de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$ 208,512.93	\$ 208,512.93
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS.				
HGR C/MF No. 1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a bomba de 15HP Siemens, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, ventilador, cambio de conectores macho de 2" CU, cambio de codos de 2" CU, Cambio de Tuercas Unión de 2" CU, cambio de válvula roscada de esfera 2" Bronce WOG 200LB, cambio de dos válvulas check horizontal WOG 200LB, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de sensor de presión, sustitución de cableado de control eléctrico, cambio de manómetro y hasta 6 metros de tubería de cobre 2" tipo "L".	1	\$ 33,207.61	\$ 33,207.61
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO TANQUE DE CONDENSADOS.				
HGR C/MF No. 1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 3 bombas Verticales de 7.5 HP una marca Baldor, una marca grufos y una marca Altamira, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, ventilador, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de manómetro, sustitución de arrancadores termomagnéticos y colocación de luces indicadoras, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$ 69,504.31	\$ 69,504.31
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 20 CENTRO CUERNAVACA.				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO 5 HP.				
UMF No. 20	Servicio de mantenimiento preventivo a 5 bombas de 5HP, 3 en casa de máquinas, uno en patio norte y uno de reserva. Incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 108,117.82	\$ 108,117.82
UMF No. 20	Servicio de mantenimiento preventivo a 3 bombas de 7.5 HP, incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, limpieza de voluta y contravoluta, asentado o rectificación de flecha, mediciones de impedancia en devanados y embobinado de motor en caso de aplicar, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 34,752.16	\$ 34,752.16
UMF No. 20	Mantenimiento preventivo a 1 bomba de 5 HP incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, limpieza de voluta y contravoluta, asentado o rectificación de flecha, mediciones de impedancia en devanados y embobinado de motor en caso de aplicar, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 10,811.78	\$ 10,811.78
UMF No. 20	Servicio de mantenimiento preventivo a moto compresor de 1/2 de hp. del tanque de hidroneumático incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 5,251.44	\$ 5,251.44
UMF No. 20	Mantenimiento preventivo a Bomba de 10 H.P. del sistema contraincendios incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, limpieza de voluta y contravoluta, asentado o rectificación de flecha, mediciones de impedancia en devanados y embobinado de motor en caso de aplicar, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 16,989.94	\$ 16,989.94
UMF No. 20	Servicio de mantenimiento correctivo al sistema compresión de aire en línea de ingreso y salida a sistema de control eléctrico de tanque hidro neumático, incluye cambio de banda, cambio de aceite, cambio de filtros de moto compresor, así como cambio de válvula de relevo de presión del sistema calibrada a 5.5 kg/cm2 que cuente con certificado de calibración emitido por una entidad con certificación EMA, habilitación de válvula para purgas, conexiones mecánicas, pintura de la línea y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 27,801.72	\$ 27,801.72

UMF No. 20	mantenimiento correctivo a líneas de succión y descarga de sistema de bombeo, incluye remplazo de 4 válvulas de esfera de 2" 300 wog, remplazo de manómetros de glicerina con escala de 1 a 7 kg /cm2 conexiones mecánicas pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 27,801.72	\$ 27,801.72
UMF No. 20	servicio de mantenimiento a sistema de control eléctrico programado, incluye cambio de 4 presostatos marca danfoss mod. KPI 35, rehabilitación del sistema automático secuencial de los equipos de bombeo, mantenimiento y/o sustitución de componentes eléctricos susceptibles de remplazo (relés, contactores, conductores terminales, etc.)	1	\$ 34,752.16	\$ 34,752.16
UMF No. 20	servicio de pruebas de ensayos no destructivos, a tanque hidroneumático de 1000 lts., incluye estudio con ultrasonido para medición de espesores, líquidos penetrantes, inspección visual e informe de examinación.	1	\$ 29,346.26	\$ 29,346.26
UMF No. 20	mantenimiento correctivo a tanque hidroneumático consistente en reparación de fuga en poros de pared exterior del tanque mediante soldadura MIG incluye herramienta, mano de obra pruebas de operación, y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 21,623.56	\$ 21,623.56
HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MF No. 5 ZACATEPEC.				
1.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO CON SISTEMA DE BOMBEO 3 HP.				
HGZ C/MF No. 5	Bomba 1	1	\$ 59,644.40	\$ 59,644.40
	MARCA: Baldor.			
	MODELO: Reliancer.			
	NUMERO DE SERIE: 10SV3GF4F20 3 hp 360 psi, 3500 Rpm 208-230/460 v 60 hz 8.1 amp.			
	Servicio de mantenimiento preventivo a dos bombas de 3 hp. que incluyan cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura, cambio de ventiladores, mantenimiento y puesta en marcha de los programadores del sistema eléctrico de las bombas, mantenimiento de impulsores, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.			
	Bomba 2			
	MARCA: Baldor.			
	MODELO: Reliancer.			
	NUMERO DE SERIE: 10SV3GF4F20.			
	Se solicita se realice un servicio de mantenimiento a una bomba de 3 hp, que incluyan cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura, cambio de ventiladores, baleros sellos mecánicos, revisión de programadores del sistema eléctrico de las bombas y revisión de impulsores, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.			
HGZ C/MF No. 5	Requiere mantenimiento correctivo a ventilador, Mantenimiento a programador de la bomba, mantenimiento a tubería de cobre de 2" a 4" y una válvula de brida de 4".	1	\$ 57,920.26	\$ 57,920.26
	El servicio debe de incluir la calibración del motor y sincronización con el sistema eléctrico.			
	Bomba1			
	MARCA: BALDOR 10 HP, 230-440V, 12-24 amp, 3450 Rpm, trabajo continuo 3 fases 60 Hz.			
	MODELO: n/a.			
	NUMERO DE SERIE: (amm3711).			
	Servicio de mantenimiento a Bomba Baldor 10 hp Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta cambio de impulsor Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento a de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico para la protección para el motor eléctrico.			
	Bomba2			
	MARCA: BALDOR 10 HP, 230-440V, 12-24 amp, 3450 Rpm, trabajo continuo 3 fases 60 Hz.			
	MODELO: n/a			
HGZ C/MF No. 5	NUMERO DE SERIE: (87M3-K56).	1	\$ 57,920.26	\$ 57,920.26
	Servicio de mantenimiento a Bomba Baldor 10 hp Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta cambio de impulsor Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento a de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico para la protección para el motor eléctrico.			
	Bomba3			
	MARCA: BALDOR 10 HP, 230-440V, 12-24 amp, 3450 Rpm, trabajo continuo 3 fases 60 Hz.			
	MODELO: n/a			
	NUMERO DE SERIE: (Sin Dato).			
	Servicio de mantenimiento a Bomba Baldor 10 hp Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta cambio de impulsor Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento a de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico para la protección para el motor eléctrico.			
	En la sección de recorrido del agua helada se requiere:			
	Mantenimiento preventivo y correctivo a 3 Juntas de expansión de 6" y cambio de manómetro de Glicerina con rango de operación de 0 a-100 psi y de 0 a 7 kg. Para que no les afecte el golpe de ariete.			

3.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO HGZ/CMF No. 5 ZACATEPEC.				
HGZ MF NO. 5	En casa de máquinas se cuentan con dos sistemas el primero es un motor eléctrico.			
	1. MARCA: EIU.			
	MODELO: 0141164101.			
	NUMERO DE SERIE: 630977 3475 rpm 220/440 v, 58/29 amps.			
	Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta, cambio de impulsor Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento a de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico para la protección para el motor eléctrico.			
	Del cual, Se requiere el siguiente reacondicionamiento del sistema de acoplamiento de neopreno. servicio: Mantenimiento General, Mantenimiento a voluta, cambio de impulsor, lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos de engrasado, cambio de ventilador, revisión, colocación de equipos de protección para el motor eléctrico.			
	El segundo es un motor de combustión interna de tres cilindros diésel con un desplazamiento de 0.854 lts.			
	2. MARCA: YANMAR.			
	MODELO: 3lnv70-A.			
	SERIE: 85711.			
	NNI: 10120012008.			
	3600 rpm / 17 kw.			
	Del cual se requiere un servicio de mantenimiento preventivo que consiste en:			
	• Cambio de aceite.			
HGZ C/MF No. 5	• Cambio de filtros (aceite y aire.)			
	• Cambio de anticongelante.			
	• Cambio de bandas y mangueras.			
	• Cambio de batería.			
		1	\$ 57,920.26	\$ 57,920.26
4.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HGZ/CMF No. 5 ZACATEPEC.				
HGZ C/MF No. 5	Se cuenta con dos equipos			
	1. MARCA: Siemens (Servicio continuo).			
	MODELO: RGZE.			
	NUMERO DE SERIE: J03TM01101-94.			
	15 hp, 3530 rpm, 220/440 v 35.6/17.6 amp.			
	Kw 11.19, 60 hz.			
	Se requiere el siguiente servicio: Mantenimiento			
	Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta, cambio de impulsor Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico de protección para el motor eléctrico.			
	Pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.			
	Esencialmente requiere que la flecha se realice un trabajo en el torno rellenado y rectificado de la flecha principal por que presenta mucho juego y brincoleo.			
	2. MARCA: Siemens (Servicio continuo).			
	MODELO: IAZX12-15-2.			
	NUMERO DE SERIE: B52530.			
HGZ C/MF No. 7	10 hp, 3530 rpm, 220/440 v 35 /17amp.			
	Kw 11.19, 60 hz.			
	Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta, cambio de impulsor Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento a de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico para la protección para el motor eléctrico. Pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias			
HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 7 DE CUAUTLA.				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO CON SISTEMA DE BOMBEO.				
En cuarto de bombas se cuenta con 7 bombas				
HGZ c/ MF No. 7	Servicio de mantenimiento preventivo a tres bombas de 5 HP, marca maratón, cambio de sellos mecánicos, cambio de juntas y ajuste de impulsor.	1	\$ 69,504.31	\$ 69,504.31
	Servicio de mantenimiento preventivo a tableros de ajustes control eléctrico			
HGZ c/ MF No. 7	Servicio de mantenimiento preventivo a dos bombas de 2 hp, marca Barnesa, cambio de sellos mecánicos, cambio de juntas y ajuste de impulsor.	1	\$ 30,890.81	\$ 30,890.81
HGZ c/ MF No. 7	Servicio de mantenimiento preventivo a dos bombas de 3 hp, marca Grundfos, cambio de sellos mecánicos, cambio de juntas y ajuste de impulsor.	1	\$ 30,890.81	\$ 30,890.81
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 3 JIUTEPEC.				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO CON SISTEMA DE BOMBEO 2HP Y 10 HP.				
UMF No. 3	Servicio de mantenimiento preventivo a 1 bomba marca WEG de 2HP Y 1 bomba marca WEG de 10HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 27,029.46	\$ 27,029.46
	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 2 tableros de control electrónicos marca SUBDRIVE 15 FALLO EN CONTROL DE ENCENDIDO Y PAGADO DE BOMBA.			
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 23 CIVAC.				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO CON SISTEMA DE BOMBEO DE 2HP Y 10 HP.				
UMF No. 23	Servicio de mantenimiento preventivo a 1 bomba marca siemens de 2HP y a 1 bomba marca siemens de 3HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 11,584.05	\$ 11,584.05
	Mantenimiento de control y preventivo a sistema de control eléctrico en general.			

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO CON SISTEMA DE RIEGO 3 HP.				
UMF No. 23	Servicio de mantenimiento preventivo a 1 bomba marca siemens 3HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. (CORTE Y RECONEXION EN TRAMO SUBTERRANEO POR FUGA DE AGUA).	1	\$ 11,584.05	\$ 11,584.05
	Mantenimiento de control y preventivo a sistema de control eléctrico en general.			
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 18 EMILIANO ZAPATA.				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO 2 HP Y 1 HP.				
UMF No. 18	Servicio de mantenimiento preventivo a 1 bomba marca siemens de 1HP Y a 1 bomba marca siemens 2HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	1	\$ 11,584.05	\$ 11,584.05
	Mantenimiento de control y preventivo a sistema de control eléctrico en general.			
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 13 MIACATLAN.				
BOMBA DE 1/2 HP DE TANQUE ELEVADO.				
UMF No. 13	Servicio de mantenimiento preventivo a 2 bombas marca SIEMENS de 1/2HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 11,584.05	\$ 11,584.05
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 24 YECAPITLA.				
SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO CON SISTEMA DE BOMBEO 5 HP.				
UMF No. 24	Servicio de mantenimiento a 2 bombas marca Siemens de 5HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, cambio de impulsor, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Cambio de 2 válvulas check de 1 1/2" pulgadas y cambio de 2 válvulas de compuerta de 1 1/2" pulgadas. Cambio de 2 pichanchas de succión de bronce de 2 1/2".	2	\$ 13,900.86	\$ 27,801.72
UMF No. 24	Servicio de mantenimiento a 1 bomba marca Siemens de 2HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, cambio de impulsor, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Cambio de válvula check de 1 1/4" pulgadas y cambio de válvula de compuerta de 1 1/4" pulgadas. Cambio de 1 pichancha de succión de bronce de 2".	1	\$ 11,584.05	\$ 11,584.05
UMF No. 24	Servicio de mantenimiento a 4 tableros eléctricos de bombas consistentes en cambio e instalación de contactores de 127 a 220 volts con bobina de 110 volts existentes, cambio de alternador simultaneador de sistema de bombeo, cambio de interruptores termomagnéticos de 30 amperes, cambio de perillas selectoras.	1	\$ 29,346.26	\$ 29,346.26
UMF No. 24	Servicio de mantenimiento a 1 bomba marca WEG de 2HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Cambio de válvula check de 1 1/4" pulgadas y cambio de válvula de compuerta de 1 1/4" pulgadas. Cambio de 1 pichancha de succión de bronce de 2".	1	\$ 11,584.05	\$ 11,584.05
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBEO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS.				
UMF No. 24	Servicio de mantenimiento correctivo y preventivo a bomba contra incendios de combustión interna de 20 HP marca LISTER-PETTER incluye: cambio de banda del motor de combustión interna, cambio de aceite, cambio de filtro de aire, cambio de filtro de aceite, cambio de anticongelante del motor de combustión interna y cambio de batería de 17 placas 800 amp. Reparación de radiador y puesta en marcha. Cambio de 1 pichancha de bronce de succión de 3".	1	\$ 24,712.64	\$ 24,712.64
UMF No. 24	Servicio de mantenimiento a 1 bomba marca Siemens de 7.5HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Cambio de válvula check de 1 1/4" pulgadas y cambio de válvula de compuerta de 1 1/4" pulgadas. Cambio de 1 pichancha de succión de bronce de 3".	1	\$ 27,801.72	\$ 27,801.72
UMF No. 24	cambio de presostatos de 127 volts 20a 90 PSI	6	\$ 617.24	\$ 3,703.45
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 8 VILLA DE AYALA.				
SERVICIO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMATICO CON SISTEMA DE BOMBEO 5 HP.				
UMF No. 8	Servicio de mantenimiento a 3 bombas marca WEG de 5HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, cambio de impulsor, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 27,801.72	\$ 27,801.72
UMF No. 8	Servicio de mantenimiento a 1 bomba marca Siemens de 2HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, cambio de impulsor, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 9,267.24	\$ 9,267.24
UMF No. 8	Pichancha de plástico para succión de línea de 6"	1	\$ 4,324.71	\$ 4,324.71
UMF No. 8	cambio de presostatos de 127 volts 20 a 90 PSI	2	\$ 618.10	\$ 1,236.21
UMF No. 8	Válvula de compuerta de 2" de bronce roscables	8	\$ 6,178.45	\$ 49,427.59
UMF No. 8	cambio de tanque hidroneumático de 300L	1	\$ 27,801.72	\$ 27,801.72
UMF No. 8	Servicio de mantenimiento a 4 tableros eléctricos de bombas consistentes en cambio e instalación de contactores de 127 a 220 volts con bobina de 110 volts existentes, cambio de alternador simultaneador de sistema de bombeo, cambio de interruptores termomagnéticos de 30 amperes, cambio de perillas selectoras.	1	\$ 29,346.26	\$ 29,346.26
UMF No. 8	Pichancha de bronce para succión de línea 4".	1	\$ 4,325.00	\$ 4,325.00
UMF No. 8	Válvula check de 3" tipo columpio Horizontal.	1	\$ 4,325.00	\$ 4,325.00
UMF No. 8	Válvula de Compuerta de 3" roscada Mca Urrea Bronce.	1	\$ 4,325.00	\$ 4,325.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA DE COMBUSTION INTERNA				
UMF No. 8	Bomba de equipo contra incendio de combustión interna marca KOHLER modelo CH18S, incluye cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, lavado de carburador, cambio de batería y puesta en marcha.	1	\$ 34,752.16	\$ 34,752.16

SUBDELEGACIÓN CUERNAVACA				
servicio de mantenimiento equipo hidroneumático con sistema de bombeo 10 hp				
Servicio				
Hidrantes para emergencia Diesel, eléctrico				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO.				
SUBDELEGACION CUERNAVACA	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 2 bombas de 5 HP, incluye: arreglo y habilitación de conexiones de tubería de 2" tipo "L", sustitución de válvulas de esfera roscables de bronce "2" WOG 200 libras, sustitución de válvulas check roscables de "2" horizontal wog 200 libras, sustitución de tornillería y elementos de fijación de alta resistencia y accesorios, así como también mantenimiento preventivo y correctivo a programador de bombeo secuencial, sustitución e instalación de sensores y manómetros necesarios, sustitución de baleros, cambio de todos los elementos intercambiables por preventivo de los motores para su uso funcional en general, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$ 34,752.16	\$ 34,752.16
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS.				
SUBDELEGACION CUERNAVACA	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a bomba de 5HP Siemens, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DIESEL DE 3 CILINDROS CUMMINS ASI COMO SISTEMA PRECALENTADOR DE RECIRCULADO DE AGUA PARA EL MOTOR , incluye: Cambo de baleros, cambio de sello mecánico, ventilador, cambio de conectores macho de 2" CU, cambio de codos de 2" CU, Cambio de Tuercas Unión de 2" CU, cambio de válvula roscada de esfera 2" Bronce WOG 200LB, cambio de dos válvulas check horizontal WOG 200LB, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de sensor de presión, sustitución de cableado de control eléctrico, cambio de manómetro y hasta 6 metros de tubería de cobre 2" tipo "L".	1	\$ 34,752.16	\$ 34,752.16
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO TANQUE HIDRONEUMATICO CON MEMBRANA.				
SUBDELEGACION CUERNAVACA	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a TANQUE DE 200LTS DE AGUA Y AIRE CON MEMBRANA INTERMEDIA UTILIZABLE PARA EL SISTEMA DE BOMBEO, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de manómetro, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, purgas y cargas, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$ 27,029.45	\$ 27,029.45
PLANTA DE LAVADO				
PLANTA DE LAVADO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 3 bombas de 10 HP Y2 BOMBAS 5HP , incluye: arreglo y habilitación de conexiones de tubería de 2" tipo "L", sustitución de válvulas de esfera roscables de bronce "2" WOG 200 libras, sustitución de válvulas check roscables de "2" horizontal wog 200 libras, 6 Pichanchas de 2", sustitución de tornillería y elementos de fijación de alta resistencia y accesorios, así como también mantenimiento preventivo y correctivo a programador de bombeo secuencial, sustitución e instalación de sensores y manómetros necesarios, sustitución de baleros, cambio de todos los elementos intercambiables por preventivo de los motores para su uso funcional en general, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$ 57,920.26	\$ 57,920.26
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS.				
PLANTA DE LAVADO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a bomba de 5HP, 1 HP, Siemens, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DIESEL DE 3 CILINDROS CUMMINS ASI COMO SISTEMA PRECALENTADOR DE RECIRCULADO DE AGUA PARA EL MOTOR , incluye: Cambo de baleros, cambio de sello mecánico, ventilador, cambio de conectores macho de 2" CU, cambio de codos de 2" CU, Cambio de Tuercas Unión de 2" CU, cambio de válvula roscada de esfera 2" Bronce WOG 200LB, cambio de dos válvulas check horizontal WOG 200LB, VERIFICACION A TABLERO DE CONTROL Y DE TRABAJO CON TODOS SUS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO ,sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de sensor de presión, sustitución de cableado de control eléctrico, cambio de manómetro y hasta 6 metros de tubería de cobre 2" tipo "L".	1	\$ 34,752.16	\$ 34,752.16
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO TANQUE HIDRONEUMATICO CON MEMBRANA.				
PLANTA DE LAVADO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 2 TANQUES DE 60LTS DE AGUA Y AIRE CON MEMBRANA INTERMEDIA UTILIZABLE PARA EL SISTEMA DE BOMBEO, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de manómetro, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, purgas y cargas, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$ 61,781.90	\$ 61,781.90
UNIDAD DEPORTIVA CUERNAVACA				
U.D.C.	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 2 bombas de 5HP , incluye: arreglo y habilitación de conexiones de tubería de 2" tipo "L", sustitución de válvulas de esfera roscables de bronce "2" WOG 200 libras, MANOMETROS ,sustitución de válvulas check roscables de "2" horizontal wog 200 libras, 2 Pichanchas de 2", COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA PROGRAMACION Y TRABAJO ,sustitución de tornillería y elementos de fijación de alta resistencia y accesorios, así como también mantenimiento preventivo y correctivo a programador de bombeo secuencial, sustitución e instalación de sensores y manómetros necesarios, sustitución de baleros, cambio de todos los elementos intercambiables por preventivo de los motores para su uso funcional en general, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$ 57,920.26	\$ 57,920.26

UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 12 YAUTEPEC				
UMF No. 12	Servicio de mantenimiento a 2 bombas marca Siemens de 5HP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, cambio de impulsor, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 24,712.64	\$ 24,712.64
UMF No. 12	cambio de presostatos de 127 volts 20a 90 PSI	2	\$ 618.10	\$ 1,236.21
UMF No. 12	Válvula de compuerta de 1 1/2" de bronce roscables	1	\$ 1,930.68	\$ 1,930.68
UMF No. 12	Válvula de Cierre rápido de 1 1/2" de bronce soldables	1	\$ 1,930.68	\$ 1,930.68
UMF No. 12	Servicio de mantenimiento a 1 tablero eléctrico de bombas consistentes en cambio e instalación de contactor de 127 a 220 volts con bobina de 110 volts existentes, cambio de alternador simultaneador de sistema de bombeo, cambio de interruptores termomagnéticos de 30 amperes, cambio de perillas selectoras.	1	\$ 22,395.83	\$ 22,395.83
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 02 XOCHITEPEC				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO				
UMF No. 02	Servicio de mantenimiento preventivo a 1 bombas de 5 HP, incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, limpieza de voluta y contravoluta, asentado o rectificación de flecha, mediciones de impedancia en devanados y embobinado de motor en caso de aplicar, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 19,306.75	\$ 19,306.75
UMF No. 20	Mantenimiento preventivo a Bomba de 7.5 H.P. del sistema contraincendios incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, cambio de junta de expansión, limpieza de voluta y contravoluta, asentado o rectificación de flecha, mediciones de impedancia en devanados y embobinado de motor en caso de aplicar, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 21,623.56	\$ 21,623.56
UMF No. 02	Servicio de mantenimiento correctivo al sistema compresión de aire en línea de ingreso y salida a sistema de control eléctrico de tanque hidro neumático, incluye cambio de banda, cambio de aceite, cambio de filtros de moto compresor, así como cambio de válvula de relevo de presión del sistema calibrada a 3.5 kg/cm2 que cuente con certificado de calibración emitido por una entidad con certificación EMA, habilitación de válvula para purgas, conexiones mecánicas, pintura de la línea y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 19,306.75	\$ 19,306.75
UMF No. 02	mantenimiento correctivo a líneas de succión y descarga de sistema de bombeo, incluye remplazo de 2 válvulas de esfera de 2" 300 wog, remplazo de manómetros de glicerina con escala de 1 a 7 kg /cm2 conexiones mecánicas pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 19,306.75	\$ 19,306.75
UMF No. 02	servicio de mantenimiento a sistema de control eléctrico programado, incluye cambio de 2 presostatos marca danfoss mod. KPI 35, mantenimiento y/o sustitución de componentes eléctricos susceptibles de remplazo (contactores, relés, conductores terminales, etc.)	1	\$ 19,306.75	\$ 19,306.75
UMF No. 02	servicio de pruebas de ensayos no destructivos, a tanque hidroneumático de 1000 lts., incluye estudio con ultrasonido para medición de espesores, líquidos penetrantes, inspección visual e informe de examinación.	1	\$ 19,306.75	\$ 19,306.75
SUBTOTAL			\$	1,869,228.90
IVA			\$	299,076.62
TOTAL			\$	2,168,305.52

MONTO TOTAL: DOS MILLONES CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO PESOS 52/100 M.N.


NOTA: LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.


SE DEBERA DE COTIZAR LA TOTALIDAD DE CONCEPTOS CONTENIDOS EN LA DESCRIPCION DE LA PARTIDA CON INDEPENDENCIA DE LA CANTIDAD DE SERVICIOS INDICADOS EN CADA UNOS ELLOS.

ATENTAMENTE



CESAR IVAN PAZ JUAREZ
REPRESENTANTE LEGAL
IMPORTACIONES ROMBOR S.A. DE C.V.





0000

DOCUMENTO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA

FEMOR
MANTENIMIENTO FONOR, S.A. DE C.V.
RFC: MFE1410276V6
CALLE 151A 20 COL. MARQUESA CU. NEZA
CDMX DE MEXICO CP 55110 TEL. 01 55 547 11 00
SATISFACCIÓN GARANTIZADA

ANEXO 8

**FORMATO DE PROPUESTA
ECONÓMICA.**

FEMOR

MANTENIMIENTO FEMOR S.A. DE C.V.

RFC: A0504100700

CALLE 12 No. 20 COL. MIRAVALLAS DEL VALLE

EN DEFENSORA CAPITAL TEL. 55 20 20 20

INSTRUMENTOS DE TRABAJO

FEMOR
MANTENIMIENTO FEMOR S.A. DE C.V.
RFC: MFE141027GV6
CALLE 15 NO. 20 COL. MARAVILLAS CD. NEZAHUALCOYOTL
EST. DE MEXICO C.P. 57410 TEL. 01 (55) 5741 0000
FAX 01 (55) 5741 0001


Anexo 8.- Propuesta Económica.

PROPOSICIÓN ECONÓMICA

0002

FECHA	15 DE JULIO DEL 2026
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL	MANTENIMIENTO FEMOR S.A. DE C.V.
RFC	MFE141027GV6
DOMICILIO	CALLE 15 NO. 20 COL. MNARAVILLAS CD. NEZAHUALCOYOTL ESTADO DE MEXICO C.P. 57410
TELÉFONO	5510690376 / 55570097789
NÚMERO DE EVENTO	LA-50-GYR-050GYR007-N-152-2026

UNIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD DE SERVICIOS	P.U.	IMPORTE
HOSPITAL GENERAL REGIONAL CON MEDICINA FAMILIAR NO. 1 PLAN DE AYALA CUERNAVACA				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO.				
HGR C/MF No. 1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 4 bombas de 15 HP, 4 bombas de 10 HP y 1 bomba de 7.5 HP, incluye: arreglo y habilitación de conexiones de tubería de 2" tipo "L", sustitución de válvulas de esfera roscables de bronce 2" WOG 200 libras, sustitución de válvulas check roscables de 2" horizontal wog 200 libras, sustitución de tornillería y elementos de fijación de alta resistencia y accesorios, así como también mantenimiento preventivo y correctivo a programador de bombeo secuencial, sustitución e instalación de sensores y manómetros necesarios, sustitución de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$ 138,425.92	\$ 138,425.92
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS.				
HGR C/MF No. 1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a bomba de 15HP Siemens, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, ventilador, cambio de conectores macho de 2" CU, cambio de codos de 2" CU, Cambio de fuerzas Unión de 2" CU, cambio de válvula roscada de esfera 2" Bronce WOG 200LB, cambio de dos válvulas check horizontal WOG 200LB, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de sensor de presión, sustitución de cableado de control eléctrico, cambio de manómetro y hasta 6 metros de tubería de cobre 2" tipo "L".	1	\$ 59,934.89	\$ 59,934.89
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO TANQUE DE CONDENSADOS.				
HGR C/MF No. 1	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 3 bombas Verticales de 7.5 HP una marca Baldor, una marca grufos y una marca Altamira, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, ventilador, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de manómetro, sustitución de arrancadores termomagnéticos y colocación de luces indicadoras, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$ 32,572.72	\$ 32,572.72
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 20 CENTRO CUERNAVACA				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO 5 HP.				
UMF No. 20	Servicio de mantenimiento preventivo a 5 bombas de 5HP, 3 en casa de máquinas, uno en patio norte y uno de reserva, incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 39,233.16	\$ 39,233.16
UMF No. 20	Servicio de mantenimiento preventivo a 3 bombas de 7.5 HP, incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, limpieza de voluta y contravoluta, asentado o rectificación de flecha, mediciones de impedancia en devanados y embobinado de motor en caso de aplicar, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 40,745.48	\$ 40,745.48
UMF No. 20	Mantenimiento preventivo a 1 bomba de 5 HP incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, limpieza de voluta y contravoluta, asentado o rectificación de flecha, mediciones de impedancia en devanados y embobinado de motor en caso de aplicar, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 17,654.99	\$ 17,654.99



FEMOR
S.A. DE C.V.



Calle 15 No. 20 Col. Maravillas,
Cd. Netzahualcoyotl, Edomex



femormantenimiento@yahoo.com.mx

0000

UMF No. 20	Servicio de mantenimiento preventivo a moto compresor de 1/4 de hp. del tanque de hidroneumático incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 5,148.13	\$ 5,148.13
UMF No. 20	Mantenimiento preventivo a Bomba de 10 H.P. del sistema contra incendios incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, limpieza de voluta y contravoluta, asentado o rectificación de flecha, mediciones de impedancia en devanados y emboinado de motor en caso de aplicar, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 22,466.32	\$ 22,466.32
UMF No. 20	Servicio de mantenimiento correctivo al sistema compresión de aire en línea de ingreso y salida a sistema de control eléctrico de tanque hidro neumático, incluye cambio de banda, cambio de aceite, cambio de filtros de moto compresor, así como cambio de válvula de relevo de presión del sistema calibrada a 5.5 kg/cm ² que cuente con certificado de calibración emitido por una entidad con certificación EMA, habilitación de válvula para purgas, conexiones mecánicas, pintura de la línea y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 18,107.51	\$ 18,107.51
UMF No. 20	Mantenimiento correctivo a líneas de succión y descarga de sistema de bombas, incluye remplazo de 4 válvulas de esfera de 2" 300 wog, remplazo de manómetros de glicerina con escala de 1 a 7 kg/cm ² conexiones mecánicas pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 14,995.75	\$ 14,995.75
UMF No. 20	Servicio de mantenimiento a sistema de control eléctrico programado, incluye cambio de 4 presostatos marca Danfoss mod. KPI 35, rehabilitación del sistema automático secuencial de los equipos de bombeo, mantenimiento y/o sustitución de componentes eléctricos susceptibles de remplazo (relés, contactores, conductores terminales, etc.)	1	\$ 35,281.37	\$ 35,281.37
UMF No. 20	Servicio de pruebas de ensayos no destructivos, a tanque hidroneumático de 1000 lts., incluye estudio con ultrasonido para medición de espesores, líquidos penetrantes, inspección visual e informe de examinación.	1	\$ 26,829.68	\$ 26,829.68
UMF No. 20	Mantenimiento correctivo a tanque hidroneumático consistente en reparación de fuga en poros de pared exterior del tanque mediante soldadura MIG incluye herramienta, mano de obra pruebas de operación, y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 17,117.94	\$ 17,117.94
1.-SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO 3 HP.				
HOT/C/MP No. 3	Bomba 1 MARCA: Baldor. MODELO: Reliance. NUMERO DE SERIE: 10SV3GF4F20 3 hp 360 psi, 3500 Rpm 208-230/160 y 50 Hz 8.1 amp. Servicio de mantenimiento preventivo a dos bombas de 3 hp. que incluyan cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura, cambio de ventiladores, mantenimiento y puesta en marcha de los programadores del sistema eléctrico de las bombas, mantenimiento de impulsores, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Bomba 2 MARCA: Baldor. MODELO: Reliance. NUMERO DE SERIE: 10SV3GF4F20. Se solicita se realice un servicio de mantenimiento a una bomba de 3 hp, que incluyan cambio de baleros, cambio de sello mecánico, pintura, cambio de ventiladores, baleros sellos mecánicos, revisión de programadores del sistema eléctrico de las bombas y revisión de impulsores, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Requiere mantenimiento correctivo a ventilador, Mantenimiento a programador de la bomba, mantenimiento a tubería de cobre de 2" a 4" y una válvula de brida de 4". El servicio debe de incluir la calibración del motor y sincronización con el sistema eléctrico.	1	\$ 40,689.56	\$ 40,689.56

MANTENIMIENTO FEMOR S.A. DE C.V.


RFC: MFB-14027096

CALLE 15 NO. 20 COL. MARAVILLAS CD. NETZAHUALCOYOTL

CD. CARLOS GUERRA TEL. 011 55 55 55 55 55

www.mantenimiento-femor.com

www.mantenimiento-femor.com




MANUTENIMIENTO
FEMOR
S.A. DE C.V.

Calle 15 No. 20 Col. Maravillas,
Cd. Netzahualcoyotl, Edomex

femormantenimiento@yahoo.com.mx

RECIBO DE PAGAMENTO
Nº 0004
FECHA: 15/05/2018
MONTANTO: \$ 89,406.25
PAGADO: \$ 89,406.25
SOLDO: \$ 0.00

2.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A BOMBAS DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE AGUA HELADA.				
HGZ/CMF No. 5	Bomba1 MARCA: BALDOR 10 HP, 230-440V, 12-24 amp, 3450 Rpm, trabajo continuo 3 fases 60 Hz. MODELO: n/a. NUMERO DE SERIE: (anm32111). Servicio de mantenimiento a Bomba Baldor 10 hp. Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta cambio de impulsor Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento a de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico para la protección para el motor eléctrico.			0004
	Bomba2 MARCA: BALDOR 10 HP, 230-440V, 12-24 amp, 3450 Rpm, trabajo continuo 3 fases 60 Hz. MODELO: n/a. NUMERO DE SERIE: (87M3-K561). Servicio de mantenimiento a Bomba Baldor 10 hp. Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta cambio de impulsor Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento a de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico para la protección para el motor eléctrico.	1	\$ 89,406.25	\$ 89,406.25
	Bomba3 MARCA: BALDOR 10 HP, 230-440V, 12-24 amp, 3450 Rpm, trabajo continuo 3 fases 60 Hz. MODELO: n/a. NUMERO DE SERIE: (Sin Data). Servicio de mantenimiento a Bomba Baldor 10 hp. Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta cambio de impulsor Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento a de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico para la protección para el motor eléctrico. En la sección de recorrido del agua helada se requiere: Mantenimiento preventivo y correctivo a 3 Juntas de expansión de 6" y cambio de manómetro de Glicerina con rango de operación de 0 a 100 psi y de 0 a 7 kg. Para que no les afecte el golpe de ariete.			
3.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIO HGZ/CMF No. 5 ZACATEPEC.				
HGZ/CMF No. 5	En casa de máquinas se cuentan con dos sistemas el primero es un motor eléctrico. 1. MARCA: EIU. MODELO: 0141164101. NUMERO DE SERIE: 630977 3475 rpm 220/440 v. 58/23 amps Mantenimiento preventivo, que el servicio incluya: mantenimiento a Voluta, cambio de impulsor Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento a de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico para la protección para el motor eléctrico. Del cual, Se requiere el siguiente reacondicionamiento del sistema de acoplamiento de neopreno: servicio: Mantenimiento General, Mantenimiento a voluta, cambio de impulsor, lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos de engrasado, cambio de ventilador, revisión, colocación de equipos de protección para el motor eléctrico.			
	<u>El segundo es un motor de combustión interna de tres cilindros diésel con un desplazamiento de 0.854 hs.</u> 2. MARCA: YANMAR. MODELO: 3tnv70-A. SERIE: 85711. NN: 10120012008. 3600 rpm / 17 kw. Del cual se requiere un servicio de mantenimiento preventivo que consiste en: • Cambio de aceite. • Cambio de filtros (aceite y aire). • Cambio de Anticongelante. • Cambio de bandas y mangueras. • Cambio de batería.	1	\$ 47,295.39	\$ 47,295.39



FEMOR
S.A. DE C.V.


Calle 15 No. 20 Col. Maravillas,
Cd. Netzahualcoyotl, Edomex

femormantenimiento@yahoo.com.mx

FEMOR
MANTENIMIENTO FEMOR S.A. DE C.V.
RFC: MPE1410472VS
CALLE 15 NO. 20 COL. MARAVILLAS CUAMA
(57) DE MEXICO C.A. 37410 157 01 022 548/2638

4.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO HGZ/CMF No. 5 ZACATEPEC.						
HGZ/CMF No. 5	Se cuenta con dos equipos 1. MARCA: Siemens (Servicio continuo) MODELO: RGZE NUMERO DE SERIE: J03TM 01101-04. 15 hp, 3530 rpm, 220/440 v 35 6/17.8 amp. Kw 11.19, 60 Hz Se requiere el siguiente servicio: Mantenimiento preventivo que el servicio incluye: mantenimiento a Voluta, cambio de impulsor, Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico de protección para el motor eléctrico. Pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Esencialmente requiere que la fecha se realice un trabajo en el torno referenciado y verificado de la fecha principal porque presenta mucho juego y brindeo. 2. MARCA: Siemens (Servicio continuo) MODELO: IAZX12-15-2. NUMERO DE SERIE: 852510. 10 hp, 3530 rpm, 220/440 v 35 /17 amp. Kw 11.19, 60 Hz. Mantenimiento preventivo que el servicio incluye: mantenimiento a Voluta, cambio de impulsor, Lubricación de baleros, cambio de sellos mecánicos, cepillado de estator, corrección de ductos para engrasado, mantenimiento de ventilador, Mantenimiento mayor a sistema eléctrico para la protección para el motor eléctrico. Pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	5	45,926.11	5	45,926.11
HOSPITAL GENERAL DE ZONA CON MEDICINA FAMILIAR No. 7 DE CHIAUTLA						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO.						
En cuarto de bombas se cuenta con 7 bombas						
HGZ/CMF No. 7	Servicio de mantenimiento preventivo a tres bombas de 5 HP, marca maratón, cambio de sellos mecánicos, cambio de juntas y ajuste de impulsor. Servicio de mantenimiento preventivo a tableros de ajustes control eléctrico.	1	5	30,793.83	5	10,793.83
HGZ/CMF No. 7	Servicio de mantenimiento preventivo a dos bombas de 2 hp, marca Barmesa, cambio de sellos mecánicos, cambio de juntas y ajuste de impulsor.	1	5	12,388.53	5	12,388.53
HGZ/CMF No. 7	Servicio de mantenimiento preventivo a dos bombas de 3 hp, marca Grundfos, cambio de sellos mecánicos, cambio de juntas y ajuste de impulsor.	1	5	16,629.00	5	16,629.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO 2HP Y 10 HP.						
UMF No. 5	Servicio de mantenimiento preventivo a 1 bomba marca WEG de 2HP Y 1 bomba marca WEG de 10HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 2 tableros de control electrónicos marca SUBDRIVE 15 FALLO EN CONTROL DE ENCENDIDO Y PAGADO DE BOMBA.	1	5	25,907.03	5	25,907.03
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 23 CAVAL						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO DE 2HP Y 10 HP.						
UMF No. 23	Servicio de mantenimiento preventivo a 1 bomba marca Siemens de 2HP y a 1 bomba marca Siemens 3HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. Mantenimiento de control y preventivo a sistema de control eléctrico en general.	1	5	20,043.83	5	20,043.83
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE RIEGO 3 HP.						
UMF No. 23	Servicio de mantenimiento preventivo a 1 bomba marca Siemens 3HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias. ICORTE Y RECONEXION EN TRAMO SUBTERRANEO POR FUGA DE AGUA. Mantenimiento de control y preventivo a sistema de control eléctrico en general.	1	5	24,003.35	5	24,003.35
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 38 SAN JUAN ZAPATA						
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO 2 HP Y 1 HP.						
UMF No. 18	Servicio de mantenimiento preventivo a 1 bomba marca Siemens de 1HP y a 1 bomba marca Siemens 2HP, incluye: Cambio de rodamientos, cambio de sello mecánico y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcto funcionamiento. Mantenimiento de control y preventivo a sistema de control eléctrico en general.	1	5	13,298.78	5	13,298.78

www.mantenimientoefemor.com



FEMOR
S.A. DE C.V.



Calle 15 No. 20 Col. Maravillas,
Cd. Netzahualcoyotl, Edomex




femormantenimiento@yahoo.com.mx

0007

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A BOMBA DE COMBUSTION INTERNA				
UMF No. 8	Bomba de equipo contra incendio de combustión interna marca KOHLER modelo CH185, incluye cambio de aceite, cambio de filtro de aceite, cambio de filtro de aire, lavado de carburador, cambio de batería y puesta en marcha.	1	\$ 16,452.15	\$ 16,452.15
PLANTA DE LAVADO				
servicio de mantenimiento equipo hidroneumático con sistema de bombeo 10 hp				
Servicio				
Hidráulica para empresa Diesel, eléctrico				
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO.				
SUBDELEGACIÓN QUERÉTARO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 2 bombas de 5 HP, incluye: arreglo y habilitación de conexiones de tubería de 2" tipo "L", sustitución de válvulas de esfera roscables de bronce 2" WOG 200 libras, sustitución de válvulas check roscables de 2" horizontal wog 200 libras, sustitución de tornillería y elementos de fijación de alta resistencia y accesorios, así como también mantenimiento preventivo y correctivo a programador de bombeo secuencial, sustitución e instalación de sensores y manómetros necesarios, sustitución de baleros, cambio de todos los elementos intercambiables por preventivo de los motores para su uso funcional en general, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$ 45,169.30	\$ 45,169.30
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS.				
SUBDELEGACIÓN QUERÉTARO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a bomba de 5HP Siemens, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DIESEL DE 3 CILINDROS CUMMINS ASI COMO SISTEMA PRECALENTADOR DE RECIRCULADO DE AGUA PARA EL MOTOR, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, ventilador, cambio de conectores macho de 2" CU, cambio de codos de 2" CU, Cambio de Tuercas Unión de 2" CU, cambio de válvula roscada de esfera 2" Bronce WOG 200LB, cambio de dos válvulas check horizontal WOG 200LB, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de sensor de presión, sustitución de cableado de control eléctrico, cambio de manómetro y hasta 6 metros de tubería de cobre 2" tipo "L".	1	\$ 75,532.71	\$ 75,532.71
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO TANQUE HIDRONEUMÁTICO CON MEMBRANA.				
SUBDELEGACIÓN QUERÉTARO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a TANQUE DE 200LTS DE AGUA Y AIRE CON MEMBRANA INTERMEDIA UTILIZABLE PARA EL SISTEMA DE BOMBEO, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de manómetro, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, purgas y cargas, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$ 26,568.96	\$ 26,568.96
PLANTA DE LAVADO				
PLANTA DE LAVADO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 3 bombas de 10 HP Y 2 BOMBAS 5HP, incluye: arreglo y habilitación de conexiones de tubería de 2" tipo "L", sustitución de válvulas de esfera roscables de bronce 2" WOG 200 libras, sustitución de válvulas check roscables de 2" horizontal wog 200 libras, 6 Pichanchas de 2", sustitución de tornillería y elementos de fijación de alta resistencia y accesorios, así como también mantenimiento preventivo y correctivo a programador de bombeo secuencial, sustitución e instalación de sensores y manómetros necesarios, sustitución de baleros, cambio de todos los elementos intercambiables por preventivo de los motores para su uso funcional en general, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$ 106,893.49	\$ 106,893.49
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS.				
PLANTA DE LAVADO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a bomba de 5HP, 1 HP, Siemens, MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DIESEL DE 3 CILINDROS CUMMINS ASI COMO SISTEMA PRECALENTADOR DE RECIRCULADO DE AGUA PARA EL MOTOR, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, ventilador, cambio de conectores macho de 2" CU, cambio de codos de 2" CU, Cambio de Tuercas Unión de 2" CU, cambio de válvula roscada de esfera 2" Bronce WOG 200LB, cambio de dos válvulas check horizontal WOG 200LB, VERIFICACION A TABLERO DE CONTROL Y DE TRABAJO CON TODOS SUS ELEMENTOS PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de sensor de presión, sustitución de cableado de control eléctrico, cambio de manómetro y hasta 6 metros de tubería de cobre 2" tipo "L".	1	\$ 74,882.53	\$ 74,882.53

www.mantenimientofemor.com

FEMOR
MANEJO DE EQUIPOS DE BOMBEO
REC. MFE 2410706
CALLE 15 NO. 20 COL. MARAVILLAS, CD. NETZAHUALCOYOTL, EDOMEX
060 05800000 000000 000000 000000




FEMOR

0000

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA DE BOMBEO TANQUE HIDRONEUMÁTICO CON MEMBRANA.					
PLANTA DE LAVADO	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 2 TANQUES DE 60LTS DE AGUA Y AIRE CON MEMBRANA INTERMEDIA UTILIZABLE PARA EL SISTEMA DE BOMBEO, sustitución de tornillería de armado y sujeción de alta resistencia, cambio de manómetro, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, purgas y cargas, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$ 15,081.58	\$ 15,081.58	
UNIDAD DEPORTIVA CUERNAVACA					
U.D.C.	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 2 bombas de SHP, incluye: arreglo y habilitación de conexiones de tubería de 2" tipo "L", sustitución de válvulas de esfera roscables de bronce 2" WOG 200 libras, MANOMETROS, sustitución de válvulas check roscables de 2" horizontal wog 200 libras, 2 Pichanchas de 2", COLOCACION DE TABLERO DE CONTROL PARA PROGRAMACIÓN Y TRABAJO, sustitución de tornillería y elementos de fijación de alta resistencia y accesorios, así como también mantenimiento preventivo y correctivo a programador de bombeo secuencial, sustitución e instalación de sensores y manómetros necesarios, sustitución de baleros, cambio de todos los elementos intercambiables por preventivo de los motores para su uso funcional en general, pintura y pruebas de operación a motores, herramienta, mano de obra, disponibilidad de tiempo para la ejecución de trabajos y todo lo necesario para el correcto funcionamiento de los equipos.	1	\$ 46,014.54	\$ 46,014.54	
UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No. 12 YAUTEPEC					
UMF No. 12	Servicio de mantenimiento a 2 bombas marca Siemens de SHP, incluye: Cambio de baleros, cambio de sello mecánico, cambio de impulsor, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 34,399.72	\$ 34,399.72	
UMF No. 12	Cambio de presostatos de 127 volts 20a 90 PSI	2	\$ 7,099.45	\$ 14,198.89	
UMF No. 12	Válvula de compuerta de 1 1/2" de bronce roscables	1	\$ 3,744.52	\$ 3,744.52	
UMF No. 12	Válvula de Cuertetrápedo de 1 1/2" de bronce soldables	1	\$ 3,744.52	\$ 3,744.52	
UMF No. 12	Servicio de mantenimiento a 1 tablero eléctrico de bombas consistentes en cambio e instalación de contactor de 127 a 220 volts con bobina de 110 volts existentes, cambio de alternador simultaneador de sistema de bombeo, cambio de interruptores termomagnéticos de 30 amperes, cambio de perillas selectoras.	1	\$ 20,353.23	\$ 20,353.23	
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO HIDRONEUMÁTICO CON SISTEMA DE BOMBEO					
UMF No. 02	Servicio de mantenimiento preventivo a 1 bombas de 5 HP, incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, limpieza de voluta y contravoluta, asentado o rectificación de flecha, mediciones de impedancia en devanados y embobinado de motor en caso de aplicar, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 20,450.76	\$ 20,450.76	
UMF No. 20	Mantenimiento preventivo a Bomba de 7.5 H.P. del sistema contraincendios incluye: cambio de baleros, cambio de sello mecánico, cambio de junta de expansión, limpieza de voluta y contravoluta, asentado o rectificación de flecha, mediciones de impedancia en devanados y embobinado de motor en caso de aplicar, pintura y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 24,091.77	\$ 24,091.77	
UMF No. 02	Servicio de mantenimiento correctivo al sistema compresión de aire en línea de ingreso y salida a sistema de control eléctrico de tanque hidro neumático, incluye cambio de banda, cambio de aceite, cambio de filtros de moto compresor, así como cambio de válvula de relevo de presión del sistema calibrada a 3.5 kg/cm2 que cuente con certificado de calibración emitido por una entidad con certificación EMA, habilitación de válvula para purgas, conexiones mecánicas, pintura de la línea y pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 18,107.51	\$ 18,107.51	
UMF No. 02	Mantenimiento correctivo a líneas de sujeción y descarga de sistema de bombeo, incluye: remplazo de 2 válvulas de esfera de 2" 300 wog, remplazo de manómetros de glicerina con escala de 1 a 7 kg/cm2 conexiones mecánicas pruebas de operación, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para llevar a cabo las actividades necesarias.	1	\$ 11,094.67	\$ 11,094.67	
UMF No. 02	Servicio de mantenimiento a sistema de control eléctrico programado, incluye cambio de 2 presostatos marca Danfoss mod. KPI 35, mantenimiento y/o sustitución de componentes eléctricos susceptibles de remplazo (contactores, riles, conductores terminales, etc.)	1	\$ 21,887.66	\$ 21,887.66	

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



0009

UNF No. 02	servicio de pruebas de ensayos no destructivos, a tanque hidrónico de 1000 lts., incluye estudio con ultrasonido para medición de espesores, líquidos penetrantes, inspección visual e informe de examinación.	1	\$ 16,829.68	\$ 16,829.68
------------	--	---	--------------	--------------

SUBTOTAL	\$ 2,007,941.92
IVA	\$ 321,270.71
TOTAL	\$ 2,329,212.63


(DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS DOCE PESOS 63/100 M.N.)

LOS PRECIOS OFERTADOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.


ING. FERNANDO MORENO JUÁREZ
APODERADO LEGAL

FEMOR
MANTENIMIENTO FEMOR S.A. DE C.V.
RFC: MFE141027216
CALLE 15 NO. 20 COL. MARAVILLAS, CD. NETZAHUALCOYOTL, EDO. MEX.
TEL: 562 10 10 10 FAX: 562 10 10 10







Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2026
año de
**Margarita
Maza**

<https://www.gob.mx/buengobierno>