



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025
MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD
ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS ONCE HORAS, DEL **28 DE MAYO DE 2025**, SE REUNIERON LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA, EN LA OFICINA ASIGNADA A LA OFICINA DE ADQUISICIONES, EN EL PRIMER PISO DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4 LUIS CASTELAZO AYALA, UBICADO EN AVENIDA RÍO MAGDALENA 289, COLONIA TIZAPÁN SAN ÁNGEL, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, C.P. 01090, CIUDAD DE MÉXICO, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES, MOTIVO DE ESTA LICITACIÓN, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 45 Y 46 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO EN ADELANTE, (LA LEY), Y 47 DE SU REGLAMENTO Y LO PREVISTO EN EL (LOS) NUMERAL 5 DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN. EL ACTO FUE PRESIDIDO POR **EL LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES, JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO**, SERVIDOR PÚBLICO DESIGNADO POR LA CONVOCANTE.

SE PROCEDIÓ A VERIFICAR EL ENVÍO DE PROPOSICIONES POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA (COMPRASMX), REPORTANDO EL SISTEMA LO SIGUIENTE:

EXISTEN 10 PROPOSICIONES PARA ESTA CONVOCATORIA EN EL SERVIDOR DE COMPRASMX, COMO SE MUESTRA EN PANTALLA.

Compras

19:27 UTC-6 Hrs en la Ciudad de México VANESSA ELIZABETH GUEVARA SALAZAR
Controladora de Gastos y Contratos

Procedimientos de contratación

Apertura de proposiciones

Lista de participantes participantes

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha y hora de envío de proposición	Fecha y hora de apertura de proposición	En participación conjunta con	Forma de participación	Estatus de participación	Estatus de emisión	Acciones
1	ADALDI AUGUSTO HURTADO ALZATE	28/05/2025 10:25	28/05/2025 10:31	28/05/2025 10:35		Electrónica	PRESENTADA	Revisada	Ver
2	GELOSA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION S.A. DE C.V.	28/05/2025 10:42	28/05/2025 10:5	28/05/2025 10:55		Electrónica	PRESENTADA	Revisada	Ver
3	GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ	28/05/2025 10:14	28/05/2025 10:7	28/05/2025 10:25		Electrónica	PRESENTADA	Revisada	Ver
4	GRUPO IMEV S.A. DE C.V.	28/05/2025 10:1	28/05/2025 10:7	28/05/2025 10:25		Electrónica	PRESENTADA	Revisada	Ver
5	INGENIERIA Y SISTEMAS PROFESIONALES KYOL S.A. DE C.V.	28/05/2025 10:48	28/05/2025 10:9	28/05/2025 10:55		Electrónica	PRESENTADA	Revisada	Ver
6	JONATHAM ORTIZ MATEOS	28/05/2025 10:29	28/05/2025 10:55	28/05/2025 10:55		Electrónica	PRESENTADA	Revisada	Ver
7	MACROLIMP S.A. DE C.V.	28/05/2025 10:19	28/05/2025 10:15	28/05/2025 10:55		Electrónica	PRESENTADA	Revisada	Ver
8	MECATRONICA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR S.A. DE C.V.	28/05/2025 10:22	28/05/2025 10:48	28/05/2025 10:55		Electrónica	PRESENTADA	Revisada	Ver
9	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA	28/05/2025 10:10	28/05/2025 10:20	28/05/2025 10:55		Electrónica	PRESENTADA	Revisada	Ver
10	SERVICIOS E INNOVACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.	28/05/2025 10:27	28/05/2025 10:55	28/05/2025 10:55		Electrónica	PRESENTADA	Revisada	Ver

NO.	LICITANTES QUE PRESENTARON SUS PROPOSICIONES ELECTRÓNICAMENTE (VÍA COMPRASMX)
1	ADALDI AUGUSTO HURTADO ALZATE
2	GELOSA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION S.A. DE C.V.
3	GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ
4	GRUPO IMEV S.A. DE C.V.
5	INGENIERIA Y SISTEMAS PROFESIONALES KYOL S.A. DE C.V.
6	JONATHAM ORTIZ MATEOS
7	MACROLIMP S.A. DE C.V.
8	MECATRONICA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR S.A. DE C.V.
9	SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA
10	SERVICIOS E INNOVACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025
MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD
ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

ACTO SEGUIDO, Y CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS 46 FRACCIÓN II DE LA LAASSP Y 47 PENÚLTIMO PÁRRAFO DE SU REGLAMENTO, SE DIO LECTURA A CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LAS PROPOSICIONES, CUYOS MONTOS SE CONSIGNAN A CONTINUACIÓN: -----

LICITANTE: SALVADOR MARTINEZ GUADARRAMA

Part	Cant	Descripción	P.U.	Total
XIII	1	CONFECCION DE CORTINAS ANTIBACTERIANAS	\$502,637.44	\$502,637.44
			Sub total	\$502,637.44
			16% IVA	\$80,421.99
			Total	\$583,059.43

LICITANTE: GELOSA MANTENIMIENTO Y CONSERVACION S.A. DE C.V

Part	Cant	Descripción	P.U.	Total
XI	1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MONDADORA	\$22,602.00	\$22,602.00
			Sub total	\$22,602.00
			16% IVA	\$3,616.32
			Total	\$26,218.32

LICITANTE: INGENIERIA Y SISTEMAS PROFESIONALES KYOL, S.A. DE C.V.

PART	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
	TRABAJO Varios		PROPUESTA PRIMER SERVICIO	PROPUESTA SEGUNDO SERVICIO	PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	TOTAL	
vi	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DEL SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN PACIENTE-CENTRAL DE ENFERMERAS EN LOS MESES DE AGOSTO Y NOVIEMBRE, ASÍ COMO LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CONSISTE EN REVISIÓN DETECCIÓN Y ELIMINACIÓN DE FALLAS,, LIMPIEZA GENERAL UTILIZANDO SOLVENTES DIELECTRICOS, AJUSTE Y APRIETE DE TORNILLERÍA, DE LA CENTRAL SUBESTACIONES, TABLEROS, FUENTES DE PODER, LUCES DE PASILLO, BAÑOS PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO VERIFICANDO LA CALIDAD DE VOZ, EL ENCENDIDO DE LUCES INDICADORAS, PERILLAS DE LA SUBESTACION, AS COMO REFACCIONES Y MATERIALES DETERIORADOS POR USO NORMAL CABLEADO EN BAÑOS. LA OPERACION ADECUADA DE LOS TIMBRES. LO ANTERIOR DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS DE CADA SISTEMA DE INTERCOMUNICACION INCLUYE: MANO DE OBRA, REFACCIONES, Y DEMAS DERIVADOS POR EL USO DE LA HERAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL DONDE SE UTILICE,, TRANSPORTACIÓN DEL PERSONAL TECNICO DE LA EMPRESA A LA UNIDAD Y DE LA UNIDAD A LA EMPRESA, R REGISTRANDO EN LA BITÁCORA LA HORA DE INICIO Y TERMINO DE LA EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS LA ATENCIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVO DESPUÉS DE RECIBIR EL REPORTE EN DE 12 HRS. MAXIMO.							
	CENTRALES DE INTERCOMUNICACION	PZA.	8	8	\$ 2,178.54	\$ 2,178.54	\$ 17,428.32	\$ 34,856.64
	FUENTES DE ALIMENTACIÓN DE 12 Y: 24 VOLTIOS.	PZA	16	16	\$ 502.07	\$ 502.07	\$ 8,033.12	\$16,066.24
	SUBESTACIONES DE ENCAMADOS EMPOTRADOS EN EL MODULO.	PZA	331	331	\$126.12	\$126.12	\$41,745.72	\$83,491.44
	LAMPARAS DE PASILLO DE TRES LUCES.	PZA	101	101	\$105.84	\$105.84	\$10,689.84	\$ 21,379.68
	PLACAS DE BAÑO.	PZA	102	102	\$113.55	\$113.55	\$11,582.10	\$23,164.20
							SUBTOTAL	\$ 178,858.20
							I.V.A	\$ 28,633.31
							TOTAL	\$ 207,591.51



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025
MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD
ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

LICITANTE: MACROLIMP S.A. DE C.V.

PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
VII.1	LAVADO DE VIDRIOS	3,177	3,177	20.67	131,337.18
VII.2	SELLADO DE JUNTAS VIDRIO ALUMINIO	30	30	98.25	5,895.00
VII.3	REPOSICION DE VINIL	30	30	79.70	4,782.00
SUBTOTAL					\$142,014.18
I.V.A					\$22,722.26
TOTAL					\$164,736.44
PARTIDA O CLAVE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD MINIMA	CANTIDAD MAXIMA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
XIV	LAVADO DESINCRUSTADO Y BLANQUEADO DE PIEDRA DE MÁRMOL	2000	2000	74.16	\$148,320.00
SUBTOTAL					\$148,320.00
IVA					\$23,731.20
TOTAL					\$172,051.20

LICITANTE: GRUPO IMEV S.A. DE C.V.

N°	CONCEPTO TRABAJOS VARIOS	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
			PROPUESTA	APROBADO	PROPUESTA	APROBADO	PROPUESTA	APROBADO
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA Y SUB ESTACION ELECTRICA QUE SERA REALIZADO EN EL MES DE JUNIO Y DOS VISITAS EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE PARA VERIFICAR SU FUNCIONAMIENTO ADEMAS DE LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE EN SU MOMENTO SURJAN, DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.	EQ.	1		\$ 383,385.65			
	MANTE NIMIENTO PREVENTIVO:							
	MOTOR DE COMBUSTION INTERNA A REALIZARSE EN EL MES DE JUNIO						\$ 383,385.65	
	DIESEL ESPECIALIZADO, INCLUYE: RETIRO DE LA BOMBA DEL MOTOR, TRANSPORTE A LABORATORIO ESPECIALIZADO PARA REALIZAR AJUSTE Y CALIBRACION CON CAMBIO DE PIEZAS NECESARIAS PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO, TRANSPORTE AL HOSPITAL Y RECOLOCACION EN LA MAQUINA DE COMBUSTION, REALIZACION DE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.							

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL

LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025

MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD

ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

2.- REVISION DE TURBOCARGADOR INCLUYE: REVISION Y EN CASO DE SER NECESARIO CAMBIO DE NUCLEO, PLATO DISFUSOR, FLECHA BALANCEADA, KIT DE INSTALACION Y DEFLECTOR DE CALOR, SE DEBE LLEVAR A LABORATORIO DIESEL ESPECIALIZADO PARA REALIZAR EL CAMBIO DE LAS ANTERIORES PIEZAS.							
3.- LIMPIEZA DE INYECTORES, CON CAMBIO DE LIGAS, Y CALIBRACION EN LABORATORIO DIESEL ESPECIALIZADO.							
4.- SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE MULTIGRADO SAE 15W-40 PARA MOTORES DIESEL.							
5.- SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS DE ACEITE.							
6.- SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS DE AIRE.							
7.- SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS DE COMBUSTIBLE.							
8.- SUMINISTRO Y CAMBIO DE FILTROS DE AGUA Y ANTI CONGELANTE							
9.- REVISION Y EN SU CASO SUSTITUCION DE PRECALENTADOR DE 2000 WATTS, 220 VCA.							
10.- SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERAS DEL CIRCUITO DE ENFRIAMIENTO.							
11.- SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERAS DEL CIRCUITO DE PRECALENTAMIENTO.							
12.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA DE ALTA TEMPERATURA EN MULTIPLE.							
13.- LAVADO DE MOTOR DE COMBUSTION INTERNA UTILIZANDO SOLVENTES, DESENGRASANTES NO CONTAMINANTES, APLICADOS POR EL METODO DE ASPERSION.					SUMA ESTA HOJA	\$ 383,385.65	
14.- RETIRO DEL ACEITE FUERA DE LA UNIDAD, POR EMPRESA AUTORIZADA PARA DAR						\$ 383,385.65	

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No.4



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL

LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025

MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD

ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

TRATAMIENTO A ESTE TIPO DE MATERIAL CONTAMINANTE.							
ENFRIAMIENTO: 1.- LIMPIEZA INTERIOR DE SISTEMA DE ENFRIAMIENTO CON PRODUCTO DESINCRUSTANTE. 2.- VERIFICACION DE RADIADOR Y SONDEO DEL MISMO. 3.- CAMBIO DE TERMOSTATO INTERIOR DE MAQUINA, EN CASO DE S 4.- CAMBIO DE BANDAS. GENERADOR DE POTENCIA: 1.- LIMPIEZA DE ROTOR Y ESTATOR, UTILIZANDO SOLVENTES DIELECTRICOS DE SEGURIDAD APLICADOS POR EL METODO DE PREVIO RETIRO DE LA CUBIERTA DEL GENERADOR 2.- REVISION Y PRUEBAS ELECTRICAS A EXCITATRIZ Y PUENTE RECTIFICADOR. 3.- PRUEBAS A DIODOS DEL PUENTE RECTIFICADOR, UTILIZANDO MULTIMETRO DIGITAL FLUKE, CON PROBADOR DE DIODOS. 4.- MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A DEVANADO PRINCIPAL DEL GENERADOR, UTILIZANDO MEGHOMETRO DE 2000 V.C.C. 5.- MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A DEVANADO ROTOR Y ESTATOR DE LA EXCITATRIZ, UTILIZANDO MEGAHOMETRO DE 2000 V.C.C. 6.- REVISION DE ACOPLAMIENTO DE GRUPO MOTOR/GENERADOR. TABLERO DE TRANSFERENCIA DE PLANTA DE EMERGENCIA 1.- LIMPIEZA DE GABINETE INTERIOR Y EXTERIOR UTILIZANDO SOLVENTES DIELECTRICOS DE SEGURIDAD, APLICADOS							

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL

LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025

MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD

ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

POR METODO DE ASPERSION. 2.- REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL. 3.- REVISION DE CALIBRACION DE SENSOR DE VOLTAJE Y CAMBIO EN CASO DE SER NECESARIO 4.- REVISION Y CALIBRACION DE CARGADOR DE BATERIAS. 5.- REVISION, CORRECCION Y CALIBRACION DE UNIDAD DE TRANSFERENCIA, INTERRUPTORES MASTER PACK CON REAPIRIETE DE TORNILLERIA. NOTAS 1.- INSTALAR UNA PLANTA DE EMERGENCIA DE RESPALDO DURANTE EL TIEMPO DE EJECUCION DEL MANTENIMIENTO MAYOR A LA PLANTA DE EMERGENCIA Y SUBESTACION.							
2.- COMUNICAR POR ESCRITO AL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD, LA FECHA DE INICIO Y FECHA DE TÉRMINO DE LOS TRABAJOS. 3- ASENTAR EN BITACORA, LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, EN CASO DE FALLA DE LA PLANTA, SE REQUIERE ATENCION INMEDIATA AL REPORTE. 4.- DEBERA INCLUIR UN LISTADO DE REFACCIONES MAYORES A 8,500.00, EL COSTO DE MATERIAL Y/O REFACCIONES MENORES A ESTE MONTO, SERA CUBIERTO POR EL "PROVEEDOR" Y SI ES MAYOR SERA COTIZADO Y FACTURADO POR SEPARADO PREVIA AUTORIZACION DEL JEFE DE CONSERVACION, 5.- EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DEBERA REALIZAR EN UN MAXIMO DE 06 HORAS, DEBIENDO PARA ELLO CONTAR CON TECNICOS ESPECIALISTAS, REALIZANDO LOS							SUMA ESTA HOJA \$ 383,385.65

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No.4



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025

MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD

ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

TRABAJOS EN DIAS AUTORIZADOS POR EL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES							
6.- LAS VISITAS PROGRAMADAS PARA VERIFICAR EL FUNCIONAMIENTO Y PRUEBA DE LOS EQUIPOS DEBERAN SER REALIZADAS EN DOS HORAS Y CON DOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EN PRESENCIA DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD							
7.-LOS TRABAJOS SERÁN RECIBIDOS A SATISFACCIÓN, A TRAVÉS DEL EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIDAD, EN LA ORDEN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE. MISMA QUE FIRMARA DE CONFORMIDAD.							
8.-DEBERA DE CONSIDERAR EL PAGO DE UN 80% DEL MONTO A COBRAR DEL MANTENIMIENTO MAYOR A LA PLANTA DE EMERGENCIA REALIZADO EN EL MES DE JUNIO Y EL 20% RESTANTE SE DIVIDIRA EN LAS DOS VISITAS DE VERIFICACION A REALIZARSE EN LOS MESES DE : PRIMERA VISITA A REALIZARSE EN EL MES DE SEPTIEMBRE SEGUNDA VISITA A REALIZARSE EN EL MES DE NOVIEMBRE.							
9.-CADA VISITA QUE SE REALICE DEBERA DE REALIZAR LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: - LIMPIEZA Y PURGA DE TANQUE DE COMBUSTIBLE, -CHECAR							

4

Q

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL

LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025

MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD

ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

NIVELES Y DENSIDAD DE ELECTROLITOS DE LAS BATERIAS, -REAPRIETE DE POSTES DE BATERIA, -CHECAR NIVEL DE ACEITE (RELLENAR SI ES NECESARIO), -VERIFICAR LA TENSION DE LAS BANDAS, -CHECAR NIVEL DE ANTICONGELANTE DEL RADIADOR (RELLENAR SI ES NECESARIO), -VERIFICAR QUE EL PRECALENTADOR SE ENCUENTRE FUNCIONANDO, - VERIFICAR EL ESTADO DE LAS MANGUERAS DEL RADIADOR (CAMBIARLAS SI ES NECESARIO), - VERIFICAR EL ESTADO DE LAS MANGUERAS DEL PRECALENTADOR (CAMBIARLAS SI ES NECESARIO), -VERIFICAR TUBERIAS Y LLAVES DE PASO DEL PRECALENTADOR, - REVISION Y REAPRIETE DE CONEXIONES DE CIRCUITO A FUERZA, - REVISION Y REAPRIETE DE CONEXIONES DE PROTECCION DE TEMPERATURA, - REVISION Y REAPRIETE DE CONEXIONES DE PRESION DE ACEITE, -REVISION Y REAPRIETE DE CONEXIONES DE PROTECCION DE SOBREVOLUCIDAD, - REVISION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION, -REVISION DE INSTRUMENTOS DE CONTROL, -REVISION Y APRIETE DEL INTERRUPTOR GENERAL DEL GENERADOR, - REVISION Y APRIETE DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA, - REVISION Y LIMPIEZA GENERAL DE LOS DEVANADOS DEL GENERADOR, - REVISION Y VERIFICACION DEL SISTEMA DE PROTECCION DE TEMPERATURA, FALLA DE ARRANQUE Y PROTECCION DE SOBREVOLUCIDAD, - CHEQUEO DE VOLTAJE GENERADO, TEMPERATURA EN GRADOS CENTIGRADOS (°C), FRECUENCIA,						
				SUMA ESTA HOJA		



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL

LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025

MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD

ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

	PRESION DE ACEITE, REVOLUCIONES POR MINUTO (RPM), - REVISION DEL CONTROL MAESTRO ELECTRONICO. NOTA: DEBERA DE ENTREGAR AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES , EN HOJA MEMBRETADA, FECHADA Y CONTENIENDO LA HORA DONDE SE ASIENTEN TODOS LOS CONCEPTOS SOLICITADOS Y EL ESTATUS QUE GUARDAN.						
	11.-DEBERÁN PROPORCIONAR UNA BITÁCORA A LA OFICINA DE CONSERVACIÓN, EN DONDE ANOTARAN LA FECHA Y HORA EN QUE SE PRESENTAN Y RETIRAN LOS TÉCNICOS DE LA EMPRESA PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, TANTO PREVENTIVO COMO CORRECTIVO, ASÍ COMO LAS REFACCIONES Y NOTIFICACIONES RELEVANTES POR EQUIPO. INVARIABLEMENTE DEBERA ENTREGAR LAS REFACCIONES USADAS QUE SE GENEREN EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD.						
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA(SECCIÓN DE ACOMETIDA (ALTA TENSION) E INTERRUPTOR DE POTENCIA) INCLUYE REALIZAR LIBRANZA EN EL HGZ/MF Nº 8 A REALIZARSE EN EL MES DE JUNIO LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: 1.-LIMPIEZA INTERNA Y EXTERNA DE ESTRUCTURA Y GABINETE UTILIZANDO SOLVENTES DIELECTRICOS DE SEGURIDAD APLICADOS POR EL MÉTODO DE ASPERSIÓN. 2.-MANTENIMIENTO DE AISLADORES, FUSIBLES, PORTAFUSIBLES, CABLES DE POTENCIA, CONOS DE ALIVIO, Y BARRA COLECTORA DE TIERRAS. 3.-PRUEBAS ELÉCTRICAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A: AISLADORES, CABLES DE POTENCIA, ENTRE FASES Y FASE CONTRA TIERRAS.						
	4.-PRUEBAS MECÁNICAS DE APERTURA Y CIERRE DE INTERRUPTOR EN VACÍO.						
	5.-REAPRIETE DE TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS.						

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025
MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD
ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

3	MANTENIMIENTO MAYOR A TRANSFORMADOR REDUCTOR DE ALTA TENSION, REALIZANDOSE CAMBIO DE DEVANADOS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN CAMBIO DE BOQUILLAS, CAMBIO DE DERIVADOR, REALIZARSE EN EL MES DE JUNIO	EQUIPO	1		\$ 19,225.72		\$ 19,225.72	
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR ELÉCTRICO AISLADO EN ACEITE.							
	LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: 1.- LIMPIEZA EXTERNA DE TRANSFORMADOR, TANQUE Y RADIADORES, UTILIZANDO SOLVENTES DIELECTRICOS DE SEGURIDAD APLICADOS POR EL MÉTODO DE ASPERSIÓN. 2.-AJUSTE Y APRIETE DE BOQUILLAS DE ALTA Y BAJA TENSIÓN. 3.-REGENERACIÓN DE ACEITE DIELECTRICO, REALIZANDO PRUEBAS DE ROMPIMIENTO DIELECTRICO ANTES Y DESPUES DE LA REGENERACION PROPORCIONANDO EL REPORTE POR ESCRITO A CONSERVACION. 4.-PRUEBAS DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN Y PRUEBAS DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO A DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR ENTRE: A.T. Vs TIERRA B.T. Vs TIERRA A.T. VS B.T. LA LIMPIEZA DE ACEITE DEL TRANSFORMADOR, DE 23,000 VOLTS SE REALIZARA DESGASIFICADO Y CENTRIFUGANDO POR EL MÉTODO DE MAQUINA CENTRIFUGA AL ALTO VACÍO.							
4	REALIZACION DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SECCIONES DE MEDIA TENSION UBICADO EN SUB ESTACION ELECTRICA A REALIZARSE EN EL MES DE JUNIO .INCLUYE.	SIST	1		\$ 39,940.00		\$ 39,940.00	
	1.- MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE GABINETE, UTILIZANDO SOLVENTES DIELECTRICOS DE SEGURIDAD.					SUMA ESTA HOJA	\$ 442,551.37	
5	2.- AJUSTE DE INTERRUPTOR DE POTENCIA GENERAL MCA SIEMENS 3.- AJUSTE DE PARTES ELECTROMECANICAS EN INTERRUPTOR Y BARRAS DE CONEXIÓN. 4.- MEDICION DEL SISTEMA DE TIERRA. 5.- MEDICION DE DISTORSION ARMONICA				\$ 30,309.01		\$ 30,309.01 \$ 472,860.38	



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL

LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025

MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD

ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

EL COSTO DEBE INCLUIR TODOS LOS MATERIALES, REFACCIONES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA SU MANTENIMIENTO Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO							
REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SECCIONES DE BAJA TENSION UBICADO EN SUB ESTACION ELECTRICA A REALIZARSE EN EL MES DE JUNIO, INCLUYE.	SIST	1					
1.- MANTENIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE GABINETE, UTILIZANDO SOLVENTES DIELECTRICOS DE SEGURIDAD. 2.- AJUSTE DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS. 3.- AJUSTE DE PARTES ELECTROMECANICAS EN INTERRUPTORES Y BARRAS DE CONEXIÓN. 4.- MEDICION DEL SISTEMA DE TIERRA. 5.- MEDICION DE DISTORSION ARMONICA. 6.- MEDICIÓN DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. 7.- REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS. INCLUYE TODOS LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SURJAN EN EL PERIODO DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE LA EMISION DEL FALLO AL 31 DICIEMBRE DEL 2025							
					SUMA ESTA HOJA		
					SUBTOTAL	\$ 472,860.38	
					IVA TOTAL	\$ 75,657.66	
						\$ 548,518.04	

LICITANTE: ADALID AUGUSTO HURTADO LAZARTE

PARTIDA	DESCRIPCION	TIEMPO DE EJECUCION	MONTO	
I	MANTENIMIENTO A CHIMR Y UNIDAD TIPO PAQUETE	6 DIAS POR SERVICIO	\$587,484.28	IMPORTE SIN IVA
	SON: SEIS CIENTOS OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 76/100 MJ\I.		\$93,997.48	IVA
			\$681,481.76	IMPORTE C/IVA
II	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A MINISPLIT'S	6 DIAS POR SERVICIO	\$73,068.60	IMPORTE SIN IVA
	SON: OCHENTA Y CUATRO hñLSETECIENTOSCüNCUENTAÑNUEVCFE5DS98/*OOE0N.		511,690.98	IVA
			\$84,759.58	IMPORTE C/IVA
III	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPOS DE REFRIGERACION	6 DIAS POR SERVICIO	\$257,908.54	IMPORTE SIN IVA
	SON: DOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS 91/1fñI M.N.		\$41,265.37	IVA
			\$299,173.91	IMPORTE C/IVA

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025
MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD
ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

LICITANTE: SERVICIOS E INNOVACIONES DE MEXICO S.A. DE C.V.

PART	CONCEPTO TRABAJOS VARIOS	UNID	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	TOTAL
II	MANTENIMIENTO PREVENIVO A EQUIPOS DE AIRG ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT UBWDOS EN DIVERSAS ÁREAS DE LA UNIDAD, DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y NOVIEMBRE Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURGAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EL SERVICIO CONSISTE EN						
	CADIT						
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA CARRIER	EQUIPO	1	1	\$2,412.20	\$2,412,20	\$4.824.40
	RAYOS X						
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MCA TOTAL LINE MOD TTK51BX0EAA N SERIE C- 101012541207020130472	EQUIPO	1	1	\$2,412.20	\$2,412,20	\$4.824.40
	PLANTA BAJA						
	PB	EQUIPO	1	1	\$2,412.20	\$2,412,20	\$4.824.40
	RX	EQUIPO	1	1	\$2,412.20	\$2,412,20	\$4.824.40
	PRIMER PISO AULA 3						
	MOD HI.CA 18FSAADA SERIE 04740176950700184	EQUIPO	1	1	\$2,412.20	\$2,412,20	\$4.824.40
	PRIMER PISO AUDITORIO						
	EQUIPO DE AIRE ACONICIONADO MINI SPLIT MCA TEMPSTAR MOD NACO60AKC-T N° SERIE MIK060AWAT, UBICADO EN EL AUDITORIO DE 1° PISO	EQUIPO	1	1	\$2,412.20	\$2,412,20	\$4.824.40
	INVESTIGACION 6° PISO						
	EQUIPO DE AIRE Acondicionado Mini SPLIT MC1. CARR/ER MOD. 38 CK- C036 N° SERIE 2249014367	EQUIPO	1	1	\$2,412.20	\$2,412,20	\$4.824.40
	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA CARRIER MOD 38 CKC036 N° DE SERIE 2249014364	EQUIPO	1	1	\$2,412.20	\$2,412,20	\$4.824.40
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA CARRTER N° SERIE 2249018190	EQUIPO	1	1	\$2,412.20	\$2,412,20	\$4.824.40
	EQUIPO DE AIRE ACONICIONADO MINI SPLIT MCA. CARRIER N° SERIE 2249009329	EQUIPO	1	1	\$2,412.20	\$2,412,20	\$4.824.40
	EQUIPO DE AIRE	EQUIPO	1	1	\$2,412.20	\$2,412,20	\$4.824.40

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No.4



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025

MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD

ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

	ACONDICIONADO MINA SPLIT MCA. CARRIER N“ SERIE 2249009330						
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA CARRIER N" SERIE 2250036748	EQUIPO	1	1	\$2,412.20	\$2.412,20	\$4.824.40
	EQUIPO DE AIRE ACONOCIDNADO Minia SPLIT MCA CARRIER N“ SERIE 2250036746	EQUIPO	1	1	\$2,412.20	\$2.412,20	\$4.824.40
	FOMENTO A LA SALUD						
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA CARRIER N“ SERIE 2249033612	EQUIPO	1	1	\$2,412.20	\$2.412,20	\$4.824.40
TOTAL DE EQUIPO			14	14		SUBTOTAL	67,541.60
						I.V.A.	10,806.66
						TOTAL	78.348.26

LICITANTE: GERARDO SANCHEZ RODRIGUEZ

PART.	CONCEPTO TRABAJOS VARIOS	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
			PROPUESTA	APROBADO	PROPUESTA	APROBADO	PROPUESTA	APROBADO
	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE							
V	SERVICIO A REALIZAR 15 DIAS NATURTALES A PARTIR DEL FALLO LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE DRENAJE POR MEDIO DE EQUIPO HIDRODINAMICO, VACTOR, AQUAJET O MANUAL SEGÚN SE REQUIERA Y SE ESPECIFIQUE, EL SERVICIO INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DE LINEAS DE DRENAJE, LIMPIEZA DE POZOS DE VISITA, REGISTROS, COLADERAS, ASÍ COMO REVISIÓN GENERAL DE CAIDAS PLUVIALES, LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LINEAS DE DRENAJE Y REJILLAS DE DIFERENTES DIAMETROS, DESINFECCIÓN TERMINAL A BASE DE CERTICLOR AL 26% COMO DEODORIZANTE Y GERMICIDA, E INHIBIDOR DE OLORES. EL PRECIO UNITARIO DEBERA INCLUIR MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLADOS Y RETIRO DEL MATERIAL DE DESECHO PRODUCTO DE LA EJECUCIÓN DE ESTAS ACTIVIDADES.							
	TUBERIAS DE 10 CM DE DIAMETRO	MTS.	426		\$ 87.28		\$ 37,181.01	
	TUBERIAS DE 15 CM DE DIAMETRO	MTS.	272		\$ 113.96		\$ 30,996.84	
	TUBERIAS DE 20 CM DE DIAMETRO	MTS.	285		\$ 174.66		\$ 49,777.70	
	TUBERIAS DE 30 CM DE DIAMETRO	MTS.	164		\$ 242.16		\$ 39,714.42	
	REJILLAS PLUVIALES DE 30 CM DE ANCHO	MTS.	256		\$ 57.91		\$ 14,825.95	
	REJILLAS PLUVIALES DE 40 CM DE ANCHO	MTS.	60		\$ 83.14		\$ 4,988.62	
	ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES	SERV.	1		\$ 19,352.44		\$ 19,352.44	

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025
MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD
ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

ADEMAS DEBERA CONSIDERAR QUE EL SERVICIO INCLUYE EL ANALISIS DE LOS CONTAMINANTES DE LAS AGUAS RESIDUALES EN EL MES DE JUNIO QUE SE DESCARGAN AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO URBANO O MUNICIPAL, TOMANDO EN CUENTA LAS MUESTRAS DEL ULTIMO REGISTRO ANTES DE LA DESCARGA AL SISTEMA MUNICIPAL DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM-002-ECOL-1996) PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION EL 3 DE JUNIO DE 1998. DEBE CONSIDERAR EN EL PRECIO UNITARIO DEL MUESTREO DE LA UNIDAD DE ACUERDO A LA NORMA OFICIAL MEXICANA (NOM-002-ECOL-1996). ANALISIS DE TODOS LOS PARAMETROS REQUERIDOS, HERRAMIENTA MANO DE OBRA, LIMPIEZA DEL AREA DEL TRABAJO, EQUIPO E INSTRUMENTAL DE MEDICION DEBIDAMENTE AUTORIZADO Y TODO LO NECESARIO PARA OBTENER LA VERIFICACION SATISFACTORIA, ASI COMO LA ENTREGA DE ACUERDO AL ART. 61-BIS, 61BIS1,2,3,4,5 Y 135, FRACC. I, II, III, IV, V, VI, VII DE LA LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL.							
SE DEBERÁ ELABORAR, ACTUALIZAR, REVALIDAR Y PRESENTAR LA LICENCIA AMBIENTAL UNICA PARA EL DISTRITO FEDERAL (LAUDF), EN LA UNIDAD MEDICA DE ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA N°4, DE ACUERDO A LAS NUEVAS DISPOSICIONES POR PARTE DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE, SEGUN SE MARCA EN LOS ARTICULOS 61-BIS, 61 BIS 1, 2, 3, 4, 5 Y 135, FRACC I, II, III, IV, V, VI, VII DE LA LEY AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL D.F. LOS DIAS: 13 DE ENERO DEL 2000 Y 10 DE FEBRERO DEL 2004, APLICADA A TODAS LAS FUENTES FIJAS UBICADAS EN EL D.F. CONSIDERANDO LA DESREGULACIÓN DE LAS UNIDADES CONFORME A EL LISTADO DE CLASES DE LA CLASIFICACIÓN MEXICANA DE ACTIVIDADES							
TOTAL DE METROS LINEALES		1463					
SERVICIO A REALIZAR DURANTE EL MES DE JUNIO 2025. LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.				SUBTOTAL		\$196,836.99	
				+16% I.V.A		\$31,493.92	
SEÑALIZACION				T O T A L		\$228,330.91	



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL

LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025

MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD

ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

	SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETREROS DE ESTIRENO ALTO IMPACTO DE 3 MM DE ESPESOR FONDEADO EN TRES COLORES ESPECIFICADO PARA CADA PISO PERFIL DE PLASTICO ABS EXTRUIDO PARA FIJACION COLOR BLANCO UNIDO A ESTOS CON PEGAMENTO EPOXICO GRAFISIMO Y TIPOGRAFIA HELVETICA MEDIUM EMPLEANDO MAYUSCULAS Y MINUSCULAS CALADAS EN BLANCO. EN MUROS PARA SEÑALAMIENTOS INTERIORES CON MEDIDAS DE 0.22X 0.40 MT INCLUYE CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE.. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA DECORATIVA (ESMERILADA).75 MTS EN PUERTAS, VENTANAS Y CANCELERIA DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTOS, CONSIDERAR LOGOTIPO ROTULADO EN LA MISMA PELICULA (22 PIEZAS): CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, FLETE A OBRA, ACARREO HORIZONTAL Y VERTICAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, TRAZO, PRESENTACIÓN, ALINEACIÓN, NIVELACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. CONSIDERAR LA COLOCACION DE LA PELICULA DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA UMAE, REALIZANDO DOS FACTURACIONES EN EL MES DE JULIO Y EN EL MES DE NOVIEMBRE.	PZA M2	200 10		\$310.06 \$1,244.83		\$62,012.62 \$12,448.25	
	PERIODO DE EJECUCIÓN: 18 DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.				SUBTOTAL +16% I.V.A		\$ 74,460.87 \$ 11,913.74	
					TOTAL		\$ 86,374.61	
	SERVICIO SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIOS EL SUMINISTRO SERA CONFORME LAS NECESIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES, REALIZANDO FACTURACION EN EL MES DE NOVIEMBRE.							
XIV	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO FLOTADO PRIMER GRUPO 6MM HASTA DE 1.80 X 2.60 MTS	M2	20		\$ 2,715.22		\$ 54,304.33	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VIDRIO SOL LITE PRIMER GRUPO 6MM HASTA DE 1.80 X 2.50 MTS	M2	20		\$ 3,398.10		\$ 67,961.93	
	EL PRECIO INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, TRANSPORTACIÓN, MANIOBRAS, ETC.							

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025
MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD
ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

PERIODO DE EJECUCIÓN: A PARTIR DEL FALLO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. LOS PRECIOS SERAN FIJOS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO.					SUBTOTAL +16% I.V.A		\$122,266.26 \$19,562.60	
					TOTAL		\$141,828.86	

LICITANTE: JONATHAN ORTIZ MATEOS

PART.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		IMPORTE	
			PROPUESTA	APROBADO	PROPUESTA	APROBADO	PROPUESTA	APROBADO
	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS							
IV	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE COMBATE DE INCENDIOS PARA MANTENER EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO LOS EQUIPOS PORTÁTILES (EXTINTORES) Y FIJOS (HIDRANTES). INCLUYENDO LA MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, TRASLADO Y TODO LO NECESARIO PARA LA CORRECTA PRESTACIÓN DEL SERVICIO. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA DE EXTINTORES EN EL MES DE SEPTIEMBRE CONFORME A LA NORMA NFPA-10 Y LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS NOM-154-SCFI-2005, NOM-002-STPS-2010, NOM-101-STPS- 1994, NOM-102-STPS-1994, NOM-103-STPS-1994, NOM-104-STPS-2001, Y DE MÁS NORMAS APLICABLES. MANTENER LA CONFIABILIDAD EN EL SISTEMA DE HIDRANTES ANTE UN EVENTO INCENDIO. EN ESTE SENTIDO EL SERVICIO TIENE CONTEMPLADO LLEVAR A CABO MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS.							
	MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMBATE DE INCENDIO EXTINTORES							



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL

LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025

MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD

ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y RECARGA A EXTINTORES A REALIZARSE EN EL MES DE NOVIEMBRE CONSTA DE: DESCARGA, DESARMADO, LIMPIEZA, PINTURA DE CILINDRO, SUSTITUCIÓN DE PIEZAS (DE SER NECESARIO), RECARGA, PRESURIZACIÓN, MARCADO Y ETIQUETADO. LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS A UTILIZAR PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO, QUE SE REALIZARÁ SON LAS SIGUIENTES: - TRASLADO DE LOS EQUIPOS PARA SU DESCARGA - DESMONTAJE, REVISIÓN, SOPLETEO, MANTENIMIENTO DE CONEXIONES Y MONTAJE DE MANGUERA DE DESCARGA. - DESMONTAJE, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y AJUSTE DE LA BOQUILLA/VALVULA DE DESCARGA. - LIMPIEZA TOTAL DEL RECIPIENTE ELIMINANDO DEL INTERIOR TODOS LOS RESIDUOS DEL PRODUCTO QUIMICO (AGENTE EXTINGUIDOR). SECADO Y SOPLETEADO PARA ELIMINAR LA HUMEDAD. - LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DEL INDICADOR DE PRESIÓN (MONOMETRO) DE LA TAPA DEL CONTENEDOR DE AGENTE EXTINGUIDOR. - SERVICIO DE LIMPIEZA MECÁNICA, LIJADO Y APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO QUE CONSISTA EN PROTECCIÓN SUPERIOR ANTICORROSIVO DE PRIMARIO EPÓXICO CATALIZADO RP-6 COLOR ROJO ÓXIDO Y ACABADO DE ESMALTE DE POLIURETANO COLOR ROJO BERMELLÓN RA-28 A LOS CILINDROS CONTENEDORES DEL AGENTE EXTINGUIDOR. - APLICACIÓN DE PRUEBA HIDROSTÁTICA DE BAJA PRESIÓN A CILINDRO CONTENEDOR DE AGENTE EXTINGUIDOR. REEMPLAZANDO EMPAQUE PARA ELIMINAR FUGAS. - LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE CUERDAS, LIMPIEZA MECÁNICA LIJADO Y APLICACIÓN DE MARCA EN EL TUBO SIFON CON TINTA INDELEBLE Y ETIQUETAR CON EL LOGOTIPO DEL PROVEEDOR ANOTANDO FECHA DE RECARGA; EN CASO DE QUE EL CILINDRO NO ESTE QUINTADO CON SU FECHA DE FABRICACION, ULTIMA PRUEBA								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025
MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD
ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

HIDROSTÁTICA, O SI YA CUMPLIO CON CINCO AÑOS DE VIGENCIA, SE REALIZARÁ LA PRUEBA HIDROSTÁTICA (EXCEPTO AQUELLOS EQUIPOS QUE TENGAN UNA ANTIGÜEDAD DE 20 AÑOS O MÁS Y QUE YA NO CUMPLEN CON LAS NORMAS OFICIALES MEXICANAS EN LA MATERIA, MISMO QUE DEBERÁN DARSE DE BAJA POR SEGURIDAD DE QUIEN LOS OPERE) -REVISIÓN, PRUEBA Y MANTENIMIENTO DEL ACCIONAMIENTO DEL DISPARO DE LA CÁPSULA EXTERIOR DE GAS IMPULSOR (PERCUTOR). RECARGA DE GAS IMPULSOR A CÁPSULA DE BIÓXIDO DE CARBONO (DE SER NECESARIO). - SUSTITUCIÓN DEL CONTENIDO (AGENTE EXTINGUIDOR) Y PRESURIZACIÓN. EL PRECIO INCLUYE: MATERIALES, REFACCIONES (EXCEPTO MANGUERA Y VALVULA), MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y PINTURA.							
LOS EXTINTORES DE :							
POLVO QUÍMICO SECO TIPO A,B,C DE 4.5 KG.	PZAS.	52		476.28		24,766.56	
POLVO QUÍMICO SECO TIPO A,B,C DE 6.0 KG.	PZAS.	44		696.78		30,658.32	
BIÓXIDO DE CARBONO TIPO B,C (CO2) 4.5 KG.	PZAS.	4		826.33		3,305.32	
AGENTE LIMPIO HFC - 236fa TIPO B,C DE 4.5 KG.	PZAS.	16		2,285.85		36,573.60	
POLVO QUÍMICO SECO TIPO A,B,C DE 50 KG.	PZAS	1		2,782.50		2,782.50	
GAS CARBONICO TIPO B,C DE 2.5 KG.	PZAS	1		577.50		577.50	
TOTAL		118					
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMBATE DE INCENDIO HIDRANTES							
MANTENIMIENTO PREVENTIVO: PARA LOS HIDRANTES SE REALIZARÁ LA INSPECCIÓN DE LA MANGUERA Y VÁLVULAS, Y CONEXIONES PARA BOMBEROS (TOMAS SIAMESAS); ASÍ COMO EXTENDER EN SU TOTALIDAD DE LÍNEA PARA SU REACOMODO, CUIDANDO QUE NO COINCIDAN LOS DOBLES DE LA MANGUERA PRUEBA VISUAL Y HERMETICIDAD DE LAS MANGUERAS. PRUEBA HIDROSTÁTICA A CADA UNA DE LAS MANGUERAS, QUE CONSISTEN EN PRUEBAS CON AGUA Y AIRE A PRESIÓN DE 3.4 - 13.8 BAR O 50 - 200 PSI EN EXCESO DE LA MÁXIMA PRESIÓN ESTÁTICA. PRIMER							



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025

MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD

ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

PRUEBA CON AIRE COMPRIMIDO A 1,7 BAR (25 PSI). SEGUNDA PRUEBA CON AGUA A 13,8 BAR (200 PSI) O A 3,4 BAR (50 PSI) POR ENCIMA DE LA PRESION DE TRABAJO SUPERIOR A 10,3 BAR (150PSI). LOS DAÑOS O PÉRDIDAS POSIBLES DERIVADOS DE LAS PRUEBAS SON RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA ADJUDICADA. QUITAR Y ENGRASAR BOQUILLAS Y ROSCAS, Y COMPROBAR EL ESTADO DE LAS JUNTAS DE LOS RACORES. ENGRASAR LA TUERCA DE ACCIONAMIENTO O RELLENAR LA CÁMARA DE ACEITE DEL MISMO. REALIZAR DOS PRUEBAS DE CAUDAL EN LOS HIDRANTES DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, PARA COMPROBAR LA ACCIÓN Y APERTURA FÁCIL Y CORRECTA DE LOS EQUIPOS FIJOS EN FUNCIONAMIENTO. A REALIZARSE EN LA MANGUERA HIDRÁULICAMENTE MÁS REMOTA PARA VERIFICAR QUE LE SUMINISTRO PROPORCIONA LA PRESIÓN REQUERIDA Y CÓMO SE MANTIENE RESPECTO A LOS VALORES DE PRUEBA EN LA RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN Y/O PRUEBAS ANTERIORES. ADEMÁS DE VERIFICAR EL ABASTECIMIENTO DE AGUA QUE SUMINISTRA. ESTE MANTENIMIENTO DEBE INCLUIR LA LUBRICACIÓN DE VÁSTAGOS Y DE VÁLVULAS Y PARTES MÓVILES. ESTA PRUEBAS DEBERÁN DE REALIZARSE EN FINES DE SEMANA (SÁBADO Y DOMINGO) POR LA BAJA CONCURRENCIA DE POBLACIÓN EN LA UNIDAD. ABRIR Y CERRAR LOS HIDRANTES, COMPROBANDO EL FUNCIONAMIENTO CORRECTO DE LA VÁLVULA PRINCIPAL Y DEL SISTEMA DE DRENAJE.							
EQUIPOS FIJO DE COMABATE DE INCENDIO HIDRANTES	EQUIPO	32		3,200.00		102,400.00	
NOTAS							
1.-EL PRECIO DEBE INCLUIR CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN							

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025
MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD
ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

2.-LOS TRABAJOS SERÁN RECIBIDOS A SATISFACCIÓN, A TRAVÉS DEL USUARIO Y EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIDAD, EN LA ORDEN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE MISMA QUE SERA FIRMADA POR EL JEFE DE CONSERVACION.							
3.-DEBERÁN PROPORCIONAR UNA BITÁCORA A LA OFICINA DE CONSERVACIÓN, EN DONDE ANOTARAN LA FECHA Y HORA EN QUE SE PRESENTAN Y RETIRAN LOS TÉCNICOS DE LA EMPRESA PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, TANTO PREVENTIVO COMO CORRECTIVO Y NOTIFICACIONES RELEVANTES DEL EQUIPO. INVARIABLEMENTE DEBERA ENTREGAR LAS REFACCIONES USADAS QUE SE GENEREN EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AL JEFE DE DEPARTAMENTO. DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES.							
4. EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE CONSIDERA COMO TODAS AQUELLAS ACCIONES ENCAMINADAS A CONSERVAR LOS EQUIPOS EN ÓPTIMAS CONDICIONES DE OPERACIÓN, ACTIVIDADES QUE SE REALIZARÁN EN CUALQUIER MOMENTO QUE SE REQUIERAN HASTA LA CONCLUSIÓN DEL SERVICIO, ASÍ MISMO CUANTAS VECES SEA NECESARIO A PLENA SATISFACCIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENRALES. EN EL CASO QUE SEA NECESARIO UNA REPARACIÓN MAYOR (MANTENIMIENTO CORRECTIVO) O SE REQUIERA SUSTITUIR ALGUNA PARTE O COMPONENTE DE LOS EQUIPOS, PARA SU AUTORIZACIÓN SE DEBERÁ PROPORCIONAR UN DICTAMEN TÉCNICO EN EL QUE SE HAGA UN DIAGNÓSTICO DESGLOSADO DE LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA LA REPARACIÓN Y MANO DE OBRA, PREVIA VALORACIÓN DEL EQUIPO, PARTE O REFACCIÓN SIMILAR O DE IGUALES CARACTERÍSTICAS AL QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE REPARACIÓN, CON EL OBJETIVO DE CONTINUAR CON LA							



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL

LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025

MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD

ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

OPERACIÓN EN CONDICIONES NORMALES EVITANDO DEJAR DESPROTEGIDO EL RECINTO Y EQUIPO DE LA INSTITUCIÓN. CUANDO SEA NECESARIO UNA REPARACIÓN MAYOR, O SE REQUIERA SUSTITUIR ALGUNA PARTE O COMPONENTE DE LOS EQUIPOS QUE NO SE ENCUENTREN DENTRO DEL LISTADO BÁSICO DE REFACCIONES, SE DEBERÁ PROPORCIONAR UN DIAGNÓSTICO DESGLOSADO Y UN PRESUPUESTO CONTENIENDO EL COSTO, EL CUAL SE SOMETERÁ A UN ESTUDIO COMPARATIVO DE MERCADO, MEDIANTE (3) TRES COTIZACIONES DE LAS REFACCIONES Y MANO DE OBRA NECESARIA PARA LA REPARACIÓN, PREVIA VALORACIÓN DEL EQUIPO Y LA PROPUESTA DE REPARACIÓN; SERAN AUTORIZADAS DE IGUAL MANERA POR EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES.									
5. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. ASÍ COMO IDENTIFICACIÓN DE LA FALLA PRESENTADA, EL TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA, SERÁ DE 24 HORAS. PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES CORRECTIVOS SE APLICARA EL MISMO TIEMPO DE RESPUESTA.									
6. INCLUYE TODAS LAS REFACCIONES MENORES A \$5,000.00 EN SU PRECIO UNITARIO (ANEXAR LISTADO DE ACUERDO A CADA MANUAL DE SERVICIO DE LAS REFACCIONES QUE REBASEN EL MONTO INDICADO).									
10.-LAS REFACCIONES QUE REBASEN EL MONTO INDICADO, SERÁN PAGADAS POR SEPARADO PREVIA AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD, DEVOLVIENDO AL MISMO LAS QUE SE SUSTITUYAN.									
DOSCIENTOS UN MIL SESENTA Y TRES PESOS 80/100 M.N. + I.V.A.							SUBTOTAL	\$201,063.80	
							I.V.A.	\$32,170.21	
							TOTAL	\$233,234.01	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SISTEMA MULTIALERTA									
VIII	MANTENIMIENTO PREVENTIVO EL CUAL SERÁ REALIZADO EN LOS MESES DE AGOSTO Y NOVIEMBRE ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO QUE SURJA DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO AL								

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025
MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD
ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

SISTEMA MULTIALERTA PARA SINIESTROS, MARCA SPAT, MOD. 901.							
LOS TRABAJOS CONSISTEN EN							
DESMONTAJE DE EQUIPOS (CONSOLA CENTRAL, ESTACIÓN AUDIOVISUAL), SE PROCEDERÁ A AJUSTAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN, VERIFICAR SALIDAS DE POTENCIA DE LAS FUENTES, VERIFICAR EL VOLTAJE DE LINEA, VERIFICAR LINEA DE COMUNICACIÓN PUNTO A PUNTO DE CADA UNO DE LAS ESTACIONES AV, CORREGIR FALSOS CONTACTOS, CAMBIO DE BATERIAS RECARGABLES 12 V 5AMP-HRA, CAMBIO DE ESTROBOS DAÑADOS O EN MAL ESTADO, REFRESCAR SOLDADURAS, CAMBIO Y/O LIMPIEZA DE BOTONES DE ACCIONAMIENTO MANUAL DONDE ASI SE REQUIERA, CAMBIO Y/O LIMPIEZA DE LAS TARJETAS ELECTRÓNICAS DE CARGA DE BATERIA DONDE SE REQUIERA, CAMBIO DE TERMINALES FASTON. LIMPIEZA EN GENERAL CON DIELECTRICOS, ALCOHOL ISOPROPILICO, EFECTUAR PRUEBAS DE FUINCIONAMIENTO.							
SISTEMA DE DETECCIÓN MULTIALERTA							
CONSOLA CENTRAL	EQUIPO	1	1	1,375.02	1,375.02	1,375.02	1,375.02
ESTACIÓN AUDIOVISUAL	EQUIPO	18	18	1,177.50	1,177.50	21,195.00	21,195.00
UNIDAD AUDIOVISUAL	EQUIPO	18	18	1,021.11	1,021.11	18,379.98	18,379.98
TOTAL DE EQUIPOS		37	37				
NOTAS							
1.-EL PRECIO DEBE INCLUIR CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LA MANO DE OBRA QUE INTERVENGA, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO EN CUALQUIER NIVEL, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN OPERACIÓN							
2.-LOS TRABAJOS SERÁN RECIBIDOS A SATISFACCIÓN, A TRAVÉS DEL USUARIO Y EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE UNIDAD, EN LA ORDEN DE SERVICIO CORRESPONDIENTE MISMA QUE SERA FIRMADA POR EL JEFE DE CONSERVACION.							



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL

LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025

MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD

ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

3.-DEBERÁN PROPORCIONAR UNA BITÁCORA A LA OFICINA DE CONSERVACIÓN, EN DONDE ANOTARAN LA FECHA Y HORA EN QUE SE PRESENTAN Y RETIRAN LOS TÉCNICOS DE LA EMPRESA PARA LA REALIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO, TANTO PREVENTIVO COMO CORRECTIVO Y NOTIFICACIONES RELEVANTES DEL EQUIPO. INVARIABLEMENTE DEBERA ENTREGAR LAS REFACCIONES USADAS QUE SE GENEREN EN LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS AL JEFE DE DEPARTAMENTO. DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES.								
4.-DURANTE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. ASÍ COMO IDENTIFICACIÓN DE LA FALLA PRESENTADA, EL TIEMPO MÁXIMO DE RESPUESTA, SERÁ DE 24 HORAS. PARA LA ATENCIÓN DE REPORTES CORRECTIVOS SE APLICARA EL MISMO TIEMPO DE								
5.-INCLUYE TODAS LAS REFACCIONES MENORES A \$5,000.00 EN SU PRECIO UNITARIO (ANEXAR LISTADO DE ACUERDO A CADA MANUAL DE SERVICIO DE LAS REFACCIONES QUE REBASAN EL MONTO INDICADO).								
10.-LAS REFACCIONES QUE REBASAN EL MONTO INDICADO, SERÁN PAGADAS POR SEPARADO. PREVIA AUTORIZACIÓN DEL JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES DE LA UNIDAD, DEVOLVIENDO AL MISMO LAS QUE SE SUSTITUYAN.								
CUARENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N. + I.V.A.						SUBTOTAL	\$40,950.00	\$40,950.00
						I.V.A.	\$ 6,552.00	\$ 6,552.00
						TOTAL	\$47,502.00	\$47,502.00
PART.	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD		PRECIO		IMPORTE	
			PROPUESTA	APROBADO	UNITARIO	PROPUESTA	APROBADO	PROPUESTA
V	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y A TERMO ALARMAS UBICADOS EN LOS REFRIGERADORES DE LAS AREAS DE LABORATORIO, FARMACIA Y EPIDEMIOLOGIA. A REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO							
	EL CUAL CONSISTE EN CAMBIO DE BATERIA, REVISIÓN DE SENSOR DE TEMPERATURA E INCLUYE TODAS LAS REFACCIONES NECESARIAS PARA	SERVICIO	18		8,686.72		156,360.96	

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025
MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD
ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

EL FUNCIONAMIENTO NORMAL DE LAS ALARMAS COMO SON: DISPLAY TIPO TOUCH SCREEN, COMPONENTES ELECTRONICOS LASTIMADOS Y SENSORES DE PROXIMIDAD PARA LA VIGILANCIA DE LA PUERTA. A REALIZARSE EN EL MES DE AGOSTO							
RUTINA DE MANTENIMIENTO GENERAL							
INSPECCIÓN VISUAL.- REVISIÓN DEL EQUIPO EN BUSCA DEL DAÑO FÍSICO O DERRAME DE ALGÚN LIQUIDO , REVISIÓN DEL CABLE DE LÍNEA Y CLAVIJA CORROBORANDO LA CORRECTA POLARIDAD DE LA LÍNEA O EN SU CASO CORREGIRLA.							
REVISIÓN DE CONEXIONES ELÉCTRICAS Y ELECTRÓNICAS.							
REVISIÓN INTERNA.- DESARMADO GENERAL DEL EQUIPO, LIMPIEZA INTERNA, REVISIÓN DE CONTACTOS EN TARJETAS ELECTRÓNICAS Y CONECTORES, INSPECCIÓN VISUAL EN BUSCA DE DAÑO FÍSICO O SIGNO DE SOBRECALENTAMIENTO EN TARJETAS ELECTRÓNICAS , PROCEDIMIENTO DE AJUSTE Y CALIBRACIÓN GENERAL DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN, DE IMPRESOR TÉRMICO DE FRECUENCIA CARDIACA. VERIFICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO							
CERTIFICADOS DE CALIBRACIÓN DE CADA UNA DE LAS ALARMAS CON TERMOMETROS PATRON MEDIANTE UNA ENTIDAD CERTIFICADA ANTE LA EMMA MISMO QUE DEBERAN SER ENTREGADOS AL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES EN ORIGINAL. CONTENIENDO LOS DATOS DE LA TERMO ALARMA QUE FUE CALIBRADA.	CERTIFICADO	18		2,890.50		52,029.00	
DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 96/100 M.N. + I.V.A.						SUBTOTAL	\$ 208,389.96
						I.V.A.	\$ 33,342.39
						TOTAL	\$ 241,732.35

LICITANTE: MECATRONICA Y COMERCIALIZADORA DEL SUR S.A. DE C.V.

UMAE HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA No.4



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025
MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD
ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

PART.	CONCEPTO TRABAJOS VARIOS	UNID.	CANTIDAD		PRECIO UNITARIO		IMPORTE
			PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	PRIMER SERVICIO	SEGUNDO SERVICIO	TOTAL
II	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINISPLIT UBICADOS EN DIVERSAS ÁREAS DE LA UNIDAD, DURANTE LOS MESES DE JUNIO Y NOVIEMBRE Y TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURGAN DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO. EL SERVICIO CONSISTE EN:						
	CADIT						
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA. CA MOD. TTK536X0EAA	EQUIPO	1	1	\$2,298.79	\$ 2,298.79	\$4,597.57
	RAYOS X						
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA. TOTALINE MOD. TTK518X0EAA N° SERIE C-	EQUIPO	1	1	\$2,298.79	\$ 2,298.79	\$4,597.57
	PLANTA BAJA						
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT S/M MOD. (SAI PB).	EQUIPO	1	1	\$2,298.79	\$ 2,298.79	\$4,597.57
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT S/M SALA FIJA RX.	EQUIPO	1	1	\$2,298.79	\$ 2,298.79	\$4,597.57
	PRIMER PISO AULA 3						
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA. CARRIER MOD. HLCA 18FSAADA N° SERIE 04740176950700184	EQUIPO	1	1	\$2,298.79	\$ 2,298.79	\$4,597.57
	PRIMER PISO AUDITORIO						
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA TEMPSTAR MOD.NACO60AKC-T N° SERIE MIKO60AWAT, UBICADO EN EL AUDITORIO DE 1° PISO	EQUIPO	1	1	\$2,298.79	\$ 2,298.79	\$4,597.57
	INVESTIGACION 6° PISO						
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA. CARRIER MOD. 38 CK-C036 N° SERIE 2249014367	EQUIPO	1	1	\$2,298.79	\$ 2,298.79	\$4,597.57
	EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA. CARRIER MOD. 38 CKC036 N° DE SERIE 2249014364,	EQUIPO	1	1	\$2,298.79	\$ 2,298.79	\$4,597.57
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA. CARRIER N° SERIE 2249018190	EQUIPO	1	1	\$2,298.79	\$ 2,298.79	\$4,597.57
	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA. CARRIER N° SERIE 2249009329	EQUIPO	1	1	\$2,298.79	\$ 2,298.79	\$4,597.57

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025
MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD
ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA. CARRIER N° SERIE 2249009330	EQUIPO	1	1	\$2,298.79	\$ 2,298.79	\$4,597.57
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA. CARRIER N° SERIE 2250036748	EQUIPO	1	1	\$2,298.79	\$ 2,298.79	\$4,597.57
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA. CARRIER N° SERIE 2250036746	EQUIPO	1	1	\$2,298.79	\$ 2,298.79	\$4,597.57
FOMENTO A LA SALUD 6° PISO						
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO MINI SPLIT MCA. CARRIER N° SERIE 2249033612	EQUIPO	1	1	\$2,298.79	\$ 2,298.79	\$4,597.57
TOTAL EQUIPOS		14	14			
(SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 55/100 M.N.)						SUBTOTAL \$64,365.99
						IVA \$10,298.56
						TOTAL \$74,664.55


DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 35 FRACCIÓN III DE LA LEY, LAS PROPOSICIONES SE RECIBIERON PARA SU EVALUACIÓN Y CON BASE EN ELLA, SE EMITIRÁ EL FALLO CORRESPONDIENTE, EL CUAL SERÁ DADO A CONOCER EL DÍA **17 DE JUNIO DE 2025 A LAS 12:00 HORAS**, MISMO QUE PODRÁ SER DIFERIDO, SIEMPRE Y CUANDO, EL NUEVO PLAZO NO EXCEDA DE 20 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DEL PLAZO ESTABLECIDO ORIGINALMENTE.

PARA EFECTOS DE LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, SE HACE CONSTAR QUE, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 50 DE LA LEY, SE DIFUNDIRÁ UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/> PARA EFECTOS DE SU NOTIFICACIÓN. ASI MISMO, SE INFORMA QUE A PARTIR DE ESTA FECHA SE FIJARÁ EN: LA OFICINA DE ADQUISICIONES, DEL HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA NO. 4, SITO AVENIDA RÍO MAGDALENA NO. 289, PRIMER PISO, COL. TIZAPÁN SAN ÁNGEL C.P. 01090, ALCALDÍA ÁLVARO OBREGÓN, CIUDAD DE MÉXICO UN EJEMPLAR DE LA PRESENTE ACTA O UN AVISO DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA DISPONIBLE PARA SU CONSULTA, POR UN TÉRMINO NO MENOR DE CINCO DÍAS HÁBILES.

DESPUÉS DE DAR LECTURA A LA PRESENTE ACTA, SE DIO POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS **QUINCE HORAS CON CUARENTA Y CINCO MINUTOS**, DEL DÍA **28, DEL MES DE MAYO DEL AÑO 2025**.

ESTA ACTA CONSTA DE **27** HOJAS, FIRMANDO PARA LOS EFECTOS LEGALES Y DE CONFORMIDAD, LOS ASISTENTES A ESTE ACTO, QUIENES RECIBEN COPIA DE LA MISMA.

POR (DEPENDENCIA O ENTIDAD)

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	
ING. RÓMULO PÉREZ GARCÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES	
ING. ARIAN MISAEL GARCÍA MARTÍNEZ	JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN	



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025
MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD
ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

NO ASISITIO	JEFE DE LA OFICINA DE LO CONSULTIVO	NO ASISTIO
-------------	--	------------

AREA DE AUDITORIA INTERNA DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PÚBLICA DEL ÓRGANO
INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

NOMBRE	FIRMA
<u>LIC. JOSE FRANCISCO SOBERANIS HERNANDEZ</u> AUDITOR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA	

----- FIN DEL ACTA -----

LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025
MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD
ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS


ORDEN DEL DÍA

1. DECLARACIÓN DE INICIACIÓN DE EL “**ACTO DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS**”, DE LA **LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL**, No. LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025 SIENDO LAS 11:00 HRS DEL DÍA 28 DE MAYO DE 2025.
2. PRESENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL IMSS Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES, ASÍ COMO LA DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES.
3. APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS.
4. OBSERVACIONES QUE QUEDARAN ASENTADAS EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA.
5. RECESO.
6. LECTURA Y FIRMA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL EVENTO.



LICITACIÓN PÚBLICA ELECTRÓNICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR036-N-16-2025
MANTENIMIENTO A DIFERENTES ÁREAS DE LA UNIDAD
ACTA DE APERTURA DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. MARIO ALBERTO VIVEROS MORALES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ABASTECIMIENTO	
ING. RÓMULO PÉREZ GARCÍA	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES	
ING. ARIAN MISAEL GARCÍA MARTÍNEZ	JEFE DE LA OFICINA DE CONSERVACIÓN	
LIC. JUAN JOSÉ GARCÍA CAMACHO	JEFE DE LA OFICINA DE LO CONSULTIVO	
LIC. JOSE FRANCISCO SOBERANIS HERNANDEZ	AUDITOR DEL AREA DE AUDITORIA INTERNA DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA	

