

M

**TARJETA INFORMATIVA**

En Tlalnepantla de Baz el día de hoy 20 de septiembre del 2017. Siendo las 09:00 hrs. informo lo suscitado el día de ayer a las 13:09 hrs, sismo de 7.1 grados Richter el cual tuvo su epicentro a 12 km. Al suroeste de Axochiapan Morelos. Estados reunidos en el **ALMACEN DELEGACIONAL** ubicado en Poniente 146 No. 825 Col. INDUSTRIAL Vallejo en la delegación Azcapotzalco en la Ciudad de México, se evalúan los recorridos realizados desde el momento del sismo y hasta este momento en compañía de personal del departamento de Planeación Inmobiliaria, detectando lo siguiente:

- En la barda perimetral de la Nave Principal, se detectan ligeros desplazamientos y en algunos casos grietas en acabados.
- Crucetas de columna a columna desoldadas (tres piezas).
- Láminas y bajadas Pluviales fracturadas.

En reunión sostenida con las autoridades de este inmueble se les hace mención de los daños encontrados y el Arq. Jesus Lopez Perez, en representación del Departamento de Planeación inmobiliaria. Comenta que se requiere DICTAMEN ESTRUCTURAL para dar ingreso al personal de base en todas las áreas de este almacén.

Cabe mencionar que la unidad se encuentra con los 3 fluidos (agua, corriente eléctrica y gas LP) operando de manera normal.

Sin más por el momento se cierra la presente acta siendo las 11:00 hrs.



Arq. Daniel Luna Garcia  
Jefe de Conservación R-22