



2017. Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ACTA ADMINISTRATIVA

Siendo las 9:00 hrs. del día 20 de septiembre del 2017. Reunidos en la Dirección de la Guardería Ordinaria N° 44, cita en Av. Adolfo Lopez Mateos, Esq. 4ª Avenida, Col El Palmar 2º Secc. en Cd. Nezahualcóyotl, la C. Felicité Galiardo Martínez Directora de la Unidad, TSU Maribel Sanchez Ruiz Coordinadora Zonal de Guarderías Ordinarias, El Ing. Javier Zamorano Gomez Supervisor de Conservación Zona Los Reyes. Con la finalidad de realizar el recorrido por el interior de la Guardería para verificar y valorar los daños causados por el Sismo del día 16 de septiembre del presente, el recorrido se observó y se localizó lo que continuación se describe:

- Fisura en muro de sanitarios de personal Hombres parte baja.
- Prolongación de Fisura en columnas del taller de Conservación.
- Prolongación de Fisura en patio de maternal planta alta.
- Fisura en base de Domo de asoleadero de lactancias.
- Hundimiento aparente en patio de maternal planta alta lactantes A y B, preescolar A y B.

Al terminar el recorrido por la Guardería se puede observar que no se visualizan daños que puedan obstaculizar la operación, por lo que el Departamento de Guarderías pide asesoría al Departamento de Construcciones de la Delegación para verificar el último punto en el listado. A petición de la autoridad de la Unidad, pide se realice lo antes posible la reparación de los daños para evitar riesgos dentro de la Guardería a los niños y niñas inscritos en la misma. Se da por terminado el recorrido a las 10.30 horas firmando al calce los que en ella intervinieron. Se anexa álbum fotográfico

C. Felicité Galiardo Martínez
Directora de la Guardería
Ordinaria N° 44

TSU. Maribel Sanchez Ruiz
Supervisor Zonal de
Guarderías Ordinarias

Ing. Javier Zamorano Gómez
Supervisor de Conservación
Zona Los Reyes



2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ACTA INFORMATIVA

Por medio del presente informo a usted de los daños causados por el sismo del día 19 de septiembre del 2017. Se reportó la C. Felicita Gallardo Martínez. Directora de la Guardería Ordinaria N° 44 de Cd. Nezahualcóyotl. Quien a su vez pidió el apoyo al que suscribe para valorar y verificar los daños que a continuación se mencionan de acuerdo a los reportes de vigilancia de la unidad. Dicha notificación fue vía telefónica minutos después del evento con la finalidad de prever riesgo alguno dentro de las instalaciones.

- Fisura en muro de sanitarios de personal Hombres parte baja.
- Prolongación de Fisura en columnas del taller de Conservación.
- Prolongación de Fisura en patio de maternal planta alta.
- Fisura en base de Domo de asoleadero de lactantes.
- Hundimiento aparente en patio de maternal planta alta, lactantes A y B, preescolar A y B.

Esto se observa de forma superficial. Por lo que solicita realizar las pruebas necesarias para verificar la profundidad de la fisura. Por lo que el Departamento de Guarderías pide asesoría al Departamento de Construcciones de la Delegación para verificar el último punto en el listado.


"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la documentación referida en la presente es fidedigna, asimismo fue revisada y validada por el que suscribe".


 Ing. Javier Zamorano Gómez
 Supervisor de Conservación
 Zona los Reyes




2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fisura en muro de sanitarios de personal Hombres parte baja.




Prolongación de Fisura en columnas del taller de Conservación.






2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos





Prolongación de Fisura en patio de maternal planta alta.





2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Fisura en base de Domo de asoleadero de lactantes.



Hundimiento aparenté en patio de maternal planta alta, lactantes A y B, preescolar A y B.

