



"Año del centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Tecámac, Edo. De Méx. A 25 Septiembre 2017

**TARJETA INFORMATIVA**

**AL: LIC. GUSTAVO ALBERTO PEDRAZA PÉREZ  
ENCARGADO DE LA JEFATURA DE CONSERVACIÓN  
Y SERVICIOS GENERALES MEX. ORIENTE**

**ATENCIÓN: ING. OSIRIS GUZMÁN HERNÁNDEZ  
JEFE DE CONSERVACIÓN DELEGACIONAL**

Sirva la presente para informar a usted, que derivado del sismo ocurrido el día sábado 23 de septiembre del presente. Al realizar un recorrido por esta unidad el día de hoy se encuentran las siguientes afectaciones en el inmueble:

AREA	FALLA / DESPERFECTO
Pasillo interno de consulta externa 2º. piso	Desprendimiento de piso
Consultorio de hematología	Desprendimiento de piso
Pasillo interno de consulta externa 3er. piso	Desprendimiento de piso
Cubículo de camas 303-348 medicina interna	Vidrio roto en zona de regadera
Sala de espera de toco cirugía	Tubería de desagüe de condensado del área de ceye central con fuga y plafón agrietado y desprendido
Entrada principal	Desprendimiento y agrietamiento de piso
Hall principal	Desprendimiento y agrietamiento de piso

Así mismo hago de su conocimiento que **CINCO MONITORES DEL AREA DE UCIN** presentan desperfectos derivado de una variación de voltaje ocasionada por dicho movimiento.

No omito mencionar, que ninguna de estos daños pone en riesgo la estructura del Hospital, sin embargo la falla en los monitores si representa un riesgo para la atención al derechohabiente.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**"Hospital con Rostro Humano"**

**ING. SABEL PICEN SEGURA**  
**JEFE DE CONSERVACION DEL H.G.R. No. 200**

*28/09/17*

