



Delegación Regional Estado De México Oriente
Hospital General Regional N° 72
Jefatura de Conservación
"Vicente Santos Guajardo"



ACTA INFORMATIVA

Por medio de presente le informo a usted que el día de hoy 19 de septiembre del 2017 aproximadamente a las 13:14 horas se reporta un sismo con magnitud 7.1 localizado en el limite estatal entre los estados de Puebla y Morelos a 12 km al sureste de Axochiapan, Morelos y a 120km de Ciudad de Mexico. se realiza recorrido por las áreas internas y externas del Hospital General Regional N° 72 en compañía del Subdirector Médico el DR. Tapia Roldan Rogelio, Lic. Edgar Alfredo Lopez Anaya Subdirector Administrativo, Subjefe de conservación ing. Javier Cortes Soto, Ing Jesus Alejandro Piña Monreal Jefe de Conservación, para verificar el estado actual de la unidad revisando físicamente las instalaciones, sistemas y equipos del Hospital General Regional N°72.

En recorrido de supervisión corroboramos la existencia de lo siguientes daños:

- Grietas de muro así como fractura de material cerámico en área de urgencias
- Grietas en muros del área de Rx con posible riesgo a que la varita sea halla dañado
- Grietas en muros y pisos de diferentes servicios de la consulta externa.
- Separación de 3cm de la escalera del área de consulta externa siendo esta el único medio para desalojar esa área se pedirá al área de construcciones la valoración de dichos daños.
- Ruptura de tuberías de agua derivado del movimiento natural.
- Acabados de piso y muros dañados en el área de hospitalización.
- Plafones fracturados en diferentes áreas de planta baja, 1er piso y consulta externa.
- Plafones dañados en 3er piso y 6to piso del área de hospitalización.
- Escaleras de emergencia presentan fisuras en cubo de escaleras.
- Cubo de escaleras de hospitalización presenta fisuras en los pisos 2do, 3ero, 4to y 5to.
- Fisura en muros del área de medicina nuclear.
- Fisura en muro del área de jefatura de medicina física.
- Asentamientos en las escaleras del hall
- Fractura de muro del cubo del elevador de consulta externa.
- Se detectan variación de voltaje en líneas de la unidad.



Sin más por el momento le informo que se tuvo la visita de protección civil del municipio de Tlalnepantla de Baz dando un recorrido por las áreas ya mencionadas y comentando los mismos que podíamos continuar con la operación del nosocomio.

Por lo que la unidad se encuentra operando en una forma normal hasta el momento.

Siendo las 21:30 hrs se cierra la presente estando de acuerdo con su contenido los que firman al calce.

Atentamente

DR ROGELIO TAPIA ROLDAN
SUB DIRECTOR MEDICO HGR72

ING. JESUS ALEJANDRO PIÑA MONREAL
JEFE DE CONSERVACION HGR72

LIC. EDGAR ALFREDO LOPEZ ANAYA
SUB DIRECTOR ADMINISTRATIVO HGR72

ING. JAVIER CORTES SOTO,
SUB JEFE DE CONSERVACION HGR 72