

M

**TARJETA INFORMATIVA**

En Tlalnepantla de Baz el día de hoy 20 de septiembre del 2017. Siendo las 14:30 hrs. informo lo suscitado el día de ayer a las 13:09 hrs, sismo de 7.1 grados Richter el cual tuvo su epicentro a 12 km. Al suroeste de Axochiapan Morelos. Estados reunidos en la **UNIDAD MEDICA DE ATENCION AMBULATORIA No. 199** en el local que ocupa la sala de juntas se evalúan los recorridos realizados desde el momento del sismo y hasta este momento detectando lo siguiente: En tres locales (endoscopia, urología, C.E.Y.E.) se detectan mayores grietas en muros y uniones de tabla roca. Al parecer daños solo en acabados. En el área de patio central se levantan losetas de piso en tres áreas del mismo patio.

Se informa a la representación sindical para su comprensión y atención e interactuar con los trabajadores para la difusión de información que el inmueble se encuentra sin daños aparentes en ESTRUCTURA. Por tal motivo se continúa brindando la atención a los derechohabientes programados para cirugías y consulta externa.

Cabe mencionar que la unidad se encuentra con la infraestructura al 100% y con los 5 fluidos (agua, corriente eléctrica, oxígeno, diésel y gas LP) llenos para cualquier eventualidad. Sin más por el momento se cierra la presente acta siendo las 13:00 hrs.



Dr. Samuel M. Amaral Gonzalez  
Director de la U.M.A.A. No. 199

Arq. Daniel Luna Garcia  
Jefe de Conservación R-22