



Atenco, Estado de México a 19 de Septiembre de 2017

TARJETA INFORMATIVA

Ing. Osiris Guzman Hernandez  
Jefe de Oficina de Conservación  
Presente:

Le informo con respecto al sismo registrado el día de hoy 19 de Septiembre del 2017, a las 13:14 hrs. con una intensidad de 7.1 grados en escala de richter, se realizaron las siguientes acciones.

Se realiza recorrido por las distintas areas de esta Unidad de Medicina Familiar No. 82, en el cual se encuentran las siguientes situaciones.

- Plafon de pasillos con separación en esquinas.
- Consultorio 1 presenta fisuras en pared tanto en parte interna como externa.
- Pared de sala de espera con fisura.
- Area de adminstracion y Medicina Preventiva con cristales estrellados.

Sin mas por el momento y esperando contar como siempre con su valioso apoyo, quedo de Usted.

Atentamente

Ing. Gerardo Ruiz Villagran  
Jefe de Conservación de Unidad



C.C.P. DR. MARCO ANTONIO CONTLA PEREZ, DIRECTOR DE UNIDAD  
ING. EDUARDO FLORES MUÑOZ, ADMINISTRADOR DE UNIDAD



19 de septiembre de 2017

**ACTA INFORMATIVA**

En Tezoyuca, Estado de México, siendo las 16:00 hrs del día 19 de septiembre del año dosmil diecisiete, en la dirección de la Unidad de Medicina Familiar No. 82, ubicada en Av. El Contador s/n, San Salvador, Atenco, Estado de México.

Referente al sismo el día 19 de septiembre del presente año, que se presentó a las 13:14 hrs aproximadamente, en la Ciudad de México, con una intensidad de 7.1 grados en escala de richter, se realiza recorrido por la Unidad para verificar posibles daños y determinar en la manera de lo posible si el inmueble se encuentra en condiciones normales y seguras para que pueda seguir funcionando con normalidad, derivado de lo anterior se detectan las siguientes:

- Plafon de pasillos con separación en esquinas.
- Consultorio 1 presenta fisuras en pared tanto en parte interna como externa.
- Pared de sala de espera con fisura.
- Area de adminstracion y Medicina Preventiva con cristales estrellados.

Al constatar los hechos ocurridos, se reporta que el inmueble esta en condiciones de continuar con las actividades correspondientes de la Unidad.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente para los efectos que haya lugar, firmando al calce los que en ella intervinieron-----

  
Dr. Marco Antonio Contla Perez  
Director de Unidad

  
Ing. Eduardo Flores Muñoz  
Administrador de Unidad

  
Ing. Gerardo Ruiz Villagran  
Jefe de Conservacion R-16



San Salvador Atenco, Estado de México a 20 de Septiembre de 2017.

Oficio: 152435200200/0245/2017

**DIRECTOR DE PROTECCION CIVIL Y H. CUERPO  
DE BOMBEROS DE SAN SALVADOR ATENCO  
PRESENTE:**


Por medio del presente se solicita su apoyo a fin de que se realice una evaluación estructural de la Unidad de Medicina Familiar No. 82 derivado de las afectaciones del pasado sismo del día 19 de septiembre del 2017.

Lo anterior se solicita con el fin de estar en posibilidades de brindar atención médica a los pacientes salvaguardando la integridad de los mismos y garantizando que las instalaciones sean seguras para su atención.

Sin más por el momento envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE.

  
DR. MARCO ANTONIO COMTLA PEREZ  
DIRECTOR DE LA UMF 82



15:40 hrs

Recibo Oficio  
20/09/17  
