



Tezoyuca, Estado de México a 19 de Septiembre de 2017.

TARJETA INFORMATIVA

Ing. Osiris Guzman Hernandez
Jefe de Oficina de Conservación
Presente:

Le informo con respecto al sismo registrado el día de hoy 19 de Septiembre del 2017, a las 13:14 hrs. con una intensidad de 7.1 grados en escala de richter, se realizaron las siguientes acciones:


Se realiza recorrido por las distintas areas de esta Unidad de Medicina Familiar No. 85, en el cual se encuentran las siguientes situaciones:

- Plafon de pasillos con separación en esquinas.
- Plafon en Consultorio 1 y 2, Curaciones y Medicina preventiva con separación en esquinas.
- Almacen con grietas por la parte externa.
- Pared exterior de acceso a unidad con grieta y desprendimiento de acabado.
- Farmacia con separación de puerta y cancel de aluminio al muro.

Asi mismo se informa que se presenta Proteccion Civil Municipal a la Unidad para verificar Instalaciones y determina que no existe un riesgo estructural latente.

Sin mas por el momento y esperando contar como siempre con su valioso apoyo, quedo de Usted.

Atentamente


Ing. Gerardo Ruiz Villagran
Jefe de Conservación de Unidad

C.C.P. DRA. MA. DEL SOCORRO SUAREZ ESPINOZA, DIRECTORA DE UNIDAD
LIC. MAYRA RODRIGUEZ MORENO, ADMINISTRADORA DE UNIDAD





19 de septiembre de 2017

ACTA INFORMATIVA

En Tezoyuca, Estado de México, siendo las 16:00 hrs del día 19 de septiembre del año dosmil diecisiete, en la dirección de la Unidad de Medicina Familiar No. 85, ubicada en Av. Independencia, esq. 20 de Noviembre, Barrio Santiago en el Municipio de Tezoyuca, Estado de México.

Referente al sismo el día 19 de septiembre del presente año, que se presentó a las 13:14 hrs aproximadamente, en la Ciudad de México, con una intensidad de 7.1 grados en escala de richter, se realiza recorrido por la Unidad para verificar posibles daños y determinar en la manera de lo posible si el inmueble se encuentra en condiciones normales y seguras para que pueda seguir funcionando con normalidad, derivado de lo anterior se detectan las siguientes:

- Plafon de pasillos con separación en esquinas.
- Plafon en Consultorio 1 y 2, Curaciones y Medicina preventiva con separación en esquinas.
- Almacén con grietas por la parte externa.
- Pared exterior de acceso a unidad con grieta y desprendimiento de acabado.
- Farmacia con separación de puerta y cancel de aluminio al muro.

Al constatar los hechos ocurridos se reporta que el inmueble está en condiciones de continuar con las actividades correspondientes de la Unidad.

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la presente para los efectos que haya lugar, firmando al calce los que en ella intervinieron-----


Dra. Ma. del Socorro Suarez Espinoza
Directora de Unidad


Lic. Mayra Rodriguez Moreno
Administradora de Unidad


Ing. Gerardo Ruiz Villagran
Jefe de Conservación R-16



"2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS"

Tezoyuca, Estado de México a 20 de septiembre 2017.

Oficio ref. 152436 200200 / 328 / 2017.

ING. CARLOS RAMOS RODRÍGUEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL ELECTO DE TEZOYUCA

AT'N: C. NAYBIT DEL ROCIO VERA LLANAS
DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS


Por medio del presente y derivado del Sismo ocurrido el 19 de septiembre de 2017 de 7.1° escala de Richter me permito solicitar su valioso apoyo para realizar EVALUACIÓN Y DICTAMEN DE DAÑOS ESTRUCTURALES a Esta Unidad de Medicina Familiar N° 85 ubicada en Av. Independencia S/N esq. 20 de Noviembre, Barrio Santiago Tezoyuca C.P. 56000.


Con el objetivo de garantizar que las instalaciones se encuentren en condiciones de continuar brindando la atención a nuestro personal trabajador y derechohabientes habitantes de este gran municipio.

Agradeciendo de antemano la atención que se sirve prestar al presente a fin de contar con su valioso apoyo.

Sin más por el momento, quedo de usted a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE
"SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL"


Dra. Ma del Socorro Suárez Espinosa
Directora de la UMF No. 85



"2017. Año del Centenario de la Constituciones Mexicanas y Mexiquenses 1917"

FORMATO DE EVALUACION DE INMUEBLE

INMUEBLE QUE SE INSPECCIONA: UMF 85 del IMMS

HORA: 15:00 pm

FECHA: Martes 19 de Septiembre del 2017

DIRECCION: Av. Independencia

COLONIA: Santiago, Municipio de Tezoyuca.

AUTORIDADES QUE TOMAN CONOCIMIENTO: Dra. Ma. Del Socorro Suarez Espinoza

OBSERVACIONES:

Derivado a la verificación realizada se observa lo siguiente:

- ✓ Fisuras en las uniones de los plafones con los muros

- ✓ SIN DAÑOS ESTRUCTURALES DE RIESGO


Benjamin Sanchez Lopez
NOMBRE Y FIRMA DE LA
AUTORIDAD




NOMBRE Y FIRMA RESPONSABLE
DEL INMUEBLE

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE
DEL GOBIERNO

