




2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ACTA ADMINISTRATIVA


Siendo las 11:00 horas de día 20 de septiembre del 2017, reunidos en la dirección de la Unidad de Medicina Familiar N° 87, ubicada calle Alfredo del mazo, S/N col. Centro, Ozumba estado de México reunidos en la sala de juntas El Dr. Jose Erasto Salgado Barrera, director de la unidad el Lic. Erving Alberto castillo tapia, administrador de la unidad y El Ing. Luis Hugo Guzman Arroyo, jefe de conservación de unidad residencia 19, para llevar a cabo el recorrido de la unidad derivado al sismo que se presento el día 19 de septiembre del 2017, a las 13:14 se detecto lo siguiente.


- Prolongación de fisura de farmacia y gobierno
- Fisura en sala de espera
- Tinaco roto y destruido de almacenamiento de agua de la unidad
- Fractura en base en cadena inferior de torre de tanque elevado (riesgo latente por derrumbe)a
- Riesgo latente con casa a un costado de la unidad por derrumbamiento de barda en tanque estacionario
- Se percibe olor a gas del mismo vecino

Por lo anterior solicito su amable intervención para que se dé solución a la Problemática del Tinaco ya que actualmente la unidad se encuentra dando servicio sin agua para todo la unidad, por lo cual se solicita reposición del tinaco de depósito de agua.




Ing. Luis Hugo Guzman Arroyo
Residente de conservación R-19




Dr. José Erasto Salgado Barrera,
director de la unidad


Lic. Erving Alberto Castillo tapia
Administrador de la unidad





2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos






2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ACTA INFORMATIVA

Por medio de la presente me permito informar a usted de los hallazgos encontrados en el recorrido que se realizó en esta Unidad de Medicina Familiar N° 87 para determinar daños estructurales derivado del sismo del 19 de septiembre del presente, quedando los siguientes:

- Prolongación de fisura de farmacia y gobierno
- Fisura en sala de espera
- Tinaco roto y destruido de almacenamiento de agua de la unidad
- Riesgo latente con casa a un costado de la unidad por derrumbamiento de barda en tanque estacionario
- Se percibe olor a gas del mismo vecino

Por lo anterior solicito su amable intervención para que se dé solución a la Problemática del Tinaco ya que actualmente la unidad se encuentra dando servicio sin agua para todo la unidad, por lo cual se solicita reposición del Tinaco de depósito de agua


Ing. Luis Hugo Guzman Arroyo
Residente de conservación R-19

DELEG. EDO. DE MEXICO
U.M.F. 87 OZUMBA, MEX.
RECIBIDO
22 SEP 2017
ADMINISTRACION
FIRMA _____