



En Otumba estado de México, siendo las 11: 30 hrs. Del día 20 de septiembre de 2017, se levanta la presente acta en la oficina que ocupa la Dirección de la Unidad de Medicina Familiar No. 89, para dejar asentado los daños ocurridos derivado del sismo de fecha 19 de septiembre de 2017, a continuación se describen.


- Área de Medicina Preventiva Modulo 1 derivado de la inspección visual se detectan fisuras en un muro
- Área de Medicina Preventiva Modulo 2 derivado de la inspección visual se detectan fisuras en un muro y plafón
- Área de Almacén derivado de inspección visual se detectan fisuras tres muros profundos.
- Área de Farmacia derivado de inspección visual se encuentra con 3 fisuras en un muro.
- Área Administrativa con plafón roto y vidrio estrellado

Cabe mencionar que derivado de lo anterior se solicitara al área de Construcciones Delegacional realice dictamen por un probable daño estructural en la Unidad.

Sin más por el momento se cierra la presente acta a las 12:20 horas del mismo día firmando los que intervinieron.


Dra. Elvia Cornejo Garcia

Directora de la UMF 89


Lic. Myrian Brenda Hernandez Tellez

Administradora de la UMF 89


Ing. Juan Adrian Ortiz Arteaga

Jefe de Conservación Periférico