



"2017 Año del Centenario de las Constituciones Mexicana y Mexiquense de 1917"

RECORRIDO DE VERIFICACION POR EL SISMO 19 DE SEPTIEMBRE 2017

FECHA	ASUNTOS TRATADOS	COMPROMISOS
19/SEP/17	SE REALIZA RECORRIDO DE INSPECCION, VIENDO LO RELACIONADO CON EL SISMO DE MAGNITUD DE 7.1 GRADOS RITCHER A LAS 13:14 HORAS	<p>SE REALIZA RECORRIDO CON AUTORIDADES DE LA UNIDAD DIRECTOR ADMINISTRADORA Y JEFE DE CONSERVACION, SE DETECTAN LOS SIGUIENTES DAÑOS DERIVADOS DEL SISMO.</p> <ul style="list-style-type: none"> • BARDA PERMETRAL QUE SE ENCUENTRA ENFRETE ENTRE ENTRADA PRINCIPAL Y ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO SE PANDEO • ANTENA CON TIRANTES ROTOS Y BASE FRACTURADA • CUARTEADURAS EN BARDA PERIMETRAL • PLAFONES DESNIVELADOS • MOCHETA EN AZOTEA FRACTURADA • PISO EN SALA DE ESPERA DESNIVELADO Y FRACTURADO • SEPARACION DE DOS BARDAS PERIMETRALES • ENTRADA DE ESTACIONAMIENTO SE PRESENTA FRACTURA EN DIAGONAL DE BUENA MAGNITUD • EN LA PARTE SUPERIOR DE LA UNIDAD EN LAS ESQUINAS SE TIENE FRACTURAS EN LAS ESQUINAS. • BOTA AGUAS DE VENTANAL PRINCIPAL FRACTURADO • MURO DE MANPOSTERIA E ESTACIONAMIENTO ONDULADO

U M F No 96
20 SEP 2017
DIRECCION

