



2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

ACTA ADMINISTRATIVA


Siendo las 14.00 hrs. del día 20 de septiembre del 2017 Reunidos en la sala de juntas de la Unidad de Medicina Familiar N° 182, cita en Av. Aureliano Ramos, Esq. Victor S/N Col El Sol en Cd Nezahualcóyotl, la Dra. Rosario Santos Baraja Directora de la Unidad, el Lic. Raul Juarez Mendieta Administrador de la Unidad, El ing. Javier Zamorano Gómez Supervisor de Conservación Zona Los Reyes. Con la finalidad de realizar el recorrido por el interior de la Unidad para verificar y valorar los daños causados por le Sismo del día 19 de septiembre del presente, el recorrido se observó y se localizó lo continuación se describe:

- Fisura en muro en acabados, plafón, pared y pisos.
- Fisura y fractura de banquetta al interior de la unidad, en el área del estacionamiento.
- Daños en pretilas de loza.
- Daños en cancelería de aluminio.

Por lo que a petición de las autoridades de la Unidad pide se realice lo antes posible la reparación de los daños para evitar riesgos dentro de la unidad a los usuarios y derechohabientes. El recorrido se realizó incluyendo casa de máquinas y sub estación eléctrica. Se termina el recorrido por la unidad a las 16.00 horas firmando al calce los que en ella intervinieron. Se anexa álbum fotográfico

Dra. Rosario Santos Barajas
Directora de la unidad

Lic. Raul Juarez Mendieta
Administrador de la unidad


Ing. Javier Zamorano Gómez
Supervisor de Conservación
Zona los Reyes



2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos


ACTA IFORMATIVA


Por medio del presente informo a usted de los daños causados por el sismo del día 19 de septiembre del 2017. Se reportó Lic. Raul Juarez Mendieta Administrador de la Unidad de Medicina Familiar N° 182 de Cd. Nezahualcóyotl. Quien a su vez pidió el apoyo al que suscribe para valorar y verificar los daños que a continuación se mencionan de acuerdo a los reportes de vigilancia de la unidad. Dicha notificación fue vía telefónica minutos después del evento.

- Fisura en muro en acabados, plafón, pared y pisos.
- Fisura y fractura de banqueta al interior de la unidad, en el área del estacionamiento.
- Daños en pretilas de loza.
- Daños en cancelería de aluminio

Esto se observa de forma superficial. Por lo que solicita realizar las pruebas necesarias para verificar la profundidad de la fisura


"Bajo protesta de decir verdad, manifiesto que la documentación referida en la presente es fidedigna, asimismo fue revisada y validada por el que suscribe".


Ing. Javier Zamorano Gómez
Supervisor de Conservación
Zona los Reyes




2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos


Fisura en muro en acabados, plafón, pared y pisos.



Fisura y fractura de banquetta al interior de la unidad, en el área del estacionamiento.



Daños en pretilas de loza.





2017 Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

Daños en cancelería de aluminio

