



# CONSERVACION PILOTES DE CONTROL, S.A.

Ciudad de México 9 de octubre de 2017

**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ARQ. ADRIAN BENITO SALINAS  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y DE SERVICIOS GENERALES  
AV. COLECTOR No 15 S/N, ESQ. INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL  
COL. MAGDALENA DE LAS SALINAS, DEL. GUSTAVO A. MADERO, C. P. 07760,  
CIUDAD DE MÉXICO.**

**Asunto: Resultados de la Verificación Topográfica.  
Obra (418): U. M. A. E. Hospital de Traumatología  
“Dr. Víctorio de la Fuente Narváez”**

Realizamos la verificación topográfica correspondiente al mes de octubre, en el edificio ubicado en Av. Colector No. 15 S/N, Esq. Instituto Politécnico Nacional, Col. Magdalena de las Salinas, Del. Gustavo A. Madero, C. P. 07760, Ciudad de México, el día 5, verificando su comportamiento ante el evento sísmico ocurrido el día 19 de septiembre de este año, con una magnitud de 7.1° en la escala de Richter, con los resultados que a continuación le presentamos:

El desnivel máximo que se tiene es de 14.8 cm, el de la nivelación anterior de fecha 14 de septiembre de 2017, es de 14.3 cm, varió 0.5 cm.

La inclinación vertical o desplome máximo registrado es de 7.3 cm, hacia el Norte, disminuyó 0.1 cm, con respecto a la medición anterior.

De así desearlo estamos a sus órdenes para ampliar la información en caso requerido.

**A T E N T A M E N T E**

**ING. LUIS ENRIQUE RAMÍREZ VALDEZ  
RESIDENTE DE OBRA**



Calle José María Ibarrarán No. 84  
primer piso E  
Col. San José Insurgentes

Delegación Benito Juárez  
03900 Ciudad de México  
e-mail: copicosa@prodigy.net.mx

Tels.: 5680-1440  
5660-9538  
5660-9631  
5660-4992