



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
SUR DEL DISTRITO FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
ELECTRÓNICA

No. LA-50-GYR-050GYR974-N-3-  
2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR974-N-3-2024, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS, (PARTIDA 1 DELEGACIÓN 38 Z I Y II Y PARTIDA 2 DELEGACIÓN 37 Z III Y IV), DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL D.F. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 29 FRACCIÓN III, 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTICULOS 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY. -----

EN LA CIUDAD DE MÉXICO SIENDO LAS **11:00 HORAS DEL DÍA 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2024**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, SITA EN CALZADA DE LA VIGA N° 1174, TORRES B Y C, COLONIA EL TRIUNFO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09430. CIUDAD DE MÉXICO, LOS SERVIDORES PÚBLICOS, QUE AL FINAL SE ENLISTAN, SUSCRIBEN Y FIRMAN, CON EL OBJETO DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN QUE SE MENCIONA EN EL PROEMIO DE ESTA ACTA, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN DICHA CONVOCATORIA. -----

#### ----- ANTECEDENTES -----

EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTICULO 134, Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN LOS ARTÍCULOS 26 FRACCIÓN I, 26 BIS FRACCIÓN II, 27, 28 FRACCIÓN I, 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE CONVOCO A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA PRESENTE LICITACIÓN PARA CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS, (PARTIDA 1 DELEGACIÓN 38 Z I Y II Y PARTIDA 2 DELEGACIÓN 37 Z III Y IV), DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL D.F. -----

#### ----- DESARROLLO DEL EVENTO -----

**PRIMERO.-** ESTE ACTO ES PRESIDIDO POR, EL **ING. JOSE LUIS GUTIERREZ HERNÁNDEZ**, RESPONSABLE DE LAS FUNCIONES DE CONSERVACIÓN ZONA II, SERVIDOR PÚBLICO FACULTADO PARA ENCABEZAR ESTE EVENTO, QUIEN AL INICIO DE ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, COMUNICO QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SOLAMENTE SE ATENDERÁN SOLICITUDES DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA, DE LOS PARTICIPANTES QUE HAYAN PRESENTADO EL ESCRITO EN EL QUE EXPRESEN SU INTERÉS, EN PARTICIPAR EN ESTA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA, ENVIADO A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET, CUYAS PREGUNTAS SE HAYAN RECIBIDO CON 24 HORAS DE ANTICIPACIÓN A ESTE ACTO. -----

**SEGUNDO.-** EN USO DE LA PALABRA, EL **ING. JOSE LUIS GUTIERREZ HERNÁNDEZ**, RESPONSABLE DE LAS FUNCIONES DE CONSERVACIÓN ZONA II, EN REPRESENTACIÓN DEL **MTRO. ANTONIO RODRÍGUEZ VELÁZQUEZ**, TITULAR DE LA JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS, DIO LA BIENVENIDA A LOS FUNCIONARIOS, DECLARANDO FORMALMENTE INICIADO ESTE ACTO. -----

**TERCERO.- SE DAN A CONOCER LAS NOTAS ACLARATORIAS A LA CONVOCATORIA, POR PARTE DE LA CONVOCANTE.** -----

**1.- LOS VOLÚMENES PODRÁN DISMINUIRSE CONFORME A LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO.** -----

**2.- CONSIDERAR EN LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 15. LA REPARACION DE ACOMETIDA CLASE 25 KV, SE INCLUYE, MATERIALES Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN ESTE TIPO DE TRABAJOS. 1 CIRCUITO.** -----

**CON SUMINISTRO DE CABLE CON AISLAMIENTO XLP, ALUMINIO CLASE 25 KV CALIBRE 1/0, 100% , TERMINAL USO EXTERIOR CLASE 25 KV, CONTRACTIL EN FRIO CAL. 1/0 AWG, TERMINAL USO INTERIOR CLASE 25 KV, CONTRACTIL EN FRIO CAL. 1/0 AWG, PRUEBAS EELCTRICAS A CABLE DE POTENCIA CON EQUIPO CERTIFICADO POR LA ENTIDAD MEXICANA DE ACREDITAMIENTO (EMA), SUMINISTRO DE APARTARRAYOS CLASE 21 KV, SOLVENTE DIELECTRICO, ZAPATA DE COMPRESIÓN CAL. 1/0 AWG, CINTA DE AISLAR 3M, KIT DE EQUIPO TRABAJOS EN MEDIA TENSIÓN.** -----



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
SUR DEL DISTRITO FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
ELECTRÓNICA

No. LA-50-GYR-050GYR974-N-3-  
2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR974-N-3-2024, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS, (PARTIDA 1 DELEGACIÓN 38 Z I Y II Y PARTIDA 2 DELEGACIÓN 37 Z III Y IV), DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL D.F. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 29 FRACCIÓN III, 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTICULOS 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY.

**TODOS LOS TRABAJOS SERAN REALIZADOS POR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO Y SUPERVISADOS POR UN INGENIERO CERTIFICADO EN INGENIERIA ELÉCTRICA, AVALADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES, PERITO EN INSTALACIONES ELECTRICAS AVALADO POR EL COLEGIO DE INGENIEROS MECANICOS Y ELECTRICISTAS, A.C.**

**3.- CONSIDERAR EN SU PROPUESTA SUMINISTRO, INSTALACION Y ADECUACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION DE 42 CIRCUITOS MCA SQUARE'D, CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3 POLOS, 100 AMPS, ATORNILLABLE, INCLUYE: INTERIOR PARA TABLERO NQ225A, 42P, 3F, 4H, 240VCA CAT. NQ442L2C, CAJA PINTADA 20 "ANCHO CAT. MH38M, FRENTE PARA EMPOTRAR DE 20" ANCHO, CAT.NC38F, CON LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS DE 3 POLOS, 2 DE 3X40 AMPERS, 2 DE 3X30 AMPERS, Y LOS SIGUIENTES INTERRUPTORES DERIVADOS DE 1 POLO: 1 DE 1X40 AMPERS, 15 DE 1X30 AMPERS Y 14 DE 1X20 AMPERS, LOS TRABAJOS DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO Y SUPERVISADOS POR INGENIERO CERTIFICADO EN INGENIERIA ELECTRICA, POR EL RIESGO QUE IMPLICA ESTE TIPO DE TRABAJOS; SE INCLUYE : MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. 1 PZA. --- Y EL SERVICIO DE EMERGENCIA PARA REPARACION DE ACOMETIDA- TRANSICION AEREO-SUBTERRANEA EN 23 KV, INCLUYE: TERMINAL EXTERIOR CLASE 25 KV, MCA 3M CALIBRE 1/0 AWG CABLE TIPO THW-LS CALIBRE 1/0 TERMINAL PONCHABLE OJILLO 3/8", CALIBRE 1/0 AWG COPLE PONCHABLE CALIBRE 1/0 AWG, SOLVENTE DIELECTRICO, TRAPO INDUSTRIAL AISLADOR DD21 CLASE 25 KV. 1 CIRCUITO. TRABAJOS A REALIZAR LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO 28**

**4.- SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR TIPO SECO, CON CAPACIDAD DE 45 KVA, VOLTAJE DE OPERACIÓN 440/220-127 VCA; INCLUYE, RETIRO DEL EXISTENTE EN MALAS CONDICIONES, MANIOBRAS DE DESCONEXION, RETIRO DEL LUGAR DE OPERACIÓN, MANIOBRAS DEL TRANSFORMADOR A SUSTITUIR COLOCACIÓN EN EL SITIO, ADAPTACIÓN ELECTRICA, MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE OPERACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO. 1 PIEZA.**

**REALIZACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR DESDE EL TABLERO GENERAL "TG-1E" SERVICIO DE EMERGENCIA CON TENSIÓN DE OPERACIÓN 440 VOLTS HASTA EL EDIFICIO REGIONAL PARA ALIMENTAR AL TRANSFORMADOR CON CAPACIDAD DE 45KVA 440/220 VCA DELTA/ESTRELLA, SE INCLUYE: CONDUCTOR CAL. 1/0 AWG, 252 METROS, CABLE CALIBRE 8 AWG, DESNUDO 84 METROS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN Y PUESTA EN MARCHA SERVICIO. 1 CIRCUITO.**

**REALIZACIÓN Y ADECUACIÓN DE BANCO DE DUCTOS Y REGISTROS EXISTENTE PARA LA INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR DESDE EL LOCAL DE SUBESTACIÓN Y HASTA LA SUBESTACIÓN TIPO SECO LOCALIZADA EN EL EDIFICIO DEL REGIONAL, SE INCLUYE: REALIZACIÓN DE CEPA DE 0.30 X 0.50 X 0.40 METROS Y UNA LONGITUD DE HASTA 25 METROS EN AREA DE ADOQUIN Y CONCRETO ARMADO ASI COMO LA REALIZACIÓN DE REGISTRO DE 0.80 X 0.40 X 0.70 METROS.**

**Y LA ADECUACIÓN DE REGISTRO DE DIMENSIONES DE 1.20 X 1.20 X 1.20 METROS EN CONCRETO ARMADO Y VARILLA DE 3/8" ESTE ULTIMO CONTIENE EN SU INTERIOR ALIMENTADORES ELECTRICOS ENERGIZADOS Y EN NINGUN MOMENTO PODRAN DEJARSE SIN ENERGÍA POR LO CUAL DEBERÁN SER REALIZADOS POR PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO Y SUPERVISADOS POR PERITO ELECTRICO O INGENIERO CERTIFICADO EN INGENIERIA ELECTRICA AVALADO POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES. 1 SISTEMA.**

**SUMINISTRO E INSTALACION DE UN INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO EN TABLERO GENERAL DE ENERGIA DE EMERGENCIA CON TABLERO ENERGIZADO SIN RETIRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON VOLTAJE DE OPERACIÓN 440 VCA, MARCA SIEMENS CAT. 3VT5270, SE INCLUYE EL RETIRO DEL EXISTENTE EN MALAS CONDICIONES Y EN TODO MOMENTO NO SE DEBE DEJAR SIN ENERGÍA EL TABLERO DEBIDO A QUE ES DE ENERGÍA DE EMERGENCIA POR LO CUAL DEBE SER REALIZADO SOLO POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y EQUIPO ESPECIAL. 1 EQUIPO.**

**TRABAJOS A REALIZARSE EN LA UNIDAD DE CONGRESO Y AREAS COMUNES DEL C.M.N.S. XXI**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
 ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
 SUR DEL DISTRITO FEDERAL  
 JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
 DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
 ELECTRÓNICA

No. LA-50-GYR-050GYR974-N-3-  
 2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR974-N-3-2024, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS, (PARTIDA 1 DELEGACIÓN 38 Z I Y II Y PARTIDA 2 DELEGACIÓN 37 Z III Y IV), DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL D.F. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 29 FRACCIÓN III, 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTICULOS 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY. -----

**5.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS, (PARTIDA 1 DELEGACIÓN 38 Z I Y II) DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL D.F. NO CONSIDERAR LOS RENGLONES 146,149,150,151,152 Y 153. DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA 1-A, EL RENGLON 179 DE LA PLANTA DE LAVADO ORIENTE Y EL RENGLON 256 DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA No 30.-----**

**6.- PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS, (PARTIDA 2 DELEGACIÓN 37 Z III Y IV), DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL D.F. NO CONSIDERAR LOS RENGLONES 124,125,126,127,128,129,130 Y 131. DEL TEATRO INDEPENDENCIA. EL RENGLON 149 DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 18. Y NO CONSIDERAR LOS RENGLONES 212 Y 213 DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR No 1.-----**

**7.- LOS TRABAJADORES DEBEN EN TODO MOMENTO ACATAR LAS NORMAS DE LIMPIEZA E HIGIENE PROPUESTAS POR EL CONTRATISTA Y/O POR EL INSTITUTO, EL CONTRATISTA ES RESPONSABLE DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN QUE EN TODO MOMENTO DEBERÁ PORTAR SU PERSONAL DENTRO DE LAS INSTALACIONES DEL INSTITUTO, ESTO INCLUYE EL USO DE MASCARILLAS, GOGLES, GUANTES, CARETAS Y TODO LO NECESARIO PARA CUMPLIR CON LOS LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD, CON EL FIN DE MITIGAR EL RIESGO POR CONTAGIO DE COVID-19, ESTE EQUIPO DE PROTECCIÓN DEBE SER PROPORCIONADO POR EL CONTRATISTA A SU PERSONAL, PUDIENDO EL INSTITUTO NEGAR EL ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL MISMO AL PERSONAL QUE NO LO PORTE O NO LO UTILICE ADECUADAMENTE. -----**

**CUARTO. - SE PROCEDE A LA APERTURA DE LA BÓVEDA ELECTRÓNICA "COMPRANET", EN LA CUAL SE OBSERVA QUE SI EXISTEN PREGUNTAS ENVIADAS POR ESTE MEDIO, SE ANEXA PANTALLA. -----**

Num.	Dominio	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Preguntas
1	ALCON CONSULTING AND COMMERCIAL SAS DE CV	26/01/2024 11:50	26/01/2024 10:18			
2	COMERCIALIZACION INSTALACIONES MANTE Y MANTO INDUSTRIALES S DE CV	26/01/2024 09:47	26/01/2024 10:02			
3	ELECTROHERRAMIENTAS SA DE CV	25/01/2024 19:27	26/01/2024 19:28			
4	ELABORADORA SA DE CV	26/01/2024 09:58	26/01/2024 10:07			
5	GRUPO INDUSTRIAL EROQUI SA DE CV	26/01/2024 16:54				
6	HERRAMIENTAS SA DE CV	15/01/2024 09:52	15/01/2024 09:52			
7	SHILDAS SA DE CV	26/01/2024 01:11				
8	SUMC SERVICIOS DE MANUTENCION MECANICA ELECTRICA Y ENL SA DE CV	26/01/2024 18:08				
9	TAGUATE MAS HERRAMIENTAS SA DE CV	25/01/2024 13:50				



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR974-N-3-2024, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS, (PARTIDA 1 DELEGACIÓN 38 Z I Y II Y PARTIDA 2 DELEGACIÓN 37 Z III Y IV), DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL D.F. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 29 FRACCIÓN III, 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LOS ARTICULOS 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY. -----

**QUINTO.- SE PROCEDE A DAR RESPUESTA A LAS PREGUNTAS ENVIADAS ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET DEL SIGUIENTE LICITANTE: I.- PROINMETT S.A. DE C.V. -----**

<b>EMPRESA:</b>	<b>PROINMETT S.A. DE C.V</b>
<b>PREGUNTA 1:</b> PROPOCION ECONOMICA	EN EL DOCUMENTO CONVOCATORIA A SUBESTACIONES NUMERAL 3.6 PROPOSICION ECONOMICA SE HACE MENCION DE UNA CARTA COMPROMISO, FAVOR DE INDICAR SI DENTRO DE LA MISMA SE INCLUYE LA DESCRIPCION DE SUMINISTRO Y MANTENIMINO DE DICHS EQUIPOS
<b>RESPUESTA:</b>	AFIRMATIVO.
<b>PREGUNTA 2:</b> DESCRIPCION Y/O CANTIDAD DE LO REQUERIDO	EN EL ANEXO CONVOCATORIA A SUBESTACIONES NUMERAL 2.1 NO SE HACE MENCION DE DIAGRAMAS UNIFILARES, FAVOR DE INDICAR SI SE PROPORCIONARAN VIA COMPRANET
<b>RESPUESTA:</b>	NO. LOS DIAGRAMAS UNIFILARES SE ENCUENTRAN EN LAS CASAS DE MAQUINAS DE LAS UNIDADES CONDIDERADAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS. LOS CUALES ESTARAN A DISPOSICION DE LOS PARTICPANETES PARA SU CONSULTA.
<b>PREGUNTA 3.-</b> DESCRIPCION Y/O CANTIDAD DE LO REQUERIDO	EN EL ANEXO CONVOCATORIA A SUBESTACIONES NUMERAL 2.1 NO SE HACE MENCION DE LOS TIEMPOS Y DIAS DE EJECUCION DE LOS SERVICIOS, FAVOR DE INDICAR SI EXISTE ALGUN CRONOGRAMA DE EVENTOS ASI COMO LOS DIAS DE LIBRANZA ANTE CFE
<b>RESPUESTA</b>	SE DEBERAN REALIZAR LOS SERVICIOS DE ACUERDO CON LAS CARACTERISTICAS, ESPECIFICACIONES, PROGRAMACION E INFORMACION QUE SE SEÑALA EN EL ANEXO I CATALOGO DE CONCEPTOS. DE ESTA CONVOCATORIA.
<b>PREGUNTA 4.-</b> DESCRIPCION Y/O CANTIDAD DE LO REQUERIDO	EN EL ANEXO 1 CATALOGO CONSLODIDADO DE SUBESTACIONES, SE HACE MENCION DE VARIOS SUMINISTROS DE TABLEROS, FAVOR DE INDICAR SI SE REQUIERE LA INSTALACIÓN DE DICHS EQUIPOS
<b>RESPUESTA</b>	AFIRMATIVO. SE REQUEIRE LA INSTALACION DEL TABLERO.
<b>PREGUNTA 5.-</b> DESCRIPCION Y/O CANTIDAD DE LO REQUERIDO	EN EL ANEXO 1 CATALOGO CONSOLIDADO DE SUBESTACIONES, SE HACE MENCION DE VARIOS SUMINISTROS DE TABLEROS DE DISTRIBUCION, MAS NO SE HACE MENCION DE LOS CONDUCTORES QUE ESTARAN RECIBIENDO DICHS EQUIPOS, FAVOR DE CONFIRMAR SI EL PROVEEDOR SUMINISTRARA DICHS CABLES E INDICAR EL CALIBRE DEL CONDUCTOR ASI COMO LOS METROS QUE SE ESTARAN REQUIRIEDNO
<b>RESPUESTA</b>	SE UTILIZARA EL CONDUCTOR EXISTENTE, PUESTO QUE ES SUMINISTRO Y CAMBIO DE TABLEROS EXISTENTES.
<b>PREGUNTA 6.-</b> DESCRIPCION Y/O CANTIDAD DE LO REQUERIDO	EN EL ANEXO 1 CATALOGO CONSOLIDADO DE SUBESTACIONES, SE HACE MENCION DE VARIAS SUBESTACIONES PARA LAS DIFERENTES UMF, FAVOR DE INDICAR SI EN DICHO MANTENIMINETO SE ESTARA BRINDANDO MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y/O PARARRAYOS
<b>RESPUESTA</b>	ES CORRECTA SU APRECIACION,SE ESTARA BRINDANDO MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA Y/O PARARRAYOS.

**OBSERVACIONES**

SE INFORMA A LOS LICITANTES QUE A PARTIR DE QUE SE SUBA AL SISTEMA COMPRANET LA PRESENTE ACTA TIENE HASTA LAS **18:00 HRS. DEL 01 DE FEBRERO DEL 2024**, PARA FORMULAR Y SUBIR PREGUNTAS AL SISTEMA COMPRANET, **EN RELACIÓN ÚNICAMENTE A LAS RESPUESTA DADAS O REMITIDAS POR LA CONVOCANTE**, DE CONFORMIDAD EN LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 46 FRACCIÓN II DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LA SEGUNDA JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA SE LLEVARA A CABO ELECTRÓNICAMENTE A TRAVÉS DEL SISTEMA COMPRANET **EL DÍA 02 DE FEBRERO DEL 2024 A LAS 10:00 HORAS** Y EL PERSONAL LLEVARA LOS EVENTOS EN EL LUGAR QUE OCUPA LA SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES, SITA EN CALZADA DE LA VIGA N° 1174, TORRES B Y C, COLONIA EL TRIUNFO, ALCALDÍA IZTAPALAPA, C.P. 09430. CIUDAD DE MÉXICO. -----



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
SUR DEL DISTRITO FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL  
ELECTRÓNICA

No. LA-50-GYR-050GYR974-N-3-  
2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR974-N-3-2024, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS, (PARTIDA 1 DELEGACIÓN 38 Z I Y II Y PARTIDA 2 DELEGACIÓN 37 Z III Y IV), DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL D.F. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 29 FRACCION III, 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PUBLICO Y LOS ARTICULOS 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY. -----

**CIERRE DEL ACTA** -----

AL TERMINO DE ESTA JUNTA, SE ENVIARA ARCHIVO CON EL ACTA RESPECTIVA AL SISTEMA **COMPRANET** Y EN EL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL IMSS **"IMSS VA A COMPRAR IMSS COMPRO"** PARA QUE TODOS Y CADA UNO DE LOS LICITANTES QUE HAYAN REGISTRADO SU PARTICIPACIÓN SE ENTEREN DE LAS ACLARACIONES REALIZADAS EN LA MISMA, SIENDO RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS, CONSULTAR EL PORTAL PARA CONOCER EL CONTENIDO Y DESCARGAR EL ARCHIVO, DICHO PROCEDIMIENTO SUSTITUIRÁ A LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, ASÍ MISMO SE DEJA CONSTANCIA QUE LA PRESENTE ACTA SE ENCUENTRA COLOCADA EN EL TABLERO QUE SE UBICA EN LA PARTE EXTERIOR DE LA SALA DONDE SE LLEVO A CABO EL PRESENTE EVENTO. -----

DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO, SE INFORMA A LOS LICITANTES VÍA SISTEMA **COMPRANET** QUE LAS OBSERVACIONES GENERALES Y ACLARACIONES, SERÁN CONSIDERADAS COMO PARTE INTEGRANTE DE LA PROPIA CONVOCATORIA DE ESTA LICITACIÓN. -----

**POR EL DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES ÁREA CONTRATANTE,**

NOMBRE	CARGO	FIRMA
ING. KARL ERICK GUILBERT CARTER	RESPONSABLE DE LAS FUNCIONES DE CONSERVACIÓN ZONA I	
ING. JOSE LUIS GUTIERREZ HERNANDEZ	RESPONSABLE DE LAS FUNCIONES DE CONSERVACIÓN ZONA II	
ING. LEONARDO SANABRIA CARDENAS	RESPONSABLE DE LAS FUNCIONES DE CONSERVACIÓN ZONA III	
ING. RICARDO ALEJANDRO SOLIS GONZALEZ	RESPONSABLE DE LAS FUNCIONES DE CONSERVACIÓN ZONA IV	

POR PARTE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS NO HUBO REPRESENTACIÓN ENVIÁNDOSE OFICIO DE INVITACIÓN N° 38.90.01.14.00/IM-201/24 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2024. -----

POR PARTE DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PUBLICA, ÁREA DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES DEL ÓRGANO DE INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL NO HUBO REPRESENTACIÓN ENVIÁNDOSE OFICIO DE INVITACIÓN N° 38.90.01.14.00/IM-202/24 DE FECHA 25 DE ENERO DEL 2024. -----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CIERRA LA PRESENTE ACTA, PARA DEJAR CONSTANCIA DE LO ACTUADO, Y LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES, LA FIRMAN AL MARGEN Y AL CALCE, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, SIENDO LAS **11:25 HORAS DEL 01 DE FEBRERO DEL AÑO 2024.**-----



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA  
SUR DEL DISTRITO FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
ELECTRÓNICA

No. LA-50-GYR-050GYR974-N-3-  
2024

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRÓNICA No. LA-50-GYR-050GYR974-N-3-2024, QUE EFECTÚA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL DISTRITO FEDERAL PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS, (PARTIDA 1 DELEGACIÓN 38 Z I Y II Y PARTIDA 2 DELEGACIÓN 37 Z III Y IV), DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL D.F. DE CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 29 FRACCION III, 33 Y 33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO Y LOS ARTICULOS 45 Y 46 DEL REGLAMENTO DE LA CITADA LEY. -----

### ORDEN DEL DÍA

- 1 DECLARACIÓN DE INICIADO EL “ACTO DE JUNTA DE ACLARACIÓN A LA CONVOCATORIA” DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL **No. LA-50-GYR-050GYR974-N-3-2024, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 01 DE ENERO DEL 2024.**
- 2 PRESENTACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DEL IMSS Y DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS ASISTENTES.
- 3 CONSULTA DEL PORTAL COMPRANET PARA DESCARGA DE PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS LICITANTES PARTICIPANTES.
- 4 OBSERVACIONES QUE QUEDARAN ASENTADAS EN EL ACTA CIRCUNSTANCIADA.
- 5 FIRMA DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL EVENTO.



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL DISTRITO  
FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES  
**No. LA-50-GYR-050GYR974-N-3-2024**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS, (PARTIDA 1 DELEGACIÓN 38 Z I Y II Y PARTIDA 2 DELEGACIÓN 37 Z III Y IV), DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL D.F.

1RA JUNTA DE ACLARACIONES

FECHA	DIA	MES	AÑO
	1	1	2024

HORA	11:00
------	-------

LISTA DE FUNCIONARIOS

NUM	AREA QUE REPRESENTA	NOMBRE	FIRMA
1	Casaventa y San. general	Ing. Abel Esteban Guibart Castro	
2	Depto. de Conservación	Ing. Ricardo A. Solís González	
3	Área Conservación	Ing. Humberto Sandoval Velasco	
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL DISTRITO  
FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

**No. LA-50-GYR-050GYR974-N-3-2024**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS, (PARTIDA 1 DELEGACIÓN 38 Z I Y II Y PARTIDA 2 DELEGACIÓN 37 Z III Y IV), DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL D.F.

1RA JUNTA DE ACLARACIONES

FECHA	DIA	MES	AÑO
	1	1	2024

HORA
11:00

LISTA DE PARTICIPANTES

NUM	RAZON SOCIAL	NOMBRE	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL  
ORGANO DE OPERACION ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL DISTRITO  
FEDERAL  
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
DEPARTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES

No. LA-50-GYR-050GYR974-N-3-2024

SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A SUBESTACIONES ELÉCTRICAS DE LAS UNIDADES MÉDICAS Y NO MÉDICAS, (PARTIDA 1 DELEGACIÓN 38 Z I Y II Y PARTIDA 2 DELEGACIÓN 37 Z III Y IV), DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA SUR DEL D.F.

FECHA	DIA	MES	AÑO
	1	1	2024

HORA	11:00
------	-------

1RA JUNTA DE ACLARACIONES

ACUSE DE RECIBO DE ACTA

NUM	RAZON SOCIAL	NOMBRE	FIRMA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			