



**ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica, N° LA-050GYR975-E7-2022, para la Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Elevadores”.**


En la Ciudad de México, siendo las **11:00 horas del día 12 de mayo de 2022**, se reunieron en las instalaciones ubicadas en el Sótano del Ala Poniente del edificio ubicado en la Avenida Paseo de la Reforma número 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, los servidores públicos que se mencionan al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica No. LA-050GYR975-E7-2022 “Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Elevadores”.**

El Licenciado Antonio Raúl Gutiérrez García, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, quien preside este evento, de conformidad con las facultades conferidas por los numerales 7.1.3.1.2.2., del Manual de Organización de la Dirección de Administración y 5.3.8., inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, da inicio a la Junta de Aclaraciones informando que en términos de lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través del Sistema CompraNet, por sí o en representación de un tercero y cuyas preguntas se hayan recibido con veinticuatro horas de anticipación al inicio de esta Junta de Aclaraciones.

El servidor público que preside la Junta de Aclaraciones, fue asistido por el Arq. Armando Pérez López, Titular de la División de Conservación y el Ing. Juan Leobardo Ortiz Ángel, Jefe del Área de Ingeniería, Tecnología y Equipo Médico de la División de Conservación, quien funge como representante del Área Técnica, en términos de los artículos 2 fracción III y 46 fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), quien solventará las preguntas de carácter técnico.

Por su parte, el Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, atenderá las preguntas de carácter legal-administrativo que en su caso se presenten por parte de los licitantes.

Quien preside el acto señala que se recibieron en tiempo y forma las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el escrito de interés en participar a través de CompraNet **(ANEXO 1)**, de conformidad con el artículo 33 Bis de la LAASSP, de los siguientes licitantes:





Nº	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ESCRITO DE INTERÉS	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	KONE MÉXICO, S.A DE C.V.	SI	27
2	ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.	SI	31
		<b>TOTAL</b>	<b>58</b>

Asimismo, se informa que se recibió el día 11 de mayo a las 05:28 P.M. de manera extemporánea, el escrito de interés en participar y preguntas de la empresa **MED EVOLUTION, S.A.P.I DE C.V.**, por lo que el licitante solo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que de la convocante, en términos de lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 45 y fracción VI del artículo 46 del RLAASSP, que a la letra dice:

**Artículo 46.- (RLAASSP) fracción "VI.- Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 Bis de la Ley, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo; en caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente las deberá entregar por escrito y la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta."**

...

A continuación, siendo las **11:00 horas con 20 minutos**, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y tomando como base el número de solicitudes de aclaración recibidas y el tiempo que se empleará en darles contestación, el Área Técnica solicitó la suspensión de la presente Junta de Aclaraciones, para reanudarse el día **13 de mayo del año en curso, a las 11:00 horas (ANEXO 2)**.

Siendo las **11:00 horas con 20 minutos del día 13 de mayo de 2022**, el Licenciado Antonio Raúl Gutiérrez García, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, la convocante procedió a reanudar la Junta de Aclaraciones verificando si existen solicitudes de aclaración (preguntas), con su respectivo escrito de interés por parte de la proveeduría; no se recibieron más solicitudes de aclaraciones extemporáneas ni escritos de interés en participar en la presente licitación, por lo que siendo las **11:00 horas con 20 minutos del día 13 de mayo de 2022**, la convocante procede a enviar mediante el sistema CompraNet, las precisiones y respuestas de carácter administrativo, así como las respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas, las cuales se dan a conocer con los siguientes documentos:

- **"CONCENTRADO DE RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE (ÁREA CONTRATANTE)", QUE CONSTA DE 3 PÁGINAS.**
- **"CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (ÁREA TÉCNICA)", QUE CONSTA DE 37 PÁGINAS.**

Lo anterior, para que los licitantes interesados conozcan las mismas, otorgándose un plazo de **6 horas como máximo** para el envío de las preguntas relacionadas con las respuestas emitidas por la



Convocante, por lo que se señaló como fecha y hora límite para enviarlas hasta las **dieciocho horas del día 13 de mayo de 2022 (ANEXO 3)**, para que formulen las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas remitidas a través del mismo medio.

Finalmente, se hace de su conocimiento que deberán enviar dichas re-preguntas conforme al formato en Word que se envía a través de la plataforma de CompraNet.

Mediante aviso se informó a los licitantes que por cuestiones técnicas ajenas a la convocante, la documentación del Aviso a la Junta de Aclaraciones, a través del cual se dieron a conocer las precisiones y las respuestas a las solicitudes de la aclaración del procedimiento de la Licitación Pública Internacional Bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales, Electrónica **No. LA-050GYR975-E7-2022 "Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Elevadores"** se pudo consultar en el Sistema CompraNet a las **12 horas, con dieciséis minutos del día 13 de mayo de 2022** (se anexa pantalla de CompraNet).

Por lo anterior, el tiempo límite para entregar las preguntas que consideren necesarias en relación a las respuestas remitidas será de **seis** horas como máximo, contadas a partir de la hora de su publicación, siendo la hora límite para su entrega, a las **dieciocho horas con dieciséis minutos del día 13 de mayo de 2022**, reanudando la Junta de Aclaraciones a las **a las trece horas del día 16 de mayo de 2022 (ANEXO 4)**.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 46 fracción II, párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

Siendo las **16:00 horas con 24 minutos del día 13 de mayo de 2022 (ANEXO 5)**, quien preside verificó en el sistema CompraNet, las solicitudes de aclaración a las respuestas emitidas por la convocante, recibándose por parte del licitante que a continuación se indica:

Nº	LICITANTE	NÚMERO DE RE-PREGUNTAS
1	KONE MEXICO, S.A DE C.V.	2
2	ELEVADORES SICEM, S.A DE C.V.	1

Siendo las **trece horas del día 16 de mayo de 2022**, los representantes del área técnica, dan respuesta a las preguntas formuladas sobre las contestaciones otorgadas a los licitantes que a continuación se señala:

Nº	LICITANTE	RESPUESTAS A LAS REPREGUNTAS
1	KONE MEXICO, S.A DE C.V.	(ANEXO 6)
2	ELEVADORES SICEM, S.A DE C.V.	(ANEXO 6)



Acto seguido se procedió a dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la LAASSP, informando a los licitantes el calendario de los eventos subsecuentes de éste procedimiento, conforma a continuación se detallan:

Table with 3 columns: EVENTO, FECHA, HORA. Row 1: Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones, 24 de mayo de 2022, 12:00 hrs. a través del Sistema CompraNet. Row 2: Comunicación de Fallo, 02 de junio de 2022, 12:00 hrs. a través del Sistema CompraNet.

Por tratarse de un procedimiento electrónico, para efectos de su notificación y en términos del último párrafo del artículo 37 Bis de la LAASSP ésta acta se difundirá a través de CompraNet, en la dirección electrónica: https://compranet.hacienda.gob.mx al concluir este acto.

Asimismo, a partir de esa fecha se pone a disposición de los licitantes copia de ésta acta en el Mural de Comunicación, ubicado en el piso 11 del inmueble, sito en la calle de Durango No. 291, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06700, Ciudad de México, por un término no menos a 5 días hábiles.

Se adjuntan a la presente acta, el total de preguntas y respuestas junto con las precisiones por el área contratante, mismas que forman parte integrante de las condiciones del presente procedimiento, en términos del artículo 35 penúltimo párrafo de la LAASSP, dándose por terminada la primera y única Junta de Aclaraciones.

Por lo que no existiendo otro asunto que tratar se dio lectura de su contenido, concluyéndose el cierre de la misma, a las trece horas con treinta minutos del día 16 de mayo de 2022, firmando al margen y al calce en todas y cada una de sus hojas para la debida constancia y efectos legales procedentes, los que intervienen en este evento.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

Table with 4 columns: NOMBRE Y CARGO, ÁREA QUE REPRESENTA, FIRMA, ANTE FIRMA. Row 1: LIC. ANTONIO RAÚL GUTIÉRREZ GARCÍA, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE, ÁREA CONTRATANTE. Row 2: ARQ. ARMANDO PÉREZ LÓPEZ, TITULAR DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN, ÁREA REQUIRENTE.





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**









**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**




Unidad de Adquisiciones

Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos

División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

NOMBRE Y CARGO	ÁREA QUE REPRESENTA	FIRMA	ANTE FIRMA
<b>ING. JUAN LEOBARDO ORTIZ ÁNGEL</b> JEFE DEL ÁREA DE INGENIERÍA, TECNOLOGÍA Y EQUIPO MÉDICO DE LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN.	ÁREA TÉCNICA		
<b>C.P. PEDRO ALBERTO REYNOSO MORALES.</b> REPRESENTANTE DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS		
<b>LIC. MAYRA SELENE GARCÍA AGUILAR</b> REPRESENTANTE DE LA COORDINACIÓN DE LEGISLACIÓN Y CONSULTA DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA.	DIRECCIÓN JURÍDICA		



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Adquisiciones  
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios  
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos  
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica No. LA-050GYR975-E7-2022 "Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Elevadores.**

# ANEXO 1





Volver a la Lista Publicación DOF Publicar Procedimiento Modificar fecha de apertura

Procedimiento: 1096456 - LA-050GYR975-E7-2022, "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES"

Expediente: 2441532- LA-050GYR975-E7-2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ELEVADORES"

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 20/05/2022 11:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Discusiones Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borrador de Mensajes Mensajes Adjuntados

Mensajes Recibidos

Crear Elemento

Introduzca Filtro (escriba para iniciar la

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	11/05/2022 10:40 a. m.	Junta de aclaraciones elevadores OTIS	11/05/2022 10:46 a. m.	11/05/2022 10:46 a. m.	
2 ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	11/05/2022 10:39 a. m.	Junta de aclaraciones elevadores otis	11/05/2022 10:44 a. m.	11/05/2022 10:44 a. m.	
3 KONE MEXICO SA DE CV	11/05/2022 10:06 a. m.	INTERES DE PARTICIPAR Y JUNTA DE ACLARACIONES	11/05/2022 10:24 a. m.	11/05/2022 10:24 a. m.	
4 KONE MEXICO SA DE CV	11/05/2022 09:40 a. m.	JUNTA DE ACLARACIONES E INTERES DE PARTICIPAR	11/05/2022 09:47 a. m.	11/05/2022 09:47 a. m.	

Total 4

Página 1 de 1

*[Handwritten signatures and marks]*



Volver a la Lista

Publicación DOF Duplicar Procedimiento Modificar fecha de apertura

Procedimiento : 1096456 - LA-050GYR975-E7-2022, "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES"

Vigente

Expediente:2441532- LA-050GYR975-E7-2022"ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ELEVADORES

Fecha y hora de apertura de proposiciones: 20/05/2022 11:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento Monitoreo de Licitantes Grupo de Evaluación Fallo Discusiones Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borrador de Mensajes Mensajes Adjuntados

Mensajes Recibidos

Introduzca Filtro (escriba para iniciar

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	11/05/2022 10:40 a. m.	Junta de aclaraciones elevadores OTIS	11/05/2022 10:46 a. m.	11/05/2022 10:46 a. m.	
2 ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	11/05/2022 10:39 a. m.	junta de aclaraciones elevadores otis	11/05/2022 10:44 a. m.	11/05/2022 10:44 a. m.	
3KONE MEXICO SA DE CV	11/05/2022 10:06 a. m.	INTERES DE PARTICIPAR Y JUNTA DE ACLARACIONES	11/05/2022 10:24 a. m.	11/05/2022 10:24 a. m.	
4KONE MEXICO SA DE CV	11/05/2022 09:40 a. m.	JUNTA DE ACLARACIONES E INTERES DE PARTICIPAR	11/05/2022 09:47 a. m.	11/05/2022 09:47 a. m.	

Total 4

Handwritten blue ink marks and signatures on the right side of the page.



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Adquisiciones  
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios  
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos  
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica No. LA-050GYR975-E7-2022  
"Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Elevadores.

# ANEXO 2



*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*

*[Firma manuscrita]*



## AVISO PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES

**Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-050GYR975-E7-2022, "Adquisición de equipo para la modernización, suministro, desinstalación, instalación, pruebas de arranque, puesta en operación y capacitación de Elevadores."**


En la Ciudad de México, siendo las **11:00 horas del día 12 de mayo de 2022**, se reunieron en las instalaciones, ubicadas en la Sala 5 del sótano en Paseo de la Reforma 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, los servidores públicos que se mencionan al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la **Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-050GYR975-E7-2022, "Adquisición de equipo para la modernización, suministro, desinstalación, instalación, pruebas de arranque, puesta en operación y capacitación de Elevadores."**

El Licenciado Antonio Raúl Gutiérrez García, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, quien preside este evento, de conformidad con las facultades conferidas por los numerales 7.1.3.1.2.2., del Manual de Organización de la Dirección de Administración y 5.3.8., inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, da inicio a la Junta de Aclaraciones informando que en términos de lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través del Sistema CompraNet, por sí o en representación de un tercero y cuyas preguntas se hayan recibido con veinticuatro horas de anticipación al inicio de esta Junta de Aclaraciones.

El servidor público que preside la Junta de Aclaraciones, fue asistido por el Arq. Armando Pérez López y el Ing. Juan Leobardo Ortiz Ángel, quienes fungen como representantes del Área Requiriente y Técnica, respectivamente, bajo los términos de los artículos 2 fracción III y 46 fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), quienes solventarán las preguntas de carácter técnico.

Por su parte, el Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, atenderá las preguntas de carácter legal-administrativo que en su caso se presenten por parte de los licitantes.





Quien preside el acto, señala que se recibió en tiempo y forma las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el escrito de interés en participar a través de CompraNet, de conformidad con el artículo 33 Bis de la LAASSP, del siguiente licitante:

Nº	NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	ESCRITO DE INTERÉS	NÚMERO DE PREGUNTAS
1	KONE MÉXICO, S.A DE C.V.	SI	27
2	ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V.	SI	31
<b>TOTAL</b>			<b>58</b>

Asimismo, se informa que se recibió el día 11 de mayo a las 05:28 pm de manera extemporánea, el escrito de interés en participar y preguntas de la empresa **MED EVOLUTION, S.A.P.I DE C.V.**, por lo que el licitante solo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que de la convocante, en términos de lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 45 del RLAASSP.

A continuación, siendo las **11:00 horas con 30 minutos**, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y tomando como base el número de solicitudes de aclaración recibidas y el tiempo que se empleará en darles contestación, el Área Técnica solicitó la suspensión de la presente Junta de Aclaraciones, para reanudarse el día **13 de mayo del año en curso, a las 11:00 horas.**

**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:**

NOMBRE Y CARGO	ÁREA QUE REPRESENTA	FIRMA	ANTE FIRMA
<b>LIC. ANTONIO RAÚL GUTIÉRREZ GARCÍA</b> Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte.	ÁREA CONTRATANTE		
<b>ARQ. ARMANDO PÉREZ LÓPEZ</b> Titular de la División de Conservación	ÁREA REQUIRENTE		
<b>ING. JUAN LEOBARDO ORTIZ ÁNGEL</b> Jefe de Área del Área de Ingeniería, Tecnología y Equipo Médico de la División de Conservación	ÁREA TÉCNICA		
<b>C.P. PEDRO ALBERTO REYNOSO MORALES.</b> Representante del Órgano Interno de Control en el Instituto Mexicano del Seguro Social.	ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS		
<b>LIC. MAYRA SELENE GARCÍA AGUILAR</b> Representante de la Coordinación de legislación y Consulta de la Dirección Jurídica	DIRECCIÓN JURÍDICA		



GOBIERNO DE  
MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Adquisiciones  
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios  
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos  
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica No. LA-050GYR975-E7-2022 "Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Elevadores.

ANEXO 3



Handwritten blue ink mark resembling a stylized arrow or signature.

Handwritten blue ink initials.

Handwritten blue ink signature.

Handwritten blue ink letter 'A'.



AVISO PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica No. LA-050GYR975-E7-2022 "Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Elevadores".

En la Ciudad de México, siendo las 11:00 horas del día 13 de mayo de 2022, se reunieron en las instalaciones, ubicadas en la Sala 5 del sótano en Paseo de la Reforma 476, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06600, los servidores públicos que se mencionan al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la Junta de Aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica No. LA-050GYR975-E7-2022 "Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Elevadores".

El Licenciado Antonio Raúl Gutiérrez García, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, dependiente de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos, quien preside este evento, de conformidad con las facultades conferidas por los numerales 7.1.3.1.2.2., del Manual de Organización de la Dirección de Administración y 5.3.8., inciso a) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, da inicio a la Junta de Aclaraciones informando que en términos de lo establecido en el artículo 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP), solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través del Sistema CompraNet, por sí o en representación de un tercero y cuyas preguntas se hayan recibido con veinticuatro horas de anticipación al inicio de esta Junta de Aclaraciones.

El servidor público que preside la Junta de Aclaraciones, fue asistido por el Arq. Armando Pérez López y el Ing. Juan Leobardo Ortiz Ángel, quienes fungen como representantes del Área Requirente y Técnica, respectivamente, bajo los términos de los artículos 2 fracción III y 46 fracción V del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (RLAASSP), quienes solventarán las preguntas de carácter técnico.

Por su parte, el Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, atenderá las preguntas de carácter legal-administrativo que en su caso se presenten por parte de los licitantes.

Quien preside el acto, señala que se recibió en tiempo y forma las solicitudes de aclaración a la Convocatoria y el escrito de interés en participar a través de CompraNet, de conformidad con el artículo 33 Bis de la LAASSP, de los siguientes licitantes:





Table with 4 columns: N°, NOMBRE, RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL, ESCRITO DE INTERÉS, and NÚMERO DE PREGUNTAS. Rows include KONE MÉXICO, S.A DE C.V. (27 questions) and ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE C.V. (31 questions), with a TOTAL of 58 questions.

Asimismo, se informa que se recibió el día 11 de mayo a las 05:28 P.M. de manera extemporánea, el escrito de interés en participar y preguntas de la empresa MED EVOLUTION, S.A.P.I DE C.V., por lo que el licitante solo tendrá derecho a formular preguntas sobre las respuestas que de la convocante, en términos de lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 45 y fracción VI del artículo 46 del RLAASSP, que a la letra dice:


Artículo 46.- (RLAASSP) fracción "VI.- Las solicitudes de aclaración que sean recibidas con posterioridad al plazo previsto en el artículo 33 Bis de la Ley, no serán contestadas por la convocante por resultar extemporáneas, debiéndose integrar al expediente respectivo; en caso de que algún licitante presente nuevas solicitudes de aclaración en la junta correspondiente las deberá entregar por escrito y la convocante las recibirá, pero no les dará respuesta."

Lo anterior, tomando como base, la fecha y hora de inicio de la Junta de Aclaraciones: 12 de mayo del año en curso, a las 11:00 horas.

A continuación, siendo las 11:00 horas con 20 minutos, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46, fracción II del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y tomando como base el número de solicitudes de aclaración recibidas y el tiempo que se empleará en darles contestación, el Área Técnica solicitó la suspensión de la presente Junta de Aclaraciones, para reanudarse el día 13 de mayo del año en curso, a las 11:00 horas.

Siendo las 11:00 horas con 20 minutos, del día 13 de mayo de 2022, el Licenciado Antonio Raúl Gutiérrez García, Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte, procedió a reanudar la Junta de Aclaraciones verificando si existen solicitudes de aclaración (preguntas) con su respectivo escrito de interés por parte de la proveeduría, no identificándose solicitudes de aclaraciones extemporáneas ni escritos de interés en participar en la presente licitación, por lo que siendo las 11:00 horas con 30 minutos, la convocante procede a enviar mediante el sistema CompraNet, las precisiones y respuestas a las solicitudes de aclaración recibidas, las cuales se dan a conocer con los siguientes documentos:

- "CONCENTRADO DE RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE (ÁREA CONTRATANTE)", QUE CONSTA DE 3 PÁGINAS.
• "CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (ÁREA TÉCNICA)", QUE CONSTA DE 37 PÁGINAS.



Handwritten blue ink marks and signatures on the right margin.



Lo anterior, para que los licitantes interesados conozcan las mismas, otorgándose un plazo de 6 horas como máximo, cerrándose el plazo el día de hoy 13 de mayo a las 18:00 horas para el envío de las repreguntas relacionadas con las respuestas emitidas por la convocante, por lo que se señala como fecha y hora límite para atenderlas, a las Trece horas del día 16 de mayo de 2022.

Finalmente, se hace de su conocimiento que deberán enviar dichas re-preguntas conforme al formato en Word que se envía a través de la plataforma de CompraNet.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:

Table with 4 columns: NOMBRE Y CARGO, ÁREA QUE REPRESENTA, FIRMA, ANTE FIRMA. Rows include: LIC. ANTONIO RAÚL GUTIÉRREZ GARCÍA (ÁREA CONTRATANTE), ARQ. ARMANDO PÉREZ LÓPEZ (ÁREA REQUIRENTE), ING. JUAN LEOBARDO ORTIZ ÁNGEL (ÁREA TÉCNICA), C.P. PEDRO ALBERTO REYNOSO MORALES (ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL IMSS), LIC. MAYRA SELENE GARCÍA AGUILAR (DIRECCIÓN JURÍDICA).



Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Handwritten signature in blue ink

Handwritten mark in blue ink



Licitación Pública Internacional Electrónica No. LA-050GYR975-E7-2022, "Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Elevadores"

PRECISIONES ADMINISTRATIVAS

No	DICE:	DEBE DECIR:																												
1	<p><b>Formato 2</b> <b>Solicitud de Aclaraciones</b></p> <p>Invitación a cuando menos tres personas: IA-050GYR975-E5-2022</p> <table border="1"> <tr><td colspan="2">ANEXO 3</td></tr> <tr><td colspan="2">FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA (Presentar en hoja membreada del licitante)</td></tr> <tr><td>Invitación a cuando menos tres personas:</td><td>IA-050GYR975-E5-2022</td></tr> <tr><td>Fecha:</td><td></td></tr> <tr><td>Número de Requerimiento:</td><td>06</td></tr> <tr><td>Persona física o moral:</td><td></td></tr> <tr><td>Nombre del Representante:</td><td></td></tr> </table> <p>Esta precisión se refiere al archivo denominado <b>Formato 2</b>, conformado por el archivo en formato Excel denominado "<b>Solicitud de Aclaraciones</b>", mismo que se encuentra localizado en la página 36 de 40 de la 5.- Convocatoria E7-2022-Elevadores - 26.04.22, publicada en la plataforma CompraNet.</p>	ANEXO 3		FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA (Presentar en hoja membreada del licitante)		Invitación a cuando menos tres personas:	IA-050GYR975-E5-2022	Fecha:		Número de Requerimiento:	06	Persona física o moral:		Nombre del Representante:		<p><b>Formato 2</b> <b>Solicitud de Aclaraciones</b></p> <p>Licitación Pública Internacional: LA-050GYR975-E7-2022</p> <table border="1"> <tr><td colspan="2">ANEXO 2</td></tr> <tr><td colspan="2">FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA (Presentar en hoja membreada del licitante)</td></tr> <tr><td>Licitación Pública Internacional:</td><td>LA-050GYR975-E7-2022</td></tr> <tr><td>Fecha:</td><td></td></tr> <tr><td>Número de Requerimiento:</td><td></td></tr> <tr><td>Persona física o moral:</td><td></td></tr> <tr><td>Nombre del Representante:</td><td></td></tr> </table>	ANEXO 2		FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA (Presentar en hoja membreada del licitante)		Licitación Pública Internacional:	LA-050GYR975-E7-2022	Fecha:		Número de Requerimiento:		Persona física o moral:		Nombre del Representante:	
ANEXO 3																														
FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA (Presentar en hoja membreada del licitante)																														
Invitación a cuando menos tres personas:	IA-050GYR975-E5-2022																													
Fecha:																														
Número de Requerimiento:	06																													
Persona física o moral:																														
Nombre del Representante:																														
ANEXO 2																														
FORMATO DE SOLICITUD DE ACLARACIONES A LA CONVOCATORIA (Presentar en hoja membreada del licitante)																														
Licitación Pública Internacional:	LA-050GYR975-E7-2022																													
Fecha:																														
Número de Requerimiento:																														
Persona física o moral:																														
Nombre del Representante:																														











GOBIERNO DE MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Adquisiciones  
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios  
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos  
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

No	DICE:	DEBE DECIR:									
	<p>Página 36 de 40</p> <p>Para la presentación de la documentación e información que se solicita en el presente procedimiento, se podrán descargar y utilizar los formatos que se señalan a continuación, los cuales forman parte de la presente Convocatoria:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="495 1648 597 1780">Número de Formato</th> <th data-bbox="495 1234 597 1648">Descripción</th> <th data-bbox="495 1071 597 1234">Documento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="597 1648 669 1780">Formato N° 1</td> <td data-bbox="597 1234 669 1648">Escrito de interés en participar en la presente Licitación.</td> <td data-bbox="597 1071 669 1234">  Escrito de Interés en Participar         </td> </tr> <tr> <td data-bbox="669 1648 740 1780">Formato N° 2</td> <td data-bbox="669 1234 740 1648">Solicitud de Aclaraciones.</td> <td data-bbox="669 1071 740 1234">  Formato 2: Solicitud de Aclaraciones.ASX         </td> </tr> </tbody> </table> <p>Dar doble click al icono</p>	Número de Formato	Descripción	Documento	Formato N° 1	Escrito de interés en participar en la presente Licitación.	 Escrito de Interés en Participar	Formato N° 2	Solicitud de Aclaraciones.	 Formato 2: Solicitud de Aclaraciones.ASX	
Número de Formato	Descripción	Documento									
Formato N° 1	Escrito de interés en participar en la presente Licitación.	 Escrito de Interés en Participar									
Formato N° 2	Solicitud de Aclaraciones.	 Formato 2: Solicitud de Aclaraciones.ASX									

Área Convocante  
Lic. Antonio Raúl Gutiérrez García

Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYP975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (AREA CONTRATANTE)**

ID.	Empresa	Consecutivo licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
1	KONE MEXICO SA DE CV	2	Numeral 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.	En su parte conducente se establece que: "... En los numerales en los que no le aplique la documentación solicitada, el licitante deberá presentar sus escritos con la leyenda NO APLICA...", al respecto, se solicita a la convocante precisar ¿si los documentos que no resulten aplicables se deben dejar sin llenado y con la leyenda NO APLICA?	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN. EN LOS NUMERALES EN LOS QUE NO LE APLIQUE LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, EL LICITANTE DEBERÁ PRESENTAR SUS ESCRITOS CON LA LEYENDA <b>"NO APLICA."</b>	Área Contratante
2	KONE MEXICO SA DE CV	3	Numeral 4.2.16	Con la presentación del documento en papel membretado, firmado por el representante legal del interesado, donde se compromete a entregar al responsable de la recepción de los bienes, una póliza de seguro por su cuenta (responsabilidad civil), expedida por una institución de seguros del país debidamente autorizada, ¿se puede presentar la póliza General de Responsabilidad Civil con la que cuenta esta empresa en lugar de emitir una póliza por cada una de las partidas que en su caso resulten	ES CORRECTA SU APRECIACIÓN; SE PUEDE PRESENTAR UNA LA PÓLIZA GENERAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL, QUE CUBRA TODAS LAS PARTIDAS QUE LE RESULTEN ADJUDICADAS.	Área Contratante



**2022 FLORES**  
ABO DE MAGÓN  
INSTITUCIÓN DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA



GOBIERNO DE MEXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA CONTRATANTE)

	adjudicadas?		Área contratante	Área Contratante
3	KONE MEXICO SA DE CV	5	<p>Numeral 2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, inciso g) Modalidad de la contratación.</p>	<p>COMO SE INDICA EN EL NUMERAL 2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, INCISO g) MODALIDAD DE LA CONTRATACIÓN SERÁ <b>CERRADO</b>.</p> <p>EN EL CASO DEL MODELO DE CONTRATO PRESENTADO, SE REFIERE A LAS POSIBLES OPCIONES DE CONTRATOS QUE SE PUEDEN ELABORAR, YA SEA ABIERTO Y/O PLURIANUAL, COMO POSIBLES OPCIONES.</p>
4	KONE MEXICO SA DE CV	6	<p>Numeral 3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGISTRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE LA LICITACIÓN, inciso a) Reducción de plazos.</p>	<p>CON RESPECTO A ESTE COMENTARIO, ME PERMITO INFORMARLE QUE ESTA SE TRATA DE UNA LICITACIÓN PÚBLICA <b>INTERNACIONAL</b> CON <b>PLAZOS RECORTADOS</b>, POR LO QUE NO LE APLICA EL FUNDAMENTO, QUE USTED MENCIONA, REFERENTE A LO ESTABLECIDO EN EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 32 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.</p>

Handwritten signatures and initials



Vertical watermark text: PROCURADOR DE LA REVOLUCION MEXICANA



GOBIERNO DE MEXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA CONTRATANTE)

5	KONE MEXICO SA DE CV	2	Anexo 6 (seis) "Criterios de evaluación" II.a.3.- Recursos de equipamiento.	Se mencionan equipos de Aire Acondicionado, favor de aclarar que se refieren a los elevadores y no Aire Acondicionado	SE CONFIRMA QUE EL PROCEDIMIENTO ES PARA LLEVAR A CABO LA ADQUISICIÓN DE ELEVADORES, CONFORME AL SIGUIENTE TÍTULO:  LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES.	Área Contratante
38	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	11	5.2	Favor de explicar el concepto MPI / = Monto de i-ésima Proposición económica	MPI, SE REFIERE A QUE SE TOMARÁ EN CUENTA LA PROPUESTA ECONÓMICA CUYO VALOR SEA EL MÁS BAJO EN RELACIÓN A LAS PROPUESTAS RECIBIDAS.  SIENDO PARTE DE UNA FORMULA INTEGRAL, PARA LLEVAR A CABO LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA.	Área Contratante

ATENTAMENTE

LIC. ANTONIO RAÚL CORTIÉRREZ GARCÍA  
Titular de la División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte



A

Vol. 2022001234

of. 5208

12 Mayo 22

GOBIERNO DE MÉXICO



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Administración  
Coordinación de Conservación y Servicios Generales  
Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios  
División de Conservación

Of No. 09 53 38 14C2/

5208

Ciudad de México, a 12 MAY 2022

**Lic. Antonio Raúl Gutierrez García**  
Titular División de Equipo y Mobiliario  
Administrativo y de Transporte  
**Presente**

En respuesta a su oficio No. 09 53 84 611CFI/4284 referente a la **Licitación Pública Internacional Electrónica**, No. **LA-050GYR975-E7-2022**, para la "adquisición de **Equipo para la modernización, suministro, desinstalación, instalación, pruebas de arranque, puesta en operación y Capacitación de Elevadores**", me permito enviar a usted en disco compacto (CD), el archivo electrónico que contiene las solicitudes de aclaración que fueron recibidas en tiempo y forma de los siguientes licitantes.

No.	Licitante	Escrito de Interés	No. de Preguntas
1	KONE MÉXICO, S.A. DE C.V.	SI	27
2	ELEVADORES OTIS, S. DE R.L. DE CV.	SI	31
		Total	58


En los términos señalados en el artículo 2 fracción III del Reglamento de la LAASSP, se atiende en tiempo y forma.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

Arq. Armando Pérez López  
Titular de División

Ccp.



- Mtro. Aunard Agustín de la Rocha Waite - Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicio
- Mtro. Angel Anuar Rubio Moreno - Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.
- Ing. Dulce Gómez Botello - Titular de la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios.
- Quintanar Olvera - Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y

Descargo Vol. 2022000218



Handwritten signature and date: 12:54



2022 Flores Año de Magón

Vertical handwritten notes and signatures on the right margin.



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050CYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA TÉCNICA)**


ID.	Empresa	Consecutivo licitante	Punto específico de la Convocatoria	Pregunta y/o aclaración	Respuesta	Área que atiende
1	KONE MEXICO SA DE CV	1	Numeral 1.1. Datos de identificación, inciso d) Ejercicio Fiscal de la Contratación:	Se establece que: "... La presente contratación será para el ejercicio fiscal 2022..."; al respecto, por el volumen de las partidas y magnitud del proyecto en los tiempos previstos, ¿cabe la posibilidad de que su vigencia se amplíe al ejercicio fiscal de 2023, sin que dicha condición conlleve una plurianualidad?	No se acepta su propuesta,  El Licitante deberá apegarse a lo establecido en el Numeral 1.1. Datos de identificación, inciso d) Ejercicio Fiscal de la Contratación: La presente contratación será para el ejercicio fiscal 2022	Área Técnica
2	KONE MEXICO SA DE CV	2	Numeral 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR.	En su parte conducente se establece que: "... En los numerales en los que no le aplique la documentación solicitada, el licitante deberá presentar sus escritos con la leyenda NO APLICA..."; al respecto, se solicita a la convocante precisar ¿si los documentos que no resulten aplicables se deben dejar sin llenado y con la leyenda NO APLICA?	Administrativa	Área Contratante
3	KONE MEXICO SA DE CV	3	Numeral 4.2.16	Con la presentación del documento en papel membretado, firmado por el representante legal del interesado, donde se compromete a entregar al responsable de la recepción de los bienes, una póliza de seguro por su cuenta (responsabilidad civil), expedida	Administrativa	Área Contratante

*(Handwritten signatures and initials)*





GOBIERNO DE  
MÉXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN; SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (AREA TÉCNICA)

<p>4</p> <p>KONE MEXICO SA DE CV</p>	<p>4</p>	<p>Numeral 2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, inciso h) Bienes que serán objeto de contratación.</p>	<p>por una institución de seguros del país debidamente autorizada, ¿se puede presentar la póliza General de Responsabilidad Civil con la que cuenta esta empresa en lugar de emitir una póliza por cada una de las partidas que en su caso resulten adjudicadas?</p> <p>Se establece en su parte conducente que <b>se formalizará un contrato por proveedor con la totalidad de las partidas que le sean adjudicadas.</b> Al respecto, tomando en consideración que el objeto de que se utilicen distintas partidas es la de proveer a la satisfacción de múltiples necesidades a través de un solo procedimiento de contratación, reduciendo con ello los costos transaccionales en que se incurre si se realizan diversos procedimientos de contratación, ¿se requiere conocer si es correcto el criterio de la convocante? o, en su caso, ajustar lo conducente, toda vez que en cada una de las partidas que resulten adjudicadas debe existir una divisibilidad de las obligaciones contraídas para cada bien en lo</p>	<p>Se aclara</p> <p>El presente procedimiento de contratación lo integran 38 partidas, El Licitante interesado podrá cotizar por una o más partidas que le sean de interés y le será suscrito un solo contrato en el cual se incluyan todas las partidas que le sean adjudicadas.</p> <p>Las características técnicas, así como los términos y condiciones serán las correspondientes a cada una de las partidas ofertadas.</p> <p>Por lo que se refiere a la aplicación de las penalizaciones establecidas en el presente procedimiento, estas guardan el principio de proporcionalidad y serán aplicadas de conformidad a lo establecido en los numerales IX y X del "Anexo B Términos y Condiciones", cuando se actualice el supuesto.</p>	<p>Area Técnica</p>
--------------------------------------	----------	---	--	---	---------------------

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





GOBIERNO DE  
MÉXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA TÉCNICA)

5	KONE MEXICO SA DE CV	5	<p>Numeral 2. OBJETO Y ALCANCE DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, inciso g) Modalidad de la contratación.</p>	<p>especifico conforme la descripción y cantidad solicitada por la convocante, condición que se puede distorsionar de preverecer este supuesto, como puede resultar en la aplicacion de deducciones y penas convencionales sobre el importe total que resulte del contrato.</p>	Administrativa	Área contratante
6	KONE MEXICO SA DE CV	6	<p>Numeral 3. FORMA Y TÉRMINOS QUE REGIRÁN LOS DIVERSOS ACTOS DE LA LICITACIÓN, inciso a) Reducción de plazos.</p>	<p>Se indica que para el presente procedimiento aplica la modalidad de contratación <b>cerrada</b> por licitante, mientras que en el Modelo de Contrato lo refiere como un Contrato Abierto y/o Plurianual por lo que se solicita a la convocante conocer ¿Cuál es la modalidad del contrato para la presente licitación pública?</p>	Administrativa	Área Contratante

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*





GOBIERNO DE MEXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050CYR975-E7-2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (AREA TÉCNICA)

7	KONE MEXICO SA DE CV	Anexo 6 (seis) "Criterios de evaluación" 1.a.2 Propuesta técnica.- Técnicos 3.- Al licitante que proponga un sistema de monitoreo del funcionamiento del elevador via remota que tenga terminal en la Jefatura de conservación de Unidad el Anexo 1: Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes.	establecido en el primer párrafo del artículo 32 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público?  Para la colocación del sistema de monitoreo remoto, teniendo una terminal en la Jefatura de Conservación es necesario cablear desde el cubo de los elevadores hasta la oficina del Jefe de Conservación, Dicho cableado no debe ser responsabilidad de la empresa de elevadores, ya que se debe pasar el cable por ductos existentes o ductos nuevos según sea el caso de cada unidad por áreas del Hospital o pasillos que no son del conocimiento ni experiencia del proveedor de elevadores, por lo que solicitamos que para cubrir este requisito, el IMSS sea el responsable del cableado desde el cubo del elevador hasta la oficina del JC. La especificación del cableado será proporcionada por la empresa de elevadores en caso de resultar ganadora.	No se acepta su propuesta,  El licitante deberá apearse a lo establecido en el Anexo 6 "Criterios de evaluación para la "Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Elevadores", establecidos en la presente Convocatoria.  El sistema solicitado por el Instituto se encuentra en la ponderación para la obtención de mayor puntuación en la evaluación por punto y porcentajes.	Área Técnica
---	-------------------------	--	--	---	--------------

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature and several initials or marks.





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES**

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA TÉCNICA)**

8	KONE MEXICO SA DE CV	2	Anexo 6 (seis) "Criterios de evaluación" de la.3.- Recursos de equipamiento.	Se mencionan equipos de Aire Acondicionado, favor de aclarar que se refieren a los elevadores y no Aire Acondicionado	Es correcta su apreciación Se aclara que es para elevadores	Área Contratante
9	KONE MEXICO SA DE CV	3	ANEXO TECNICO PARA LA "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES"	De acuerdo a los componentes mencionados en este anexo técnico, favor de confirmar que los componentes existentes no serán modernizados sino sustituidos por nuevos componentes de acuerdo a las características de cada elevador, en resumen favor de confirmar si el alcance es de reemplazo de elevadores existentes por nuevos elevadores de acuerdo a las especificaciones del Anexo Técnico	Se aclara El presente procedimiento de contratación es para la Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Elevadores", La descripción detallada de los bienes por adquirir se establece en el Anexo 1 (uno) del presente Anexo Técnico y denominado "Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes [CETB]" para cada una de las Partidas en el requerimiento de sustitución de equipos; el cual contiene la descripción en alcance y características técnicas durante las etapas del proceso de sustitución de equipo electromecánico, tanto de Adquisición, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de la entrega de los bienes	Área Técnica
10	KONE MEXICO SA DE CV	4	ANEXO TECNICO ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 250 KG A 800 KG ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE	De acuerdo a la inspección realizada y considerando las dimensiones de cubo, desplomes, y dimensiones actuales de cabina, favor de confirmar que se aceptan las nuevas dimensiones de cabina adecuadas a la condición de cubo y dentro de lo posible con	Es correcta su apreciación Se aclara, solo se podrá proponer maximizar los parámetros de dimensiones y peso de la cédula de especificación técnica de los bienes.	Área Técnica



*[Handwritten signatures and marks]*




**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050CYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION  
(ÁREA TÉCNICA)**

	<p>CARGA DE 801 KG A 1400 KG ELEVADOR ELECTRICO CON CAPACIDAD DE CARGA DE 1401 KG A 2000 KG [SUMINISTRO] [S.1] CON CAPACIDAD DE CARGA 250 KG A 800 KG Y PERSONAS DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACIÓN DEL INMUEBLE O UNIDAD MÉDICA DESTINO</p>	<p>dimensiones similares a las cabinas existentes, con capacidad de carga en KG de acuerdo a la normativa EN81, y dimensiones de cabina propuestos, ya que los elevadores serán de Fabricación Europea</p>	<p>Anexo Técnico, se solicita el cumplimiento de la Serie de Normas EN 81.</p>	<p>Área Técnica</p>
<p>11 KONE MEXICO SA DE CV</p>	<p>ANEXO TECNICO [S.9] CONFIGURACIÓN DEL GRUPO DE ASCENSORES EN DONDE SE MODERNIZARA EL EQUIPO (DÚPLEX O TRIPLEX) 5 GARANTAZADO EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL</p>	<p>Para las partidas en donde solamente se moderniza un equipo y el resto del grupo no es parte de esta licitación, favor de confirmar que el IMSS se encargará de hacer todos los tramites y costos relativos al apoyo que se requiere del proveedor actual de los equipos no modernizados, para hacer la integración de grupo, ya que el alcance de esta licitación solamente es del equipo a modernizar y no se tiene</p>	<p>No se acepta su propuesta. El licitante interesado deberá de considerar los costos relativos a la interconexión en la integración del equipo a modernizar al conjunto, así mismo los trámites y gestiones deberán ser realizados por el licitante ganador. Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el numeral 4.2.27 de la presente convocatoria, que establece:</p>	<p>Área Técnica</p>



*(Handwritten signatures and marks)*



GOBIERNO DE  
MÉXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA TÉCNICA)

12	KONE MEXICO SA DE CV	6	ANEXO TECNICO [SPU.6] CABINA CON MEDIDAS DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACIÓN DEL INMUEBLE O	SISTEMA DE CONTROL DEL BLOQUE, IMPLEMENTANDO EL PROCESO DE COMUNICACIÓN ENTRE LOS ELEVADORES (PROGRAMAS E INTERFAZ DESARROLLADOS POR EL FABRICANTE) CON LA FINALIDAD DE UNA CORRECTA GESTIÓN DEL TRÁNSITO VERTICAL, SISTEMA DE DESPACHO, ASIGNACIÓN DE LLAMADAS, MEDIR DISTANCIA Y REASIGNACION DE LLAMADAS ETC	alcanse sobre los equipos que NO se modernizan	"4.2.27 Documentos con los que se acredite que el licitante está acreditado por el fabricante del equipo instalado a modernizar, para realizar los trabajos relativos a la interfaz de comunicación entre los equipos existentes del Servicio Dúplex o Triplex para garantizar la continuidad del servicio, dichos documentos pueden ser registros, títulos, certificaciones, acuerdos comerciales, autorizaciones, designaciones, contratos de licenciamiento o cesión emitidos por o registrados ante las autoridades nacionales competentes en su caso, o conforme a las disposiciones o prácticas del país de origen, así como con los que se determine el alcance o implicaciones jurídicas de los derechos mencionados."	Se Aclara Cuando el cubo actual no permita agrandar la dimensión de cabina, no será necesario considerar las dimensiones de camillas y equipos periféricos.	Área Técnica
----	----------------------	---	---	---	--	--	--	--------------

*Handwritten marks and signatures at the top of the page.*

*Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.*







**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION  
(ÁREA TÉCNICA)**

13	KONE MEXICO SA DE CV	UNIDAD MÉDICA DESTINO, MAXIMIZANDO EL ESPACIO DISPONIBLE EN CUBO Y EN CASO DE BRINDAR SERVICIO EN UN HOSPITAL DEBERÁ CONSIDERAR LAS DIMENSIONES DE CAMILLAS Y EQUIPOS PERIFÉRICOS	pedimos se confirme que deben permanecer las dimensiones vigentes cuando el cubo no permita crecer el tamaño de cabina	Solo se podrá proponer maximizar los parámetros de dimensiones y peso de la cédula de especificación técnica de los bienes.	Área Técnica
	7	Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas, [S.30] CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO "CLASE II" DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71	Por la naturaleza de los equipos a instalar conforme las especificaciones y particularidades determinadas por la convocante, así como su uso en las unidades médicas en donde se requieren los equipos, para el caso de los elevadores resistentes al vandalismo se considera que la denominada Clase I resulta suficiente; de lo antes expuesto, ¿confirmar que se pueda quedar la Cabina resistente al Vandalismo con la Clase I?, en el entendido que con esta clasificación se tendrá desde su componente técnico y operativo la máxima protección y durabilidad requerida en estricto	No se acepta su propuesta  El Licitante deberá apegarse a lo establecido en el Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas	 



A

A

A



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA TÉCNICA)**

14	KONE MEXICO SA DE CV	8	Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas, [S.3.4] Y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO de CONFORMIDAD CON LA NORMA VDI2566-2 O ISO 2631-1	cumplimiento a lo solicitado en el Anexo 1 a que se hace referencia. En caso de optar por Categoría 2, derivado de la situación actual de escases de materias primas se solicitan 4 meses adicionales a lo ya mencionado en la licitación	Se acepta su propuesta,  El licitante podrá indicar como opción el cumplimiento de la norma EN81-20, para lo solicitado en el numeral [S.3.4] y FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO de CONFORMIDAD CON LA NORMA VDI2566-2 O ISO 2631-1 el Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas.	Área Técnica
15	KONE MEXICO SA DE CV	9	Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas, [S.6] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRÓNICOS S ALTA SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE	Favor de indicar como NORMA opción la EN81-20	Se acepta su propuesta,  El licitante podrá indicar como opción cumplimiento de la norma EN81-20, para lo solicitado en el numeral [S.6] SISTEMA DE CONTROL O CONTROLADOR CONSTRUIDO A BASE DE MICROPROCESADORES ELECTRÓNICOS DE ALTA SENSIBILIDAD, CON DRIVE DE FRECUENCIA Y VOLTAJE VARIABLE, INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y NIVELES MÍNIMOS DE RUIDO DE	Área Técnica



*(Handwritten signatures and initials)*




GOBIERNO DE MEXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA TÉCNICA)


16	KONE MEXICO SA DE CV	FRECUENCIA Y VOLTAJE VARIABLE, EN INSTALADO EN GABINETE, OPERADO CON BAJO CONSUMO DE ENERGÍA Y NIVELES MÍNIMOS DE RUIDO DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VDI2566-2 O ISO 2631-1	Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas, [S.8.1] MODERNIZACIÓN O SUSTITUCIÓN DE ELEMENTOS MECÁNICOS QUE CONFORMAN ELEVADOR DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE	Favor de definir que se requiere sustitución total de la totalidad de los elementos del elevador	CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VDI2566-2 O ISO 2631-1 el Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas.	Se aclara	El presente procedimiento de contratación es para la Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Elevadores".	La descripción detallada de los bienes por adquirir se establece en el Anexo 1 (uno) del presente Anexo Técnico y denominado "Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes [CETB]" para cada una de las Partidas en el requerimiento de sustitución de equipos; el cual contiene la descripción en alcance y características técnicas durante las etapas del proceso de sustitución de equipo electromecánico, tanto de Adquisición, Suministro,	Área Técnica
----	----------------------	--	---	--	---	-----------	--	---	--------------



Handwritten signatures and marks on the right side of the page.



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION  
(ÁREA TÉCNICA)**

17	KONE MEXICO SA DE CV	11	Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas, [S.11]MATERIAL DE PUERTAS EN CADA PISO Y EN EL INTERIOR DE CABINA DE HOJAS DE ACERO INOXIDABLE	Favor de definir que el acabado final del acero inoxidable es "satinado / cepillado"	Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de la entrega de los bienes  Se precisa  El licitante adjudicado deberá de conciliar con el Jefe de Conservación de Unidad los acabados	Área Técnica
18	KONE MEXICO SA DE CV	12	Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas, [S.11.2]MARCOS DE PUERTAS EN CADA PISOS DE ACERO INOXIDABLE	Favor de definir que el acabado final del acero inoxidable es "satinado / cepillado"	Se precisa  El licitante adjudicado deberá de conciliar con el Jefe de Conservación de Unidad los acabados	Área Técnica
19	KONE MEXICO SA DE CV	13	Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas, CABINA RESISTENTE AL VANDALISMO DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71	Favor de especificar si lo que se requiere es lo mencionado en los puntos S.13 al S.19	Se Aclara  El Licitante deberá de considerar del numeral S.13 al S.34	Área Técnica
20	KONE MEXICO	14	Anexo 1. Cédulas de especificaciones	Favor de indicar como opcional	Se acepta su propuesta.	Área



2022 Flores  
Magón




GOBIERNO DE  
MÉXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (AREA TÉCNICA)

SA DE CV	técnicas, PASAMANOS RECTANGULAR DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERÍMETRO DE LA CABINA, [S.15]	pasamanos tubular	El licitante podrá ofertar pasamanos rectangular o tubular.	Técnica
21 KONE MEXICO SA DE CV	Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas, [S.16] PROTECCIÓN DE LAS PAREDES CON PARAGOLPES DE ACERO INOXIDABLE EN EL PERÍMETRO DE LA CABINA, 15	Favor de indicar el número de líneas, sugerimos 2 líneas de parachoques	Se acepta su propuesta  El licitante podrá ofertar como opción dos líneas de paragolpes de acero inoxidable en el perímetro de la cabina.	Área Técnica
22 KONE MEXICO SA DE CV	LA MODERNIZACIÓN INCLUYE: CARGO DIRECTO POR MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, DESINSTALACIÓN Y RE-UBICACIÓN DE LAS PARTES DEL EQUIPO EXISTENTE EN EL LUGAR ESPECIFICADO 16	Favor de confirmar que se aceptan los materiales desmontados, en calidad de chatarra semidestruídos, sin embalaje en el lugar dentro del Hospital que el Jefe de Conservación determine	No se acepta su propuesta.  El Licitante adjudicado deberá de apearse las acciones del desmontado de los equipos de conformidad a lo descrito en el Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas, inciso D.1] DESMONTAJE DEL EQUIPO: ELEVADOR; CON RECUPERACIÓN DE LAS SECCIONES ESTRUCTURALES QUE CONFORMARON EL ELEVADOR; CONJUNTO GRUPO MOTOR TRACTOR-MAQUINARIA, AMORTIGUADO, CABINA CABLES, POLEAS, PUERTAS, RIELE, CONTRAPESOS, INSTRUMENTACION Y ELEMENTOS	Área Técnica



*(Handwritten signatures and marks)*



GOBIERNO DE MEXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA TÉCNICA)

23	KONE MEXICO SA DE CV	17	<p>POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD PARA SU ENAJENACIÓN;</p> <p>LA MODERNIZACIÓN INCLUYE: CONEXIÓN; DESINSTALACIÓN E INSTALACIÓN MECÁNICA, ELÉCTRICA E HIDRÁULICA DESDE EL EQUIPO Y HASTA LA FUENTE DE SUMINISTRO DEL ENERGÉTICO O FLUIDO CORRESPONDIENTE E INDICADA POR EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD),</p>	<p>De acuerdo a las inspecciones realizadas para la sustitución de elevadores no es necesario cambiar o desinstalar /instalar cableado eléctrico desde la fuente de suministro y hasta el elevador, favor de confirmar que este alcance queda fuera, ya que en caso de que algún Jefe de Conservación lo solicite este podrá ser cotizado por separado, así como planear su tiempo de ejecución adicional en caso necesario.</p>	<p>ELÉCTRICOS PARA SU ENTREGA AL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD (JCU) Y COLOCACIÓN DE LO RETIRADO EN DONDE EL RESPONSABLE DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES INDIQUE</p>	Área Técnica
24	KONE MEXICO SA DE CV	18	<p>DESINSTALACIÓN [D]: [D.1] DESMONTAJE DEL EQUIPO: ELEVADOR; CON RECUPERACIÓN DE LAS SECCIONES ESTRUCTURALES QUE CONFORMARON EL</p>	<p>Para la ejecución de estos trabajos, el tiempo de la licitación esta muy reducido por lo que se pide se puedan quedar los materiales desmontados semi destruidos sin recuperación y sin embalaje en el sitio donde el Jefe de Conservación indique dentro del</p>	<p>No se acepta su propuesta.</p> <p>El Licitante adjudicado deberá de apearse a las acciones del desmontado de los equipos de conformidad a lo descrito en el Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas, inciso D.1 que dice ...[D.1] DESMONTAJE DEL EQUIPO.</p>	Área Técnica



Handwritten signatures and marks



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA TÉCNICA)**

25	KONE MEXICO SA DE CV	ELEVADOR; CONJUNTO GRUPO MOTOR TRACTOR-MAQUINARIA, AMORTIGUADO, CABINA CABLES, POLEAS, PUERTAS, RIELE, CONTRAPESOS, INSTRUMENTACIÓN Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SU ENTREGA AL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD (JCU)	Hospital.  En caso que se requiera recuperacion de secciones estructurales, se requieren de 4 a 5 semanas adicionales a los tiempos establecidos en esta licitación además de incrementar el costo considerablemente.	ELEVADOR; CON RECUPERACIÓN DE LAS SECCIONES ESTRUCTURALES QUE CONFORMARON EL ELEVADOR;CONJUNTO GRUPO MOTOR TRACTOR-MAQUINARIA, AMORTIGUADO, CABINA CABLES, POLEAS, PUERTAS, RIELE, CONTRAPESOS, INSTRUMENTACIÓN Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS PARA SU ENTREGA AL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD (JCU) Y COLOCACIÓN DE LO RETIRADO EN DONDE EL RESPONSABLE DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES INDIQUE...	Área Técnica
19		[ ] INSTALACIÓN Y REVISIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA: PARA EL ELEVADOR, DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DE FIJACIÓN Y APOYO DEL EQUIPO PARA SUMINISTRAR PARA EVITAR DAÑOS EN SU PROPIA ESTRUCTURA.	En caso de encontrar en cubos daños estructurales, filtraciones de agua, condiciones totalmente ajenas a cualquier adecuación que se requiera para la instalación de los nuevos elevadores, y más bien condiciones existentes de los elevadores actuales, favor de confirmar que el IMSS se encargará de realizar los trabajos necesarios, bajo su costo ya que son condiciones existentes y no son parte de las adecuaciones que se requieren para la instalación de los nuevos elevadores.	No se acepta su solicitud,  El Licitante deberá apearse a lo estipulado en el Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas, inciso IG.1 REVISIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE ESTRUCTURA: ... SE DEBERÁ VERIFICAR EN SITIO Y EN CONJUNTO CON EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE UNIDAD LA NECESIDAD DE: [1] USAR LA(S) ESTRUCTURA EXISTENTE(S); [2] DEMOLICIÓN Y AUMENTO PARCIAL DE LAS DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE O; [3] CONSTRUCCIÓN TOTAL DE NUEVA(S) ESTRUCTURAS,....	Área Técnica



2022 Flores Magón



GOBIERNO DE MEXICO




LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (AREA TÉCNICA)

		<p>Y NO DAÑAR TAMPOCO LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES DEL INMUEBLE. SE DEBERÁ VERIFICAR EN SITIO Y EN CONJUNTO CON EL JEFE DE CONSERVACIÓN DE LA UNIDAD NECESIDAD DE: [1] USAR LA(S) ESTRUCTURA EXISTENTE(S); [2] DEMOLICIÓN Y AUMENTO PARCIAL DE LAS DIMENSIONES DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE O; [3] CONSTRUCCIÓN TOTAL DE NUEVA(S) ESTRUCTURAS, PARA LO CUAL SE DEBERÁ EMPLEAR MATERIALES QUE SOPORTEN LOS ESFUERZOS QUE HAYAN DE ESTAR SOMETIDOS, EL SUELO,</p>	<p>y en caso de ser necesario se podrá revisar el tiempo y en su caso pedir mayor tiempo de ejecución derivado del tiempo que el IMSS se lleve en contratar un DRO, hacer los trabajos que correspondan antes de que el proveedor ganador inicie el desmontaje del equipo</p>	<p>Así como atender a lo solicitado en el numeral 4.2.26 de la convocatoria que dice Documento en papel membretado, firmado por el representante legal del mismo, donde informe que llevo a cabo la visita a los sitios establecidos de acuerdo al Anexo 2(dos) "Cantidades y Distribución". En el supuesto de que el licitante no haya realizado visitas a las instalaciones del IMSS, en donde se instalarán los equipos, deberá manifestar que fue su voluntad no llevar a cabo la visita antes referida, por lo que se abstiene de argumentar sobre precio en los equipos, lo anterior de conformidad con lo referenciado en el numeral VII. VISITA A LAS INSTALACIONES, de los presentes Términos y Condiciones. Y considerarlo como parte de su propuesta</p>
--	--	--	---	---

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials and marks]*





GOBIERNO DE MEXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-0500YR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (AREA TÉCNICA)


		<p>PAREDES Y TECHOS, ASÍ COMO PUERTAS, REGISTROS DE ENTRADA DEBERÁN GARANTIZAR CONSERVARSE EL ESTADO ACTUAL DURANTE EL TODO EL TIEMPO VIDA ÚTIL, ASÍ COMO, DEBERÁN DE CONSERVARSE TODO EL TIEMPO CON EL ESFUERZO MECÁNICO AL QUE SON SOMETIDOS POR LAS MANIOBRAS DEL EQUIPO Y CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE AL TEMA</p>	<p>Con el fin de llevar una inspección de los bienes a ofertar pedimos al IMSS nos faciliten los accesos a las diferentes Unidades Medicas, con mayor agilidad ya que en algunos casos los Jefes de Conservación no permiten el acceso, o no han contestado la solicitud via mail</p>	<p>Se Aclara</p> <p>Se deba realizar las visitas a sitio, atendiendo el protocolo indicado en el numeral VII. VISITA A LAS INSTALACIONES del Anexo B TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO,</p>	<p>Área Técnica</p>
26	KONE MEXICO SA DE CV		20		



Handwritten signatures and initials in blue ink.



GOBIERNO DE MÉXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050CYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA TÉCNICA)

	<p>INSTALACIÓN, DE PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES</p> <p>VII. VISITA A LAS INSTALACIONES</p> <p>El licitante podrá realizar la visita al sitio para verificar la especificación del bien a sustituir, Para lo cual se deberán presentar en la Jefatura de Conservación de la Unidad, en un horario de 8:00 a 16:00 horas, conforme al Anexo 3 (tres)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>El proveedor en caso de requerir visitar a algún destino, notificar al Jefe de Conservación de Unidad, 03 días hábiles previos a la programación de la</li> </ul>	<p>o telefono y por los pocos dias que quedan para preparar la información se requiere tener claridad de los equipos a cotizar. Solicitamos nos den autorización via esta junta de aclaraciones para acceder a las diferentes Unidades Medicas</p> <p>En caso de no contar con está agilidad pedimos se pueda ampliar el plazo de entrega de los bienes debido al tiempo que tomen los Jefes de Unidad en aceptar las visitas</p> <p>Adicional en el Anexo 3, En el número 10, Jalisco UMF48 , AV. CIRCUNVALACION OBLATOS #2288, no aparece ni el nombre, ni el correo ni el telefono del Jefe de Conservación, favor de proporcionar</p>	<p>DESINSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES</p> <p>Por lo que se refiere al número 10, Jalisco UMF48 , AV. CIRCUNVALACION OBLATOS #2288, Se indica que el JCU se encuentra vacante pero el siguiente contacto atenderá todo lo relacionado con la UMF 48 de la OOAD Jalisco:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre: Ing. Eloy Cordova Aceves</li> <li>- correo: eloy.cordova@imss.gob.mx</li> <li>- Tel. 3316163862</li> </ul>
--	--	---	---

*(Handwritten signatures and marks)*

Handwritten marks on the right side of the page, including several signatures and initials in blue ink.





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**




LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION  
(AREA TÉCNICA)**

27	KONE MEXICO SA DE CV	visita.	<p>TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES XIII. PAGO</p> <p>Para proceder al pago de los bienes el Administrador del Contrato será quien valide la documentación probatoria de la recepción de los bienes,</p>	<p>21</p>	<p>Área Técnica</p>
			<p>Favor de proporcionar nombre, telefono, correo del administrador del contrato de cada una de las partidas</p>	<p>De conformidad con el numeral XXVI. ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO Anexo B TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES , el administrador de contrato es la División de Conservación:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nombre: Atq. Armando Pérez López</li> <li>- Tel. 5552382700 ext. 18164</li> <li>- correo: armando.perezl@imss.gob.mx</li> </ul>	

*(Handwritten marks)*

*(Handwritten signatures and initials)*





GOBIERNO DE MEXICO



licitación pública internacional bajo la cobertura de los tratados de libre comercio con capítulo de compras gubernamentales electrónica no. LA-050CYR975-E7-2022 " Adquisición de equipo para la modernización, suministro, desinstalación, instalación, pruebas de arranque, puesta en operación y capacitación de elevadores

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (AREA TÉCNICA)

				NO es correcta su apreciación	Área Técnica	
28	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	1	4.2.21	<p>El Licitante deberá apegarse a lo establecido en el Numeral 1. 1. Datos de identificación, inciso d) Ejercicio Fiscal de la Contratación: La presente contratación será para el ejercicio fiscal 2022</p> <p>En concordancia a lo descrito en el numeral III. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN Anexo B TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES</p>	Área Técnica	
29	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	2	d)	<p>Existe la posibilidad de extender el plazo para la entrega de los equipos posterior a los 200 días naturales. Favor de confirmar</p> <p>Debido a que esta Norma fue creada para regular la fabricación, instalación de Equipos Nuevos, incluye muchos puntos que evalúan las necesidades a la hora de construcción de obra nueva, construcciones e instalaciones, sin embargo al tratarse en este caso de inmuebles construidos, muchas de estas necesidades no pueden ser</p>	<p>Su pregunta no se encuentra referenciada adecuadamente de conformidad con el art. 45 RLAASSP.</p> <p>En razón a lo anterior y toda vez que no se tiene claridad de la norma que refiere su pregunta, por lo cual el instituto no puede dar respuesta.</p>	Área Técnica



Handwritten signature and initials

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



GOBIERNO DE  
MÉXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA TÉCNICA)

				<p>cumplidos debido a que los inmuebles donde serán instalados los elevadores, son todos ellos edificios construidos, por lo que no pueden ser modificados estructuralmente o en sus instalaciones para el cumplimiento cabal de la Norma.</p> <p>En el mejor de los ánimos de dar al instituto la seguridad de que los equipos propuestos son de la mejor calidad y que cumplen los mayores lineamientos de seguridad tanto nacionales como internaciones, proponemos que se lleve a cabo la certificación por parte de la unidad verificadora acreditada por la autoridad correspondiente, de las características de instalación y seguridad de los equipos, sin incluir en dicha certificación todo lo relacionado con los lineamientos de la Norma en materia de requerimientos en cubos, accesos a los mismos, accesos a cuartos de máquinas, etc. Se aprueba esta sugerencia? Favor de confirmar.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

*[Handwritten marks]*



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



GOBIERNO DE MÉXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA TÉCNICA)


30	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV		<p>f) cantidades a contratar</p> <p>3</p>	<p>Con la intención de contar con la identificación de los equipos que se deberán modernizar, favor de confirmar los número de máquina y/o folios de identificación de los equipos. Favor de confirmar</p>	<p>Se aclara</p> <p>El presente procedimiento de contratación es para la Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Elevadores",</p> <p>La descripción detallada de los bienes por adquirir se establece en el Anexo 1 (uno) del presente Anexo Técnico y denominado "Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes [CETB]" para cada una de las Partidas en el requerimiento de sustitución de equipos; el cual contiene la descripción en alcance y características técnicas durante las etapas del proceso de sustitución de equipo electromecánico, tanto de Adquisición, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de la entrega de los bienes.</p> <p>Así como, en el Anexo 2 Cantidades y distribución para la "Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Elevadores". De la presente convocatoria</p>	<p>Área Técnica</p>
----	-------------------------------	--	---	--	---	---------------------

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*






**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA TÉCNICA)**

31	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	4	d) Normatividad	Existe normatividad que no aplican o que ya no vigentes en las directivas Europeas. Confirmar como se procederá en esos casos?	En razón a lo anterior y toda vez que no se tiene claridad de la norma que refiere su pregunta, no obstante, se aclara que el listado de Normatividad solicitada incluyendo las directivas Europeas se incluyeron desde el Recurso de Investigación de Mercado donde la proveeduría enfatizo el cumplimiento total relativo a este punto.	Área Técnica
32	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	5	4.2.14 Garantía	Garantía de los bienes. De ofrecer un periodo adicional a los 12 meses de garantía, se emitirá una carta al instituto donde quede amparada la garantía durante el periodo adicional ofrecido en la propuesta, favor de confirmar.	Se aclara  El plazo que cubrirá la garantía tiene que ser ofertado en el documento solicitado en el Numeral 4.2.14 de la presente convocatoria y una vez que se celebre el fallo correspondiente a la adjudicación al licitante ganador, este deberá entregar una carta garantía que ampare el tiempo ofertado de conformidad con el numeral XII. GARANTÍA DE LOS BIENES Anexo B TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES	Área Técnica
33	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	6	4.2.16 Responsabilidad	Otis cuenta con una póliza de corporativa, de la cual entregará al IMSS	Se acepta su propuesta  No obstante, se aclara que el licitante	Área



*(Handwritten signatures and initials)*



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPITULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION  
(ÁREA TÉCNICA)**

34	DE CV	civil	un certificado a favor del Instituto de dicha póliza, la cual dará cobertura específica a las obligaciones que marca la licitación. Por lo tanto Otis no tramitará una póliza específica para cubrir esta obligación. Favor de confirmar.	adjudicado deberá de observar el cumplimiento, a lo solicitado por la Convocante en el punto 4.2.16 de la presente convocatoria y numeral XII. GARANTÍA DE LOS BIENES, inciso k), rubro SEGURIDAD DE RESPONSABILIDAD CIVIL ya que NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.	Técnica
35	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	7	4.2.17 programa  Se puede tener una extensión del plazo de por lo menos el 20% del plazo original. Favor de confirmar.	NO se acepta su propuesta  El Licitante deberá apegarse a lo establecido en el Numeral 1. 1. Datos de identificación, inciso d) Ejercicio Fiscal de la Contratación: La presente contratación será para el ejercicio fiscal 2022  En concordancia a lo descrito en el numeral III. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN Anexo B TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES	Área Técnica
35	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	8	4.2.28  En algunos casos la tecnología de los equipos actuales no permitirá agregar los equipos modernizados al grupo. Entendiendo que la conexión en grupo quiere decir que al presionar cualquiera	No se acepta su propuesta.  El licitante interesado deberá de considerar los costos relativos a la interconexión en la integración del equipo	Área Técnica No se acepta su



*(Handwritten signatures and initials)*




GOBIERNO DE  
MÉXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES


CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION  
(AREA TÉCNICA)

			<p>de los botones de llamada de pasillo alguno de los elevadores del grupo, el equipo más cercano será el que atiende la llamada, para una mejor operación del flujo de pasajeros y menor consumo de energía eléctrica. En caso de que un elevador no pueda ser conectado o agregado al grupo se podrá dejar el equipo trabajando en SIMPLEX?</p>	<p>a modernizar al conjunto, así mismo los trámites y gestiones deberán ser realizados por el licitante ganador. apegarse a lo estipulado en el numeral[S.9] de las cédulas de especificaciones técnicas Anexo 1, del anexo A Anexo técnico de la presente convocatoria</p> <p>Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el numeral 4.2.27 de la presente convocatoria, que establece:</p> <p><b>"4.2.27 Documentos con los que se acredite que el licitante está acreditado por el fabricante del equipo instalado a modernizar, para realizar los trabajos relativos a la interfaz de comunicación entre los equipos existentes del Servicio Dúplex o Triplex para garantizar la continuidad del servicio, dichos documentos pueden ser registros, títulos, certificaciones, acuerdos comerciales, autorizaciones, designaciones, contratos de licenciamiento o cesión emitidos por o registrados ante las autoridades nacionales competentes en su caso, o conforme a las disposiciones o prácticas del país de origen, así como con los que se determine el alcance o implicaciones jurídicas de los derechos mencionados."</b></p> <p>Se aclara</p> <p>El presente procedimiento es modernización de los equipos por lo que la unidad verificadora acreditada, será</p>	<p>solicitud, se deberá.</p>
36	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	9	<p>Los equipos de nuestra propuesta SI están diseñados y fabricados para cumplir con la norma NOM-053-SCFI-2000, sin embargo, muchos de los</p>	<p>4.2.28</p>	<p>Area Técnica</p>





**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



**LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES**

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA TÉCNICA)**

37	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	10	4.2.18	<p>criterios de instalación solo aplican para el caso de obra nueva, por lo que no se podrá cubrir cabalmente al tratarse de inmuebles ya construidos. Favor de confirmar que se acepta.</p> <p>Debido a que las Normas en general no tienen campo de aplicación en modernizaciones de elevadores, puesto que incluyen muchos puntos que evalúan las necesidades a la hora de construcción de obra nueva, construcciones e instalaciones, sin embargo al tratarse en este caso de inmuebles construidos, muchas de estas necesidades no pueden ser cumplidos debido a que los inmuebles donde serán instalados los elevadores, son todos ellos edificios construidos, por lo que no pueden ser modificados estructuralmente o en sus instalaciones para el cumplimiento cabal de la Norma. Se podrá entregar dicho certificado solamente avalando el diseño, fabricación y los sistemas de seguridad que exige la Norma con excepción de los lineamientos de obra civil, cubos, fosas, cuartos de máquinas</p>	<p>la que determiné el alcance y cumplimiento de la Norma para llevar a cabo la certificación correspondiente de los elementos modernizados.</p> <p>Se aclara</p> <p>El presente procedimiento es modernización de los equipos por lo que la unidad verificadora acreditada, será la que determiné el alcance y cumplimiento de la Norma para llevar a cabo la certificación correspondiente de los elementos modernizados.</p>	Área Técnica
----	-------------------------------	----	--------	--	---	--------------

*R* *f*



*A* *D*

*\**

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*



GOBIERNO DE MÉXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050CYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (AREA TÉCNICA)

				Y otras instalaciones. Se aprueba esta propuesta?		Área Contratante
38	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	11	5.2	Favor de explicar el concepto MPI / = Monto de i-ésima Proposición económica		Área Técnica
39	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	1	Anexo A Técnico	Existe normatividad que no aplican o que ya no vigentes en las directivas Europeas. Confirmar como se procederá en esos casos. Sobre el punto de la NOM para elevadores "Norma Oficial Mexicana NOM-053-SCFI-2000, "Elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y carga. Especificaciones de seguridad y métodos de prueba para equipos nuevos". Como se describe en el mismo nombre de la norma y se establece nuevamente en el punto "1. Objetivo y campo de aplicación." "El presente Proyecto de norma oficial mexicana establece las especificaciones	Se precisa: 1) La normatividad solicitada se encuentra vigente 2) Se precisa que el presente procedimiento es modernización de los equipos por lo que la unidad verificadora acreditada, será la que determiné el alcancé y cumplimiento de la Norma para llevar a cabo la certificación correspondiente de los elementos modernizados.	Área Técnica

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*





GOBIERNO DE MEXICO



LICITACION PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-0500CYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (AREA TÉCNICA)

				<p>mínimas de seguridad que deben cumplir los elevadores eléctricos de tracción para pasajeros y carga que se comercializan dentro del territorio nacional como equipos nuevos."</p> <p>Debido a que esta Norma fue creada para regular la fabricación, instalación de Equipos Nuevos, incluye muchos puntos que evalúan las necesidades a la hora de construcción de obra nueva, construcciones e instalaciones, sin embargo al tratarse en este caso de inmuebles construidos, muchas de estas necesidades no pueden ser cumplidos debido a que los inmuebles donde serán instalados los elevadores, son todos ellos edificios construidos, por lo que no pueden ser modificados estructuralmente o en sus instalaciones para el cumplimiento cabal de la Norma.</p> <p>En el mejor de los ánimos de dar al instituto la seguridad de que los equipos propuestos son de la mejor calidad y que cumplen los mayores lineamientos de seguridad tanto</p>		
--	--	--	--	--	--	--

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*





GOBIERNO DE MEXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (AREA TÉCNICA)

				<p>nacionales como internaciones, proponemos que se lleve a cabo la certificación por parte de la unidad verificadora acreditada por la autoridad correspondiente, de las características de instalación y seguridad de los equipos, sin incluir en dicha certificación todo lo relacionado con los lineamientos de la Norma en materia de requerimientos en cubos, accesos a los mismos, accesos a cuartos de máquinas, etc. Se aprueba esta sugerencia? Favor de confirmar</p>		
				<p>edificios construidos, por lo que no pueden ser modificados estructuralmente o en sus instalaciones para el cumplimiento cabal de la Norma.</p>		
				<p>En el mejor de los ánimos de dar al instituto la seguridad de que los equipos propuestos son de la mejor calidad y que cumplen los mayores lineamientos de seguridad tanto nacionales como internaciones, proponemos que se lleve a cabo la certificación por parte de la unidad</p>		

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*





GOBIERNO DE MEXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA TÉCNICA)

40	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	2	Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas	verificadora acreditada por la autoridad correspondiente, de las características de instalación y seguridad de los equipos, sin incluir en dicha certificación todo lo relacionado con los lineamientos de la Norma en materia de requerimientos en cubos, accesos a los mismos, accesos a cuartos de máquinas, etc. Se aprueba esta sugerencia? Favor de confirmar	Se precisa El Licitante deberá de apegarse a lo estipulado en el numeral: [SPU.2] CON VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE 1.0 A 3.0 M/S, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACIÓN DEL INMUEBLE O UNIDAD MÉDICA DESTINO, del Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas, de la presente convocatoria	Área Técnica
41	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	3	Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas	Sobre el tema de la velocidad de operación, se propondrá velocidad entre 1.00 y 1.75 m/s conforme a la parametrización del grupo de elevadores y necesidades del inmueble, ya que la NOM-053 no estable criterios de velocidad. Favor de confirmar	Se precisa El Licitante deberá de apegarse a lo estipulado en el numeral: [SPU.2] CON VELOCIDAD DE OPERACIÓN DE 1.0 A 3.0 M/S, DE ACUERDO A LA PARAMETRIZACIÓN DEL INMUEBLE O UNIDAD MÉDICA DESTINO, del Anexo 1.	Área Técnica



Handwritten signatures and initials in blue ink.




GOBIERNO DE  
MÉXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA NO. LA-050CYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA TÉCNICA)

42	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	4	Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas	Los equipos ofertados por OTIS cumplirán con la precisión de parada solicitada de +/- 3 mm, gracias a la tecnología de última generación propuesta. Se aclara que este criterio no está establecido en la NOM-053. Favor de confirmar.	Cédulas de especificaciones técnicas, de la presente convocatoria  Se precisa  El Licitante deberá de apegarse a lo estipulado en el numeral: [S.5] PRECISIÓN DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM., del Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas, de la presente convocatoria	Área Técnica
43	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	5	Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas	Los equipos ofertados por OTIS cumplirán con la precisión de parada solicitada de +/- 3 mm, gracias a la tecnología de última generación propuesta. Se aclara que este criterio no está establecido en la NOM-053. Favor de confirmar.	Se precisa  El Licitante deberá de apegarse a lo estipulado en el numeral: [S.5] PRECISIÓN DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM., del Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas, de la presente convocatoria	Área Técnica
44	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	6	Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas	Los equipos ofertados por OTIS cumplirán con la precisión de parada solicitada de +/- 3 mm, gracias a la tecnología de última generación propuesta. Se aclara que este criterio no está establecido en la NOM-053. Favor de confirmar.	Se precisa  El Licitante deberá de apegarse a lo estipulado en el numeral: [S.5] PRECISIÓN DE PARADA DE LA CABINA DE +/- 3 MM., del Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas, de la presente convocatoria	Área Técnica
45	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	7	Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas	Favor de confirmar que el punto de destino final de los bienes desinstalados	No se acepta su propuesta	Área



*(Handwritten signatures and marks)*




GOBIERNO DE MEXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA TÉCNICA)

DE CV	técnicas	será dentro del mismo inmueble a una distancia del cubo de los equipos no mayor 15 metros, además de ser un lugar de fácil acceso.	El Licitante adjudicado deberá de apearse a lo estipulado en el numeral XVI. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA, punto 2. Desinstalación párrafos 1 y 2 del Anexo B Términos y Condiciones conforme a:  La Desinstalación deberá ser de acuerdo a lo descrito en el numeral numerales, [D] DESINSTALACION y [I.G.] del Anexo 1 (uno) "Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes".  Los equipos, elementos, componentes y desechos producto de la desinstalación deberán ser ubicados en el lugar donde indique el Jefe de Conservación de Unidad, IMSS destino, dentro del conjunto IMSS, referidos en el Anexo 2 (dos) "Cantidades y Distribución" y Anexo 3 (tres) "Lugar de Entrega y Responsable".	Técnica
46	Anexo Inciso Cedula de elevador de 801 a 1400 kg Punto (4-1)	Favor de confirmar que el punto de destino final de los bienes desinstalados será dentro del mismo inmueble a una distancia del cubo de los equipos no mayor 15 metros, además de ser un lugar de fácil acceso.	No se acepta su propuesta	Área Técnica



Handwritten signatures and initials in blue ink.



GOBIERNO DE MEXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA TÉCNICA)

47	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	9	Anexo Inciso Cedula de elevador de 1401 a 2000 kg	Favor de confirmar que el punto de destino final de los bienes desinstalados será dentro del mismo inmueble a una distancia del cubo de los equipos no mayor 15 metros, además de ser un lugar de fácil acceso.	DESINSTALACION Y [I.G.1] del Anexo 1 (uno) "Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes".  Los equipos, elementos, componentes y desechos producto de la desinstalación deberán ser ubicados en el lugar donde indique el Jefe de Conservación de Unidad, IMSS destino, dentro del conjunto IMSS, referidos en el Anexo 2 (dos) "Cantidades y Distribución" y Anexo 3 (tres) "Lugar de Entrega y Responsable".  No se acepta su propuesta	Área Técnica
----	-------------------------------	---	---	---	---	--------------



Handwritten signatures and initials in blue ink.



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRONICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION  
(ÁREA TÉCNICA)**

48	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	10	Anexo 2 Cantidades y distribución	Favor de confirmar número de maquina o folio de identificación de los elevadores considerados en el Anexo 2 para identificación.	referidos en el Anexo 2 (dos) "Cantidades y Distribución" y Anexo 3 (tres) "Lugar de Entrega y Responsable". Se Precisa	Área Técnica
49	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	11	5. "ACTA ADMINISTRATIVA CIRCUNSTANCIADA DE INSTALACIÓN, ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y/O CAPACITACIÓN DE BIENES DE INVERSIÓN"	Favor de confirmar si El Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega-Recepción/ Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de bienes es un documento que elabora el IMSS y lo firma el proveedor	Dicha información se encuentra en el Anexo 2 Cantidades y distribución para la "Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Elevadores". De la presente convocatoria Se Aclara El Acta Administrativa Circunstanciada de Entrega-Recepción/ Acta Administrativa Circunstanciada de Rechazo de bienes es un documento que se formaliza entre las partes involucradas (personal IMSS y licitante adjudicado)	Área Técnica
50	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	12	Criterios de evaluación para la "Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Pruebas de Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en	Como parte de nuestro proceso de entrega se llevan a cabo las pruebas señaladas sin carga, ya que las pruebas con carga se consideran pruebas destructivas que pueden dañar elementos importantes de los equipos. Favor de confirmar si las pruebas sin carga son suficientes.	No se acepta El Licitante se deberá apegar a lo establecido en la NOM-053-SCFI-2000, para efecto de las pruebas de seguridad, solicitadas por la Unidad Certificadora, posterior a la instalación.	Área Técnica



*(Handwritten signatures and marks)*




**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA TÉCNICA)**

		Operación y de Capacitación de Elevadores".			
51	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	13 Inciso F) Diagrama unifilar de circuitos de fuerza y de control.	Podremos entregar el diagrama de fuerza solicitado. Sin embargo, el diagrama de control por contener información de propiedad intelectual, si se mantendrá en la instalación solamente para consulta del personal de OTIS. Favor de confirmar la aceptación de este punto.	Es correcta su apreciación,	Área Técnica
52	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	14 Inciso G) Diagrama de control.	Al tratarse de material de propiedad intelectual, el diagrama de control será únicamente para consulta del personal de OTIS y no se podrá considerar en ningún momento, propiedad del instituto. Favor de confirmar la aceptación de este punto.	Es correcta su apreciación,	Área Técnica
53	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	15 Punto III Plazo de entrega del bien.	Se solicita extender el plazo de entrega más allá del 31 de diciembre de 2021. Favor de confirmar si se aprueba extender el plazo de entrega 20% del plazo original. Favor de confirmar.	NO se acepta su propuesta El Licitante deberá apegarse a lo establecido en el Numeral 1. 1. Datos de identificación, inciso d) Ejercicio Fiscal de la Contratación: La presente contratación será para el ejercicio fiscal 2022	Área Técnica



A \*


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**GOBIERNO DE  
MÉXICO**



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

**CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION  
(ÁREA TÉCNICA)**

54	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	16	Punto IV) Mecanismo de evaluación de proposiciones	El personal de OTIS capacitará al personal del Instituto en el correcto uso de los equipos.  Por tratarse de maniobras de alto riesgo, solamente el personal de OTIS intervendrá los equipos ya sea en una llamada de falla y/o persona atrapada dentro de la cabina, como en los servicios de mantenimiento preventivo y reparaciones. Favor de confirmar la aceptación d este punto.	En concordancia a lo descrito en el numeral III. PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN Anexo B TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES	Área Técnica
55	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	17	Punto VII) Vista a las instalaciones.	El instituto deberá facilitar a OTIS un área de resguardo para los materiales nuevos objeto de la presente licitación. Este sitio no deberá estar a más de 15 metros del cubo de los elevadores y deberá ser seguro, libre de humedad, polvo y de fácil acceso. El instituto será	No se acepta su propuesta  Se precisa que el licitante ganador será responsable del resguardo de los materiales, herramientas y componentes, hasta la entera satisfacción del IMSS.	Área Técnica



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



GOBIERNO DE MEXICO



LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (AREA TECNICA)

	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	18	Punto VIII) Penas convencionales B) Inciso Sobre el tema del equipo empacado	responsable de resguardar el almacén y los bienes que en él se encuentren cuando el personal de OTIS no se encuentre en sitio. Favor de confirmar la aceptación d este punto.  Al tratarse de equipos fabricados en el extranjero, y embarcados a nuestro país de manera consolidada con más equipos y materiales, una vez que llegan a nuestro almacén se tienen que sacar de sus empaques originales para su distribución a cada sitio, por lo que, no será posible cumplir con este punto en todos los casos. Favor de confirmar la aceptación d este punto.	No se acepta su propuesta  El licitante adjudicado en el supuesto manifestado deberá de rempaquetar e identificar por la representación nacional del fabricante, los productos individuales para cada proyecto IMSS	Área Técnica
57	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	19	Punto XI) Garantía de los bienes J) Inciso Capacitación	En relación a los subincisos [C.03.04], [C.03.05], [C.03.06], [C.03.07], [C.03.08] y [C.03.09], estas actividades no se llevarán a cabo, ya que son actividades que pueden críticas para el correcto funcionamiento de las seguridades de los equipos y en consecuencia podrían ocasionar accidentes graves al mismo personal del instituto y/o a los usuarios de los elevadores, por lo que, se consideraran de alto riesgo.	Su pregunta no se encuentra referenciada adecuadamente de conformidad con el art. 45 RLAASSP.  Ya que no existen numerales [C.03.04], [C.03.05], [C.03.06], [C.03.07], [C.03.08] y [C.03.09] en el Punto XI) Garantía, no obstante se aclara, no se acepta y deberá apagar a lo estipulado en el inciso [C] CAPACITACION del Anexo 1 (uno) "Cédula de Especificaciones Técnicas de los Bienes". de la presente convocatoria.	Área Técnica



Handwritten signatures and initials in blue ink.




GOBIERNO DE MÉXICO




LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL BAJO LA COBERTURA DE LOS TRATADOS DE LIBRE COMERCIO CON CAPÍTULO DE COMPRAS GUBERNAMENTALES ELECTRÓNICA NO. LA-050GYR975-E7-2022 " ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES

CONCENTRADO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS OTORGADAS POR LA DIVISION DE CONSERVACION (ÁREA TÉCNICA)

58	ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	20	Seguro de Responsabilidad Civil	<p>Recomendamos fuertemente no llevar a cabo la capacitación en los puntos antes señalados. Favor de confirmar la aceptación de este punto.</p> <p>Otis cuenta con una póliza de corporativa, de la cual entregará al IMSS un certificado a favor del Instituto de dicha póliza, la cual dará cobertura específica a las obligaciones que marca la licitación. Por lo tanto Otis no tramitará una póliza específica para cubrir esta obligación. Favor de confirmar.</p> <p>Favor de confirmar la aceptación de este punto.</p>	<p>Se acepta su propuesta</p> <p>No obstante, se aclara que el licitante adjudicado deberá de observar el cumplimiento, a lo solicitado por la Convocante en el punto 4.2.16 de la presente convocatoria y numeral XII. GARANTÍA DE LOS BIENES, inciso k), rubro SEGURIDAD DE RESPONSABILIDAD CIVIL ya que NO SE PODRÁ INICIAR LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI ESTOS NO ESTÁN ASEGURADOS.</p>	Área Técnica
----	-------------------------------	----	---------------------------------	---	---	--------------

  
 Arq. Armando Pérez López

Titular de la División de Conservación





2



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Adquisiciones  
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios  
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos  
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

### ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica No. LA-050GYR975-E7-2022  
"Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Elevadores.

# ANEXO 4





AVISO PARA LA JUNTA DE ACLARACIONES

**Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica, N° LA-050GYR975-E7-2022, para la Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Elevadores”.**

Se informa a los licitantes que por cuestiones técnicas ajenas a la convocante, la documentación del Aviso a la Junta de Aclaraciones, a través del cual se dieron a conocer las precisiones y las respuestas a las solicitudes de la aclaración del procedimiento de la Licitación Pública Internacional Bajo la cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales, Electrónica **No. LA-050GYR975-E7-2022, Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Elevadores”**, se pudo consultar en el sistema de CompraNet a las **doce horas con dieciséis minutos del día 13 de mayo de 2022** (se anexa pantalla de CompraNet).

Por lo anterior, el tiempo límite para entregar las preguntas que consideren necesarias en relación a las respuestas remitidas será de **seis** horas como máximo, contadas a partir de la hora de su publicación, siendo la hora límite para su entrega, a las **dieciocho horas con dieciséis minutos del día 13 de mayo del 2022**, reanudando la Junta de Aclaraciones a las **trece horas del día 16 de mayo de 2022**.

Lo anterior, con fundamento en el artículo 46 fracción II, párrafo segundo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

**POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL:**

NOMBRE Y CARGO	ÁREA QUE REPRESENTA	FIRMA
LICENCIADO ANTONIO RAÚL GUTIÉRREZ GARCÍA TITULAR DE LA DIVISIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO ADMINISTRATIVO Y DE TRANSPORTE.	ÁREA CONTRATANTE	



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Adquisiciones  
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios  
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos  
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica No. LA-050GYR975-E7-2022 "Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Elevadores.**

# ANEXO 5

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

**Procedimiento : 1096456 - LA-050GYR975-E7-2022, "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES"**



Expediente: 2441532 - LA-050GYR975-E7-2022 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ELEVADORES  
 Fecha y hora de apertura de proposiciones: 20/05/2022 11:00:00 a. m.

Administración del Procedimiento    Monitoreo de Licitantes    Grupo de Evaluación    Fallo    Discusiones    Mensajes Unidad Compradora / Licitantes

Crear Mensaje    Mensajes Recibidos    Mensajes Enviados    Borrador de Mensajes    Mensajes Adjuntados

**Mensajes Recibidos**

Crear Elemento

Remitente	Fecha	Asunto	Fecha de Mi Consulta	Fecha de Consulta en la UC	Respuesta
1 ELEVADORES SICEM SA DE CV	13/05/2022 05:59 p. m.	Re preguntas	13/05/2022 06:01 p. m.	13/05/2022 06:01 p. m.	
2 KONE MEXICO SA DE CV	13/05/2022 02:51 p. m.	RE-PREGUNTAS JUNTA DE ACLARACIONES	13/05/2022 04:19 p. m.	13/05/2022 04:19 p. m.	
3 MED EVOLUTION S A P I DE CV	11/05/2022 05:28 p. m.	JUNTA DE ACLARACIONES LA-050GYR975-E7-2022	12/05/2022 10:22 a. m.	12/05/2022 10:22 a. m.	
4 ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	11/05/2022 10:40 a. m.	Junta de aclaraciones elevadores OTIS	11/05/2022 10:46 a. m.	11/05/2022 10:46 a. m.	
5 ELEVADORES OTIS S DE RL DE CV	11/05/2022 10:39 a. m.	Junta de aclaraciones elevadores otis	11/05/2022 10:44 a. m.	11/05/2022 10:44 a. m.	
6 KONE MEXICO SA DE CV	11/05/2022 10:06 a. m.	INTERES DE PARTICIPAR Y JUNTA DE ACLARACIONES	11/05/2022 10:24 a. m.	11/05/2022 10:24 a. m.	
7 KONE MEXICO SA DE CV	11/05/2022 09:40 a. m.	JUNTA DE ACLARACIONES E INTERES DE PARTICIPAR	11/05/2022 09:47 a. m.	11/05/2022 09:47 a. m.	
Total 7					

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*



GOBIERNO DE  
**MÉXICO**



DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
Unidad de Adquisiciones  
Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios  
Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos  
División de Equipo y Mobiliario Administrativo y de Transporte

## ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica No. LA-050GYR975-E7-2022 "Adquisición de Equipo para la Modernización, Suministro, Desinstalación, Instalación, Pruebas de Arranque, Puesta en Operación y Capacitación de Elevadores.**

# ANEXO 6

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*



Of No. 09 53 38 14C2/

5331

Ciudad de México, a

13 MAY 2022

Lic. Antonio Raúl Gutierrez García
Titular División de Equipo y Mobiliario
Administrativo y de Transporte
Presente

En respuesta a su oficio No. 09 53 84 611CFI/4284 referente a la Licitación Pública Internacional Electrónica, No. LA-050GYR975-E7-2022, para la "Adquisición de Equipo para la modernización, suministro, desinstalación, instalación, pruebas de arranque, puesta en operación y capacitación de elevadores", me permito enviar a usted en disco compacto (CD), el archivo electrónico que contiene las respuestas a solicitudes de aclaración sobre las pregunta en la Junta de aclaraciones del 11 de mayo del 2022, que fueron recibidas de los siguientes licitantes.

Table with 4 columns: No., Licitante, Escrito de Interés, No. de Preguntas. Rows include KONE MÉXICO, S.A. DE C.V. and ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V.

En los términos señalados en el artículo 2 fracción III del Reglamento de la LAASSP, se atiende en tiempo y forma.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,


Arq. Armando Pérez López
Titular de División

JLOA

Ccp.

- Mtro. Aunardi Agustin de la Rocha Waite - Titular de la Coordinación de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicio
Mtro. Angel Annuar Rubio Moreno - Titular de la Coordinación de Conservación y Servicios Generales.
Ing. Dulce Gómez Botello - Titular de la Coordinación Técnica de Conservación y Servicios Complementarios.
Mtra. Mana Gabriela Quintanar Olvera - Titular de la Coordinación Técnica de Adquisición de Bienes de Inversión y Activos

e/Aunardi y e-R



16 MAY 2022 12:00 hrs



**Licitación Pública Internacional Bajo la Cobertura de los Tratados de Libre Comercio con Capítulo de Compras Gubernamentales Electrónica, N° LA-050GYR975-E7-2022, para la "ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LA MODERNIZACIÓN, SUMINISTRO, DESINSTALACIÓN, INSTALACIÓN, PRUEBAS DE ARRANQUE, PUESTA EN OPERACIÓN Y CAPACITACIÓN DE ELEVADORES".**

**FORMATO PARA EL ENVÍO DE REPREGUNTAS A LAS RESPUESTAS OTORGADAS EN LA JUNTA DE ACLARACIONES**

LICITANTE	Consecutivo repregunta (1)	ID. IMSS (2)	PREGUNTA (3)	RESPUESTA (4)	REPREGUNTA (5)	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
ELEVADORES SICEM, S.A. DE C.V.	1	11	<p>Para las partidas en donde solamente se moderniza un equipo y el resto del grupo no es parte de esta licitación, favor de confirmar que el IMSS se encargará de hacer todos los trámites y costos relativos al apoyo que se requiere del proveedor actual de los equipos no modernizados, para hacer la integración de grupo, ya que el alcance de esta licitación solamente es del equipo a modernizar y no se tiene alcance sobre los equipos que NO se modernizan.</p>	<p>No se acepta su propuesta.</p> <p>El licitante interesado deberá de considerar los costos relativos a la interconexión en la integración del equipo a modernizar al conjunto, así mismo los trámites y gestiones deberán ser realizados por el licitante ganador.</p> <p>Lo anterior, en concordancia con lo establecido en el numeral 4.2.27 de la presente convocatoria, que establece:</p> <p>"4.2.27 Documentos con los que se acredite que el licitante está acreditado por el fabricante del equipo instalado a modernizar,</p>	<p>Para las partidas en donde solamente se moderniza un equipo y el resto del grupo no es parte de esta licitación, favor de confirmar que el IMSS se encargará de hacer todos los trámites y costos relativos al apoyo que se requiere del proveedor actual de los equipos no modernizados, para hacer la integración de grupo, ya que el alcance de esta licitación solamente es del equipo a modernizar y no se tiene alcance sobre los equipos que NO se modernizan.</p> <p>Con relación a esta pregunta, favor de precisar la finalidad que tiene el documento solicitado en el apartado "ANEXO TECNICO[S.9] CONFIGURACIÓN DEL GRUPO DE ASCENSORES" puesto que se trata de equipos que han cumplido con su vida</p>	<p>Se precisa, que el desarrollo de la solución de integración del equipo a modernizar con el grupo de elevadores existentes debe persistir el funcionamiento en Duplex o Triplex según corresponda, este requisito es en virtud de continuar con el manejo del tráfico de operaciones en los inmuebles destino, ya que no podemos disminuir las operaciones al ser unidades prioritarias de atención y de alta demanda, de lo anterior, queda a salvada de las indicaciones y recomendaciones emitidas por el licitante para la integración mencionada, así mismo la correcta integración será evaluada</p>



*[Handwritten signatures and marks in blue ink]*

LICITANTE	ID. IMSS (2)	PREGUNTA (3)	RESPUESTA (4)	REPREGUNTA (5)	RESPUESTA A LA REPREGUNTA
			<p>para realizar los trabajos relativos a la interfaz de comunicación entre los equipos existentes del Servicio Dúplex o Triplex para garantizar la continuidad del servicio, dichos documentos pueden ser registros, títulos, certificaciones, acuerdos comerciales, autorizaciones, designaciones, contratos de licenciamiento o cesión emitidos por o registrados ante las autoridades nacionales competentes en su caso, o conforme a las disposiciones o prácticas del país de origen, así como con los que se determine el alcance o implicaciones jurídicas de los derechos mencionados."</p>	<p>útil y que la comunicación con el grupo de elevadores existentes solo se podrá realizar con el suministro e instalación de un sistema de control e interfaces para su intercomunicación. Si esta será desarrollada e implementada por el licitante ganador solicitamos sea aceptado una carta compromiso dónde expongamos las acciones a ejecutar para la correcta integración al grupo de los otros elevadores, así mismo comprometernos a entregar información técnica para su gestión, como lo son diagramas eléctricos, manuales de usuario y en su caso, aparatos de diagnóstico. Esto en virtud de no impedir la participación de mi representada, ya que empresas de terceros no otorgan este tipo de documentos, puesto que no cuentan con representaciones, capacitaciones o cesiones de ningún tipo de derecho a empresas que desarrollamos las mismas actividades. Con esa solicitud se limita a que solo las marcas que tengan equipos instalados podrán participar por sus equipos.</p>	<p>y aprobada por la unidad verificadora acreditada solicitada en la presente convocatoria, de lo anterior no se acepta su solicitud de carta compromiso, sin embargo con la finalidad de no limitar la libre participación, podrá presentar Para acreditar este punto documento del LICITANTE donde describa el desarrollo de la solución de integración del equipo a modernizar con el grupo de elevadores existentes (físico y lógico) donde debe persistir el funcionamiento en Duplex o Triplex, así mismo presentar al menos (4) cuatro Documentos del Cliente manifestando la existencia de Elevadores en sus instalaciones que hayan logrado la integración satisfactoria del conjunto, indicando el fabricante original y el nombre del licitante (como integrador o como fabricante) del equipo (nuevo), incluyendo No. Series y No. motor. Adicional</p>



2022 Flores  
 Año de Magón  
 PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA


*[Handwritten signatures and marks]*

LICITANTE	Consecutivo registro (1)	ID. IMSS (2)	PREGUNTA (3)	RESPUESTA (4)	REPERCUTA (5)	RESPUESTA A LA REPERCUTA
KONE MEXICO, S.A. DE CV.	7	13	<p>Por la naturaleza de los equipos a instalar conforme las especificaciones y particularidades determinadas por la convocante, así como su uso en las unidades médicas en donde se requieren los equipos, para el caso de los elevadores resistentes al vandalismo se considera que la denominada Clase 1 resulta suficiente; de lo antes expuesto, ¿confirmar que se pueda quedar la Cabina resistente al Vandalismo con la Clase 17, en el entendido que con esta clasificación se tendrá desde su componente técnico y operativo la máxima protección y durabilidad requerida en estricto cumplimiento a lo solicitado en el Anexo 1 a que se hace</p>	<p>No se acepta su propuesta</p> <p>El Licitante deberá apegarse a lo establecido en el Anexo 1. Cédulas de especificaciones técnicas</p>	<p>lo establecido en el artículo 134 de la Constitución y 40 del Reglamento de la LAASSP, en aras de no limitar la libre participación y respetar el principio de igualdad ya que el solicitar únicamente cartas de los fabricantes de los equipos con los que cuentan se conculcan dichos preceptos legales.</p>	<p>Se acepta su propuesta</p> <p>El Licitante podrá ofertar para el cumplimiento del numeral [530] del Anexo 1 de la cedula de especificaciones técnicas: CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO "CLASE 1" DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71</p>



*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

LICITANTE	Consecutivo registro (1)	ID. IMSS (2)	PREGUNTA (3)	RESPUESTA (4)	RESPUESTA A LA PREGUNTA (5)
KONE MEXICO, S.A. DE CV.	13	19	<p>referencia.                      En caso de optar por Categoría 2, derivado de la situación actual de escases de materias primas se solicitan 4 meses adicionales a lo ya mencionado en la licitación.</p> <p>Favor de especificar si lo que se requiere es lo mencionado en los puntos S.13 al S.19</p>	<p>Se Aclara                      El Licitante deberá de considerar del numeral S.13 al S.34</p>	<p>solicitan 4 meses adicionales a lo ya mencionado en la licitación</p>
				<p>Si las especificaciones técnicas no varían en forma sustancial entre dichas categorías, aunado a la propia naturaleza de la contratación respecto del lugar físico y el uso que tienen los elevadores en sitio donde serán instalados los equipos, y para estar dentro del tiempo estipulado, favor de confirmar que tener una cabina de acuerdo al Anexo1, resistente al Vandalismo es suficiente de acuerdo con la norma UNE-EN-81-71</p>	<p>Se confirma que lo mínimo solicitado se encuentra estipulado en la Cedula de Especificaciones Técnicas, sin embargo podrá ofertar CABINA DE ELEVADOR RESISTENTE AL VANDALISMO "CLASE 1" DE CONFORMIDAD CON LA NORMA UNE-EN-81-71.</p>

  
 Arq. Armando Pérez López  
**Titular de la División de Conservación**

