




INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INFORME DE LA COMISIÓN

NÚMERO DE PLIEGO
3986

Ciudad de México, a 25 de junio de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **ARQ. JUAN MANUEL DELGADO GARCIA**

Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACION DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**

ADSCRIPCIÓN: DIVISION DE PROYECTOS	
LUGAR DE LA COMISIÓN: TAPACHULA, CHIS.	DEL: 17/06/2019
	AL: 17/06/2019
OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL	
1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN	
REVISAR EL HOSPITAL BRINDANDO LAS SOLUCIONES PERTINENTES EN EL ÁMBITO DE LA INGENIERÍA ESTRUCTURAL.	
2. ACTIVIDADES REALIZADAS	
SE REALIZÓ RECORRIDO DE OBRA EN EL HOSPITAL QUE CONSTRUYE ACTUALMENTE LA CONTRATISTA PRODEMEX, DENTRO DE LA CIUDAD DE TAPACHULA CHIAPAS, DURANTE EL RECORRIDO SE DETECTARON ALGUNOS AJUSTES MÍNIMOS AL PROYECTO ORIGINALMENTE REVISADO, MISMO QUE SE SOLICITÓ REGULARIZAR MEDIANTE PLANOS DEBIDAMENTE AUTORIZADOS.	
3. CONCLUSIONES	
DURANTE EL RECORRIDO EN OBRA SE OBSERVÓ QUE EL INMUEBLE EN SU ESTADO ACTUAL PRESENTA UNA ESTRUCTURA SANA YA QUE NO SE ENCONTRÓ NINGUNA CONDICIÓN QUE DENOTE DEFICIENCIAS ESTRUCTURALES, COMO PUEDEN SER; FISURAS, GRIETAS, FLECHAS EXCESIVAS, DESPLOMES, DESNIVELES ETC. POR LO QUE LA ESTRUCTURA DEL INMUEBLE ES SEGURA PARA SUS OCUPANTES.	
4. RESULTADOS OBTENIDOS	
APOYAR EN LA SOLUCIÓN DE DUDAS Y CON ELLO PERMITIR LA CONTINUIDAD ININTERRUMPIDA DE LA OBRA.	
5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA	
MANTENER LA CONTINUIDAD DE LOS TRABAJOS, MEDIANTE LA PRONTA SOLUCIÓN A DUDAS QUE SURGEN DURANTE EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL.	
"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"	
 JOSE MANUEL RUIZ MARQUEZ Nombre y Firma del servidor público comisionado	

1270-009-032