

# INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

#### DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN

UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN

COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES

# DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

## INFORME DE LA COMISIÓN

FOLIO: 2235

NÚMERO DE PLIEGO

3766

Ciudad de México, a 5 de marzo de 2024

Nombre del Coordinador Normativo: DULCE MARISOL GOMEZ BOTELLO

Nombre de la Coordinación Normativa: COORDINACIÓN TÉCNICA DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

ADSCRIPCIÓN: DIVISIÓN DE CONSERVACIÓN

LUGAR DE LA COMISIÓN: ACAPULCO, GRO.

DEL: 29/02/2024

AL: 01/03/2024

OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL

#### 1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN

Apoyo delegacional para evaluación de carpas del ISSSTE

## 2. ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó recorrido por las áreas revisando instalaciones eléctricas y equipo electromecánico, así como instalación de subestación y gases medicinales.

#### 3. CONCLUSIONES

Después de la revisión y análisis de las instalaciones se concluye que no son aptas para la hospitalización de corta estancia.

## 4. RESULTADOS OBTENIDOS

Se manifiesta mediante Minuta de Trabajo que se tendrá que hacer un estudio de costo-beneficio tomando en cuenta la infraestructura médica, seguridad, protección civil y conservación, para garantizar la seguridad del personal de salud y derechohabiencia.

#### 5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA

Apoyo en la revisión de domos (carpas) instalados por parte del ISSSTE en la ciudad de Acapulco, Gro, en conjunto con el personal de Coordinación de Planeación de Servicios Médicos de Apoyo, Coordinación Técnica de Protección Civil y la Coordinasción Técnica de Seguridad de Resguardo de Inmuebles y personal de Prestaciones Médicas del OOAD en Guerrero.

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"

HERIBERTO MENDOZA HERNANDEZ Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032