



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN  
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

NÚMERO DE PLIEGO

**147**

Ciudad de México, a 21 de enero de 2025

Nombre del Coordinador Normativo: **DRA. CYNTHIA SOLEDAD GONZALEZ RAMOS**

Nombre de la Coordinación Normativa: **UNIDAD DE PLANEACIÓN E INNOVACIÓN EN SALUD**

**ADSCRIPCIÓN: COORDINACIÓN DE CALIDAD DE INSUMOS Y LABORATORIOS ESPECIALIZADOS**

**LUGAR DE LA COMISIÓN: TUXTLA GUTIERREZ, CHIS.**

**DEL: 14/01/2025**

**AL: 14/01/2025**

**OBJETO DE LA COMISIÓN: APOYO DELEGACIONAL**

**1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

visita al Centro de Mezclas del HGZ No. 2 Tuxtla Gutiérrez Chiapas, identificar sistemas críticos y áreas de oportunidad con el HVAC y esclusas entre otros.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

Se realiza recorrido de las áreas clasificadas y funcionamiento de HVAC.

**3. CONCLUSIONES**

Se detecta funcionamiento incorrecto del HVAC y colocación incorrecta de los empaques de esclusas.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

Conservación de Nivel Central solicita identificar los aspectos necesarios para el arranque del adecuado funcionamiento de HVAC así como en esclusas y acabados sanitarios.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

Permitirá la corrección puntual con el adecuado funcionamiento del HVAC, esclusas, acabados sanitarios solicitar la calificación de áreas para el arranque de operación y licenciamiento ante COFEPRIS.

**"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"**

**CARLOS DIAZ JIMENEZ**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032