



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA
NORTE DEL DISTRITO FEDERAL
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
Departamento de Conservación y Servicios Generales.



ANEXO TÉCNICO

Número de adjudicación directa: AA-50-GYR-050GYR016-N-228-2024.

Contrato número C4M0139

“Partida Única: Mantenimiento Preventivo y Correctivo a Equipo de marmitas en el Hospital de Gineco Pediatría 3A de éste Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal, Delegación No. 35”.

Mantenimiento preventivo, correctivo a marmitas considerando lo siguiente: lavado y engrasado de sistema de volteo corona y sin fin, cambio de baleros de arrastre número 6203 skf de caja de volteo; ajuste de volante; rectificando de flecha de acero de carbón; limpieza de las venas de paso de vapor de marmita; limpieza y desincruste de sarro de trampa termodinámica de vapor; cambio de empaques de válvula spirax zarco; desincrustación de sarro con ácido muriático; ajuste y cambio de hilo grafitado 1/4 de molletes giratorios de entrada y salida de vapor; pulido y abrillantado de marmita de acero inoxidable; cambio de manómetros de medición de presión; pintura general de líneas de vapor; pruebas de funcionamiento y entrega a entera satisfacción del servicio.

Cambio de tubería de acero al carbón cedula 80 en mal estado. Incluye: válvula wocheater de 3/4 de acero al carbón, cambio de trampa termodinámica de acero inoxidable 3/4 espixax zarco, cambio de trampa de cubeta invertida de 3/4 spirax sarco al carbón, cambio de válvulas wocheater de salida de condensado de media de acero al carbón

Atentamente

**Arq. Joel Ulises Miranda
Barillas**

Jefe de Zona II

