

Mtro. César Manuel Yeverino González
Encargado del Departamento de Conservación y
Servicios Generales del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal

ADJUDICACIÓN DIRECTA N°: AA-50-GYR-050GYR016-N-235-2024
CONTRATO: C4M0141

Ciudad de México a 2 de Octubre del 2024.

“DESCRIPCIÓN PORMENORIZADA DEL SERVICIO”

MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NÚMERO 33 DERIVADO DEL SINIESTRO POR VARIACIONES DE VOLTAJE, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-041/39 (DELEGACIÓN 35) Y EN LA SUBDELEGACIÓN NÚMERO 05, DERIVADO DEL SINIESTRO POR SISMO, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-053/39 (DELEGACIÓN 36) DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL

EL SERVICIO SERA LLEVADO A CABO DEL 03 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

REPARACION DE UPS, MARCA TRIPPLITE, MODELO SU1000RTXL2UA, CON NUMERO DE SERIE 2311JDOPST750200056, SERIES 9727AD0PS6843P0028, SIN NNI

DESMONTAJE Y DESCONEXION PARA SU REPARACION DE LOS DOS UPS, INCLUYE RETIRO DE TODOS LOS COMPONENTES, CORTES, DESCONEXIONES, RETIRO Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Reparación de Tablero eléctrico, Marca Federal Pasific, Modelo 5031 SIN NNI. LABORATORIO

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTORE TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS ENCHUFABLE, CAPACIDAD DE CORRIENTE DE 60 AMPS., INCLUYE: INTERRUPTORES CAJA Y TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTORE TERMOMAGNETICO DE 3 X 125 AMPS., INCLUYE: INTERRUPTORES CAJA Y TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NUMERO 12 Y 14 COLOR EXISTENTE, CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 3.312 mm² (12 awg) . INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NUMERO 10 Y 8 COLOR EXISTENTE. INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NUMERO 6 Y 1/0 COLOR EXISTENTE. INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

"INSTALACION Y COLOCACION DE INTERRUPTORE TERMOMAGNETICO DE 3 POLOS ENCHUFABLE, CAPACIDAD DE CORRIENTE DE 60 AMPS., INCLUYE:

INTERRUPTORES CAJA Y TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION"

INSTALACION Y COLOCACION DE INTERRUPTORE TERMOMAGNETICO DE 3 X 125 AMPS., INCLUYE: INTERRUPTORES CAJA Y TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 14 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 8 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 6 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 1/0 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 3.312 mm² (12 awg), INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA

Reparación de Tablero eléctrico, Marca Federal Pasific, Modelo 5031 SIN NNI. CUARTO DE MAQUINAS

"DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS ENCHUFABLE, CAPACIDAD DE CORRIENTE, DOS DE 15, DOS DE 20, DOS 30, DOS DE 40, UNO DE 50 Y UNO DE 60 AMPS., INCLUYE:

INTERRUPTORES CAJA Y TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION."

DESMONATE SIN RECUEPRACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL 3 X 125 A Y GABINETE PARA INTERRUPTOR INCLUYE. MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACION.

"DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NUMERO 12 Y 14 COLOR EXISTENTE, CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 3.312 mm² (12 awg). INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION."

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NUMERO 10 Y 8 COLOR EXISTENTE. INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NUMERO 6 Y 1/0 COLOR EXISTENTE. INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

"INSTALACION Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS ENCHUFABLE, CAPACIDAD DE CORRIENTE, DOS DE 15, DOS DE 20, DOS 30, DOS DE 40, UNO DE 50 Y UNO DE 60 AMPS., INCLUYE:

MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."

INSTALACION Y COLOCACION DE UN INTERRUPTOR PRINCIPAL 3 X 125 A, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 14 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 8 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 6 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 1/0 CONDUMEX O SIMILAR

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 3.312 mm² (12 awg), INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA

Reparación de Tablero eléctrico, Marca Federal Pasific, Modelo 5031 SIN NNI. PASILLO DE ENTRADA

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS ENCHUFABLE, CAPACIDAD DE CORRIENTE, DOS DE 15, DOS DE 20, DOS 30, DOS DE 40, UNO DE 50 Y UNO DE 60 AMPS., INCLUYE: INTERRUPTORES CAJA Y TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONATE SIN RECUEPRACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL 3 X 125 A Y GABINETE PARA INTERRUPTOR INCLUYE. MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACION.

"DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NUMERO 12 Y 14 COLOR EXISTENTE, CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 3.312 mm² (12 awg). INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTAEJECUCION."

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NUMERO 10 Y 8 COLOR EXISTENTE. INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NUMERO 6 Y 1/0 COLOR EXISTENTE. INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

"INSTALACION Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS ENCHUFABLE, CAPACIDAD DE CORRIENTE, DOS DE 15, DOS DE 20, DOS 30, DOS DE 40, UNO DE 50 Y UNO DE 60 AMPS., INCLUYE:

MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."

INSTALACION Y COLOCACION DE UN INTERRUPTOR PRINCIPAL 3 X 125 A, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 14 CONDUMEX O SIMILAR

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10 CONDUMEX O SIMILAR

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 8 CONDUMEX O SIMILAR

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 6 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 1/0 CONDUMEX O SIMILAR

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 3.312 mm² (12 awg), INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA

Reparación de Tablero eléctrico, Marca Federal Pasific, Modelo 5031 SIN NNI. ALMACEN

"DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS ENCHUFABLE, CAPACIDAD DE CORRIENTE, DOS DE 15, DOS DE 20, DOS 30, DOS DE 40, UNO DE 50 Y UNO DE 60 AMPS., INCLUYE:

INTERRUPTORES CAJA Y TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION."

DESMONATE SIN RECUEPRACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL 3 X 125 A Y GABINETE PARA INTERRUPTOR INCLUYE. MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACION.

"DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NUMERO 12 Y 14 COLOR EXISTENTE, CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 3.312 mm² (12 awg). INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION."

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NUMERO 10 Y 8 COLOR EXISTENTE. INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NUMERO 6 Y 1/0 COLOR EXISTENTE. INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARASU CORRECTA EJECUCION.

INSTALACION Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS ENCHUFABLE, CAPACIDAD DE CORRIENTE, DOS DE 15, DOS DE 20, DOS 30, DOS DE 40, UNO DE 50 Y UNO DE 60 AMPS., INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

INSTALACION Y COLOCACION DE UN INTERRUPTOR PRINCIPAL 3 X 125 A, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 14 CONDUMEX O SIMILAR

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10 CONDUMEX O SIMILAR

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 8 CONDUMEX O SIMILAR

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 6 CONDUMEX O SIMILAR

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 1/0 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 3.312 mm² (12 awg), INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA

Reparación de Tablero eléctrico, Marca Federal Pasific, Modelo 5031 SIN NNI. CONSERVACION

"DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS ENCHUFABLE, CAPACIDAD DE CORRIENTE, DOS DE 15, DOS DE 20, DOS 30, DOS DE 40, UNO DE 50 Y UNO DE 60 AMPS., INCLUYE:

INTERRUPTORES CAJA Y TAPA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION."

DESMONATE SIN RECUEPRACION DE INTERRUPTOR PRINCIPAL 3 X 125 A Y GABINETE PARA INTERRUPTOR INCLUYE. MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INTALACION.

"DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NUMERO 12 Y 14 COLOR EXISTENTE, CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 3.312 mm² (12 awg). INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION."

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NUMERO 10 Y 8 COLOR EXISTENTE. INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

DESMONTAJE SIN RECUPERACIÓN DE CABLE THW DEL NUMERO 6 Y 1/0 COLOR EXISTENTE. INCLUYE: INTERRUPTORES Y CABLE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, COLOCACIÓN EN AREA ASIGNADA PARA RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

"INSTALACION Y COLOCACION DE INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS DE 2 POLOS ENCHUFABLE, CAPACIDAD DE CORRIENTE, DOS DE 15, DOS DE 20, DOS 30, DOS DE 40, UNO DE 50 Y UNO DE 60 AMPS., INCLUYE:

MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN."

INSTALACION Y COLOCACION DE UN INTERRUPTOR PRINCIPAL 3 X 125 A, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 14 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 12 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 10 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 8 CONDUMEX O SIMILAR

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 6 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INTALACION DE CABLE THW CON AISLAMIENTO VINANEL CALIBRE 1/0 CONDUMEX O SIMILAR.

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE SUAVE DESNUDO 3.312 mm² (12 awg),
INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA MATERIALES Y HERRAMIENTA NECESARIA.
Reparación de Motor Trifásico de 3 HP, Marca General Electric, Modelo 128KT14GD, SIN NNI.


"REPARACIÓN DE MOTOR, CON N.S. 5911183B111 DE 3
HP INCLUYE CAMBIO DE ESTATOR, DE ROTOR, CABLES DE ALIMENTACION ELECTRICA, RETIRO
DE EMBOBINADO DAÑADO Y COLOCACIÓN DEL EMBOBINADO NUEVO, COLOCACIÓN DE
RECUBRIMIENTO A BASE DE BARNIZ DE ALTA TEMPERATURA Y ENSAMBLE PARA PUESTA EN
MARCHA"
Reparación de Conmutador HIPATH, Marca SIEMENS, Sin Modelo, Sin Número de Serie, SIN NNI.

SUSTITUCION DE TARJETAS SLA 16 INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMEINTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION
SUSTITUCION DE TARJETAS SLMO 8 INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMEINTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SUSTITUCION DE TARJETA MADRE HIPATH 3000 INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, M.O.,
HERRAMEINTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
SUSTITUCION DE FUENTE DE ALIMENTACION HIPATH 3000 INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN,
M.O., HERRAMEINTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SUSTITUCION DE TARJETA TLA 8, INCLUYE: MATERIALES, CONEXIÓN, M.O., HERRAMEINTA,
EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
CONFIGURACION DESDE CEROMODO INTERNACIONAL INCLUYE: MATERIALES, SOFTWARE,
CONEXIÓN, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU PUESTA EN MARCHA
SUBDELEGACION 5 DELEGACION 36

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MINISPLIT DE 1.5 TONELADA EN RECEPCION. EL PRECIO
INCLUYE: MANO DE OBRA, TUBERIA DE COBRE DE 1/2, TUBERIA DE COBRE DE 3/8, FILTRO DE
DESIDRATADOR, ARMOFLEX, SOLDADURA PARA PLATA, CORTA CORRIENTE 2X20 AMP, CABLE
USO RUDO DE 4X16, CABLE CAL 12, PASTILLA TERMOMGANTEICA DE 2X20 AMP, BOMBA DE
CONDENSADOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

ATENTAMENTE



ALEXIS SAMANTA VERA GONZALEZ
PERSONA FÍSICA

Mtro. César Manuel Yeverino González
Encargado del Departamento de Conservación y
Servicios Generales del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal


ADJUDICACIÓN DIRECTA N°: AA-50-GYR-050GYR016-N-235-2024
CONTRATO: C4M0141

Ciudad de México a 2 de Octubre del 2024.

La que suscribe Alexis Samanta Vera Gonzalez, por mi propio derecho, manifiesto bajo protesta de decir verdad:

CUENTO CON LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS, METODOLOGÍA, Y LA EXPERIENCIA COMPROBABLE DE IMPLANTACIÓN DE ÉSTA.

ATENTAMENTE



ALEXIS SAMANTA VERA GONZALEZ
PERSONA FÍSICA

Mtro. César Manuel Yeverino González
Encargado del Departamento de Conservación y
Servicios Generales del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal

ADJUDICACIÓN DIRECTA N°: AA-50-GYR-050GYR016-N-235-2024
CONTRATO: C4M0141

Ciudad de México a 2 de Octubre del 2024.

PLANTILLA DEL PERSONAL QUE LLEVARA A CABO EL SERVICIO

La que suscribe Alexis Samanta Vera Gonzalez, por mi propio derecho, manifiesto bajo protesta de decir verdad que el personal que realizará el servicio es:

CATEGORÍA	JORNADA	CANTIDAD
TECNICO ESPECIALISTA	DIA	\$356.69

ATENTAMENTE



ALEXIS SAMANTA VERA GONZALEZ
PERSONA FÍSICA

Mtro. César Manuel Yeverino González
Encargado del Departamento de Conservación y
Servicios Generales del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal

ADJUDICACIÓN DIRECTA N°: AA-50-GYR-050GYR016-N-235-2024
CONTRATO: C4M0141

Ciudad de México a 2 de Octubre del 2024.

La que suscribe Alexis Samanta Vera Gonzalez, por mi propio derecho, manifiesto bajo protesta de decir verdad:

Los servicios que ofrezco, la mano de obra y refacciones y los bienes serán fabricados en México y contarán al menos con el cincuenta por ciento de contenido nacional o el porcentaje que como caso de excepción se encuentre reconocido en el Acuerdo por el que se establecen las Reglas para la Determinación y Acreditación del Grado de Contenido Nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de fecha 3 de marzo de 2000.

ATENTAMENTE



ALEXIS SAMANTA VERA GONZALEZ
PERSONA FÍSICA

Mtro. César Manuel Yeverino González
Encargado del Departamento de Conservación y
Servicios Generales del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal

ADJUDICACIÓN DIRECTA N°: AA-50-GYR-050GYR016-N-235-2024
CONTRATO: C4M0141

Ciudad de México a 2 de Octubre del 2024.

La que suscribe Alexis Samanta Vera Gonzalez, por mi propio derecho, manifiesto bajo protesta de decir verdad que mi dirección es la siguiente:

Que reúno las condiciones técnicas, jurídicas y económicas, así como la organización y elementos necesarios para el cumplimiento del contrato.

Protesto lo necesario.

A T E N T A M E N T E



ALEXIS SAMANTA VERA GONZALEZ
PERSONA FÍSICA

Mtro. César Manuel Yeverino González
Encargado del Departamento de Conservación y
Servicios Generales del Órgano de Operación
Administrativa Desconcentrada Norte del Distrito Federal

ADJUDICACIÓN DIRECTA N°: AA-50-GYR-050GYR016-N-235-2024
CONTRATO: C4M0141
VIGENCIA: 03 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

Ciudad de México a 2 de Octubre del 2024.

“PROGRAMA CALENDARIZADO DEL SERVICIO”

PROVEEDOR: ALEXIS SAMANTA VERA GONZALEZ RFC: VEGA920430LT3 R. IMSS: L8711601102 PROVEEDOR: 154595 N° TRELEFONICO: 56-18-71-42-51 CORREO ELECTRONICO: sam.vera.gonzalez@gmail.com DIRECCIÓN: CEDRO 1102, ZEMPOALA, HIDALGO.	
PROGRAMA CALENDARIZADO	
	OCTUBRE
MANTENIMIENTO A EQUIPOS ELECTROMECANICOS EN LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NÚMERO 33 DERIVADO DEL SINIESTRO POR VARIACIONES DE VOLTAJE, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-041/39 (DELEGACIÓN 35) Y EN LA SUBDELEGACIÓN NÚMERO 05, DERIVADO DEL SINIESTRO POR SISMO, CON NÚMERO DE EXPEDIENTE IMSS 23-10-053/39 (DELEGACIÓN 36) DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA NORTE DEL DISTRITO FEDERAL	03 DE OCTUBRE DE 2024 AL 31 DE OCTUBRE DE 2024

ATENTAMENTE



ALEXIS SAMANTA VERA GONZALEZ
PERSONA FÍSICA