



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

CONVOCATORIA A LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LA-50-GYR-050GYR027-N-31-2026

MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 2026

En la Ciudad de León Guanajuato, siendo las **10:00 horas** del día **05 de Febrero de 2026**, de conformidad con el Artículo 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 90 y 91 del reglamento de la Ley; en el Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: calle Suecia esquina con España S/N, Colonia Los Paraísos; se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de la **Junta de Aclaraciones** a la Convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 36, 43 y 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 90 y 91 de su Reglamento de la Ley, así como del **numeral 3.4** de la Convocatoria al rubro citada.

Este acto fue presidido por la Licenciada Nohemi Patricia Rangel Diaz, Servidora Pública facultada por la Convocante, en apego al numeral 5.3.8 b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, vigentes por acuerdo de H. Consejo Técnico mediante Acuerdo ACDO.SA2.HCT.260923/271.P.DA., quien al inicio de esta junta, comunicó a los funcionarios que de conformidad con el artículo 44 de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, Compras MX, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan publicado con 24 horas de anticipación a este acto es decir, hasta las **10:00 horas del día 04 de febrero de 2026**, caso contrario, las solicitudes de aclaración que sean publicadas con posterioridad al plazo antes previsto, no serán contestadas por resultar extemporáneas de conformidad con el Artículo 91 fracción IV del Reglamento de la Ley.

Quien preside el acto, es asistido por el representante de la **Jefatura de Servicios Jurídicos**, por el Representante del Área del **Órgano Interno de Control**, por el representante del **Área Técnica Requirente del Departamento de Conservación y Servicios Generales**; lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, en correlación con los artículos 2, fracción III y 91 fracción III del Reglamento; así mismo, se informa que el Área Contratante, responderá las solicitudes de aclaración de carácter legal y administrativo; todos los nombres y firmas de los funcionarios que participan, constan al final de la presente Acta.

Acto seguido, quien preside dio inicio señalando que una vez verificado la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominado Compras MX, y consultando el expediente número **E-2025-00119747** número de procedimiento **P-2025- 00107977**, asienta que **se recibieron** en tiempo y forma de conformidad con lo establecido en el artículo 44 de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria a través de la Plataforma Compras MX, de conformidad con lo siguiente:-----

SIN TEXTO





Form header for Procurement LA-50-CYR-050CYR027-N-31-2026. Includes fields for Expedient Code, Procurement Number, Status, Internal Code, and Name.

Botones de navegación: Datos Generales, Requerimientos, Solicitudes de aclaración, Proposiciones, Evaluación, Configuración de OGD, Filtros, Datos relevantes del contrato, Bitácora de acciones

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Form for Junta aclaraciones 1 with fields for date and time.

Empresas que han manifestado interés en participar

Buscar

Exportar listado

Table with 8 columns: Num., Licitante, Fecha y hora de registro en el procedimiento, Fecha de expresión de interés, Manifesto, Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones, Acuse(s) de Reguntas. Lists 20 companies.

Page navigation: 1 2 3 4 5 10

Procedimiento LA-50-CYR-050CYR027-N-31-2026

Form header for Procurement LA-50-CYR-050CYR027-N-31-2026. Includes fields for Expedient Code, Procurement Number, Status, Internal Code, and Name.

Botones de navegación: Datos Generales, Requerimientos, Solicitudes de aclaración, Proposiciones, Evaluación, Configuración de OGD, Filtros, Datos relevantes del contrato, Bitácora de acciones

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Form for Junta aclaraciones 1 with fields for date and time.

Empresas que han manifestado interés en participar

Buscar

Exportar listado

Table with 8 columns: Num., Licitante, Fecha y hora de registro en el procedimiento, Fecha de expresión de interés, Manifesto, Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones, Acuse(s) de Reguntas. Lists 10 companies.

Page navigation: 1 2 3 4 5 10

Procedimiento LA-50-CYR-050CYR027-N-31-2026

Form header for Procurement LA-50-CYR-050CYR027-N-31-2026. Includes fields for Expedient Code, Procurement Number, Status, Internal Code, and Name.

Botones de navegación: Datos Generales, Requerimientos, Solicitudes de aclaración, Proposiciones, Evaluación, Configuración de OGD, Filtros, Datos relevantes del contrato, Bitácora de acciones

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Form for Junta aclaraciones 1 with fields for date and time.

Empresas que han manifestado interés en participar

Buscar

Exportar listado

Table with 8 columns: Num., Licitante, Fecha y hora de registro en el procedimiento, Fecha de expresión de interés, Manifesto, Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones, Acuse(s) de Reguntas. Lists 30 companies.

Page navigation: 1 2 3 4 5 10





Código interno del procedimiento: P-2025-00107977
Nombre del procedimiento de contratación: MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 2026

Licitantes que han presentado proposición:
0

Detalles Generales | Requerimientos | **Solicitudes de aclaración** | Preparaciones | Evaluación | Configuración de OSD | Faltas | Datos relevantes del contrato | Etiqueta de acciones

Juntas de Aclaraciones del Procedimiento

Junta aclaraciones 1

Fecha y hora de junta de aclaraciones: 05/02/2026 10:00
Fecha y hora límite para envío de aclaraciones a través de Compras MX: 04/02/2026 10:00

Empresas que han manifestado interés en participar

BUSCAR

Exportar listado

Num.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Preguntas
31	REFRIGERANTES CUAUTTLAN SA DE CV	23/01/2026 12:02				
32	SERVICIOS DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y AJUSTE S DE RL DE CV	29/01/2026 21:24	29/01/2026 21:27			
33	SOLUCIONES INMESOL SA DE CV	23/01/2026 10:11				
34	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	23/01/2026 09:49				
35	TRIMAPE SA DE CV	23/01/2026 07:52				
36	VECO SA DE CV	23/01/2026 09:51	23/01/2026 10:24			
37	VEXPAR OPERACIONES SA DE CV	03/02/2026 09:33				

No.	Nombre, razón o denominación Social	Manifiesto de interés en participar	Solicitud de Aclaración	Número de Solicitudes
1	ALEJANDRO ARROYO HERNANDEZ	Si	No	0
2	ANGEL SANTIAGO SOSA	No	No	0
3	BLANCA ERICKA GUAJARDO MARTINEZ	Si	Si	10
4	CARLOS EDUARDO RENDON ISLAS	No	No	0
5	CEDEREYMA DEL GOLFO SA DE CV	Si	No	0
6	CHRISTOPHER JOARIB HERNANDEZ SANCHEZ	Si	No	0
7	CONSORCIO OSSIAN SA DE CV	No	No	0
8	CONSTRUCTORA SANTI SA DE CV	No	No	0
9	DANIEL EDUARDO ORTIZ ANTONIO	No	No	0
10	FRIO Y CONTROL DE LA CUENCA SA DE CV	No	No	0
11	GARKEN MEDICAL SA DE CV	No	No	0
12	GRACIELA MEDEL ALFARO	No	No	0
13	GRISEL ZARRABAL	Si	No	0
14	GRUPO COMERCIAL ARAMON SA DE CV	Si	No	0
15	GRUPO RELASECAA INDUSTRIAL SA DE CV	No	No	0
16	IGSA SA DE CV	Si	Si	2
17	IMAAC DE COATZACOALCOS SA DE CV	No	No	0
18	INCONO M2 SA DE CV	No	No	0
19	INGENIERIA ESPECIALIZADA EN ELECTRICIDAD Y MECANICA INDUSTRIAL S	Si	No	0
20	INGENIERIA MOREV SA DE CV	No	No	0
21	JAIR IVAN LOPEZ CARRILLO	No	No	0
22	JOSE ANTONIO GONZALEZ LAURENES	Si	No	0
23	JOSE LUIS JARAMILLO RODRIGUEZ	No	No	0
24	JOSE LUIS RAMIREZ CASTILLO	No	No	0
25	JULIO CESAR HERNANDEZ MENDIOLA	No	No	0
26	KAREN BRICEYDA JAUREGUI FLORES	Si	No	0
27	LUIS ALBERTO VARGAS DIAZ	No	No	0





No.	Nombre, razón o denominación Social	Manifiesto de interés en participar	Solicitud de Aclaración	Número de Solicitudes
28	OLGA GONZALEZ MEJIA	No	No	0
29	OMP TECNOLOGIA & SERVICIOS SA DE CV	No	No	0
30	PLANEACION Y ESTRUCTURAS GUDI SA DE CV	No	No	0
31	REFRIGERANTES CUAUTITLAN SA DE CV	No	No	0
32	SERVICIOS DE INGENIERIA, MANTENIMIENTO Y AJUSTE S DE RL DE CV	Si	No	0
33	SOLUCIONES INMESOL SA DE CV	No	No	0
34	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	No	No	0
35	TRIMAPE SA DE CV	No	No	0
36	VECO SA DE CV	Si	Si	3
37	VEXPAR OPERACIONES, S.A. DE C.V.	No	No	0

1. ACLARACIONES/PRECISIONES A LA CONVOCATORIA.

El Área técnica requirente, manifiestan que desean efectuar alguna precisión y/o aclaración a la convocatoria, por lo que, que dado el volumen de la información se adjunta a la letra, como **Anexo Número I** a la presente acta.-----

2. CONTESTACIÓN A LAS SOLICITUDES DE ACLARACIÓN.

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por los licitantes, así como las respuestas otorgada por la Convocante, las cuales se contienen en el **Anexo número II** de la presente acta, de la misma manera se publica en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominado Compras MX, que contiene la respuesta otorgadas por la convocante.-----

De acuerdo con lo establecido en el artículo 44 de la Ley y 91 fracción I del Reglamento, a través de la presente se envían por la Plataforma Compras MX, las respuestas emitidas a las solicitudes de aclaración; así mismo, se informa a los licitantes que se otorga un plazo de **seis (6) horas** contados a partir de la publicación de la presente acta, para que en su caso, los licitantes formulen las preguntas (repreguntas) que consideren necesarias en relación con las precisiones y respuestas emitidas, con lo cual se garantiza el plazo a que se refiere dicho precepto. Una vez que sean recibidas las preguntas a las precisiones y respuestas dadas a los cuestionamientos. Se dará a conocer las repuestas a las preguntas (**repreguntas**), recibidas el día **06 de febrero de 2026** a las **10:00 horas** -----

CIERRE DEL ACTA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley, esta acta forma parte integrante de la convocatoria del presente procedimiento, así como sus respectivos anexos y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de su proposición.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, esta acta en las oficinas Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento ubicada en calle Suecia esquina con España s/n, Colonia Los Paraísos, del Municipio de León, Guanajuato, por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, enterarse de su contenido. Así mismo,





se difunde un ejemplar de la presente acta de Junta de Aclaraciones en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas denominado Compras MX, <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx>, para efectos de la notificación y en términos de los artículos 5 fracción XI, 50 de la Ley y 91 de su Reglamento, dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

No habiendo otro hecho que hacer constar, se da por terminado este acto, siendo las **17:00 horas** del día **05 de febrero de 2026**, firmando los presentes para los efectos legales, administrativos y de notificación a que haya lugar, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez al Acta, quienes reciben copia de la misma.

Esta acta consta de **Anexo I y Anexo II**, con un total de **06 hojas útiles por ambos lados y una más por su anverso.**

**FUNCIONARIOS QUE INTERVIENEN:
POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**

Nombre	Área
Lic. Nohemi Patricia Rangel Diaz	Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Maestra Agustina Olalde Lastiri	Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
C.P. Jorge Luis Pantoja Padilla	Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios
Ing. Eduardo Gerardo Moreno Cabadas	Departamento de Conservación y Servicios Generales
Lic. Cesar Adan Cordoba Escobedo	Representante de Jefatura Jurídica

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

Nombre	Área	Oficio
C.P. José Robledo Guzman	Representante del Área de Auditoria, Quejas y Responsabilidades	Oficio de Invitación 119001-1501001/ADQ/0034/2026

SIN TEXTO





Anexo I. Aclaraciones y/o precisiones a la Convocatoria.

ANEXO TÉCNICO NÚMERO I (UNO)

REQUERIMIENTOS

**CATALOGO DE CONCEPTOS
REQUERIMIENTO**

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO

PARTIDA I
CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION DOCENTE

Mantenimiento preventivo semestral y todos los correctivos que surjan sin costo extra para el Instituto en el lapso del contrato de Servicio de Mantenimiento a Equipos de Aire Acondicionado y minisplit. Incluye: mano de obra, herramienta y equipo de seguridad. (Las refacciones se cotizan por separado).

RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL A UNIDADES TIPO PAQUETE DE 7.5 TON REF Y 22.5 TON REF

- Servicio de mantenimiento Semestral
- Verificación de tensión eléctrica
- Verificación de compresor
- Reapriete de bornes
- Revisión de presiones del sistema
- Revisión de temperaturas
- Revisión y limpieza de filtros de aire
- Revisión que no existan fugas (aceite, gas)
- Comprobación de carga del refrigerante y relleno en su caso
- Revisión del amperaje de compresores y motores
- Revisión de bandas
- Revisión de baleros del difusor
- Engrasado de baleros de difusor
- Lavado de condensador con liquido forcleanear
- Lavado de difusor con liquido forcleaner ecológico
- Limpieza general del equipo

...

Se enlista las marcas y modelos con los que cuenta el instituto de las 20 partidas.





MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO		2026	
PARTIDA I CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION DOCENTE			
EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	MODELO
UNIDAD PAQUETE DE 7.5 TON.	5	YORK	DH048C00N2AAA2A
UNIDAD PAQUETE DE 7.5 TON.		YORK	DH036C00N2AAA2A
UNIDAD PAQUETE DE 7.5 TON.		YORK	DH036C00N2AAA2A
UNIDAD PAQUETE DE 7.5 TON.		YORK	DH036C00N2AAA2A
UNIDAD PAQUETE DE 22.5 TON REF		1	YORK
PARTIDA II UMF No. 53			
EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	MODELO
UNIDAD PAQUETE 15.0 TON REF	1	MIDEA	MRCGT1800WHL-DG
UNIDAD PAQUETE 22.5 TON REF	1	YORK	DM150C00A2AAA3C
PARTIDA III SUBDELEGACION LEON			
EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	MODELO
UNIDAD PAQUETE DE 5.0 TON REF	1	YORK	DCCCE072A25A
PARTIDA IV UMAA No. 55			
EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	MODELO
UNIDAD PAQUETE DE 19.5 TON	2	YORK	DM240C00A2AAA
PARTIDA V HGSZ No. 7			
EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	MODELO
UNIDAD TIPO PAQUETE DE 5.0 TON REF	3	YORK	55ZPK3333
UNIDAD TIPO PAQUETE DE 5.0 TON REF		YORK	50ZPK036-30
UNIDAD TIPO PAQUETE DE 5.0 TON REF		YORK	50ZPK036-30
PARTIDA VI HGSZ No. 10			
EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	MODELO
UNIDAD CONDENSADORA Y MANEJADORA DE AIRE (SEMIABIERTA) CARRIER DE 15 TON.	1	CARRIER	ADG24-500
UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, 5.0 TONELADAS, MARCA YORK	1	YORK	SIN MODELO
PARTIDA VII UMF No. 56			
EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	MODELO
AIRE LAVADO 5.0 TON REF	7	PALAU	5 DALH 180C0515
AIRE LAVADO 5.0 TON REF		PALAU	5 DALH 150B500
AIRE LAVADO 5.0 TON REF		PALAU	5DALH180C0515
AIRE LAVADO 5.0 TON REF		PALAU	5DALH150C480
AIRE LAVADO 5.0 TON REF		PALAU	5 DALH 180D480
AIRE LAVADO 5.0 TON REF		PALAU	5DALH180C0515
AIRE LAVADO 5.0 TON REF		PALAU	5DALH150C480
PAQUETE 10.0 TON REF	1	YORK	K3EU120A33C
PARTIDA VIII HGSZ No. 15			
EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	MODELO
UNIDAD TIPO PAQUETE DE 10.0 TON REF	1	YORK	SIN MODELO
PARTIDA IX UMF No. 57			
EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	MODELO
UNIDAD CONDENSADORA 12.3 TON REF	11	YORK	XTI-033X030-BAEA028A
UNIDAD CONDENSADORA 14.3 TON REF		YORK	XT0-027X030-BADA028A
UNIDAD DE PAQUETE 3.0 TON REF		LG	YC150C00A2AAA2A
MANEJADORA DE AIRE 24.0 TON REF		YORK	XTI-042X064-EAJA028A
MANEJADORA DE AIRE 12.5 TON REF		YORK	XTI-045X078-BAHA028A
MANEJADORA DE AIRE 12.5 TON REF		YORK	XTI-054X072-BAJA028A
MANEJADORA DE AIRE 12.5 TON REF		YORK	XTI-045X066-EAKA028A
MANEJADORA DE AIRE 12.5 TON REF		YORK	XTI-036X066-EAJA028A
MANEJADORA DE AIRE 12.5 TON REF		YORK	XTI-060X066-EAKA028A
MANEJADORA DE AIRE 12.5 TON REF		YORK	XTI-039X066-BAHA028A
MANEJADORA DE AIRE 12.5 TON REF		YORK	XTI-042X078-EAJA028A
MANEJADORA DE AIRE 12.5 TON REF		YORK	XTI-051X069-BAHA028A
MANEJADORA DE AIRE 12.5 TON REF		YORK	XTI-033X036-BAEA028A
MANEJADORA DE AIRE 12.5 TON REF		YORK	XTI-027X030-BADA028A
MANEJADORA DE AIRE 12.5 TON REF	YORK	YCW101325E28KACSDTXXXXL XXXXLXXXX445XXXEXXXXXSAX XXXXXXXXXX1XXXXXX YCW101325E28KACSDTXXXXL XXXXLXXXX445XXXEXXXXXSAX XXXXXXXXXX1XXXXXX LSFG 810110	
GENERADORES DE AGUA HELADA (CHILLERS) 132 TON REF	2	YORK	
TORRE DE ENFRIAMIENTO 210 TON REF	1	REYMSA	
ACONDICIONADOR DE AIRE TIPO MULTI UNIDAD CONDENSADORA 14.3 TON REF	1	LG	APUN180BT5
PARTIDA X UMF No. 59			
EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	MODELO
UNIDAD DE PAQUETE 24.0 TON REF	1	CARRIER	50TCQD24A1A5AD-A0A0
UNIDAD DE PAQUETE 9.6 TON REF	1	AAON	RN-G10-2-0EG09-000
UNIDAD DE PAQUETE 9.1 TON REF	1	CARRIER	50TCQD12A2A50-A0A0
UNIDAD DE PAQUETE 7.7 TON REF	1	CARRIER	50TCQD09A2A50A0A0
UNIDAD DE PAQUETE 7.4 TON REF	1	CARRIER	50TCQD08A2A50A0A0
UNIDAD DE PAQUETE 7.5 TON REF	1	CARRIER	50TCQD08A2A50-A0A0
UNIDAD DE PAQUETE 3.0 TON REF	1	CARRIER	50TCQD05A2A50-A0A0
UNIDAD CONDENSADORA Y EVAPORADORA 1.0 TON REF	1	CARRIER	F5HN2W
UNIDAD MANEJADORA DE AIRE 3.9 TON REF	1	CARRIER	39MN03W024LF311XE
PARTIDA XI UMF No. 38			
EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	MODELO
UNIDAD DE CONDENSADORA Y EVAPORADORA DE 2.0 TON REF 3HP	4	YORK	SIN MODELO
PARTIDA XII UMF No. 12			
EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	MODELO
UNIDAD DE PAQUETE 15.0 TON REF	1	TRANE	SIN MODELO
PARTIDA XIII UMF No. 6			
EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	MODELO
UNIDAD SISTEMA DIVIDO TIPO CASSETTE DE 2.5 TON. REF	6	TRANE	2TTK0536C1000AL
PARTIDA XIV UMF No. 8			
EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	MODELO
EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE 15 T.R., MARCA TRANE, MODELO EAC180A3E0A0000	1	TRANE	EAC180A3E0A0000
PARTIDA XV HGSZ No. 13			
EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	MODELO
UNIDAD TIPO PAQUETE DE 15.0 TON., MARCA TRANE	2	TRANE	EBC180A3E0A0000
UNIDAD TIPO PAQUETE DE 5.0 TON., MARCA CARRIER, MODELO 50TC-D08A1A5-0A0A0	1	CARRIER	50TC-D08A1A5-0A0A0
PARTIDA XVI UMF No. 9			
EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	MODELO
UNIDADES DE CASSETTE MARCA TRANE MOD: 2TTK0536C6000AL. 3.0 TON. REF.	3	TRANE	2TTK0536C6000AL
PARTIDA XVII GUARDERIA ORDINARIA SAN MIGUEL DE ALLENDE			
EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	MODELO
UNIDAD TIPO PAQUETE DE 5.0 TON. REF	3	YORK	XP060C00N2AZZ20001A
UNIDAD TIPO PAQUETE DE 4.0 TON. REF	1	YORK	XP036C00N2AZZ0003
UNIDAD TIPO PAQUETE DE 3.0 TON. REF	1	YORK	XP036C00N2AZZ10003
PARTIDA XVIII UMF No. 11			
EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	MODELO
UNIDAD TIPO PAQUETE DE 5.0 TON. REF. MARCA: YORK	1	YORK	SIN MODELO
PARTIDA XIX PLANTA DE LAVADO REGIONAL			
EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	MODELO
UNIDAD TIPO PAQUETE DE 5.0 TON. REF. MARCA: YORK, MODELO B2HZ060A25A	1	YORK	B2HZ060A25A
PARTIDA XX SUBDELEGACION IRAPUATO			
EQUIPO	CANTIDAD	MARCA	MODELO
UNIDAD MANEJADORA DE AIRE, 1.0 TONELADA	2	SIN MARCA	SIN MODELO





Anexo II. Respuestas a solicitudes de Aclaración.

ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1013895	IGSA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	¿ SEGÚN EL ANEXO DE LA CONVOCATORIA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LA-50-GYR-050GY	<p>1.- PREGUNTA: SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PROPORCIONE EL DOCUMENTO Y LOS ANEXOS INDICADOS Y ADECUADOS A LA CONVOCATORIA DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO.</p> <p>¿ EN EL ANEXO TÉCNICO NUMERO 2, PAGINA 21, INDICAN UN CRONOGRAMA DE 12 SERVICIOS MENSUALES, SIN EMBARGO, EN LA DESCRIPCIÓN DE PARTIDA INDICAN QUE DEBE SER SEMESTRAL Y EN OTROS CUATRIMESTRAL.</p> <p>2.- PREGUNTA.- ¿SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS INDIQUE DE CUANTOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SE REALIZARAN AL AÑO?</p> <p>3.-¿ SERA DE FORMA SEMESTRAL O CUATRIMESTRAL?</p> <p>4.- ¿ A PARTIR DE QUE FECHA SE INICIARÍAN LOS SERVICIOS ?</p> <p>¿ EN EL ANEXO TÉCNICO NÚMERO 1, DAN UNA DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS DE AIRE Y SU CAPACIDAD.</p> <p>5.- ¿NOS PROPORCIONAN POR FAVOR LA CONVOCANTE MARCA Y MODELO DE CADA UNO DE LOS EQUIPOS ?</p> <p>6.- ¿ SE PODRÁ HACER UNA VISITA A LAS INSTALACIONES PARA PODER HACER UNA INSPECCIÓN Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN DEL ESTADO DE CADA UNO DE LOS AIRES?</p> <p>7.- ¿ DE ACUERDO A LA INSTALACIÓN Y UBICACIÓN DE TODOS Y CADA UNO DE LOS AIRES, PARA PROPORCIONAR EL MANTENIMIENTO DE SERVICIOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS, SE REQUERIRÁ DE ALGÚN EQUIPO DE ELEVACIÓN PARA REALIZAR LOS MANTENIMIENTOS, ESCALERA, MALACATE O GRÚA ?</p> <p>8.- ¿ EN EL MISMO ANEXO DE LA DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS ,NOS PUEDE INDICAR LA CONVOCANTE ,</p>	<p>1.- El cronograma es representativo por 12 meses debe de llenarse de acuerdo a lo que se esta requiriendo en el anexo técnico 1, tomando en cuenta que se piden dos mantenimientos preventivos semestrales y todos los correctivos que se requieran durante la vigencia del contrato; 2.- Se realizarán dos servicios de mantenimiento preventivo al año.</p> <p>3.- Será de forma semestral los mantenimientos preventivos y los mantenimientos correctivos en cualquier momento que se requiera.</p> <p>4.- A partir de que se otorgue el fallo el licitante ganador deberá validar el cronograma propuesto en la licitación con cada jefe de conservación a través de la bitácora de servicios.</p> <p>5.- Se da respuesta en aclaraciones generales.</p> <p>6.- La presente licitación no cuenta con el formato de visita de instalaciones pero para su conocimiento todos los equipos al momento se encuentran trabajando al 100%.</p> <p>7.- Cada empresa puede proponer los materiales y herramientas que hagan mas sencillo su trabajo por lo cual no se puede contestar por esta razón su pregunta de manera objetiva.</p> <p>8.- Los horarios de atención y servicio para cada unidad deberán ser acordados con cada jefe de conservación una vez que se realice el fallo de la licitación.</p> <p>9.- No se requiere la acreditación formal del documento DC3.</p> <p>10.-En el anexo técnico numero 9,se indican</p>



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
				<p>¿CUÁL SERÁ EL HORARIO DE ATENCION Y SERVICIO PARA DAR LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS POR CADA UNA DE LAS UBICACIONES PROPORCIONADOS ?</p> <p>9.- ¿ PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ,LA CONVOCANTE SOLICITARA SE CUENTE CON LA ACREDITACIÓN FORMAL DEL DOCUMENTO DC3 ?</p> <p>¿ EN LA PAGINA NUMERO 30, DEL FORMATO 9, INDICAN LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS RESPONSABLES DE LAS DISTINTAS UNIDADES A SU CARGO , ASÍ COMO LAS UBICACIONES.</p> <p>10.¿ PARA LA PROGRAMACIÓN DE LOS SERVICIOS Y CORRECTIVOS, ASÍ COMO LA SOLICITUD DE ACCESOS Y PROGRAMACIÓN DE HORARIOS, SE HARÁ CON EL PERSONAL LISTADO DE ESTE ANEXO ?</p>	<p>los nombres de la personas responsables de las distintas unidades a su cargo así como sus ubicaciones y con ellos se debe coordinar para la realización de los servicios y los accesos a las unidades</p>
1013917	IGSA SA DE CV	LEGAL - ADMINISTRATIVA	¿ EN LA PAGINA NUMERO 30, DEL FORMATO 9, INDICAN LOS NOMBRES DE LAS PERSONAS RES	<p>11.- ¿HABRÁ UN SOLO LEADER PROJECT PARA LA ATENCION Y COORDINACIÓN DE TODAS LAS UNIDADES, O SE HARÁ DE FORMA INDIVIDUAL CON CADA PERSONA INDICADO EN EL ANEXO 9 ?</p> <p>12.- PARA LA REALIZACIÓN DE LOS MANTENIMIENTOS TANTO PREVENTIVOS COMO CORRECTIVOS , SE REQUIERE DE TOMAS DE ENERGÍA Y TOMAS DE AGUA. ESTAS NOS SERÁN PROPORCIONADAS POR LA CONVOCANTE ¿?</p> <p>¿ EN LA PAGINA 28 DEL ANEXO TÉCNICO, MENCIONA UN ANEXO TÉCNICO NUMERO 7 , DE ORDEN Y ENTREGA DE SERVICIO.</p> <p>13.- ¿ ESTE SERÁ EL FORMATO ESTÁNDAR QUE SE EMPLEE PARA LA ENTREGA Y VO? BO. DE LOS SERVICIOS EFECTUADOS ?</p>	<p>11.- Para la atención y coordinación de todas las unidades se hara en forma individual con cada jefe de conservacion indicado en el anexo 9.</p> <p>12.- Es correcta su apreciación.</p> <p>13.- LA EMPRESA DEBERA ENTREGAR SU ORDEN DE SERVICIO PROPIA DE LA EMPRESA AL JEFE DE CONSERVACION DONDE SE REALIZO EL SERVICIO Y EL SERVIDOR PUBLICO ELABORARA EN BASE AL REPORTE RECIBIDO EL FORMATO MANIFESTADO EN EL ANEXO 7</p>



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1014642	BLANCA ERICKA GUAJARDO MARTINEZ	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.2 DE LAS PARTIDAS	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE MANIFIESTE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE SE PODRÁ OFERTAR DE MANERA INDEPENDIENTE CUALQUIERA DE LAS 20 PARTIDA QUE INTEGRAN EL REQUERIMIENTO ANEXO TÉCNICO NÚMERO UNO Y QUE LA ADJUDICACIÓN SERÁ DE LA MISMA FORMA POR PARTIDA, NO SIENDO CAUSAL DE DESECHAMIENTO EL NO OFERTAR LA TOTALIDAD DE LAS PARTIDAS, FAVOR DE ACLARAR	SE DEBERAN DE OFERTAR TODAS LAS PARTIDAS EN CASO CONTRARIO SERA MOTIVO DE DESCALIFICACION
1014643	BLANCA ERICKA GUAJARDO MARTINEZ	TÉCNICO	2.4.1 CALIDAD	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE CON RELACIÓN A LA PRIMERA VIÑETA DEL NUMERAL 2.4.1. CALIDAD QUE HACE REFERENCIA AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN, QUE GUARDA RELACIÓN CON EL ANEXO NÚMERO 2 PROGRAMA CALENDARIZADO POR UNIDADES Y LUGARES DONDE SE ENTREGARAN LOS SERVICIOS, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE SI SE ACEPTA PRESENTAR CALENDARIO ANUAL SIN ESPECIFICAR UNIDAD Y LOCALIDAD SOLO MES PROYECTADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SE ACEPTA FAVOR DE ACLARAR	No se acepta su propuesta, debe especificar en el programa unidades localidad y programación propuesta
1014644	BLANCA ERICKA GUAJARDO MARTINEZ	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.7 FORMA DE ADJUDICACIÓN	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE LO CONTENIDO EN EL SU SEGUNDO PÁRRAFO DEL APARTADO 2.7 FORMA DE ADJUDICACIÓN YA QUE CITA QUE SE ADJUDICARÁ EL 100% DE LA TOTALIDAD DEL REQUERIMIENTO AUN SOLO LICITANTE, Y EL REQUERIMIENTO LO CONFORMAN 20 PARTIDAS, ES CORRECTO ENTENDER QUE SE DEBERÁ OFERTAR LAS 20 PARTIDAS ES CORRECTA MI APRECIACIÓN	Deberá de ofertar todas las partidas
1014645	BLANCA ERICKA GUAJARDO MARTINEZ	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.8 FORMA DE PAGO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE, SI ES CORRECTO ENTENDER QUE EL PAGO SE HARÁ A LOS 20 DÍAS NATURALES POSTERIORES A LA ENTREGA DE LA FACTURA CORRESPONDIENTE Y NO COMO LO SEÑALA LA NUEVA LEY DE ADQUISICIONES EN SU ARTÍCULO 73 QUE NO PODRÁ EXCEDER DE DIECISIETE DÍAS HÁBILES, FAVOR DE ACLARAR	Se aclara al Licitante que de conformidad con el artículo 73 de la LAASSP, el pago no podrá exceder de diecisiete días hábiles contados a partir del envío y verificación de la factura respectiva a través de la Plataforma.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1014646	BLANCA ERICKA GUAJARDO MARTINEZ	LEGAL - ADMINISTRATIVA	2.13 PENAS CONVENCIONALES	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE NO SE APLICA A ESTE NUMERAL 2.13. PENAS CONVENCIONALES LO ENUNCIADO EN EL PUNTO 5.5.8 DE LAS POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN CUANTO A LAS PENAS CONVENCIONALES EN SU INCISO E), FAVOR DE MANIFESTAR POR QUÉ RAZÓN	Se aclara al Licitante que las penas Convencionales se aplicarán de conformidad al numeral 5.5.8 inciso e) de las Políticas, Bases y Lineamientos, en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, del Instituto Mexicano del Seguro Social.
1014647	BLANCA ERICKA GUAJARDO MARTINEZ	LEGAL - ADMINISTRATIVA	4 4. REQUISITOS QUE LOS LICITANTES DEBEN CUMPLIR	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE SI ES CORRECTO ENTENDER QUE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 37 DE LA NUEVA LEY DE ADQUISICIONES, NO SERÁ CAUSAL DE DESECHAMIENTO LA FALTA DE FIRMA AUTÓGRAFA U OLÓGRAFA POR TRATARSE DE UN PROCEDIMIENTO ELECTRÓNICO Y ESTA SE SUSTITUYE CON LA FIRMA DIGITAL MEDIANTE LA CUAL SE SOLICITA A LA CARGA DE DOCUMENTOS EN LA PLATAFORMA DE COMPRASMX, ES CORRECTA MI APRECIACIÓN	Es correcta su apreciación.
1014648	BLANCA ERICKA GUAJARDO MARTINEZ	ECONÓMICO	4.3 PROPUESTA ECONÓMICA	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE LO CONTENIDO EN EL PÁRRAFO CUARTO DEL NUMERAL 4.3 PROPUESTA ECONÓMICA, TODA VEZ QUE SE REFIERE A LOS PARÁMETROS ECONÓMICOS EN EL CUAL INSTRUYE COMO CARGAR EL MONTO TOTAL A OFERTAR Y DICE QUE SE OBTIENE DE LA SUMA DE LOS PRECIOS OFERTADOS PARA LAS PARTIDAS ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO 1 REQUERIMIENTO MISMOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL PORTAL COMPRASMX Y ESTOS NO SE ENCUENTRAN ASÍ, POR EL CONTRARIO LA CONVOCANTE LOS AGRUPO EN DOS, GRUPO 1 CON UN PARÁMETRO A RECABAR Y GRUPO 2 CON 39 PARÁMETROS A RECABAR, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PROPORCIONE EL ANEXO XIX, QUE GUARDE RELACIÓN CON EL ANEXO TÉCNICO NÚMERO 10 (DIEZ) Y ANEXO PROPOSICIÓN ECONÓMICA PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE PLASMAR DE FORMA CORRECTA UNA PROPUESTA ECONÓMICA	Se aclara al Licitante que la Plataforma Compras MX, ya se encuentra actualizada en concordancia con el formato de la Propuesta Económica.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1014649	BLANCA ERICKA GUAJARDO MARTINEZ	LEGAL - ADMINISTRATIVA	6.8 CAUSALES DE DESECHAMIENTO	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE LA CAUSAL DE DESECHAMIENTO DEL REQUISITO SOLICITADO EN EL PUNTO 5.2 INCISO F), DE PROPORCIONAR FOLLETOS, CATÁLOGOS, FOTOGRAFÍAS, MANUALES CON TRADUCCIÓN ÍNTEGRA SIMPLE Y CORRESPONDENCIA A LO OFERTADO, SI LA CONVOCANTE NO PROPORCIONA EN NINGUNA PARTE DE LA CONVOCATORIA Y MUCHO MENOS EN EL ANEXO NUMERO 1 QUE ES EL REQUERIMIENTO LAS MARCAS Y MODELOS Y NÚMEROS DE SERIE DE LOS EQUIPOS QUE LO INTEGRAN, LO QUE ES AMBIGUO SOLICITAR DICHO REQUISITO SIN CONOCER LAS MARCAS, MODELOS Y NÚMEROS DE SERIE DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO, MINISPLIT, UNIDAD CONDENSADORA, MANEJADORA DE AIRE ,UNIDAD TIPO PAQUETE, TORRES DE ENFRIAMIENTO , ETC. FAVOR DE ACLARAR	En las aclaraciones generales se proporcionaran los datos con los que cuenta el Instituto y con esos datos deberan de cumplir lo solicitado referente a folletos, catálogos, fotografías y manuales
1014650	BLANCA ERICKA GUAJARDO MARTINEZ	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO I	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE DESCRIBA EN QUE CONSISTEN LOS MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS QUE SOLICITA EN TODAS LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL REQUERIMIENTO TODA VEZ QUE SOLO DESCRIBE LO QUE DEBE CONTENER UNA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, FAVOR DE ACLARAR	Los mantenimientos correctivos son todos aquellos que pueden surgir durante la vigencia del contrato en cualquiera de los equipos y que debera de atender el licitante ganador de manera inmediata, SIN COSTO EXTRA para el Instituto, son ilimitados y no se puede proporcionar en que consisten porque pueden ser multifactoriales.
1014651	BLANCA ERICKA GUAJARDO MARTINEZ	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO I	SE SOLICITA A LA CONVOCANTE ACLARE DE TODAS LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN EL REQUERIMIENTO Y EN ESPECIFICO AQUELLAS EN LAS QUE SEÑALA UN MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL Y EN EL LISTADO DE SERVICIOS DICE MANTENIMIENTO CUATRIMESTRAL, FAVOR DE ACLARAR	No hay mantenimientos cuatrimestrales, esto se ratifica en las aclaraciones generales. Para todas las partidas enlistadas en el anexo 1 son mantenimientos preventivos semestrales y todos los mantenimiento correctivos que se requieran durante la vigencia del contrato.



ID de la pregunta	Licitante	Tipo de aclaración	Sección de la convocatoria	Aclaración	Respuesta
1015026	VECO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TECNICO NÚMERO 10	CON EL FIN DE GARANTIZAR UNA PROPUESTA TÉCNICA SOLVENTE Y DETERMINAR CON EXACTITUD LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO, SE SOLICITA A LA CONVOCANTE PROPORCIONE UN LISTADO DETALLADO QUE INCLUYA MARCA, MODELO Y NÚMERO DE SERIE DE LOS EQUIPOS LISTADOS EN EL ANEXO TÉCNICO NÚMERO 10. LO ANTERIOR ES INDISPENSABLE PARA IDENTIFICAR EL TIPO DE REFRIGERANTE Y LAS ESPECIFICACIONES DE CARGA DE CADA UNIDAD PAQUETE, ASEGURANDO ASÍ EL CUMPLIMIENTO CON LAS NORMAS AMBIENTALES VIGENTES.	Los datos solicitados con los que cuenta el Instituto se proporcionan en la aclaraciones generales, no omito decir que con estos datos el proveedor de acuerdo a su experiencia determinara el tipo de refrigerante y las especificaciones de carga de los diversos equipos
1015027	VECO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO NÚMERO 2	EN EL ANEXO TECNICO NUMERO 2 LA CONVOCANTE SOLICITA UN PROGRAMA CALENDARIZADO POR UNIDADES Y LUGARES DONDE SE ENTREGARAN LOS BIENES, EN DONDE SE MENCIONA QUE EL PLAZO DE EJECUCION SERA DEL 01 DE ENERO DE 2026 AL 31 DE ENERO DE 2026. SI EN EL ANEXO TECNICO NÚMERO 1 SE ESPECIFICA QUE POR CADA UNIDAD (PARTIDA) SE SOLICITARA RUTINA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL, SE DEBERAN CONSIDERAR 2 MANTENIMIENTOS POR CADA UNIDAD (PARTIDA) POR EL PLAZO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE. ¿ES CORRECTA NUESTRA APRECIACION?	El plazo del ejecución sera del dia del fallo hasta el 31 de diciembre de 2026, los dos servicios preventivos semestrales se repartirán en lapso de tiempo mencionado
1015028	VECO SA DE CV	TÉCNICO	ANEXO TÉCNICO NÚMERO 2	EN DADO CASO DE QUE NUESTRA APRECIACION ANTERIOR HAYA SIDO CORRECTA, PARA PRESENTAR EL PROGRAMA CALENDARIZADO POR UNIDADES, PODEMOS AJUSTARLO CONFORME A NUESTRO ALCANCE, PERO RESPETANDO EL PLAZO DETERMINADO POR LA CONVOCANTE. ¿ACEPTA?	Es correcta su apreciación

-----FIN DE ACTA-----



Buen Gobierno

Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno

Compras MX



El presente documento electrónico ha sido firmado mediante el uso de la e.firma, amparada por un certificado vigente a la fecha de la resolución, de conformidad con los artículos 2, fracción XIII, 7 y 9 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, y 12 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

De conformidad con lo establecido en los artículos 25, fracciones II, V y VI de la Ley de Firma Electrónica Avanzada, la integridad y autoría del presente documento se podrá comprobar conforme a lo previsto en el artículo 19 del Reglamento de la Ley de Firma Electrónica Avanzada.



2026
año de
Margarita
Maza

<https://www.gob.mx/buengobierno>
