



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-GYR-050GYR002-N-123-2025  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PLOMERIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

En la ciudad de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco siendo las 08:30 horas, del 11 de julio de 2025, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en Periférico Sur número 8000, C.P.45600, Colonia Santa María Tequepexpan, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 35 fracción I, 36, 39 fracción I, 43, 44 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, 45 y 46 del Reglamento de la Ley así como del numeral 4 de la convocatoria a la licitación.

El acto fue presidido por la Lic. Maria Jose Carrillo Capacete Jefa del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, servidor público designado de conformidad con el artículo 1 penúltimo párrafo, de la Ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, artículo 3 fracción II de su reglamento y numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social mediante el cual establece que los servidores públicos facultados para llevar a cabo los actos de los procedimientos de contratación, suscribir los diversos documentos que se deriven de éstos y realizar las notificaciones, será el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, el Coordinador de Abastecimiento y Equipamiento o el Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, así como los servidores públicos que en su caso designe el Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos mediante oficio (excepto la suscripción de las convocatorias de los procedimientos de licitación pública)

El funcionario público que preside el presente acto dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, de conformidad al artículo 44 de la Ley, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, a través de la plataforma del siguiente licitante:

LICITANTE	NUMERO DE PREGUNTAS
GABRIELA TOVAR COVARRUBIAS	13 PREGUNTAS

NUMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
1	LA PROPOSICIÓN TÉCNICA DEBERÁ CONTENER LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: A. LICENCIA MUNICIPAL VIGENTE, O PERMISO DE FUNCIONAMIENTO VIGENTE DEL USO DE SUELO, EXPEDIDA(S) POR EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y/O MUNICIPAL DEL LUGAR DONDE SE ENCUENTRE LOCALIZADA LA UBICACIÓN DEL LICITANTE. ESTO PARA CONTAR CON LA CERTEZA DE QUE "EL LICITANTE" SE ENCUENTRE DEBIDAMENTE ESTABLECIDO Y REALICE EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES MUNICIPALES.  ENTENDEMOS QUE LA LICENCIA MUNICIPAL VIGENTE (2025), SERÁ A NOMBRE DEL LICITANTE Y DEBERÁ DEMOSTRAR EL GIRO QUE AMPARE EL RÚBRO OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN, Y SERÁ EXPEDIDA POR AUTORIDAD COMPETENTE. ¿ES CORRECTO?	NO ES CORRECTO, DEBERÁ PRESENTAR LICENCIA MUNICIPAL VIGENTE, LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR CUYAS ACTIVIDADES COMERCIALES O PROFESIONALES ESTÉN RELACIONADAS CON EL OBJETO DE LA PRESENTE LICITACIÓN LO DEBERÁ ACREDITAR A TRAVES DE SU CONSTANCIA DE SITUACION FISCAL PARA PERSONAS FISICAS Y SU ACTA CONSTITUTIVA PARA LAS PERSONAS MORALES.
2	L) ESCRITO EN EL QUE MANIFIESTE QUE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA MATERIAL, HUMANA, TÉCNICA Y FINANCIERA QUE GARANTICE LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN. ANEXO NÚMERO 16 (DIECISÍS)  ¿QUÉ DOCUMENTACIÓN DEBERÁ PRESENTAR EL LICITANTE PARTICIPANTE PARA DEMOSTRAR FEHACIEMENTE QUE SE CUENTA LO SOLICITADO EN EL INCISO MENCIONADO?	CON UN ESCRITO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE CUENTA CON LA INFRAESTRUCTURA MATERIAL, HUMANA, TÉCNICA Y FINANCIERA QUE GARANTICE LA PRESTACIÓN EFICIENTE DEL SERVICIO OBJETO DE ESTA LICITACIÓN, ADJUNTANDO CURRICULUM DE LA EMPRESA.
3	RENLÓN 31 CHECK DE COLUMPIO DE ½" CON ASIENTO DE TEFLON A BRONCE EXTREMOS ROSCADOS DE 125 LB/PULG2 SERVICIO WOG 200 LB/PULG2 PARA VAPOR MODELO 85T.19.  LA DESCRIPCIÓN DICE DOS MEDIDAS 1/2" Y EN EL MODELO DICE 3/4", SE LE SOLICITA A LA CONVOCANTE ESPECIFICAR LA MEDIDA CORRECTA.	DEBERÁ CONSIDERAR MEDIDA DE 3/4"

Handwritten signatures and marks at the bottom of the page.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-GYR-050GYR002-N-123-2025  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PLOMERIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

NUMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
4	RENLÓN 146 FLUXÓMETRO DE SENSOR ELECTRÓNICO DE BATERIAS PARA W.C. CON BOTON ACCIONADOR MECANICO MODELO FB-110-32 EL MODELO SOLICITADO YA SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL MODELO QUE LO SUSTITUYE: FB-110-38. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.
5	RENLÓN 149 FLUXÓMETRO PARA W.C. DE PEDAL MODELO 310-32 EL MODELO SOLICITADO YA SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL MODELO QUE LO SUSTITUYE: 310-38. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.
6	RENLÓN 150 FLUXÓMETRO PARA W.C. DE MANIJA MODELO 110-32 EL MODELO SOLICITADO YA SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL MODELO QUE LO SUSTITUYE: 110-38. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.
7	RENLÓN 167 LLAVE DE LAVABO ELECTRONICA DE SENSOR DE CORRIENTE MODELO TV-39B EL MODELO SOLICITADO YA SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL MODELO QUE LO SUSTITUYE: TV-298-C. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.
8	RENLÓN 180 MEZCLADORA PARA COCINA MODELO 9373INOX EL MODELO SOLICITADO YA SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL MODELO QUE LO SUSTITUYE: 9338. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.
9	RENLÓN 225 PORTAPEL SENCILLO DE SOBRE PONER MODELO 9104 CROMADO X EL MODELO SOLICITADO YA SE ENCUENTRA DESCONTINUADO, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE NOS PERMITA OFERTAR EL MODELO QUE LO SUSTITUYE: 217. ¿SE ACEPTA?	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.
10	RENLÓN 352 REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FB 110-32 045 RF-482 EL MODELO SOLICITADO YA SE ENCUENTRA DESCONTINUADO Y NO HAY ALGUNA REFACCIÓN QUE LO SUSTITUYA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LO ACLARE.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.
11	RENLÓN 365 REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FC 110-32 046 RF-581 EL MODELO SOLICITADO YA SE ENCUENTRA DESCONTINUADO Y NO HAY ALGUNA REFACCIÓN QUE LO SUSTITUYA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LO ACLARE.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.



Handwritten signatures and marks in blue ink at the bottom of the page.



ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL  
LA-50-GYR-050GYR002-N-123-2025  
ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PLOMERIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025

NUMERO	PREGUNTA	RESPUESTA
12	RENLÓN 367 REFACCION PARA FLUXÓMETRO MODELO FC 110-32 053 RF-553 EL MODELO SOLICITADO YA SE ENCUENTRA DESCONTINUADO Y NO HAY ALGUNA REFACCIÓN QUE LO SUSTITUYA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LO ACLARE.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.
13	RENLÓN 376 REFACCION PARA LLAVE ECONOMICA MODELO TV-105 014 RV-150 EL MODELO SOLICITADO YA SE ENCUENTRA DESCONTINUADO Y NO HAY ALGUNA REFACCIÓN QUE LO SUSTITUYA, SOLICITAMOS A LA CONVOCANTE LO ACLARE.	NO SE ACEPTA SU PROPUESTA DEBERÁ APEGARSE A LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo hasta de 06 (seis) horas hábiles para remitir por la plataforma, las preguntas que consideren necesarias en relación con las respuestas emitidas o aclaraciones realizadas por la convocante, mismas a las que se les dará contestación mediante la plataforma.

De conformidad con el artículo 43 de la Ley, esta acta de Junta de Aclaraciones, forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

Para efectos de la notificación, en términos del artículo 50 de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: [comprasmx.buengobierno.gob.mx](http://comprasmx.buengobierno.gob.mx)

Después de dar lectura a la presente acta, se dio por terminado este acto, siendo las 08:40 horas, del día, mes y año en que se actúa.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
LIC. MARIA JOSE CARRILLO CAPACETE	JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. MARTHA ANGELICA GALLARDO GARCIA	JEFA DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS	
LIC. FIDEL ALEJANDRO BECERRA CORONADO	ÁREA DE ADQUISICIONES	
ING. JUAN MEDINA ZUÑIGA	DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES	





Gobierno de  
**México**



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
SEGURIDAD Y SOLIDARIDAD SOCIAL



**ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**  
**LA-50-GYR-050GYR002-N-123-2025**  
**ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE PLOMERIA, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2025**

**POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, OFICINA REGIONAL NUMERO 05**

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
MTRO. LUIS ENRIQUE GUTIERREZ VALADEZ	AUDITOR EN EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, OFICINA REGIONAL NUMERO 05 MEDIANTE OFICIO SABG/OICGYR/AIDI05/2030/2025	



**2025**  
Año de  
**La Mujer**  
Indígena