



ACTA DE LA 1ª JUNTA DE ACLARACIONES
que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR048-N-8-2023 para los TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE 10+5 CONSULTORIOS CON AMC EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN.

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 11:00 hrs., del día 23 de octubre de 2023, en la Oficina del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, ubicada en la planta baja del OOAD Regional Nuevo León, del IMSS, ubicada en Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Oriente, Colonia Centro, C.P. 64010, Monterrey, Nuevo León, se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la Primera Junta de Aclaraciones del Procedimiento de Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR048-N-8-2023, para la adjudicación del contrato de obra pública bajo la condición de pago a precios unitarios, para la ejecución de los TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE 10+5 CONSULTORIOS CON AMC EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN.

Este acto es presidido por la Arq. Ana Priscilla Rodríguez Garza, Jefa de la Oficina de Concursos y Contratos, identificándose con gafete Institucional con número de matrícula 311200698, adscrita al Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria del OOAD Regional Nuevo León, quien al inicio de esta junta, comunica a los asistentes que de conformidad con el artículo 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la Convocatoria, de las personas que hayan manifestado su interés de formular preguntas, caso contrario, se les permitirá su asistencia en calidad de observadores.

En este mismo sentido, se les comunica que se dará pleno cumplimiento al PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS, OTORGAMIENTO Y PRORROGA DE LICENCIAS, PERMISOS, AUTORIZACIONES Y CONCESIONES, los datos personales que se recaben con motivo del presente procedimiento de contratación serán protegidos y tratados conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

El servidor público que preside el acto procede a verificar en el sistema Compranet si se recibieron solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos para esta Licitación Pública Nacional, adjuntando captura de pantalla del sistema con el siguiente resultado:

Series of horizontal dashed lines for capturing the screenshot result.





ACTA DE LA 1ª JUNTA DE ACLARACIONES
que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR048-N-8-2023 para los "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE 10+5 CONSULTORIOS CON AMC EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN".

Web interface screenshot showing details for Procurement LO-50-GYR-050GYR048-N-8-2023. Includes sections for 'Soluciones de aclaración', 'Juntas de Aclaraciones del Procedimiento', and a table of interested companies.

Web interface screenshot showing details for Procurement LO-50-GYR-050GYR048-N-8-2023. Includes sections for 'Soluciones de aclaración', 'Juntas de Aclaraciones del Procedimiento', and a table of interested companies.

Handwritten blue signatures and initials on the right margin.





ACTA DE LA 1ª JUNTA DE ACLARACIONES
que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR048-N-8-2023 para los TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE 10+5 CONSULTORIOS CON AMC EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN.

Total de solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidas por el IMSS mediante el sistema Compranet: 0.

Total de solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidas por el IMSS en la presente junta de aclaraciones: 0.

Total de solicitudes de aclaración, dudas o cuestionamientos recibidos por el IMSS mediante el sistema Compranet y presenciales: 0+0=0.

1. Posteriormente, el servidor público que preside el acto, no habiendo solicitudes de aclaración, procede a hacer del conocimiento a los asistentes, el Área Responsable de Contratación realiza los siguientes comentarios a los aspectos contenidos en la convocatoria:

- a) Se deberá indicar la totalidad de conceptos señalados en el Catálogo de Conceptos, proporcionado como anexo a la convocatoria del presente procedimiento de contratación, así como el importe a nivel partida, subpartida y conceptos. La omisión o modificación del Catálogo de Conceptos se considera causal de desechamiento de la propuesta.
b) Considerar en el anexo 15, los plazos de formulación, aprobación, trámite y pago de estimaciones, de conformidad con el artículo 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas.
c) Se ratifica que la fecha del acto de presentación y apertura de proposiciones de esta Licitación Pública, se llevará a cabo el día 30 de octubre de 2023; a las 10:00 horas, en esta misma oficina.
d) Se comunica que al momento de integrar su propuesta, se deberá incluir en el apartado de Declaraciones bajo protesta de decir verdad, el requisito del documento vigente expedido por el Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en el que se emita opinión favorable del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, de conformidad a lo señalado en la Resolución Fiscal para el ejercicio de que se trata (Art. 32-D CFF).
e) El Contratista será responsable de proveerse de todos los servicios que requiera para la ejecución de los trabajos, particularmente el insumo del agua. Ésta será suministrada en su totalidad por la Contratista, y puesta en el sitio de la obra para su utilización.
f) El Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria, solicita a los licitantes que la Plantilla Técnica de Obra para la Ejecución de los Trabajos sea mínima la siguiente:
• 1 Superintendente de Obra.
• 2 Supervisores de Instalaciones Electromecánicas.

Handwritten signatures and initials on the right margin.



Handwritten signature at the bottom center.



ACTA DE LA 1ª JUNTA DE ACLARACIONES
que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR048-N-8-2023 para los
"TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
DE 10+5 CONSULTORIOS CON AMC EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN".

- 2 Cuantificadores de obra.
• 1 Topógrafo.

Asimismo, se deberá contemplar dentro del cálculo de indirectos, el siguiente personal:

- 1 Almacenista.
• 1 Chofer.
• 1 Velador.

2. El Órgano Interno de Control, emite los siguientes comentarios con respecto a la convocatoria, para los cuales se expresan las aclaraciones pertinentes a continuación:

g) En el numeral 1.3 Plazo de ejecución de los trabajos y fecha estimada de inicio, se mencionan 56 días naturales como plazo de ejecución de los trabajos con fecha estimada para su inicio el día 06 de noviembre de 2023, se recomienda verificar el número de días, tomando en consideración el periodo de los trabajos, ya que en el oficio de invitación mencionan que el periodo de los trabajos adjudicados a contratar será de 54 días naturales con una fecha inicial del 08 de noviembre de 2023.

Al respecto, la convocante hace la siguiente aclaración:
En el numeral 1.3, Plazo de ejecución de los trabajos y fecha estimada de inicio, se ratifica que el plazo de ejecución es de 54 días naturales, con fecha estimada para su inicio el 08 de noviembre de 2023.

h) Página 5, apartado 1.6 Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos, segundo párrafo en correlación con el sexto párrafo del mismo apartado se recomienda aclarar si la visita es "optativa" ya que se menciona en el sexto párrafo que la falta del escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad que conoce las Condiciones y características será causal de desecamiento de la proposición.

Al respecto, la convocante hace la siguiente aclaración:
En el numeral 1.6, Lugar, fecha y hora para la visita al sitio de realización de los trabajos. Se reitera que la visita es de carácter optativo. Sin embargo, aún en caso de no realizar la visita al sitio de realización de los trabajos, El IMSS en ningún caso, asumirá responsabilidad alguna por las conclusiones a que lleguen los licitantes, por lo que el hecho de que un licitante no se familiarice con las condiciones imperantes, en caso de que se le adjudique el contrato, no lo eximirá de su obligación para la ejecución total de la "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE 10+5 CONSULTORIOS CON AMC EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN" en la forma y términos pactados en el contrato.

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials



Handwritten signature/initials at the bottom



ACTA DE LA 1ª JUNTA DE ACLARACIONES
que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. **LO-50-GYR-050GYR048-N-8-2023** para los
**"TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
DE 10+5 CONSULTORIOS CON AMC EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN"**.

El licitante deberá incluir en su proposición, un escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, que conoce las condiciones y características citadas en el segundo párrafo de este numeral, por lo que no podrá invocar su desconocimiento o solicitar modificaciones al contrato por este motivo, la falta de este escrito será causal de desechamiento de la proposición. -----

- i) **En el apartado II.7** Documentos que el ARC proporcionará al licitante para preparar proposición en su último párrafo (Página 10) se menciona la dirección electrónica <https://CompraNet.funcionpublica.gob.mx> siendo que la dirección Correcta es: <https://compranet.hacienda.gob.mx/>. -----

Al respecto, la convocante hace la siguiente aclaración:

En el numeral II.7, Plazo de ejecución de los trabajos y fecha estimada de inicio, párrafo último, se **ratifica**:

De conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas la Convocatoria y todo lo relativo a la licitación se encuentran disponibles para consulta y obtención en la dirección electrónica <https://compranet.hacienda.gob.mx/>. -----

- j) **Página 10, apartado II.9.1** Fecha, hora, lugar y desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones, menciona que el acto se efectuará el día 28 de octubre de 2023, sin embargo, en la invitación al evento menciona que será el día 30 de octubre de 2023, por lo que se recomienda aclarar. -----

Al respecto, la convocante hace la siguiente aclaración:

En el numeral II.9., Etapas del procedimiento licitatorio, subnumeral II.9.1. Fecha, hora, lugar y desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones, párrafo primero, se **ratifica** que el acto se efectuará el día **30 de octubre** de 2023, a las **10:00 hrs.**, en la sala de Juntas del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria ubicado en Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Ote., Col. Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León. Una vez cerrado el recinto no se permitirá el acceso a ninguna persona, ni la introducción de documentación. -----

- k) **Página 11, apartado II.9.1** Fecha, hora, lugar y desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones, párrafo 5; a efecto de no limitar la libre participación se recomienda reconsiderar lo establecido en dicho párrafo, o en su caso remitir el fundamento legal para dicha consideración. -----



Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten signature



ACTA DE LA 1ª JUNTA DE ACLARACIONES
que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR048-N-8-2023 para los TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE 10+5 CONSULTORIOS CON AMC EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN.

Al respecto, la convocante hace la siguiente aclaración:

En el numeral II.9., Etapas del procedimiento licitatorio, subnumeral II.9.1. Fecha, hora, lugar y desarrollo del acto de presentación y apertura de proposiciones, párrafo quinto, página 11, se ratifica que: tratándose de participación de los licitantes por medios remotos de comunicación electrónica, deberán concluir el envío de sus proposiciones, incluyendo la documentación distinta a éstas, a más tardar a la fecha y hora pactada para el evento de acto de presentación y apertura de proposiciones para el presente procedimiento de licitación.

- 1) Página 13, apartado II.9.2. Fecha, hora y lugar de la comunicación del Fallo menciona que el acto se efectuará el día 02 de noviembre de 2023. sin embargo. En la invitación al evento menciona que será el día 06 de noviembre de 2023, por lo que se recomienda aclarar. ---

Al respecto, la convocante hace la siguiente aclaración:

En el numeral II.9., Etapas del procedimiento licitatorio, subnumeral II.9.2. Fecha, hora y lugar de la comunicación del Fallo, párrafo primero, se ratifica que el acto se efectuará el día 06 de noviembre de 2023; a las 11:00 horas, en la Sala de Juntas del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria de la Delegación del IMSS, ubicada en Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Ote., Col. Centro, C.P. 64000, Monterrey, Nuevo León.

3. Se procede a realizar las aclaraciones por parte del Área Técnica:

- m) En el Catálogo de Conceptos proporcionado en la Convocatoria del presente procedimiento, en la partida AA32, relacionado a los equipos de Aire Acondicionado, las marcas que se podrán suministrar e instalar serán: Carrier, York o LG., las cuales deberán proporcionar el mejor tiempo de entrega, certificándolo a través de proveedor, así como la uniformidad de la totalidad de los equipos. Asimismo, la instalación deberá incluir la puesta en marcha, pruebas y capacitación del personal.
n) En el Catálogo de Conceptos proporcionado en la Convocatoria del presente procedimiento: Los cristales templados propios de la cancelería deberán incluir el sello de la templadora, y el mismo deberá ser visible. Asimismo, la requisición del vidrio deberá incluir la información de entrega de la obra: Nombre de la obra y domicilio.
o) En el Catálogo de Conceptos proporcionado en la Convocatoria del presente procedimiento, con respecto al suministro de equipos de Subestación Eléctrica:





ACTA DE LA 1ª JUNTA DE ACLARACIONES
que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR048-N-8-2023 para los TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE 10+5 CONSULTORIOS CON AMC EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN.

Concepto: EL32-016-005.

Dice: 1

DESCRIPCIÓN: 3.8 KV, 400A, 60 HZ EN TABLERO AUTOSOPORTADO CON: 1, GABINETE PARA ACOMETIDA, UN GABINETE CON SECCIONADOR DE 400 AMP, CON FUSIBLES DE 40 A.

Debe decir:

DESCRIPCIÓN: TABLERO DE DISTRIBUCIÓN EN MEDIA TENSION AUTO SOPORTADO SM6, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, CONSTRUIDO Y PROBADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS IEC, ADECUADO PARA OPERAR EN UN SISTEMA DE 3 FASES 3 HILOS COMPUESTO POR: CARACTERISTICAS: COLOR RAL 9003, CLASIFICACION PI, LSC2A (LSCI PARA CELDAS DE MEDICION), GRADO DE PROTECCION DE CELDAS IP3X, PARA USO INTERIOR. ALTURA DE OPERACION MENOR O IGUAL A 1000 MSNM, ENTRADA Y SALIDA DE CABLES POR LA PARTE INFERIOR, SENTIDO DEL TABLERO DE IZQUIERDA A DERECHA. CON CARACTERISTICAS ELÉCTRICAS: TENSION DE SERVICIO 13200 V, TENSION DE DISEÑO 17.5 KV, TENSION DE FRECUENCIA INDUSTRIAL 38 KVMS @ 1000 MSNM, NIVEL BASICO DE IMPULSO (1.2/50 US) 95 KVBIL @ 1000 MSNM NIVEL BASICO DE IMPULSO (1.2(50 US) 81 KVBIL @ 2400 MSNM. FRECUENCIA 60 HZ, CAPACIDAD DE BARRAS DE 650 AMP, CORRIENTE DE CORTA DURACION ADMISIBLE 20 KA/IS, CLASIFICACION DE ARCO INTERNO IAC AFL 12.5 KA/IS, CON ACCESORIOS: JUEGO DE CUBIERTAS LATERALES, PALANCA DE OPERACION, RESISTENCIA CALEFACTORA CON TERMOSTATO EN COMPARTIMIENTO DE CABLES DE FUERZA DE (220 VCA), JUEGO DE INDICADORES DE PRESENCIA DE TENSION CAPACITIVOS, JUEGO DE ZAPATAS MECANICAS PARA CABLES DE FUERZA POR LA PARTE INFERIOR (3X1C-240 MM2), CON SECCIONES; (SECCION 1) 1 CELDA DE ENTRADA / SALIDA DE CABLES DE 375 X 1030 X 1600 MM (WXDXH) PESO 130 KW, (SECCION 2): 1 CELDA DE FUSIBLE 375 X 103 0X 1600 (WXDXH) PESO 140KG, SECCIONADOR DE OPERACION CON CARGA CON PUESTA A TIERRA A LA DESCONEXION CON SF6 COMO MEDIO DE AISLAMIENTO Y MECANISMO DE OPERACION TIPO CII MANUAL, UN JUEGO DE FUSIBLES DIN 442 MM PARA 50 A, DUCTO DE ALAMBRADO.

Concepto: EL32-020-006.

Dice:

DESCRIPCIÓN: 13.8 KV, 400A, 60 HZ EN TABLERO AUTOSOPORTADO CON: 1, GABINETE PARA ACOMETIDA, UN GABINETE CON SECCIONADOR DE 400 AMP, CON FUSIBLES DE 40A, UN GABINETE CON INTERRUPTOR Y UN GABINETE PARA ACOPLAMIENTO A TRANSFORMADOR.



Handwritten signatures and marks on the right margin.



ACTA DE LA 1ª JUNTA DE ACLARACIONES
que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR048-N-8-2023 para los TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE 10+5 CONSULTORIOS CON AMC EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN.

Debe decir:

DESCRIPCIÓN:

TABLERO DE DISTRIBUCION EN MEDIA TENSION AUTO SOPORTADO SM6, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, CONSTRUIDO Y PROBADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS IEC, ADECUADO PARA OPERAR EN UN SISTEMA DE 3 FASES 3 HILOS COMPUESTO POR: CARACTERISTICAS: COLOR RAL 9003, CLASIFICACION PI, LSC2A (LSCI PARA CELDAS DE MEDICION), GRADO DE PROTECCION DE CELDAS IP3X, PARA USO INTERIOR ALTURA DE OPERACION MENOR O IGUAL A 1000 MSNM, ENTRADA Y SALIDA DE CABLES POR LA PARTE INFERIOR, SENTIDO DEL TABLERO DE IZQUIERDA A DERECHA. CON CARACTERISTICAS ELECTRICASTENSION DE SERVICIO 13200 V, TENSION D EDISEÑO 17.5 KV, TENSION DE FRECUENCIA INDUSTRIAL 38 KVMS @ 1000 MSNM, NIVEL BASICO DE IMPULSO (1.2/50 US)95 KVBIL @ 1000MSNM NIVEL BASICO DE IMPULSO (1.2(50 US) 81 KVBIL @ 2400 MSNM. FRECUENCIA 60 HZ, CAPACIDAD DE BARRAS DE 650 AMP, CORRIENTE DE CORTA DURACION ADMISIBLE 20 KA/1S, CLASIFICACION DE ARCO INTERNO IAC AFL 12.5 KA/1S, CON ACCESORIOS: JUEGO DE CUBIERTAS LATERALES, PALANCA DE OPERACION, RESISTENCIA CALEFACTORA CON TERMOSTATO EN COMPARTIMIENTO DE CABLES DE FUERZA DE (220 VCA),J UEGO DE INDICADORES DE PRESENCIA DE TENSION CAPACITIVOS, JUEGO DE ZAPATAS MECANICAS PARA CABLES DE FUERZA POR LA PARTE INFERIOR (3X1C-240 MM2), CELDAS CON SECCIONES: (SECCION 1): 1 CELDA DE CUCHILLA (500 X 1030 X 1600 MM((WXDXH)) PESO 140 KG, SECCIONADOR DE OPERACION CON CARGA CON PUESTA A TIERRA NA LA DESCONEXION CON SF6 COMO MEDIO DE AISLAMIENTO Y MECANISMO DE OPERACION TIPO CIT MANUAL. (SECCION 2) 1 CELDA DE FUSIBLE (375 X 1030 X 1600(WXDXH)) PESO 140KG, SECCIONADOR DE OPERCION CON CARGA CON PUESTA A TIERRA A LA DESCONEXION CON SF6 COMO MEDIO DE AISLAMIENTO Y MECANISMO DE OPERACION TIPO CII MANUAL, UN JUEGO DE FUSIBLES DIN 442 MM PARA 50 A, DUCTO DE ALAMBRADO, SALIDA CON BARRA PARA INTERCONEXION DE CELDA ADYACENTE, (CELDA 3):1 ACOPLAMIENTO LATERAL 457 X 833 X 1829 MM(WXDXH) PESO 300 KG.

p) En el Catálogo de Conceptos proporcionado en la Convocatoria del presente procedimiento, con respecto a la instalación de equipos de Subestación Eléctrica:

SE ELIMINA EL SIGUIENTE CONCEPTO:

Concepto: EL32-020-000 (Con respecto a la colocación exclusivamente).

DESCRIPCIÓN: COLOCACIÓN SUBESTACION IMPERCOMPACTA RECEPTORA EN TABLERO AUTOSOPORTADO ,13.8 KV,CORRIENTE NOMINAL DE 630A,60 HZ ,CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO 20 KA,NEMA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, CONEXIONES Y PRUEBAS, TRAZO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS,





ACTA DE LA 1ª JUNTA DE ACLARACIONES
que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. **LO-50-GYR-050GYR048-N-8-2023** para los **"TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE 10+5 CONSULTORIOS CON AMC EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN"**.

DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. -----

Concepto: EL32-020-006 (Con respecto a la colocación exclusivamente). -----

DESCRIPCIÓN:

13.8 KV ,400A ,60 HZ EN TABLERO AUTOSOPORTADO CON: 1, GABINETE PARA ACOMETIDA, UN GABINETE CON SECCIONADOR DE 400 AMP, CON FUSIBLES DE 40 A.

UNIDAD: PZA. -----

CANTIDAD: 1.00 -----

• **SE ELIMINA EL SIGUIENTE CONCEPTO:**

Concepto: EL32-035-000 (Con respecto a la colocación exclusivamente). -----

DESCRIPCIÓN:

COLOCACION DE SUBESTACION IMPERCOMPACTA TRANSFORMADORA EN TABLERO AUTOSOPORTADO ,13.8 KV, CORRIENTE NOMINAL DE 630A,60 HZ, CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO 20 KA, NEMA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, EQUIPO DE SEGURIDAD, EN CUALQUIER NIVEL. -----

Concepto: EL32-035-016 (Con respecto a la colocación exclusivamente). -----

DESCRIPCIÓN:

13.8 KV ,400A ,60 HZ EN TABLERO AUTOSOPORTADO CON: 1, GABINETE PARA ACOMETIDA, UN GABINETE CON SECCIONADOR DE 400 AMP, CON FUSIBLES DE 40A, UN GABINETE CON INTERRUPTOR Y UN GABINETE PARA ACOPLAMIENTO A TRANSFORMADOR.,

UNIDAD: PZA. -----

CANTIDAD: 1.00 -----

• **SE ELIMINA EL SIGUIENTE CONCEPTO:**

Concepto: EL32-055-000 (Con respecto a la colocación exclusivamente). -----

DESCRIPCIÓN:

COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA GRADO HOSPITAL (SERVICIO CONTINUO), 220/127V, 3F, 4H, 60Hz, F.P. 0.8%, EFICIENCIA = 0.925, PARA OPERAR A 0-3000 M.S.N.M., CON CARGADOR DE BATERÍAS, PRECALENTADOR DE AGUA, INCLUYE: TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, CONEXIONES Y PRUEBAS, TRAZO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. -----



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark

Handwritten mark



ACTA DE LA 1ª JUNTA DE ACLARACIONES
que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.

Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. **LO-50-GYR-050GYR048-N-8-2023** para los
**"TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
DE 10+5 CONSULTORIOS CON AMC EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN"**.

Concepto: EL32-055-021 (Con respecto a la colocación exclusivamente). -----

DESCRIPCIÓN:

PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 125 kW CONTINUOS EN OPERACIÓN EN EMERGENCIA, 220/127V, 3F, 4H, 60Hz. f.p.= 0.8. % DE EFICIENCIA=0.925 CONTENIENDO UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P-600A. PARA OPERAR A 0-1000 M.S.N.M., CON CARGADOR DE BATERÍAS, PRECALENTADOR DE AGUA, INCLUYE: TANQUE INTEGRADO EN LA BASE DE LA PLANTA, MARCA: IGSA. -----

UNIDAD: PZA. -----

CANTIDAD: 1.00 -----

• SE AGREGA EL SIGUIENTE CONCEPTO:

Concepto: EL32-021-000 (Con respecto a la colocación exclusivamente). -----

DESCRIPCIÓN:

COLOCACIÓN SUBESTACION IMPERCOMPACTA RECEPTORA EN TABLERO AUTOSOPORTADO, 13.8 KV, CORRIENTE NOMINAL DE 630A, 60 HZ, CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO 20 KA, NEMA INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, CONEXIONES Y PRUEBAS, TRAZO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL. -----

Concepto: EL32-021-006 (Con respecto a la colocación exclusivamente). -----

DESCRIPCIÓN:

TABLERO DE DISTRIBUCION EN MEDIA TENSION AUTO SOPORTADO SM6, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, CONSTRUIDO Y PROBADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS IEC, ADECUADO PARA OPERAR EN UN SISTEMA DE 3 FASES 3 HILOS COMPUESTO POR: CARACTERISTICAS: COLOR RAL 9003, CLASIFICACION PI, LSC2A (LSC1 PARA CELDAS DE MEDICION), GRADO DE PROTECCION DE CELDAS IP3X, PARA USO INTERIOR ALTURA DE OPERACION MENOR O IGUAL A 1000 MSNM, ENTRADA Y SALIDA DE CABLES POR LA PARTE INFERIOR, SENTIDO DEL TABLERO DE IZQUIERDA A DERECHA, CON CARACTERISTICAS ELECTRICAS TENSION DE SERVICIO 13200 V, TENSION DE DISEÑO 17.5 KV, TENSION DE FRECUENCIA INDUSTRIAL 38 KVMS @ 1000 MSNM, NIVEL BASICO DE IMPULSO (1.2/50 US) 95 KVBIL @ 1000MSNM NIVEL BASICO DE IMPULSO (1.2/50 US) 81 KVBIL @ 2400 MSNM. FRECUENCIA 60 HZ, CAPACIDAD DE BARRAS DE 650 AMP, CORRIENTE DE CORTA DURACION ADMISIBLE 20 KA/IS, CLASIFICACION DE ARCO INTERNO IAC AFL 12.5 KA/IS, CON ACCESORIOS: JUEGO DE CUBIERTAS LATERALES, PALANCA DE OPERACION, RESISTENCIA CALEFACTORA CON TERMOSTATO EN COMPARTIMIENTO DE CABLES DE FUERZA DE (220 VCA), JUEGO DE INDICADORES DE PRESENCIA DE TENSION CAPACITIVOS, JUEGO DE ZAPATAS MECANICAS PARA CABLES DE FUERZA POR LA PARTE INFERIOR (3X1C-240 MM2), CELDAS CON SECCIONES: -----

Handwritten signatures and marks on the right margin.



Handwritten signature at the bottom right.



ACTA DE LA 1ª JUNTA DE ACLARACIONES
que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR048-N-8-2023 para los "TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE 10+5 CONSULTORIOS CON AMC EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN".

(SECCION 1): 1 CELDA DE CUCHILLA (500 X 1030 X 1600 MM((WXDXH)) PESO 140 KG, SECCIONADOR DE OPERACION CON CARGA CON PUESTA A TIERRA NA LA DESCONEXION CON SF6 COMO MEDIO DE AISLAMIENTO Y MECANISMO DE OPERACION TIPO CIT MANUAL. (SECCION 2) 1 CELDA DE FUSIBLE (375 X 1030 X 1600(WXDXH)) PESO 140KG, SECCIONADOR DE OPERACION CON CARGA CON PUESTA A TIERRA A LA DESCONEXION CON SF6 COMO MEDIO DE AISLAMIENTO Y MECANISMO DE OPERACION TIPO CII MANUAL, UN JUEGO DE FUSIBLES DIN 442 MM PARA 50 A, DUCTO DE ALAMBRADO, SALIDA CON BARRA PARA INTERCONEXION DE CELDA ADYACENTE, (CELDA 3):1 ACOPLAMIENTO LATERAL 457 X 833 X 1829 MM(WXDXH) PESO 300 KG.

UNIDAD: PZA.

CANTIDAD: 1.00

SE AGREGA EL SIGUIENTE CONCEPTO:

Concepto: EL32-036-000 (Con respecto a la colocación exclusivamente).

DESCRIPCIÓN: COLOCACION DE SUBESTACION IMPERCOMPACTA TRANSFORMADORA EN TABLERO AUTOSOPORTADO ,13.8 KV, CORRIENTE NOMINAL DE 630A,60 HZ, CORRIENTE DE CORTO CIRCUITO 20 KA, NEMA. INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, EQUIPO DE SEGURIDAD, EN CUALQUIER NIVEL.

Concepto: EL32-036-016 (Con respecto a la colocación exclusivamente).

DESCRIPCIÓN: TABLERO DE DISTRIBUCCION EN MEDIA TENSION AUTO SOPORTADO SM6, MARCA SCHNEIDER ELECTRIC, CONSTRUIDO Y PROBADO DE ACUERDO CON LAS NORMAS IEC, ADECUADO PARA OPERAR EN UN SISTEMA DE 3 FASES 3 HILOS COMPUESTO POR: CARACTERISTICAS, COLOR RAL 9003, CLASIFICACION PI, LSC2A (LSC1 PARA CELDAS DE MEDICION), GRADO DE PROTECCION DE CELDAS IP3X, PARA USO INTERIOR ALTURA DE OPERACION MENOR O IGUAL A 1000 MSNM, ENTRADA Y SALIDA DE CABLES POR LA PARTE INFERIOR, SENTIDO DEL TABLERO DE IZQUIERDA A DERECHA. CON CARACTERISTICAS ELECTRICASTENSION DE SERVICIO 13200 V, TENSION D EDISEÑO 17.5 KV, TENSION DE FRECUENCIA INDUSTRIAL 38 KVMS @ 1000 MSNM, NIVEL BASICO DE IMPULSO (1.2/50 US)95 KVBIL @ 1000MSNM NIVEL BASICO DE IMPULSO (1.2(50 US) 81 KVBIL @ 2400 MSNM. FRECUENCIA 60 HZ,CAPACIDAD DE BARRAS DE 650 AMP ,CORRIENTE DE CORTA DURACION ADMISIBLE 20 KA/IS ,CLASIFICACION DE ARCO INTERNO IAC AFL 12.5 KA/IS ,CON ACCESORIOS : JUEGO DE CUBIERTAS LATERALES ,PALANCA DE OPERACION,RESISTENCIA CALEFACTORA CON TERMOSTATO EN COMPARTIMIENTO DE CABLES DE FUERZA DE (220 VCA),JUEGO DE INDICADORES DE PRECENCIA DE TENSION CAPACITIVOS,JUEGO DE ZAPATAS MECANICAS PARA CABLES DE FUERZA POR LA PARTE INFERIOR (3XIC-240 MM2), CELDAS CON SECCIONES ;



Handwritten signatures and marks on the right margin.



ACTA DE LA 1ª JUNTA DE ACLARACIONES
que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.
Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. LO-50-GYR-050GYR048-N-8-2023 para los
"TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR DE 10+5 CONSULTORIOS CON AMC EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN".

(SECCION 1) 1 CELDA DE CUCHILLA (500 X1030X1600 MM((WXDXH)) PESO 140 KG, SECCIONADOR DE OPERACION CON CARGA CON PUESTA A TIERRA A LA DESCONEXION CON SF6 COMO MEDIO DE AISLAMIENTO Y MECANISMO DE OPERACION TIPO CIT MANUAL , (SECCION 2) 1 CELDA DE FUSIBLE (375X1030X1600(WXDXH))PESO 140KG,SECCIONADOR DE OPERACION CON CARGA CON PUESTA A TIERRA A LA DESCONEXION CON SF6 COMO MEDIO DE AISLAMIENTO Y MECANISMO DE OPERACION TIPO CIT MANUAL ,UN JUEGO DE FUSIBLES DIN 442 MM PARA 50 A,DUCTO DE ALAMBRADO,SALIDA CON BARRA PARA INTERCONEXION DE CELDA ADYACENTE, (CELDA 3)1 ACOPLAMIENTO LATERAL 457X 833X1829 MM(WXDXH) PESO 300 KG.
UNIDAD: PZA.
CANTIDAD: 1.00

SE AGREGA EL SIGUIENTE CONCEPTO:

Concepto: EL32-056-000 (Con respecto a la colocación exclusivamente).
DESCRIPCIÓN: COLOCACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA GRADO HOSPITAL (SERVICIO CONTINUO), 220/127V, 3F, 4H, 60Hz, F.P. 0.8%, EFICIENCIA = 0.925, PARA OPERAR A 0-3000 M.S.N.M., CON CARGADOR DE BATERÍAS, PRECALENTADOR DE AGUA, INCLUYE: TANQUE DE COMBUSTIBLE DE DIA, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES REQUERIDOS, ACARREO, CONEXIONES Y PRUEBAS, TRAZO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, SOPORTERIA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECÍFICAS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EN CUALQUIER NIVEL.

Concepto: EL32-056-021 (Con respecto a la colocación exclusivamente).
DESCRIPCIÓN: PLANTA GENERADORA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, 125 kW CONTINUOS EN OPERACIÓN EN EMERGENCIA, 220/127V, 3F, 4H, 60Hz. f.p.= 0.8. % DE EFICIENCIA=0.925 CONTENIENDO UN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 3P-600A. PARA OPERAR A 0-1000 M.S.N.M., CON CARGADOR DE BATERÍAS, PRECALENTADOR DE AGUA, INCLUYE: TANQUE INTEGRADO EN LA BASE DE LA PLANTA, MARCA: IGSA.
UNIDAD: PZA.
CANTIDAD: 1.00



Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature



ACTA DE LA 1ª JUNTA DE ACLARACIONES
que se elabora conforme a lo estipulado en los artículos 34 y 35 de la
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 39 y 40 de su Reglamento.

Procedimiento de contratación por Licitación Pública Nacional No. **LO-50-GYR-050GYR048-N-8-2023** para los
**"TRABAJOS DE OBRA CIVIL E INSTALACIONES PARA LA TERMINACIÓN DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR
DE 10+5 CONSULTORIOS CON AMC EN SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN"**.

q) **En el Catálogo de Conceptos proporcionado en la Convocatoria del presente procedimiento, con respecto a la partida EL24: CANALIZACIONES ESPECIALES E ILUMINACIÓN.** Los conceptos **EL24-071-005, EL24-071-006, EL24-071-007.** Se deberá considerar para su instalación una T de aluminio colocada en el perímetro del hueco donde se instalará la lámpara, tipo Armstrong, color blanco. -----

Atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos a realizar, se les informa a todos los presentes que esta es la **ÚNICA JUNTA DE ACLARACIONES.** -----

El Área Contratante pregunta a los asistentes, si desean agregar algún comentario o si hay alguna duda en el presente acto.

La C.P. Eimmy Lilitana Serrato Soto, por parte del Área de Auditoría Interna, Desarrollo y Mejora de La Gestión Pública, del Órgano Interno de Control Específico del IMSS., conmina al Área Contratante y Área Técnica resuelvan en forma clara y precisa las dudas de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria, ello bajo los parámetros señalados en los artículos 34 y 35 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, así como los artículos 39 y 40 de su reglamento y numerales 4.2.1.2 y 4.2.1.2.3 numeral 2 del Manual Administrativo de Aplicación General en Materia De Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de igual forma se recomienda verificar en el Diario Oficial de la Federación y en el portal de CompraNet modulo "proveedores y contratistas sancionados" que los licitantes no se encuentren sancionados. -----

A fin de no ser reiterativos, la representación de la Jefatura de Servicios Jurídicos replica los comentarios realizados por el Órgano Interno de Control (OIC). -----

De conformidad con lo establecido en la fracción II del artículo 2 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la Convocatoria y todo lo relativo a la licitación se encuentran disponibles para consulta y obtención en la dirección electrónica <https://compranet.hacienda.gob.mx>. -----

Para constancia y a fin de que surta sus efectos legales correspondientes, firman al margen y al calce quienes intervinieron en el presente acto, sin que la falta de firma de alguno de los participantes afecte la validez del presente documento, y se hace entrega de una copia de la presente acta a cada asistente, asimismo se pone a disposición en las oficinas de la convocante y por vía electrónica a través del sistema Compranet. Al finalizar este evento se fijará un ejemplar de esta acta en el tablero de avisos del Departamento de Construcción y Planeación Inmobiliaria del OOAD Regional Nuevo León, del IMSS, ubicada en Gregorio Torres Quevedo No. 1950 Oriente, Colonia Centro, C.P. 64010, Monterrey, Nuevo León, que es un lugar visible y con acceso al público.



