



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS



DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO **ADJDIR-08-2024** CON NÚMERO EN COMPRANET **AA-50-GYR-050GYR013-N-40-2024** PARA EL **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2024**, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS **ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III, 26 BIS FRACCIÓN I, 28 FRACCIÓN I, 40 Y 41, FRACCIÓN VII** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

En el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, siendo las **15:00** horas del día **14 de marzo de 2024**, se reunieron en el aula de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social el funcionario público representante del área contratante que firman al final de esta acta, en el uso de la palabra el **Lic. Ernesto Antonio Hooper Arvizu, Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios**, quien es autoridad competente para emitir el siguiente **"DICTAMEN"** con fundamento en los **artículos 36, 36 bis, 37, 37 bis y 41, fracción VII** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, derivado que el procedimiento de la licitación pública nacional electrónica número **LA-50-GYR-050GYR013-N-301-2023** que resultó desierto.

La Coordinación de Abastecimiento del Órgano de Operación Desconcentrada en Oaxaca en calidad de área contratante, con base en el requerimiento recibido para realizar un procedimiento de Adjudicación Directa, mismo que se encuentra incluido en el oficio de referencia **219001140100/DCSG/OC/0357/2024**, así como la solicitud presentada por la **L.C.P. Yolanda Matilde López Pérez, Encargada del Departamento de Conservación y Servicios Generales** para la contratación del **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2024**, el Departamento de Conservación y Servicios Generales dependiente de la Jefatura de Servicios Administrativos de este Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada en Oaxaca, regula su actuar, entre otras; con la norma que establece las disposiciones generales de conservación (1000-B01-022), cuyas disposiciones normativas obligan a este instituto a detectar, priorizar, planear, presupuestar, programar, validar, ajustar, ejecutar y controlar las acciones necesarias para satisfacer las necesidades de conservación de las unidades que integran el patrimonio institucional, por lo que se debe considerar todos y cada uno de los servicios y bienes, llámense refacciones, aditamentos, utensilios, herramientas.

Por lo anterior, es necesaria la contratación del presente requerimiento a fin de cumplir con las disposiciones mencionadas, ya que se trata del mantenimiento a transformadores, subestaciones eléctricas y plantas de emergencia, régimen IMSS-Bienestar para hospitales, unidades de medicina familiar y unidades administrativas, con motivo de garantizar la continuidad interrumpida de los equipos y sistemas eléctricos (plantas de emergencia, transformadores eléctricos, subestaciones y tableros electrónicos) y que no sea afectada la atención directa al derechohabiente, como puede ser: el diferimiento de cirugías programadas y no programadas, atención de medicina preventiva, áreas de urgencia los



DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO **ADJDIR-08-2024** CON NÚMERO EN COMPRANET **AA-50-GYR-050GYR013-N-40-2024 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2024**, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS **ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III, 26 BIS FRACCIÓN I, 28 FRACCIÓN I, 40 Y 41, FRACCIÓN VII** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

365 días del año y áreas de atención al público. Con la prestación del servicio de mantenimiento propuesto se logra la continuidad interrumpida de los mismo.

Se determina realizar la contratación del servicio contenido en el Anexo número 1 (uno) "Requerimiento", a través del Procedimiento de **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL**, con fundamento en lo establecido en el **artículo 26 fracción III, 26 Bis fracción III, 28 fracción I, 40 y 41, fracción VII** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; una vez analizados los motivos que integran la Justificación de Excepción a la Licitación Pública, se procede a llevar a cabo el procedimiento de **Adjudicación Directa** para dicha contratación, de acuerdo a lo siguiente:

Con fundamento en el **artículo 134** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **artículos 26 fracción III, 26 Bis fracción III, 28 fracción I, 40 y 41, fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico**, se procedió a verificar la **solvencia** de la cotización recibida mediante la Solicitud de Cotización **INVMER-022-2024 y ADJDIR-08-2024** con número de oficio **218001150100/DABCS/0409/2024**, asegurando a cabalidad las mejores condiciones para el Estado y el Instituto, como resultado se emite el siguiente dictamen de asignación:

DICTAMEN DE ASIGNACIÓN

1. Por ser la cotización económica solvente más baja y cumplir con las especificaciones técnicas propias del procedimiento, anexos, así como, reunir conforme a los criterios de adjudicación establecidos, así como garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas y en apego al marco de legalidad del procedimiento, garantizando la **transparencia, economía, imparcialidad, honradez, eficiencia y eficacia** en este proceso de **Adjudicación Directa Nacional**, se **dictamina procedente la asignación** de la contratación del servicio al participante que se mencionan a continuación a quien se le Adjudicará el **CONTRATO**:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE: GECOIN GENERACION Y COMBUSTIÓN INDUSTRIAL SA. DE C.V.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
1	EL32-010-000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE ACEITE Y SECO, CON						

DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO **ADJDIR-08-2024** CON NÚMERO EN COMPRANET **AA-50-GYR-050GYR013-N-40-2024** PARA EL **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2024**, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS **ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III, 26 BIS FRACCIÓN I, 28 FRACCIÓN I, 40 Y 41, FRACCIÓN VII** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		CENTRIFUGADO, PURIFICADO, CLARIFICADO, FILTRADO, DESGASIFICADO Y DESHIDRATADO AL ACEITE AISLANTE CON MÉTODO DE ALTO VACÍO, REPOSICIÓN DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE, MANIOBRAS DE DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS Y CUCHILLAS EN ALTA TENSIÓN EN SUBESTACIONES, POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CAMBIO DE EMPAQUES Y JUNTAS DE HULE DE NEOPRENO, CAMBIO DE JUNTA A LA TAPA SUPERIOR GRANDE O CHICA, VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO Y CAMBIAR EL JUEGO DE JUNTAS A CADA BOQUILLA O BUSHINGS DE A.T. Y B.T., A 22 K INCLUYE: REVISION PARA LOCALIZAR FUGAS DE ACEITE EN BOQUILLAS Y SU CORRECCIÓN, JUNTAS DE UNIÓN, LIMPIEZA DE BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSIÓN CON SOLVENTE SS-25, APRIETE DE CONEXIONES Y LIMPIEZA, TOMA DE MUESTRAS DE ACEITE Y EFECTUAR PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE AISLANTE, PRUEBAS DE POLARIDAD Y PRUEBAS DE SECUENCIA, MEDICIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE RESISTENCIA AL AISLAMIENTO A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN T. T. R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICIÓN DE DERIVACIÓN, MEDICIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA, VERIFICACIÓN Y/O REPARACIÓN DE MEDIDORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA, MEDIACION DE RESISTENCIAS DE AISLAMIENTO (MEGOHMETRO) ASI COMO LA DETERMINACION DEL INDICE DE POLARIZACION, REVISION DEL INDICADOR DEL NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA, TEMPERATURA MAXIMA Y MANOVACUOMETRO.ASI COMO DEL FLOTADOR Y DEL ELEMENTO TÉRMICO, DEBIENDO ENTREGAR EL ORIGINAL DEL ANALISIS DE PRUEBAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS ELEMENTOS QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESMONTAJE DEL TRANSFORMADOR EN SU CASO Y MONTAJE NUEVAMENTE UNA VEZ APLICADO ESTE SERVICIO, ELEVACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, BALANCEO, AJUSTE Y PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO Y PINTURA ANTICORROSIVA DE SECADO RAPIDO DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE MEDICIÓN PARA REALIZAR LAS PRUEBAS NECESARIAS.						
	EL32-010-005	H.R.P. No. 24 MIAHUATLAN DE PORFIRIO DIAZ, OAX TRANSFORMADOR MARCA PROLEC GE-BT60 MEDELO.- GEBT60 SERIE.- PJA020-110-001-150 KVA. TIPO PEDESTAL 3 FASES, LIBRE DE ACEITE CON CAPACIDAD DE 150 KVA 13200/220 VOLTS. NOTA LA CONTRATISTA ASIGNADA DE REALIZAR EL SERVICIO SERA LA ENCARGADA DE TRAMITAR LA LIBRANZA ANTE CFE. (1 SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL 2024)	SERV.	1	1	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00
1	EL32-010-010	H.R.B. NO. 37 MATIAS ROMERO, OAX., TRANSFORMADOR TIPO SECO ENCAPSULADO AA CON CAPACIDAD 300 KVA , 13200 /220/127 VOLTS. MARCA AMBAR TIPO AA, SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MARZO, SE CONSIDERE LO SIGUIENTE: REGISTRO DE DATOS DEL TRANSFORMADOR. MANIOBRAS DE DES-ENERGIZACION Y PUESTA A TIERRA. REVISION DEL INDICADOR DE NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA, TEMPERATURA MAXIMA, Y MANOVACUOMETRO. REVISION Y LIMPIEZA EXTERNA DEL TANQUE, GARGANTAS RADIADORES, BOQUILLAS Y VALVULAS. MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (MEGOHMETRO), ASI COMO LA DETERMINACION DEL INDICE DE POLARIZACION. MEDICION DE RELACION DE TRANSFORMACION (DTR). MEDICION DE RESISTENCIA OHMICA (MILIHOMETRO). MEDICION DE INDUCTANCIA DE LOS DEVANADOS. CONEXION Y APRIETE DE CONEXIONES EXTERNAS EN EL LADO PRIMARIO Y SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR. RETIRO DE PUESTA A TIERRA Y ENERGIZACION DEL TRANSFORMADOR. REVISION Y LIMPIEZA DE LAS CONEXIONES MECANICAS DE LA INTERCONEXION DEL INTERCAMBIADOR (TAPS). REVISION DE SU ESTADO Y CONDICION DE LOS MOTORES DE EXTRACCION DE AIRE. MUESTREO Y ANALISIS FISICO-ELECTRO-QUIMICO AL ACEITE AISLANTE,	SERV.	1	1	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS



2024
Felipe Carrillo
PUERTO
GOBIERNO DEL PUEBLA
RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO
DEL MAÍZ

DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO **ADJDIR-08-2024** CON NÚMERO EN COMPRANET **AA-50-CYR-050GYR013-N-40-2024 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2024**, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS **ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III, 26 BIS FRACCIÓN I, 28 FRACCIÓN I, 40 Y 41, FRACCIÓN VII** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		ANUALMENTE CUANDO EL TRANSFORMADOR SE ENCUENTRE EN CONDICIONES NORMALES DE OPERACION O CADA SEIS MESES SI SE ENCUENTRA SOBRECARGADO. REACONDICIONAMIENTO DE ACEITE AISLANTE MINERAL DE TRANSFORMADOR, SI EL ESTUDIO DE LABORATORIO DE MUESTREO Y ANALISIS FISICO-ELECTRO-QUIMICO DEL ACEITE MINERAL DETECTA HUMEDAD SE REALIZARA EL REACONDICIONAMIENTO. APLICACION DE PINTURA A 45 LBS. DE AIRE DEL COLOR QUE INDIQUE EL IMSS. ENTREGA DE CONSTANCIA DE SERVICIO REALIZADO. (1 EQUIPO A REALIZARSE EN ABRIL 2024)						
1	EL32-010-015	H.R.B. No. 66 SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX., TRANSFORMADOR CON CAPACIDAD DE 300 KVA 13200/ 220/127 VOLTS. MARCA SELMEC. (1 SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL 2024)	SERV.	1	1	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00
1	EL32-010-020	H.R.B. VILLA ALTA, OAX. TRANSFORMADOR SELMEC SIN MODELO SERIE 20394G54, CLASE OA CON UNA CAPACIDAD DE 350 KVA DE 13.2 KV/220-127 VOLTS DE 540 LTS DE ACEITE, (SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL DE 2024)	SERV.	1	1	\$26,000.00	\$26,000.00	\$26,000.00
1	EL32-015-000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA INCLUYE REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) AFINACION GENERAL DE LA MAQUINARIA, DESMONTAR BOMBA DE INYECCION PARA HACERLE EL SERVICIO Y CALIBRAR EN LABORATORIO ESPECIALIZADO PARA DEJAR EN CONDICIONES DE TRABAJO OPTIMO CON SU RESPECTIVO MONTAJE, DESTAPAR CABEZA DEL MOTOR PARA EL AJUSTE Y CALIBRACION DE VALVULAS E INYECTORES TANTO EN FRIO COMO EN CALIENTE CONFORME AL PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE DE LAS MARCAS DE REFERENCIA, DEL METODO DEL TORQUE O DEL MICROMETRO COMPARADOR, CAMBIO DE JUNTAS, REVISION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL TURBOCARGADOR CON CALIBRACION Y REFACCIONES PARA SU MANTENIMIENTO BASICO, CAMBIO DE CONECTORES Y ABRAZADERAS PARA LOS DIFERENTES FILTROS, COMPROBACION DE NIVELES DE CONSBUCTILBE (DIESEL), ANTICONGELEANTE Y ELEXTROLITO, SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE: ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, AGUA, CAMBIO DE BANDAS PARA BOMBA DE AGUA, DEL VENTILADOR, Y DEL ALTERNADOR, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR, LAVADO DEL RADIADOR, ASI COMO CAMBIO DE AGUA Y ANTICONGELANTE NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICA MCA. COMEX, A 2 MANOS (COLOR VERDE NILO) EN MOTOR, ASI COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA COLOR ALUMINIO ALTA TEMPERATURA MARCA COMEX, A DOS MANOS, EN TUBO DE ESCAPE Y SILENCIADOR. B) MANTENIMIENTO A GENERADOR, DESACOPLARLO, DESARMARLO, LIMPIARLO CON SOLVENTE SS-25, PRUEBAS DE RESISTENCIA AL AISLAMIENTO DEL BOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE BALEROS Y ZAPATAS, AJUSTE DE PIEZAS, ARMADO Y ACOPLAMIENTO NUEVAMENTE Y PUESTA EN OPERACION A SATISFACCION DEL IMSS. C) MANTENIMIENTO A TABLERO DE TRANSFERENCIA, LIMPIEZA DE CONTACTORES Y RELEVADORES, APRIETE DE CONEXIONES, ELIMINAR OXIDO Y SALES CON CEPILLO DE ALAMBRE, LIJA O ESPATULA CON SOLVENTE DIELECTRICO SS-25, TOMA DE LECTURAS DE: AMPERAJE Y VOLTAJE, PRUEBAS, CALIBRACION, RESTABLECER EL EQUIPO, PRUEBAS SIN CARGA Y CON CARGA PARA VERIFICAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS ELEMENTOS QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, NIVELACION, FIJACION, APLICACION, CONEXION MECANICA Y ELECTRICA, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD INSTALACIONES ESPECIFICAS, APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICA MARCA COMEX, A DOS MANOS (AZUL ELECTRICO) EN GENERADOR Y TABLEROS.						
1	EL32-015-005	UNIDAD DE CONSULTA EXTERNA (U.C.E.) HUAJUAPAN DE LEÓN, PLANTA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 45KVA, MARCA: SELMEC, MODELO: 50SC4BT3.9-G3, SERIE: 05094504 A 220/127 VOLTS CON MOTOR MARCA: CUMMINS, MODELO: 4RT3.9-G3, SERIE: 46484860 Y GENERADOR MARCA:	SERV.	1	1	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00



DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO **ADJDIR-08-2024** CON NÚMERO EN COMPRANET **AA-50-GYR-050GYR013-N-40-2024** PARA EL **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2024**, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS **ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III, 26 BIS FRACCIÓN I, 28 FRACCIÓN I, 40 Y 41, FRACCIÓN VII** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		MARATHON. SERIE: 660207-0805. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR DE 27 PLACAS, 12 V. UN SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES DE JULIO. 2024						
1	EL32-015-010	H.R.P. No. 24 DE MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA DE 175 KVA INTEGRADA POR UN MOTOR DIESEL MCA CUMMINS. NUMERO DE SERIE 1CEXL0505ACE. MODELO.- 6CTA8.3-62 TIENE UN GENERADOR MARCA OTTOMOTORES, MODELO MARGNA PLUS. SERIE LM240158-1001, 3 FASES, VOLTAJE 220/440 No. UN TABLERO DE TRANSFERENCIA NORMAL- EMERGENCIA 3947 SISTEMA DE CONTROL DALE 2100/220 V. MCA OTTOMOTORES MOD. 6CTA8.3G2. INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR DE 27 PLACAS, 12 V. (1 SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL 2024)	SERV.	1	1	\$35,000.00	\$35,000.00	\$35,000.00
1	EL32-015-015	H.R.B. No. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA MARCA IGSA, MODELO: JD-200, CAPACIDAD 200 KW, GENERADOR ELECTRICO MARCA: STANFORD, CAPACIDAD 200 KW, No. DE SERIE: M09B2490003 Y MOTOR DE COMBUSTION INTERNA, MARCA: JHON DEERE MODELO: 6081AF001 Y 320 H.P. DE CAPACIDAD, No. DE SERIE: RG6081A187526, CUMMINS 6 CILINDROSEN LINEA CON GENERADOR MARCA IGSA DE 200KW, CALIBRACION EN LABORATORIO, AJUSTE Y PRUEBA DEL GOBERNADOR, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR DE 27 PLACAS, 12 V. (1 SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES DE ABRIL 2024)	SERV.	1	1	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00
1	EL32-015-020	H. R. B. TLACOLULA DE MATAMOROS, PLANTA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD 125 KVA, MOTOR MARCA JHON DEERE MOD: G5-100, SERIE: PE6068T775962, CON GENERADOR IGSA POWER MOD.- STANNHORO SERIE.- MOSK123214, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR DE 27 PLACAS, 12 V. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES DE ABRIL 2024)	SERV.	1	1	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00
1	EL32-015-025	H.R.B. No. 37 MATIAS ROMERO, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA, MARCA IGSA, MOD. GS-600, CAPACIDAD 250 KVA GENERADOR: MARCA STANFORD, MODELO: UC 1274 H1L, SERIE: M1 0C1 25915, FASES 3, VOLTAJE: 220 V.MOTOR: JHON DEERE, MODELO: RG 6081A, SERIE: 189448. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MARZO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS DE LUBRICANTE Y COMBUSTIBLE, REVISION DE LA BOMBA DE ACEITE, REVISION DE TERMOSTATO, CAMBIO DE LIQUIDO DE ENFRIAMIENTO, LAVADO DE RADIADOR, CHECAR SALIDA DE VOLTAJE DE PLANTA Y REVOLUCIONES TRABAJANDO Y PINTADO DE PLANTA Y BASE. REVISION DE TRANSFER QUE INCLUYA ESCANEADO DE SISTEMA Y DE SER NECESARIO LA CORRECCION O CAMBIO DE ALGUNA PIEZA DAÑADA LAS MAS USUALES.Y COLOCACION DE SEÑALITICA Y APLICACION DE PINTURA EN TANQUE DE DIA DE DIESEL CON SEÑALITICA DE PRECAUCION. (TOXICIDAD, COMBUSTION, PELIGROSIDAD, ETC. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZARSE EN ABRIL 2024)	SERV.	1	1	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00
1	EL32-015-030	H.R.B. No. 66 SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA, MARCA JHON DEERE MOD. 6076T180081 CON CAPACIDAD DE 150 KW, 300 KVA CON MOTOR GENERADOR MARCA JHON DEERE No. DE SERIE ATX-6758.INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR DE 27 PLACAS, 12 V. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024)	SERV.	1	1	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00
1	EL32-015-035	H. R. P. No. 34 TLAXIACO, OAX . PLANTA DE EMERGENCIA MARCA IGSA POWER MODELO 6BTA 5.9C, CON CAPACIDAD DE 125 KVA, 3 FASES 4 HILOS, 440/220 VCA, ARRANQUE A 12VCE, FP 0.8, MOTOR MARCA STANFORD, MODELO UC1274C1, SERIE: 84378547,INCLUYE MANTENIMIENTO A TABLERO DE TRANSFERENCIA, MARCA ASCO, MODELO J01ATSA30400DGO. (1 SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL 2024)	SERV.	1	1	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00
1	EL32-015-040	H. R. P. No. 34 TLAXIACO, OAX . PLANTA DE EMERGENCIA MARCA IGSA POWER MODELO GS 250, CON CAPACIDAD DE 312 KVA, 3 FASES 4 HILOS, 440/220 VCA, ARRANQUE A 12VCE, FP 0.8, MOTOR MARCA CUMMINS, MODELO OSL-33, SERIE: 84510010,INCLUYE MANTENIMIENTO A TABLERO DE TRANSFERENCIA Y PROGRAMACION DE SISTEMA, .INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR DE 27 PLACAS, 12 V. (1 SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL 2024)	SERV.	1	1	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00
1	EL32-015-045	H. R. P. No. 34 TLAXIACO, OAX . PLANTA DE EMERGENCIA MARCA IGSA POWER MODELO GS 100, CON CAPACIDAD DE 125 KVA, 3 FASES 4 HILOS, 440/220 VCA, ARRANQUE A 12VCE, FP 0.8, MOTOR MARCA CUMMINS,	SERV.	1	1	\$34,000.00	\$34,000.00	\$34,000.00

DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO **ADJDIR-08-2024** CON NÚMERO EN COMPRANET **AA-50-GYR-050GYR013-N-40-2024 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2024**, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS **ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III, 26 BIS FRACCIÓN I, 28 FRACCIÓN I, 40 Y 41, FRACCIÓN VII** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		MODELO GRTA5.9, SERIE: 84378547. INCLUYE MANTENIMIENTO A TABLERO DE TRANSFERENCIA Y PROGRAMACIÓN DE SISTEMA (1 SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL 2024)						
1	EL32-015-050	H.R. SAN ILDEFONSO VILLA ALTA, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA, MARCA SELMEC, MODELO: 175DGF8 CAPACIDAD: DE 117/175 KW, 219 KVA, NUM. DE SERIE: K930525594, MOTOR GENERADOR, MARCA: CUMMINS, MODELO: 6CTA8-3-G No. SERIE 44944114, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACION DE ACUMULADOR DE 27 PLACAS, 12 V. (1 SERVICIO A REALIZARSE EN EL MES DE ABRIL DEL 2024).	SERV.	1	1	\$43,000.00	\$43,000.00	\$43,000.00
1	EL32-020-000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A SUBESTACION ELECTRICA COMPUESTA DE SECCION DE MEDICION, APARTARRAYOS, SECCIONES CON INTERRUPTORES SECCIONADORES EN A.T. (INCLUIR LIBRANZAS ANTE C.F.E. Y GENERALES EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD) INTERRUPTORES EN BAJA TENSION Y SISTEMA DE TIERRAS, LIMPIEZA CON SOLVENTE SS-25 A TODAS LAS SECCIONES QUE COMPONEN LA SUBESTACION, LIJADO, CEPILLADO, LIMPIEZA, BARNIZADO, APRIETE DE LAS BARRAS DE COBRE Y CONEXIONES, RETIRO DE SALES, LIMPIEZA DE CONTACTOS, FUSIBLES, AISLADORES, APARTARRAYOS, INTERRUPTORES, INDICADORES, AJUSTES Y PRUEBAS DEL MECANISMO DE DISPARO DE CUCHILLAS, LUBRICACION, PRUEBAS DE FUNCIONABILIDAD, RESTABLECER EL SISTEMA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTROS, TRINCHERAS Y DUCTOS SUBTERRANEOS DE ALTA Y BAJA TENSION, PRUEBA DE AISLAMIENTO CON MEGGER DE 2000 VOLTS A CABLES DE POTENCIA, MEDICIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE RESISTENCIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FIJACION, CONEXION MECANICA Y ELECTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADO PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON APLICACIÓN CON PISTOLA DE AIRE Y TERMINADO SEMIMATE, INFORME TECNICO FINAL POR ESCRITO.						
1	EL32-020-005	H.R.B. No. 35 SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX. SUBESTACION COMPACTA N3 R TIPO INTERPERIE DE 13.8 KVA, MARCA: SIEMENS TIPO FCII, N. DE SERIE: A&ADLV3752, TENSION DE SERVICIO 440 VC.A. CORRIENTE NOMINAL DE BARRAS : 400 A 3 F H 60 Hz, CAPACIDAD DE CORTO CIRCUITO (15) 24 KVA V.C.A. (1 SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL 2024)	SERV.	1	1	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00
1	EL32-020-010	H. R. B. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA, SUBESTACION RECEPTORA TIPO COMPACTA- INTERIOR CON CAPACIDAD DE 300 KV A . 13200/220/127 VOLTS, MCA. COEME S. A DE C.V CON TABLERO DE ALTA TENSION 2.8 X21.0X1.20 CON DOS TABLEROS DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION MARCA SQUARED TIPO QDL EN CASA DE MAQUINAS. SERVICIO A UN TABLERO DE NORMAL (MEDICION Y DISTRIBUCION) Y SERVICIO A TABLERO DE TRANSFERENCIA SELMEC Y UN TABLERO DE EMERGENCIA GENERAL PACIFIC DE 0.97X2.30X0.86. (1 SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL 2024)	SERV.	1	1	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00
1	EL32-020-015	H.R.B. No. 37 MATIAS ROMERO, OAX. SUBESTACION RECEPTORA , TIPO ENCAPSULADO SECO, CAPACIDAD 300 KVA MARCA AMBAR, TENSION NOMINAL 13200 V, CORRIENTE NOMINAL 400 A, FASES 3, HILOS3, HZ 60HZ No. DE SERIE 17923, SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE MARZO CONSIDERANDO LO SIGUIENTE: MANIOBRAS DE DES-ENERGIZACION Y PUESTA A TIERRA. REVISION Y LIMPIEZA DEL LOCAL ASI COMO DEL EQUIPO DE SEGURIDAD. REVISION GENERAL Y LIMPIEZA DE TODOS LOS COMPONENTES QUE INTEGRAN LA SUBESTACION ELECTRICA. REVISION, LIMPIEZA CON LIQUIDO DIELECTRICO, LUBRICACION Y AJUSTE DEL MECANISMO DE APERTURA, CIERRE Y DISPARO. REVISION, LIMPIEZA DE CONEXIONES EN GENERAL. PRUEBAS DE OPERACION MECANICAS DE CUCHILLA DE PASO, SECCIONADORES E INTERRUPTORES. MEDICION DE RESISTENCIA DE AISLAMIENTO MEGA-OHMETRO A CABLES DE ACOMETIDA, APARTARAYOS, BUS, CUCHILLAS, SECCIONADORES E	SERV.	1	1	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00

DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO **ADJDIR-08-2024** CON NÚMERO EN COMPRANET **AA-50-GYR-050GYR013-N-40-2024** PARA EL **SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2024**, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS **ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III, 26 BIS FRACCIÓN I, 28 FRACCIÓN I, 40 Y 41, FRACCIÓN VII** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		INTERRUPTORES. MEDICION DE RESISTENCIAS DE CONTACTO (MICRO.OHMETRO) A CUCHILLAS, SECCIONADORES E INTERRUPCIONES. MEDICION DE RESISTENCIA OHMICA A FUSIBLES LIMITADORES. REVISION FINAL, RETIRO DE PUESTA A TIERRA Y ENERGIZACION, DEJANDO FUNCIONANDO TODO CORRECTAMENTE. APLICACION DE PINTURA A 45 LB. DE PRESION DE AIRE DEL COLOR QUE INDIQUE EL IMSS. ENTREGA DE CONSTANCIA DEL SERVICIO REALIZADO. (1 EQUIPO A REALIZARSE EN ABRIL 2024)						
1	EL32-020-020	H.R.B. No. 66 SANTIAGO JUXTLAHUACA. SUBESTACION RECEPTORA CON CAPACIDAD DE 300 KV A 13200/220/127 VOLTS, MCA. SIEMENS, TABLERO DE ALTA TENSION 2.8 X21.0X1.20 2 SECCIONES EN BAJA TENSION UN TABLERO DE NORMAL (MEDICION Y DISTRIBUCION) 1 TABLERO DE TRANSFERENCIA SELMEC Y UN TABLERO DE EMERGENCIA GENERAL PACIFIC DE 0.97X2.30X0.86. (1 SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL 2024)	SERV.	1	1	\$27,000.00	\$27,000.00	\$27,000.00
1	EL32-020-025	H.R.B. VILLA ALTA, OAX. SUBESTACION RECEPTORA MARCA SIEMENS CON CAPACIDAD DE VOLTAJE 13200 UNA SECCION DE TRES HILOS INCLUYE TRANSFORMADOR SELMECK DE ACEITE DE 300KVA (SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL DE 2024)	SERV.	1	1	\$36,000.00	\$36,000.00	\$36,000.00
1	EL32-025-000	MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A TABLERO GENERAL O SUBGENERAL NORMAL O DE EMERGENCIA COMPUESTO DE INTERRUPCIONES TERMOMAGNETICOS, SISTEMA DE TIERRAS, LIMPIEZA CON SOLVENTES DIELECTRICOS A TODAS LAS SECCIONES QUE COMPONEN, LIJADO, CEPILLADO, LIMPIEZA, BARNIZADO, APRIETE DE LAS BARRAS DE COBRE Y CONEXIONES, RETIRO DE SULFATOS, LIMPIEZA DE CONTACTOS, AISLADORES, APARTARRAYOS, INTERRUPCIONES, INDICADORES, AJUSTE Y PRUEBAS DEL MECANISMO DE DISPARO, LUBRICACION, PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD, REPORTE FOTOGRAFICO DE TERMOGRAFIAS REALIZADAS ANTES Y DESPUES DEL SERVICIO DE TODAS LAS CONEXIONES, ARREGLO Y ORGANIZACION DE CABLES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FIJACION, CONEXION MECANICA Y ELECTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADO PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, PINTURA ESMALTE A DOS MANOS.						
1	EL32-025-005	H.R.P. No. 24 MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAX.; TABLERO TRANSFER DE ENERGIA NORMAL - EMERGENCIA MARCA OTTOMOTORES MODELO 3947. SERIE.- 2100-9706 DE 175 KW. DE 600 AMPERES, 3 FASES 4 HILOS, FRECUENCIA 60 HZ, TENSION MAXIMA 600 VOLTS-250 VOLTS. (1 SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL 2024)	SERV.	1	1	\$7,500.00	\$7,500.00	\$7,500.00
1	EL32-025-010	H. R. B. VILLA ALTA, OAX, MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO; INCLUYE CAMBO TOTAL O ADAPTACION DEL INTERIOR DEL TABLERO SUBGENERAL, MARCA SQUARE D, SUMINISTRANDO SUS INTERRUPCIONES PARA ALIMENTACION DEL TABLERO ASI COMO MASA INTERIOR DE CELORON CON BARRAS DE COBRE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA ALOJAR SUS INTERRUPCIONES DISTRIBUIDORES DE MARCA SQUARE D O ABB QUE SEAN COMPATIBLES Y ADAPTABLES AL TABLERO DE 100 AMP. (1 REALIZAR SERVICIO EN EL MES DE ABRIL 2024)	SERV.	1	1	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00
	EL32-030-020	H.R. HUAUTLA DE JIMENEZ, OAX MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, INCLUYE CAMBIO TOTAL O ADAPTACION DEL INTERIOR DEL TABLERO SUBGENERAL, MARCA SQUARE D, SUMINISTRANDO SUS INTERRUPCIONES PARA ALIMENTACION DEL TABLERO ASI COMO MASA INTERIOR DE CEROLON CON BARRAS DE COBRE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA ALOJAR SUS INTERRUPCIONES DISTRIBUIDORES DE MARCA SQUARE D O ABB QUE SEAN COMPATIBLES Y ADAPTABLES AL TABLERO DE 100 AMP. (1 SERVICIO A REALIZARSE EN ABRIL 2024)	SERV.	1	1	\$130,000.00	\$130,000.00	\$130,000.00
	EL32-030-025	H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX. MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO, INCLUYE CAMBIO TOTAL O ADAPTACION DEL INTERIOR DEL TABLERO SUBGENERAL, MARCA SQUARE D, SUMINISTRANDO SUS	SERV.	2	3	\$130,000.00	\$260,000.00	\$390,000.00



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS



DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO **ADJDIR-08-2024** CON NÚMERO EN COMPRANET **AA-50-GYR-050GYR013-N-40-2024 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2024**, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS **ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III, 26 BIS FRACCIÓN I, 28 FRACCIÓN I, 40 Y 41, FRACCIÓN VII** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMPORTE MÍNIMO	IMPORTE MÁXIMO
		INTERRUPTORES PARA ALIMENTACION DEL TABLERO ASI COMO MASA INTERIOR DE CEROLON CON BARRAS DE COBRE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA ALOJAR SUS INTERRUPTORES DISTRIBUIDORES DE MARCA SQUARE D O ABB QUE SEAN COMPATIBLES Y ADAPTABLES AL TABLERO DE 100 AMP. (1 SERVICIO A REALIZARSE EN ABRIL 2024)						
SUBTOTAL							\$1,125,500.00	\$1,255,500.00
IVA							\$180,080.00	\$200,880.00
TOTAL							\$1,305,580.00	\$1,456,380.00

EL IMPORTE MÍNIMO DEL CONTRATO ES DE **\$1,125,500.00 (UN MILLÓN CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MÁS I.V.A.**

EL IMPORTE MÁXIMO DEL CONTRATO ES DE **\$1,255,500.00 (UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100 M.N.) MÁS I.V.A.**

Se informa también el número de contrato interno que se otorga al participante en el presente dictamen de asignación, en cumplimiento al artículo 84 del RLAASSP, el número del contrato es:

CONTRATO: 050GYR013N4024-001-00

EL OBJETO ES: EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2024.

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO ES EL DÍA: 20 DE MARZO DEL 2024.

EL PORCENTAJE DE LA FIANZA DEL 10% SIENDO LA CANTIDAD DE: \$125,550.00 (CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 M.N.).

RESUMEN GENERAL DEL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO

CONCEPTO	CANTIDAD	PORCENTAJE
PARTIDAS CONVOCADAS	1	100 %
PARTIDAS ASIGNADAS	1	100 %
PARTIDAS DESIERTAS	0	0%



DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO **ADJDIR-08-2024** CON NÚMERO EN COMPRANET **AA-50-GYR-050GYR013-N-40-2024 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2024**, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS **ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III, 26 BIS FRACCIÓN I, 28 FRACCIÓN I, 40 Y 41, FRACCIÓN VII** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Con fundamento al artículo 45 para efectos de formalizar el contrato dentro del plazo establecido por la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público, el participante que resulte adjudicado deberá entregar al día hábil siguiente contado a partir de la fecha de fallo, la siguiente documentación:

PERSONAS COLECTIVAS O MORALES

1. Copia del acta constitutiva de la empresa y sus reformas en caso de existir, ambos casos, con datos de la inscripción al Registro Público de la Propiedad y del Comercio.
2. Copia del poder general para actos de administración o en su caso poder con cláusula especial para firmar contratos, suscrito a favor del representante legal con datos de la inscripción al Registro Público de la Propiedad y del Comercio
3. Copia de una identificación oficial vigente de la persona que suscribirá el contrato.
4. Comprobante de domicilio vigente que corresponda.
5. En el caso de que el proveedor resulte adjudicado con un monto superior a \$300,000.00 sin incluir el IVA, deberá presentar documento vigente expedido por el SAT (Servicio De Administración Tributaria), en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones fiscales, relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones fiscales en los términos que establece la resolución miscelánea fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 d, del Código Fiscal de la Federación.
6. Presentar documento vigente expedido por el Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS), en el que se emita la opinión del cumplimiento de obligaciones en materia de Seguridad Social, vigente y positiva.
7. Deberá efectuar la entrega del registro patronal ante el IMSS.

Copia simple de la Opinión del IMSS vigente en sentido positivo en cuanto al cumplimiento de sus obligaciones de Seguridad Social (obligatoria en cualquier importe), es obligación de los patrones, registrarse e inscribir a los trabajadores en el Instituto, de conformidad en lo establecido por el artículo 15 de la Ley de Seguro Social.



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE
SERVICIOS




DICTAMEN TÉCNICO-ECONÓMICO DE LA PROPUESTA PRESENTADA PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL PRESENCIAL NÚMERO **ADJDIR-08-2024** CON NÚMERO EN COMPRANET **AA-50-GYR-050GYR013-N-40-2024 PARA EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2024**, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS ARTÍCULOS **ARTÍCULO 26 FRACCIÓN III, 26 BIS FRACCIÓN I, 28 FRACCIÓN I, 40 Y 41, FRACCIÓN VII** DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.


SE INFORMA QUE LA FIRMA DEL CONTRATO SERÁ EL 20 DE MARZO DE 2024.

LA VIGENCIA DEL CONTRATO ES DEL 20 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado este **DICTAMEN DE ASIGNACIÓN**, firmando al margen y al calce del presente documento, las personas que en ella participaron, siendo las **09:50 horas** del día de su inicio, levantando la presente acta para los efectos legales conducentes, informándoles que podrán consultarla a través del sistema electrónico de compras gubernamentales CompraNet (<https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx>).

**RUBRICAS
POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**


Lc. Ernesto Antonio Hooper Arvizu
Jefe del Dpto. de Adquisición de
Bienes y Contratación de Servicios


Darío Francisco López Alderete
Adscrito a la Oficina de Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios.


Ing. Juan Alberto Torres Bautista
Jefe de la Oficina Adquisición de Bienes y
Contratación de Servicios.