



DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL** NUMERO **ADJDIR-056-2024** CON NUMERO EN COMPRANET **AA-50-GYR-050GYR013-N-84-2024** PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2024. PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN LA-50-GYR-050GYR013-N-10-2024, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO **41 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**.

En el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, siendo las **14:00** horas del día **24 de mayo del 2024**, se reunieron en el aula de usos múltiples de la Coordinación Delegacional de Abastecimiento y Equipamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social los funcionarios públicos que a continuación se mencionan, el **Lic. Ernesto Antonio Hooper Arvizu, Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios**, para emitir el siguiente **“DICTAMEN”** con fundamento en el Artículo **41 fracción VII** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La Coordinación de Abastecimiento del Órgano de Operación Desconcentrada en Oaxaca en calidad de área contratante, con base en el requerimiento recibido para realizar un procedimiento de Adjudicación Directa, mismo que se encuentran incluido en el oficio de referencia 219001140100/DCSG/1080/2024, así como justificación de excepción a Licitación Pública emitida por la funcionaria prevista en el numeral 5.3.12 inciso b) de las POBALINES.

Con fundamento en los artículos 4 y 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 26 fracción III, 26 Bis fracción III, 28 fracción I, 40 y 41 fracción VII de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se procedió a verificar la solvencia de las cotizaciones recibidas mediante la Solicitud de Cotización INVMER-071-2024 con número de oficio 218001150100/DABCS/1011/2024, asegurando a cabalidad las mejores condiciones para el Estado y el Instituto, como resultado se emite el siguiente dictamen de asignación:



GOBIERNO DE
MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
OAXACA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL** NUMERO **ADJDIR-056-2024** CON NUMERO EN COMPRANET **AA-50-GYR-050GYR013-N-84-2024** PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2024. PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN LA-50-GYR-050GYR013-N-10-2024, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO **41 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTICIPANTE: JOSE CARLOS AGUILERA RIVEROLL

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMP. MIN	IMP. MAX
1	EL32-005	MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCIÓN DE ACEITE Y SECO, CON CENTRIFUGADO, PURIFICADO, CLARIFICADO, FILTRADO, DESGASIFICADO Y DESHIDRATADO AL ACEITE AISLANTE CON MÉTODO DE ALTO VACIO, REPOSICIÓN DE ACEITE QUE HAGA FALTA PARA NIVELAR EL EXISTENTE, MANIOBRAS DE DESCONEXIÓN Y RECONEXIÓN DE LÍNEAS Y CUCHILLAS EN ALTA TENSIÓN EN SUBESTACIONES, POSTES Y COORDINAR LA LIBRANZA ANTE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CAMBIO DE EMPAQUES Y JUNTAS DE HULE DE NEOPRENO, CAMBIO DE JUNTA A LA TAPA SUPERIOR GRANDE O CHICA, VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO Y CAMBIAR EL JUEGO DE JUNTAS A CADA BOQUILLA O BUSHINGS DE A.T. Y B.T., A 22 K INCLUYE: REVISIÓN PARA LOCALIZAR FUGAS DE ACEITE EN BOQUILLAS Y SU CORRECCIÓN, JUNTAS DE UNIÓN, LIMPIEZA DE BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSIÓN CON SOLVENTE SS-25, APRIETE DE CONEXIONES Y LIMPIEZA, TOMA DE MUESTRAS DE ACEITE Y EFECTUAR PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELÉCTRICA AL ACEITE AISLANTE, PRUEBAS DE POLARIDAD Y PRUEBAS DE SECUENCIA, MEDICIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE RESISTENCIA AL AISLAMIENTO A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN T. T. R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICIÓN DE DERIVACIÓN, MEDICIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA, VERIFICACION Y/O REPARACIÓN DE MEDIDORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA, MEDIACION DE RESISTENCIAS DE AISLAMIENTO (MEGOHMETRO) ASI COMO LA DETERMINACION DEL INDICE DE POLARIZACION, REVISION DEL INDICADOR DEL NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA, TEMPERATURA MAXIMA Y MANOVACUOMETRO.ASI COMO DEL FLOTADOR Y DEL ELEMENTO TÉRMICO, DEBIENDO ENTREGAR EL ORIGINAL DEL ANALISIS DE PRUEBAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS ELEMENTOS QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESMONTAJE DEL TRANSFORMADOR EN SU CASO Y MONTAJE NUEVAMENTE UNA VEZ APLICADO ESTE SERVICIO, ELEVACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, BALANCEO, AJUSTE Y PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRESANTES FUERA DE OBRA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO Y PINTURA ANTICORROSIVA DE SECADO RAPIDO DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE MEDICIÓN PARA REALIZAR LAS PRUEBAS NECESARIAS.						



DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL** NUMERO **ADJDIR-056-2024** CON NUMERO EN COMPRANET **AA-50-GYR-050GYR013-N-84-2024** PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2024. PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN LA-50-GYR-050GYR013-N-10-2024, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO **41 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMP. MIN	IMP. MAX
		SOLICITUD PROGRAMADA ANTE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EFECTUAR TRABAJOS REFERIDOS EN CADA UNA DE LA UNIDADES SEÑALADAS, CAMBIO DE EMPAQUES Y JUNTAS DE HULE DE NEOPRENO, CAMBIO DE JUNTA A LA TAPA SUPERIOR GRANDE O CHICA, VERIFICAR EL ESTADO FÍSICO Y CAMBIAR EL JUEGO DE JUNTAS A CADA BOQUILLA O BUSHINGS DE A.T. Y B.T., A 22 K INCLUYE: REVISIÓN PARA LOCALIZAR FUGAS DE ACEITE EN BOQUILLAS Y SU CORRECCIÓN, JUNTAS DE UNIÓN, LIMPIEZA DE BOQUILLAS EN ALTA Y BAJA TENSIÓN CON SOLVENTE SS-25, APIETE DE CONEXIONES Y LIMPIEZA, TOMA DE MUESTRAS DE ACEITE Y EFECTUAR PRUEBAS DE RIGIDEZ DIELECTRICA AL ACEITE AISLANTE, PRUEBAS DE POLARIDAD Y PRUEBAS DE SECUENCIA, MEDICIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE RESISTENCIA AL AISLAMIENTO A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN T. T. R. A LOS DEVANADOS DEL TRANSFORMADOR POR FASE Y POSICIÓN DE DERIVACIÓN, MEDICIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA, VERIFICACION Y/O REPARACIÓN DE MEDIDORES DE NIVEL DE ACEITE Y TEMPERATURA, MEDIACION DE RESISTENCIAS DE AISLAMIENTO (MEGOHMETRO) ASI COMO LA DETERMINACION DEL INDICE DE POLARIZACION, REVISION DEL INDICADOR DEL NIVEL DE ACEITE, TEMPERATURA, TEMPERATURA MAXIMA Y MANOVACUOMETRO.ASI COMO DEL FLOTADOR Y DEL ELEMENTO TÉRMICO, DEBIENDO ENTREGAR EL ORIGINAL DEL ANALISIS DE PRUEBAS, CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS ELEMENTOS QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESMONTAJE DEL TRANSFORMADOR EN SU CASO Y MONTAJE NUEVAMENTE UNA VEZ APLICADO ESTE SERVICIO, ELEVACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, BALANCEO, AJUSTE Y PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO Y PINTURA ANTICORROSIVA DE SECADO RAPIDO DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE MEDICIÓN PARA REALIZAR LAS PRUEBAS NECESARIAS. INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN, DESMONTAJE DEL TRANSFORMADOR EN SU CASO Y MONTAJE NUEVAMENTE UNA VEZ APLICADO ESTE SERVICIO, ELEVACIÓN, NIVELACIÓN, FIJACIÓN, BALANCEO, AJUSTE Y PRUEBAS, PUESTA EN OPERACIÓN, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PRIMARIO Y PINTURA ANTICORROSIVA DE SECADO RAPIDO DE MARCA Y CALIDAD AUTORIZADA POR EL IMSS, DEPRECIACIÓN Y DEMÁS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD, INSTALACIONES ESPECIFICAS, ANDAMIOS A CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO DE MEDICIÓN PARA REALIZAR LAS PRUEBAS NECESARIAS.						
1	EL32-005-005	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. CON CAPACIDAD DE 500 KVA 13200/220/127 VOLTS, MCA. VOLTRAN DE 410 LTS. DE ACEITE, SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO	SERV.	1	1	25,000.00	25,000.00	25,000.00
1	EL32-005-010	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX. CON CAPACIDAD DE 300 KVA 13200/440 VOLTS, MCA. TELSÁ DE 463 LTS. DE ACEITE, SERVICIO. A REALIZAR EN EL MES DE JULIO	SERV.	1	1	25,000.00	25,000.00	25,000.00
1	EL32-005-015	H.G.Z. NO. 1 OAXACA, OAX. CON CAPACIDAD DE 1000 KVA 13200/220-127 VOLTS, TIPO SECO (VPI), MARCA SQUARE D , MOD. POWER DRY II, SERIE NO. 19085137-002-01, INCLUYE : • PRUEBAS DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA ÓHMICA DE LOS DEVANADOS. • RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN.; • POLARIDAD, DESPLAZAMIENTO ANGULAR Y SECUENCIA DE FASES.; • PÉRDIDAS EN VACÍO Y CORRIENTE DE EXCITACIÓN A TENSIÓN NOMINAL.; • TENSIÓN DE IMPEDANCIA Y PÉRDIDAS DEBIDAS A LA CARGA EN LA TENSIÓN NOMINAL.; • PRUEBAS DIELECTRICAS: • TENSIÓN APLICADA • TENSIÓN INDUCIDA • RESISTENCIA DE AISLAMIENTO SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO.	SERV.	1	1	25,000.00	25,000.00	25,000.00



DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL** NUMERO **ADJDIR-056-2024** CON NUMERO EN COMPRANET **AA-50-GYR-050GYR013-N-84-2024** PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2024. PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN LA-50-GYR-050GYR013-N-10-2024, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMP. MIN	IMP. MAX
1	EL32-005-020	UMAA, OAXACA, OAX. CON CAPACIDAD DE 500 KVA 13200/220-127 VOLTS, TIPO SECO (VPI), MARCA PROLEC, SERIE, 1 LUB B574761001, INCLUYE : • PRUEBAS DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA ÓHMICA DE LOS DEVANADOS. • RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. • POLARIDAD, DESPLAZAMIENTO ANGULAR Y SECUENCIA DE FASES. • PÉRDIDAS EN VACÍO Y CORRIENTE DE EXCITACIÓN A TENSIÓN NOMINAL. • TENSIÓN DE IMPEDANCIA Y PÉRDIDAS DEBIDAS A LA CARGA EN LA TENSIÓN NOMINAL. • PRUEBAS DIELECTRICAS: • TENSIÓN APLICADA • TENSIÓN INDUCIDA SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO.	SERV.	1	1	25,000.00	25,000.00	25,000.00
1	EL32-005-025	H.G.Z. NO. 1 OAXACA, OAX. CON CAPACIDAD DE 112.6 KVA ,220/480 VOLTS, MCA. TIPO SECO, "AA" MARCA: ORION, SERIE 19738 , INCLUYE : • PRUEBAS DE MEDICIÓN DE RESISTENCIA ÓHMICA DE LOS DEVANADOS. • RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN. • POLARIDAD, DESPLAZAMIENTO ANGULAR Y SECUENCIA DE FASES. • PÉRDIDAS EN VACÍO Y CORRIENTE DE EXCITACIÓN A TENSIÓN NO MINAL. • TENSIÓN DE IMPEDANCIA Y PÉRDIDAS DEBIDAS A LA CARGA EN LA TENSIÓN NOMINAL. • PRUEBAS DIELECTRICAS: • TENSIÓN APLICADA • TENSIÓN INDUCIDA • RESISTENCIA DE AISLAMIENTO SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO	SERV.	1	1	25,000.00	25,000.00	25,000.00
1	EL32-005-030	H.G.Z. No. 3 TUXTEPEC, TRANSFORMADOR DE POTENCIA , CAPACIDAD DE 225 KVA, 13200/220/127 VOLTS, 3 FASES MARCA IEESA, CAP. 528 LTS DE ACEITE. IMPEDANCIA 309, No. DE SERIE 4178991 CONEXIÓN DELTA ESTRELLA, (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO).	SERV.	1	1	25,000.00	25,000.00	25,000.00
1	EL32-005-035	H.G.Z. No. 3 TUXTEPEC, TRANSFORMADOR DE POTENCIA, CAPACIDAD DE 300KVA, 13200/220/127 VOLTS, 3 FASES, MARCA: CIA. MACNUFACTURERA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS, CAPACIDAD 474 LTS DE ACEITE, SERIE 15607. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO).	SERV.	1	1	25,000.00	25,000.00	25,000.00
1	EL32-005-040	U.M.F.No 58 TEOTITLAN DE FLORES MAGON, OAX. TRANSFORMADOR EN ACEITE TIPO PEDESTAL MARCA MAQUINA CONTINENTAL ELECTRIC SA DE CV SERIE 4003-103835 CON UNA CAPACIDAD DE KVA DE 13200/220/127 VOLTS (UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO).	SERV.	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1	EL32-005-045	UMF No. 59 LOMA BONITA, TRANSFORMADOR DE POTENCIA, MARCA IEESA No. DE SERIE 42923-1-1 , 3 FASES, CLASE OA TIPO NRAE CAPACIDAD 112.5 KVA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO).	SERV.	1	1	25,000.00	25,000.00	25,000.00
1	EL32-005-050	UMF No. 64 TUXTEPEC, TRANSFORMADOR DE POTENCIA, MARCA DEEMA, CAP. 300 KVA No. DE SERIE 4178991, 3 FASES, FRECUENCIA 60, IMP 4.45 CLASE 150A DE 534 LTS. DE ACEITE (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO).	SERV.	1	1	25,000.00	25,000.00	25,000.00
1	EL32-005-055	CEBIS 704 TUXTEPEC, OAXACA, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO-CORRECTIVO A TRANSFORMADOR DE POTENCIA. CAP. 45 KVA 3200/220/127 VOLTS 3 FASES (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO).	SERV.	1	1	25,000.00	25,000.00	25,000.00
1	EL32-005-060	H.G.S C/MF No. 41 HUATULCO, OAX. CON CAPACIDAD DE 500 KVA N. SERIE: 4267A91, 760 LTS 13200/220/127 VOLTS, FACES 3 MARCA DEEMSA. UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.	SERV.	1	1	26,500.00	26,500.00	26,500.00
1	EL32-005-065	UMF 65, OAXACA, OAX TRANSFORMADOR MARCA VOLTRAN, CAP. 500 KVA, VOLTAJE DE MEDIA TENSION DE 13200 V. VOLTAJE DE BAJA TENSION DE 127/220 VOLTS, CONEXIÓN ESTRELLA, SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL.	SERV.	1	1	25,000.00	25,000.00	25,000.00
1	EL32-005-070	UMF No 05 TEHUANTEPEC CAPACIDAD 75 KVA 13200/220/127 VOLTS TRES FASES MARCA MFRA DE ARTEFACTOS ELECTRICOS.S DE R.L. 147 LTS DE ACEITE AISLANTE. INCLUYE CAMBIO DE CABLE DEL BUS, SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL.	SERV.	1	1	26,500.00	26,500.00	26,500.00
1	EL32-005-075	UMF No 12 SANTO DOMINGO INGENIO TRANSFORMADOR DE POTENCIA TIPO PEDESTAL MARCA: TECKSA NOM J DELTA-Y CAPACIDAD DCS3-75 KVA 13200/220/127 VOLTS TRES FASES INCLUYE CAMBIO DE FUSIBLES TIPO VALLONETA LAS VECES QUE PRESENTE LA FALLA , SERVICIO A REALIZAR EN ABRIL.	SERV.	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00
2	EL32-005-080	UMF No 56 HUITZO CAPACIDAD 45 KVA 13200/220/127 VOLTS TRES FASES MARCA RTE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS.S DE R.L. 147 LTS DE ACEITE AISLANTE. INCLUYE CAMBIO DE CABLE DEL BUS, SERVICIO A REALIZAR EN AGOSTO	SERV.	1	1	25,430.12	25,430.12	25,430.12

DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL** NUMERO **ADJDIR-056-2024** CON NUMERO EN COMPRANET **AA-50-GYR-050GYR013-N-84-2024** PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2024. PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN LA-50-GYR-050GYR013-N-10-2024, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO **41 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMP. MIN	IMP. MAX
1	EL32-005-085	H.G.Z. N°2 SALINA CRUZ,OAX. 2 (DOS) TRANSFORMADOR ES DE ACEITE MARCA: DEEMSA 670 LTS ACEITE. 1720 KG CLASE 0 , SERIES: 8201 M81 , 400 KVA 13200/440 A 254 VOLTS Y 8211 M81 , 400 KVA VOLTS 13200, SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.	SERV.	2	2	25,000.00	50,000.00	50,000.00
1	EL32-010	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA INCLUYE REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES: A) AFINACION GENERAL DE LA MAQUINARIA, DESMONTAR BOMBA DE INYECCION PARA HACERLE EL SERVICIO Y CALIBRAR EN LABORATORIO ESPECIALIZADO PARA DEJAR EN CONDICIONES DE TRABAJO OPTIMO CON SU RESPECTIVO MONTAJE, DESTAPAR CABEZA DEL MOTOR PARA EL AJUSTE Y CALIBRACION DE VALVULAS E INYECTORES TANTO EN FRIJO COMO EN CALIENTE CONFORME AL PROCEDIMIENTO DEL FABRICANTE DE LAS MARCAS DE REFERENCIA, DEL METODO DEL TORQUE O DEL MICROMETRO COMPARADOR, CAMBIO DE JUNTAS, REVISION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DEL TURBOCARGADOR CON CALIBRACION Y REFACCIONES PARA SU MANTENIMIENTO BASICO, CAMBIO DE CONECTORES Y ABRAZADERAS PARA LOS DIFERENTES FILTROS, COMPROBACION DE NIVELES DE CONSBUTILBE (DIESEL), ANTICONGELEANTE Y ELEFTROLITO , SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTROS DE: ACEITE, COMBUSTIBLE, AIRE, AGUA, CAMBIO DE BANDAS PARA BOMBA DE AGUA, DEL VENTILADOR, Y DEL ALTERNADOR, SUMINISTRO Y CAMBIO DE ACEITE DEL MOTOR, LAVADO DEL RADIADOR, ASI COMO CAMBIO DE AGUA Y ANTICONGELANTE NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDALICA MCA. COMEX, A 2 MANOS (COLOR VERDE NILO) EN MOTOR, ASI COMO LA APLICACIÓN DE PINTURA COLOR ALUMINIO ALTA TEMPERATURA MARCA COMEX, A DOS MANOS, EN TUBO DE ESCAPE Y SILENCIADOR. B) MANTENIMIENTO A GENERADOR, DESACOPLARLO, DESARMARLO, LIMPIARLO CON SOLVENTE SS-25, PRUEBAS DE RESISTENCIA AL AISLAMIENTO DEL BOBINADO, BARNIZADO, CAMBIO DE BALEROS Y ZAPATAS, AJUSTE DE PIEZAS, ARMADO Y ACOPLAMIENTO NUEVAMENTE Y PUESTA EN OPERACION A SATISFACCION DEL IMSS. C) MANTENIMIENTO A TABLERO DE TRANSFERENCIA, LIMPIEZA DE CONTACTORES Y RELEVADORES, APRIETE DE CONEXIONES, ELIMINAR OXIDO Y SALES CON CEPILLO DE ALAMBRE, LIJA O ESPATULA CON SOLVENTE DIELECTRICO SS-25, TOMA DE LECTURAS DE: AMPERAJE Y VOLTAJE, PRUEBAS, CALIBRACION, RESTABLECER EL EQUIPO, PRUEBAS SIN CARGA Y CON CARGA PARA VERIFICAR SU BUEN FUNCIONAMIENTO, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS ELEMENTOS QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, NIVELACION, FIJACION, APLICACION, CONEXION MECANICA Y ELECTRICA, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS CARGOS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD INSTALACIONES ESPECIFICAS, APLICACION DE PINTURA ESMALTE ALQUIDALICA MARCA COMEX, A DOS MANOS (AZUL ELECTRICO) EN GENERADOR Y TABLEROS.						
1	EL32-010-005	H.G.Z. No 1 OAXACA, OAX.. PLANTA DE EMERGENCIAS DIESEL ELECTRICA DE 426 KW, MARCA OTTOMOTORES MODELO DALE ELECTRIC . GENERADOR:: MARCA MARATHON , MODELO NTA 855G-5,SERIE WA-522236-1299 RPM 1800 HZ 60 PHASE 3 ,VOLTAJE 240/480 KVA 533 AMP. 641. MOTOR: MARCA CUMMNS MODELO NTA 855G5 SERIE 9476,ADVERT H.P. 605-1800. SERVICIO A REALIZAR EL MES DE JULIO.	SERV.	1	1	33,000.00	33,000.00	33,000.00
1	EL32-010-010	H.G.Z. No 1 OAXACA, OAX. PLANTA DE EMERGENCIAS DIESEL ELECTRICA DE 220 KW, MARCA OTTOMOTORES , MODELO DALE ELECTRIC . GENERADOR: MARCA WEG, MODELO, GTA 250 MI 33, SERIE 144521, HZ 60 PHASE 3 ,VOLTAJE 220 , MOTOR: MARCA CUMMNS MODELO 6CTAA8.3G3, SERIE46528532. SERVICIO A REALIZAR EL MES DE JULIO.	SERV.	1	1	33,000.00	33,000.00	33,000.00
1	EL32-010-015	UMAA, OAXACA, OAX. PLANTA DE EMERGENCIAS DIESEL ELECTRICA DE 250 KW, MARCA OTTOMOTORES , MODELO : DALE ELECTRIC . GENERADOR: MARCA WEG, MODELO 250MI38B, SERIE 138998, HZ 60 PHASE 3 ,VOLTAJE 220 , MOTOR: MARCA CUMMNS MODELO LTA10G1, SERIE43301094, INCLUYE EL MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSFERENCIA, TRANSFER 1 Y TRANSFER 2, EN ACTIVIDADES DE PROGRAMACIÓN, AJUSTES DE PROGRAMACIÓN DE SENSOR DE VOLTAJES, MARCA: OTTOMOTORES, Y TABLEROS SUBGENERAL DE EMERGENCIA, TSG-1 Y TSGE-2. SERVICIO A REALIZAR EL MES DE JULIO	SERV.	1	1	33,000.00	33,000.00	33,000.00

DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NUMERO ADJDIR-056-2024 CON NUMERO EN COMPRANET AA-50-GYR-050GYR013-N-84-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2024. PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN LA-50-GYR-050GYR013-N-10-2024, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMP. MIN	IMP. MAX
1	EL32-010-020	H.G.Z. No 2 SALINA CRUZ., OAX. PLANTA DE EMERGENCIAS DIESEL ELECTRICA DE 350 KW, MARCA IGSA, MODELO JD-350, AUTOMATICA, PARA OPERAR EN SISTEMA DE 440 VOLTS, 60 HZ., 3 FASES, 4 HILOS, CON FACTOR DE POTENCIA 0.8, MARCA IGSA SERIE VDPE002948, CON MOTOR DE COMBUSTION INTERNA DIESEL MARCA JONH DEERE, MODELO 6125H. SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.	SERV.	1	1	40,000.00	40,000.00	40,000.00
1	EL32-010-025	H.G.Z. No. 3 TUXTEPEC, OAX. DE 300 KVA, MARCA OTTO MOTORES, MOTOR CUMINGS, MODELO NTA 855, G2, GENERADOR STANFORD, SERIE G26 5393, 220/127 VOLTS, TABLERO 2100 SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO. EN EL SERVICIO SE REQUIERE EL CAMBIO DE DOS BATERIAS DE 27 PLACAS, CAMBIO DE RADIADOR, CARGADOR DE BATERIAS. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO).	SERV.	1	1	60,000.00	60,000.00	60,000.00
1	EL32-010-030	U.M.F. No. 59 LOMA BONITA, OAX. DE 75KVA, MARCA IGSA MOTOR CUMINGS, MODELO: N743P, 220/175 GENERADOR MARCA KR1326, A1, 220/127 VOLTS. N (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO).	SERV.	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1	EL32-010-035	U.M.F. No. 64 TUXTEPEC, OAX. DE 75 KVA, MARCA IGSA, MODELO: DP-75, SERIE, ATY-6747, GENERADOR STAMFORD 220/127 VOLTS. (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO).	SERV.	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1	EL32-010-040	U.M.F. No. 38 OAXACA, OAX. MARCA IGSA MODELO JD40, SERIE ADPE01882, CAP. 50 KVA, TRES FASES, 4 HILOS, MOTOR MARCA JOHN DEERE, MODELO 4045D SERIE PE4045D338377: GENERADOR MARCA MARATHON POWER TECH. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE AGOSTO INCLUYE EL SUMINISTRO DEL ACUMULADOR	SERV.	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1	EL32-010-045	U.M.F. No. 56, HUITZO. PLANTA DE EMERGENCIA DE EMERGENCIA DE 20 KW, 27 KVA, 66 AMP. MOD -025G4D0023B0080 MCA- PLANELEC. SERVICIO A REALIZAR EN AGOSTO INCLUYE SUSTITUCION DE ACUMULADOR	SERV.	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1	EL32-010-050	U.M.F. No. 17, MAGDALENA APAZCO ETLA. PLANTA DE EMERGENCIA DE EMERGENCIA DE 23 KW, 30 KVA, 75 AMP. MOD -025G4D0023B0080 MCA- PLANELEC. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE AGOSTO INCLUYE SUSTITUCION DE ACUMULADOR.	SERV.	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1	EL32-010-055	U.M.F. No. 13 SAN JUAN BAUTISTA CUICATLAN, OAX. MARCA IGSA MODELO CUM-30 , SERIE PE-0163, CAP. 37.5 KVA, TRES FASES, 4 HILOS, MOTOR MARCA MARATHON POWER TECH. , SERIE LM337845-0899 : GENERADOR MARCA MARATHON POWER TECH. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE AGOSTO INCLUYE SUSTITUCION DE ACUMULADOR Y REPARACION DE PRECALENTADOR.	SERV.	1	1	35,000.00	35,000.00	35,000.00
1	EL32-010-060	ALMACEN DELEGACIONAL, OAXACA MARCA SELMEC, CAP. 175 KVA. MODELO: SEL-MC-R, SERIE 0051272 GENERADOR : MARCA MARATHON 363P5L607, SERIE LM-347139-0300: MOTOR MARCA CUMMINS, SERIE 45926778. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE AGOSTO. INCLUYE SUSTITUCION DE ACUMULADOR.	SERV.	1	1	33,000.00	33,000.00	33,000.00
1	EL32-010-065	HGS C/MF No. 41 HUATULCO, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 125 KVA MARCA IGSA MODELO DP-100 SERIE NUMERO: ATX 6596 220/127 VOLTS. MOTOR, MARCA: JHON DEERE, MODELO: 6059T, SERIE: 338839, GENERADOR MARCA STANFORD, MODELO: S/N, SERIE: 367477, VOLTAJE 220, RPM:1800, FASES:3, HILOS:4, SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO.	SERV.	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1	EL32-010-070	U.M.F. No. 32 PUERTO ESCONDIDO, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 75 KVA MARCA IGSA, MODELO: DP-20, SERIE: ATX6748, 220/127 VOLTS, CON MOTOR JHON DEERE, MODELO: 4039D, SERIE: 373731. GENERADOR MARCA: LIMA SERIE: AD143805, RPM:1800 FASES: 3, SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO.	SERV.	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1	EL32-010-075	U.M.F. No. 33 SAN PEDRO POCHUTLA, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 75 KVA MARCA: IGSA 220/127 VOLTS, MODELO: JD60, SERIE: VDPE001786, MOTOR MARCA: JHON DEERE, MODELO: 4445-T, SERIE: , GENERADOR MARCA: WEG, MODELO: S/N, NUMERO SERIE: N/S122905-0803, FASES: 3, HILOS: 4 SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO.	SERV.	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1	EL32-010-080	U.M.F. No. 26 PINOTEPA NACIONAL, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA CON CAPACIDAD DE 75 KVA MARCA IGSA, MODELO: JD-60, SERIE: VDPE001741 220/127 VOLTS CON MOTOR JHON DEERE, MODELO: 40451, SERIE: 4045T30823, GENERADOR, MARCA: TAG, MODELO: GTA2005112, SERIE: 122525. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO.	SERV.	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1	EL32-010-085	U.M.F 65 OAXACA, OAX., PLANTA DE EMERGENCIA DE 250 KW MCA. CAP. 277 KVA OTTOMOTORES, MODELO DALE 3100 MOTOR CUMMINS MOD LTA10G1/ SERIE 43301626. GENERADOR MCA. STANFORD , MODELO HC1434C1L 80B SERIE 5110262-02 220 VOLTS. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL.	SERV.	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00

DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL** NUMERO **ADJDIR-056-2024** CON NUMERO EN COMPRANET **AA-50-GYR-050GYR013-N-84-2024** PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2024. PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN LA-50-GYR-050GYR013-N-10-2024, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMP. MIN	IMP. MAX
1	EL32-010-090	U.M.F 01 OAXACA, OAX., PLANTA DE EMERGENCIA MCA OTTOMOTORES, CON CAP. 55 KVA , GENERADOR MCA. STAMFORD, MODELO UCDI224C1L 63 D, MOTOR CUMMINS MOD 4B3.3T SERIE 72000811. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL.	SERV.	1	1	28,000.00	28,000.00	28,000.00
1	EL32-010-095	U.M.F.No 58 TEOTITLAN DE FLORES MAGON, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA MCA OTTOMOTORES, CON CAP. 55 KVA, GENERADOR MCA. STAMFORD, MODELO UCDI224C1L 63 D, MOTOR CUMMINS MOD 4B3.3T. SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.	SERV.	1	1	29,000.00	29,000.00	29,000.00
1	EL32-010-100	SUBDELEGACION HUATULCO, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA, CON GENERADOR MARCA: STANFORD, MODELO: UC1274C CAPACIDAD: DE 100 KW, NUM. DE SERIE: MIOK451108, MOTOR GENERADOR MARCA: CUMMINS, MODELO: 6CTA 5.9G3 NO. DE SERIE 73172135 . SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO.	SERV.	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1	EL32-010-105	SUBDELEGACION SALINA CRUZ, OAX. PLANTA DE EMERGENCIA, MARCA: SELMEC, MODELO: 405C48 39G2, SERIE 0704 8530 CAPACIDAD: DE 36/40 KW, 50 KVA, MOTOR GENERADOR MARCA: NEWAGE, No. DE SERIE S124227 05. SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.	SERV.	1	1	30,000.00	30,000.00	30,000.00
1	EL32-015	MANTENIMIENTO PREVENTIVO- CORRECTIVO CON TODOS LOS CORRECTIVOS QUE SURJAN DURANTE EL PERIODO CONTRACTUAL A SUBESTACION ELECTRICA COMPUESTA DE SECCION DE MEDICION, APARTARRAYOS, SECCIONES CON INTERRUPTORES SECCIONADORES EN A.T. (INCLUIR LIBRANZAS ANTE C.F.E. Y GENERALES EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD) INTERRUPTORES EN BAJA TENSION Y SISTEMA DE TIERRAS, LIMPIEZA CON SOLVENTE SS-25 A TODAS LAS SECCIONES QUE COMPONEN LA SUBESTACION, LIJADO, CEPILLADO, LIMPIEZA, BARNIZADO, APRIETE DE LAS BARRAS DE COBRE Y CONEXIONES, RETIRO DE SALES, LIMPIEZA DE CONTACTOS, FUSIBLES, AISLADORES, APARTARRAYOS, INTERRUPTORES, INDICADORES, AJUSTES Y PRUEBAS DEL MECANISMO DE DISPARO DE CUCHILLAS, LUBRICACION, PRUEBAS DE FUNCIONABILIDAD, RESTABLECER EL SISTEMA LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE REGISTROS, TRINCHERAS Y DUCTOS SUBTERRANEOS DE ALTA Y BAJA TENSION, PRUEBA DE AISLAMIENTO CON MEGGER DE 2000 VOLTS A CABLES DE POTENCIA, MEDICIÓN DEL SISTEMA DE TIERRA, REALIZACIÓN DE PRUEBAS DE RESISTENCIA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA QUE INTERVENGAN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FIJACION, CONEXION MECANICA Y ELECTRICA, PRUEBAS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADO PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON APLICACIÓN CON PISTOLA DE AIRE Y TERMINADO SEMIMATE, INFORME TECNICO FINAL POR ESCRITO. RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADO PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, INCLUYE SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE CON APLICACIÓN CON PISTOLA DE AIRE Y TERMINADO SEMIMATE, INFORME TECNICO FINAL POR ESCRITO.						
1	EL32-015-005	H. G. Z. No. 1 OAXACA, OAX. SUBESTACION MARCA SQUARED, VOLTAJE 13200 VOLTS, TIPO DE SUBESTACION COMPACTA, NUMERO DE SECCIONES 7, CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES: 100, 50, 25, 15, 1800 KVA. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO.	SERV.	1	1	33,000.00	33,000.00	33,000.00
1	EL32-015-010	UMAA, OAXACA, OAX. SUBESTACION MARCA SQUARED, MOD. S-2 , TENSION NOMINAL 15 KV, FRECUENCIA 60 HZ, CORRIENTE NOMINAL 400 AMP, CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO 40 KA, VOLTAJE 13200 VOLTS, TIPO DE SUBESTACION COMPACTA, NUMERO DE SECCIONES 4, CAPACIDAD DE LOS FUSIBLES: 100, 50, 25, 15, 1800 KVA. SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO.	SERV.	1	1	33,000.00	33,000.00	33,000.00
1	EL32-015-015	H.G.Z. NO.2, SALINA CRUZ, OAX, SUBESTACION RECEPTORA COMPACTA, MARCA FEDERAL PACIFIC, TIPO H245 NG 17.5/400-35 , VOL. NOM. (RED) 13.8 KV , VOL. MAX. 17.5 KV, VOL. IMP. 95 KV, I. N. 400A, I TERM. 14 KA, 60 HRZ., NO DE SERIE 6862, SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.	SERV.	1	1	33,000.00	33,000.00	33,000.00
1	EL32-015-020	SUBDELEGACION SALINA CRUZ, OAX., SUBESTACION RECEPTORA COMPACTA 150 KVA, MARCA AMBAR, TIPO AA, NUMERO DE SERIE 51331, 13200/220 VOLTS, SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL, INCLUYE TRASFORMADOR INTEGRAL, TIPO SECO ENCAPSULADO "AA" MARCA AMBAR SERIE 51331, 150 KVA, 13200/220 VOLTS. SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.	SERV.	1	1	33,000.00	33,000.00	33,000.00



DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL** NUMERO **ADJDIR-056-2024** CON NUMERO EN COMPRANET **AA-50-GYR-050GYR013-N-84-2024** PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2024. PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN LA-50-GYR-050GYR013-N-10-2024, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO **41 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMP. MIN	IMP. MAX
1	EL32-015-025	H. G. Z. No. 3 TUXTEPEC, OAX. SUBESTACION MARCA PISA, VOLTAJE 13200 VOLTS, TIPO DE SUBESTACION COMPACTA, NUMERO DE SECCIONES 4, TIPO DE INTERRUPTOR: STROM, TIPO DE FUSIBLE STROM-ETRI, 525 KVA. SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO.	SERV.	1	1	33,000.00	33,000.00	33,000.00
1	EL32-015-030	U. M. F. No. 64 TUXTEPEC, OAX. SUBESTACION MARCA: SIEMENS, VOLTAJE: 13200 VOLTS, TIPO COMPACTA, 2 SECCIONES, CAPACIDAD DE FUSIBLE, 25 AMPERS, 300 KVA, (SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO)	SERV.	1	1	33,000.00	33,000.00	33,000.00
1	EL32-015-035	U.M.F. No. 59 LOMA BONITA, OAX. SUBESTACION MARCA: SIEMENS, TIPO COMPACTA, VOLTAJE: 13200 VOLTS, TIPO COMPACTA., 2 SECCIONES, 225 KVA. (SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO).	SERV.	1	1	33,000.00	33,000.00	33,000.00
1	EL32-015-040	H.G.S. C/41 MF HUATULCO, SUBESTACION COMPACTA MARCA.SIEMENS, VOLTAJE 13200 VOLTS, TRES SECCIONES (UNA SECCION DE DE ALTA TENSION, UNA SECCION DE BAJA TENSION Y UNA SECCION DE MEDICION MARCA SQUARE D), SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JUNIO.	SERV.	1	1	33,000.00	33,000.00	33,000.00
1	EL32-015-045	UMF 65, OAXACA, OAX. SUBESTACION DE MEDIA TENSION, AUTOSOPORTADO TIPO COMPACTA, 3 FASES, VOLTAJE DE MEDIA TENSION, ARREGLO DERECHA-IZQUIERDA, MODELO COMPACTA FEDERAL PACIFIC POWER. SECCIONES: SECCION INTERRUPTOR DE ACOPLAMIENTO LATERAL A TRANSFORMADOR, TRES F.L.C. DE 32 AMPS. 1600 MVA DE CAPACIDAD 13.8 KV TIPO DRSIS MCA. DRIWISA, SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE ABRIL.	SERV.	1	1	33,000.00	33,000.00	33,000.00
1	EL32-020	MANTENIMIENTO Y BALANCEO DE CARGAS DE LOS TABLEROS DE ALUMBRADO Y DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSION, DEBIENDO REALIZAR EL ESTUDIO DE CALIDAD DE LA ENERGÍA EN CADA UNO DE LOS TABLEROS DE EMERGENCIA O NORMAL , DONDE SE MONITORE LAS CARGAS EN CADA UNO DE LOS TABLEROS, CON ANALIZADOR DIGITAL, DONDE SE REGISTREN LOS PARAMETROS ELECTRICOS DE VOLTAJES, CORRIENTES, FACTOR DE POTENCIA, POTENCIAS, Y ARMONICOS, EN UN PERIODO DE CUANDO MENOS CADA 5 MINUTOS, PARA ASI PODER OBTENER INFORMACIÓN DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA, UNA VEZ OBTENIDO EL REGISTRO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA, SE PROCEDERÁ AL BALANCEO DE CARGAS EN CADA UNOS DE LOS TABLEROS, HASTA QUE DICHO BALANCEO DE CARGAS NO SEA MAYOR AL 5%, COMO LO INDICAN LA NORMA OFICIAL MEXICANA. UNA VEZ REALIZADO EL BALANCEO, SE TOMARÁN LAS LECTURAS DE CORRIENTE, PARA VERIFICAR QUE EL BALANCEO ESTE DENTRO DEL RANGO PERMITIDO(NO MAYOR AL 5%), INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRANSPORTE DEL EQUIPO ANALIZADOR DIGITAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PRUEBAS, RESULTADOS POR ESCRITO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADO PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADO PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL.						
1	EL32-020-005	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX., 2 TABLEROS DE DISTRIBUCION MARCA GENERAL ELECTRIC CATALOGO NQ0D430M100CUMEX SERIE E2; 5 TABLEROS, NAIB184AB Y 3 TABLEROS QO816L100F - SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO.	SERV.	4	10	7,500.00	30,000.00	75,000.00
1	EL32-020-010	UMA OAXACA, OAX., 2 TABLEROS DE DISTRIBUCION MARCA GENERAL ELECTRIC CATALOGO NQ0D430M100CUMEX SERIE E2; 3 TABLEROS, NAIB184AB Y 2 TABLEROS QO816L100F - SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO.	SERV.	3	7	7,500.00	22,500.00	52,500.00
1	EL32-020-015	H.G.Z. No. 3 TUXTEPEC, 3 TABLEROS DE DISTRIBUCION MARCA FEDERAL PACIFIC CAPACIDAD 400A, 300A Y 350 A, 2 TABLEROS NAIB184AB, 12 TABLEROS NAIB304AB Y 3 TABLERO QO816L100F (SE REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO MAYOR QUE CONSISTE EN EL DESPIECE COMPLETO DEL EQUIPO PARA SU REPARACIÓN, DESCONEXION Y CONECCION DE CONDUCTORES ELECTRICOS RETIRO Y CAMBIO DE CARCAZA, ESQUELETO, ZAPATAS PASTILLAS TERMOMAGNETICAS. SERVICIO A REALIZAR UN DÍA DESPUÉS DE LA FECHA DEL FALLO).	SERV.	9	22	4,200.00	37,800.00	92,400.00

DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NUMERO ADJDIR-056-2024 CON NUMERO EN COMPRANET AA-50-GYR-050GYR013-N-84-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2024. PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN LA-50-GYR-050GYR013-N-10-2024, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD MÍNIMA	CANTIDAD MÁXIMA	PRECIO UNITARIO	IMP. MIN	IMP. MAX
1	EL32-025	MANTENIMIENTO CORRECTIVO INCLUYE: CAMBIO TOTAL DEL TABLERO Y/O ADAPTACION DEL INTERIOR DEL TABLERO SUBGENERAL MARCA SQUARE-D, SUMINISTRANDO SUS INTERRUPTORES PARA ALIMENTACION DEL TABLERO ASI COMO LOS CONDUCTORES QUE ALIMENTEN DEL TABLERO PRINCIPAL A LOS TABLEROS DE DISTRIBUCION, CAMBIO DE MASA INTERIOR DE CEROLON CON BARRAS DE COBRE Y LAS CONEXIONES NECESARIAS PARA ALOJAR SUS INTERRUPTORES DISTRIBUIDORES DE MARCA SQUARE-D I LINE O ABB QUE SEAN COMPATIBLES Y ADAPTABLES AL TABLERO EXISTENTE, BALANCEO DE CARGAS, DEBIENDO REALIZAR EL ESTUDIO DE CALIDAD DE LA ENERGÍA, DONDE SE MONITOREEN LAS CARGAS EN EL TABLERO, CON ANALIZADOR DIGITAL, DONDE SE REGISTREN LOS PARAMETROS ELÉCTRICOS DE VOLTAJES, CORRIENTES, FACTOR DE POTENCIA, POTENCIAS Y ARMONICOS, EN UN PERIODO DE CUANDO MENOS CADA 5 MINUTOS POR UN LAPSO DE 24 HRS, PARA ASI PODER OBTENER INFORMACIÓN DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA. UNA VEZ OBTENIDO EL REGISTRO DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA, SE PROCEDERÁ AL BALANCEO DE CARGAS EN CADA UNOS DE LOS TABLEROS, HASTA QUE DICHO BALANCEO DE CARGAS NO SEA MAYOR AL 5%, COMO LO INDICAN LA NORMA OFICIAL MEXICANA. UNA VEZ REALIZADO EL BALANCEO, SE TOMARÁN LAS LECTURAS DE CORRIENTE, PARA VERIFICAR QUE EL BALANCEO ESTE DENTRO DEL RANGO PERMITIDO(NO MAYOR AL 5%). INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, TRANSPORTE DEL EQUIPO ANALIZADOR DIGITAL HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, PRUEBAS, RESULTADOS POR ESCRITO, IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PINTURA. AL FINAL DEBERA DE ENTREGAR A LA JEFATURA DE CONSERVACION TODOS LOS ELEMENTOS SUSTITUIDOS. LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADO PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL.					0.00	0.00
1	EL32-025-005	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX., 1 TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D UBICADO EN PASILLO DE CONSULTA EXTERNA, EL CUAL INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE:MASA INTERIOR DE BAQUELITA CON BARRAS DE COBRE MARCA ABB TIPO SACE TMAX X313 250 AMP. Y 1 INTERRUPTORES TRIPOLARE S A 250 AMP. DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR DE 30 AMP. MCA. ABB , 6 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR DE 30 AMP MARCA ABB ,12 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE 20 AMP 15 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE 15 AMP MARCA ABB, SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO.	SERV.	1	1	150,000.00	150,000.00	150,000.00
1	EL32-025-010	H.G.Z. No. 1 OAXACA, OAX., 1 TABLERO DE DISTRIBUCION MARCA SQUARE-D UBICADO EN PASILLO DE QUIROFANO EL CUAL INCLUYE EL SUMINISTRO Y COLOCACION DE:MASA INTERIOR DE BAQUELITA CON BARRAS DE COBRE MARCA ABB TIPO SACE TMAX X313 250 AMP. Y 1 INTERRUPTORES TRIPOLARE S A 250 AMP. DE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: 10 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE 20 AMP; 10 INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR DE 15 AMP MARCA ABB SERVICIO A REALIZAR EN EL MES DE JULIO.	SERV.	1	1	150,000.00	150,000.00	150,000.00
SUBTOTAL							1,834,730.12	1,964,330.12
IVA							293,556.82	314,292.82
TOTAL							2,128,286.94	2,278,622.94

IMPORTE MÍNIMO: 1,834,730.12 (UN MILLON, OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL, SETECIENTOS TREINTA PESOS 12/100 M.N.) ANTES DE IMPUESTOS
IMPORTE MÁXIMO: 1,964,330.12 (UN MILLON, NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL, TRESCIENTOS TREINTA PESOS 12/100 M.N.) ANTES DE IMPUESTOS

NÚMERO DE CONTRATO: 050GYR013N08424-001-00

FIANZA: 196,433.01 (CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL, CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 01/100 M.N.)



DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL** NUMERO **ADJDIR-056-2024** CON NUMERO EN COMPRANET **AA-50-GYR-050GYR013-N-84-2024** PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2024. PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN LA-50-GYR-050GYR013-N-10-2024, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

OBJETO: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2024. PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN LA-50-GYR-050GYR013-N-10-2024

-o000o-

OBSERVACIONES:

PARA LA ASIGNACIÓN DEL SERVICIO, SE CONSIDERÓ LO SIGUIENTE:

- Se cuenta con la justificación de excepción a licitación pública emitida por el funcionario público autorizado conforme al numeral 5.3.7.1. inciso b), en la que se describen los criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia que permiten obtener las mejores condiciones para este Instituto.
- Se constató que los precios ofertados se encuentran en los márgenes previstos como precios aceptables de acuerdo con el resultado obtenido en la investigación de mercado y el dictamen de disponibilidad presupuestal.
- Que a esta fecha el precio asignado es el precio más conveniente, bajo las condiciones establecidas, garantizando eficiencia en la contratación de los servicios.

Con fundamento al artículo 37 Bis, 45 y 48 fracción II para efectos de formalizar el Contrato dentro del plazo establecido por la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, el licitante que resulte adjudicado deberá entregar al día hábil siguiente contado a partir de la fecha de notificación del fallo, la siguiente documentación:

-PERSONAS FÍSICAS:

1. Copia del acta de nacimiento
Copia de una identificación oficial vigente.
2. Comprobante de domicilio vigente que corresponda.
3. En el caso de que el proveedor resulte adjudicado con un monto superior a \$300,000.00 sin incluir el IVA, deberá presentar documento vigente expedido por el SAT (Servicio de Administración Tributaria), en el que se emita la opinión del cumplimiento de



DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NUMERO ADJDIR-056-2024** CON NUMERO EN COMPRANET **AA-50-GYR-050GYR013-N-84-2024** PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2024. PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN LA-50-GYR-050GYR013-N-10-2024, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 41 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.

Obligaciones Fiscales, relacionada con el cumplimiento de sus Obligaciones Fiscales en los términos que establece la resolución Miscelánea Fiscal para el presente ejercicio, de conformidad con el artículo 32 D, del Código Fiscal de la Federación.

4. Póliza de fianza amparando exactamente el diez por ciento del monto máximo adjudicado sin el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A), expedida por compañía autorizada en términos de Ley Federal de Instituciones de Fianzas y bajo el formato establecido dentro del contrato, misma que deberá otorgarse dentro del plazo máximo de 3 días hábiles siguiente a la fecha de notificación del fallo, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 48 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

5. Presentar documento vigente expedido por el Instituto Mexicano Del Seguro Social (IMSS), en el que se emita la Opinión del Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social, vigente y positiva, así como del INFONAVIT.

6. Durante la vigencia del contrato el participante asignado queda obligado a entregar al Instituto, junto con la factura de cobro respectiva, la Opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social vigente y positiva.

7. La vigencia de la opinión de cumplimientos de obligaciones en materia de seguridad social tendrá una vigencia de 30 días naturales a partir de su emisión.

De conformidad con el Artículo 37 fracción V de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, se comunica al licitante que la firma del contrato se llevará a cabo el día 29 de Mayo del 2024, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, con domicilio en Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat número 327, Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, la vigencia del contrato será del 29 de Mayo al 31 de Diciembre de 2024, comprometiéndose el licitante a otorgar dentro de un plazo de diez días naturales contados a partir de la fecha de firma del contrato la garantía de cumplimiento del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el presente resultado del procedimiento de **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL NUMERO ADJDIR-056-2024 CON NUMERO EN COMPRANET AA-50-GYR-050GYR013-N-84-2024 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2024.**, firmando al margen y al



GOBIERNO DE
MÉXICO



ORGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL
OAXACA
JEFATURA DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
COORDINACIÓN DE ABASTECIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.

DICTAMEN TECNICO-ECONOMICO DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS PARA EL PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL** NUMERO **ADJDIR-056-2024** CON NUMERO EN COMPRANET **AA-50-GYR-050GYR013-N-84-2024** PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A TRANSFORMADORES, SUBESTACIONES ELÉCTRICAS Y PLANTAS DE EMERGENCIA, RÉGIMEN IMSS ORDINARIO, EJERCICIO 2024. PARTIDAS DESIERTAS DE LA LICITACIÓN LA-50-GYR-050GYR013-N-10-2024, QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL OAXACA CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO **41 FRACCIÓN VII DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO**.

calce del presente documento, las personas que en ella participaron, informándoles que podrán consultarla a través del sistema electrónico de compras gubernamentales <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx>.

RÚBRICAS.

POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

LIC. ERNESTO ANTONIO HOOPER ARVIZU
JEFE DEL DEPTO. DE ADQUISICIÓN DE
BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

ING. JUAN ALBERTO TORRES BAUTISTA
JEFE DE LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE
BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

L.D. JULIA BAUTISTA ORTEGA
ADSCRITA A LA OFICINA DE ADQUISICIÓN DE
BIENES Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS