OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

En el municipio de Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca, siendo las **12:30** horas del día **viernes 28 de agosto de 2026**, se reunieron en el aula de usos múltiples de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social los servidores públicos que al final se enlistan, suscriben y firman el presente **Oficio de Adjudicación Directa**, lo anterior, con fundamento en los **artículos 35 fracción III, 36, 39 fracción I, 53, 54 FRACCIÓN V de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.**

En uso de la palabra la **LAE. Sandra Isela Barzalobre Aragón,** Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, quien es autoridad competente para presidir el presente acto, de conformidad con los artículos 134 párrafos 6 y 7 Constitucional, 11 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, artículo 2 fracción I, 112 del Reglamento Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en concordancia con el artículo 8 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social y con base a la solicitud recibida por el departamento de conservación y Servicios Generales, para la contratación del SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026, toda vez, que es necesaria su contratación por tratarse de la reparación de los equipos de aire acondicionado de las unidades médicas hospitalarias propuestos en el **"Programa de Onda de Calor",** orientado a la prestación de los servicios de mantenimientos exhaustivos en los equipos, con el objetivo de garantizar su óptimo funcionamiento y mejorar la percepción de las condiciones de confort, climatización ante las altas temperaturas y para la calidad en el servicio de atención que brinda el Instituto a los derechohabientes y usuarios.

Por lo anterior, se requiere la contratación del servicio, mediante un proceso de **adjudicación directa,** con fundamento en el artículo **54 fracción V,** con base a lo informado en el oficio de Justificación de Excepción a la Licitación Pública que emite el área requirente y al resultado obtenido de la investigación de mercado **INVMER-138-2026,** mismo que se encuentra integrado al expediente físico y electrónico del proceso de contratación.

Con fundamento en los **artículos 4 y 134** de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con los artículos 35 fracción III, 36, 39 fracción I, 53, **54 fracción V** de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Publico, el área requirente solicita la contratación del servicio mencionado líneas arriba, y una vez tenido los elementos necesarios para la contratación, con base a lo que indican las especificaciones técnicas del anexo 1 "requerimiento" y del oficio de justificación de excepción a licitación pública; es por ello que, se procedió a la revisión y evaluación de la documental recibida mediante la difusión de la **solicitud de cotización INVMER-138-**

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

2026, asegurando a cabalidad las mejores condiciones para el Estado y para el Instituto, como resultado se emite el siguiente resultado:

DICTAMEN DE ASIGNACIÓN

De acuerdo con la normatividad aplicable y a la revisión técnica, legal y económica integradas al expediente de contratación, la solicitud de cotización, las documentales recibidas y al **acuse de confirmación de los precios en la plataforma de Compras MX del participante,** garantizando satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas en apego al marco de legalidad del procedimiento de contratación de adjudicación directa, acorde a la **transparencia, economía, imparcialidad, honradez, eficiencia y eficacia** en este proceso de **adjudicación directa** con carácter nacional, por lo que, se dictamina procedente la asignación al resultar solvente la propuesta recibida a quien se le adjudicará el **contrato:**

1.- PARTICIPANTE: JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
PARTIDA No. 2					
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SURJAN A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO TIPO PAQUETE, CON DESCARGA DE GAS REFRIGERANTE, RECUPERACIÓN Y ALMACENAMIENTO DEL MISMO SIN CONTAMINACIÓN AL AMBIENTE, EVACUACIÓN DEL ACEITE, LIMPIEZA DE CARTER Y COMPRESOR HERMÉTICO, SERVICIO AL MOTOR ELÉCTRICO, CAMBIAR: ACEITE, BALEROS SKF Y CHUMACERAS SKF, EMPAQUES, BANDAS Y POLEAS, ALINEACIÓN, CAMBIO DE PIEDRAS DESECANTES Y PIEDRAS AL FILTRO DESECANTE TIPO CÁPSULA, MIRILLA DE NIVEL DE ACEITE, LIMPIEZA DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO MCA. KERNITE Y AGUA A PRESIÓN, AJUSTE DE CONTROL ELÉCTRICO, LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA A MOTORES DE VENTILADORES CON SOLVENTE DIELÉCTRICO SS-25 Y DESENGRASANTE; PRESURIZACIÓN CON NITRÓGENO Y TRICLOROETILENO EN LAS LINEAS DE L.L. Y L.S. Y EQUIPO A 8 PSIG, DETECCIÓN DE FUGAS Y REALIZAR CORRECIÓN DE LAS MISMAS, REALIZACIÓN DE VACÍO DE DESHIDRATACIÓN DE 0 MM HG, UNA VEZ EFECTUADO EL SERVICIO CARGAR NUEVAMENTE Y COMPLETAR EL EQUIPO CON REFRIGERANTE Y ACEITE AJUSTÁNDOLO A SU CARGA NORMAL DE OPERACIÓN CON FORME A FABRICANTE			
2	AA02-005	**SISTEMA ELÉCTRICO** 1. REVISIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL TABLERO A LA UNIDAD, APRETANDO BORNES DE LLEGADA DEL CONDUCTOR Y SALIDA DE PASTILLA			

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
		TÉRMICA, ANTES Y DESPUÉS DE DAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD.			
		2. REVISIÓN DE LLEGADA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LOS BORNES DEL EQUIPO, ANTES Y DESPUÉS DE DAR EL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD.			
		3. VERIFICAR VOLTAJE DE LLEGADA AL TABLERO DE CONTROL, QUE SEA DE DISEÑO DE LA UNIDAD, ANTES Y DESPUÉS DE DAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD.			
		4. VERIFICAR AMPERAJE DE CONSUMO, ANTES Y DESPUÉS DE DAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD, **(ENTREGAR REPORTE POR ESCRITO, (PUNTOS 3 Y 4)**			
		5. LIMPIEZA DE CONTACTORES Y RELEVADORES DE TABLERO DE CONTROL, CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO.			
		6. LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DEL MOTOR.			
		SISTEMA MECANICO			
		7. LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADORES Y SERPENTINES CONDENSADORES, CON LÍQUIDO A PRESIÓN.			
		8. LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS, PARA EVITAR SE TAPONE LA DESCARGA DE AGUA DE CONDENSACIÓN.			
		9. LIMPIEZA DE ASPAS DE MOTORES, CONDENSADORES Y TURBINAS.			
		10. AJUSTE DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-410A, R22, O EL QUE SE REQUIERA, DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO.			
		11. LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE EN UNIDADES DONDE NO REQUIERAN SUSTITUCIÓN, .			
		12. VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA DE LAS ÁREAS ACONDICIONADAS, QUE SEA CON UN MÍNIMO DE 22ª C.			
		13. VERIFICACIÓN Y EN SU CASO CORRECCIÓN AL CICLO DE TRABAJO DEL COMPRESOR.			
		14. VERIFICACIÓN Y EN SU CASO CORRECCIÓN DE FUGAS.			
		15. LIMPIEZA DE TERMOSTATO, VERIFICANDO QUE OPERE CORRECTAMENTE, EN SU PARO, ARRANQUE Y CORTE AUTOMÁTICO POR TEMPERATURA.			
		16. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES Y TRAYECTORIA DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.			
		17. REPARACIÓN DE FUGAS EN DUCTOS EXTERNOS (LÁMINA).			
		18. VERIFICACIÓN DE BANDAS, POLEAS Y CHUMACERAS; AJUSTE, LIMPIEZA, LUBRICACIÓN Y NIVELACIÓN.			
		LIMPIEZA DEL TABLERO DE CONTROL CON SS-25, APRIETE DE CONEXIONES Y SUSTITUCIÓN DE TORNILLERIA DAÑADA, IDENTIFICACIÓN DE INTERRUPTORES, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES,			

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
		PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIÓ, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL, MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS. REPORTE TÉCNICO Y FOTOGRÁFICO EN MEDIO ESCRITO Y DIGITAL AL TÉRMINO DEL SERVICIO.			
2	AA02-005-005	**HGSZ C/MF No. 41 HUATULCO, OAXACA.** UNIDAD PAQUETE COMERCIAL DE AIRE ACONDICIONADO, CON CAPACIDAD DE 1**5 TON** SOLO FRÍO CON 2 CIRCUITOS DE REFRIGERACION, R-410 UBICADO EN EL SERVICIO DE **HOSPITALIZACIÓN,** , MARCA TRANE, (UN EQUIPO CON SERVICIOS **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**)	1	$176,780.00	$176,780.00
2	AA02-005-010	**HGSZ C/MF No. 41 HUATULCO, OAXACA.** UNIDAD PAQUETE DE AIRE ACONDICIONADO CON CAPACIDAD DE 1**5 TON** DE CIRCUITOS DIVIDIDOS DE REFRIGERACION, R-410 UBICADO EN **RAYOS X,** MARCA TRANE, (UN EQUIPO CON SERVICIOS **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**)	1	$176,780.00	$176,780.00
2	AA02-005-015	**H.R. HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX**. UNIDAD TIPO PAQUETE 7.**5 TR**. **MARCA: DAIKIN, MODELO: DCF0903D000001SAA** , S**ERIE 2303276554**, UBICADO EN E**L COMEDOR PRINCIPAL**, EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION :	1	$90,420.00	$90,420.00
		• UN COMPRESOR DE 7.5 HP			
		• 2 MOTOR 1/3 H.P. 220V			
		• 2 VENTILADORES PARA MOTORES			
		• SERPENTÍN• EVAPORADOR•			
		• 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2",			
		• 2 CONTACTORES TRIFASICOS 3P030024 V			
		• SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. .			
		• LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS.			
		• SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERAL MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP. •REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO) UTILIZANDO REFRIGERANTE R410A, LIMPIEZA DEL SISTEMA, CARGA DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO Y LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESION Y LIQUIDO DESINCRUSTANTE DE UMA **, COLOCACION DE DESAGUE PARA PROTECCION DE LAMINA INFERIOR.** (UN EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZARSE **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**)			
2	AA02-005-020	**H.R. HUAJUAPAN DE LEÓN**, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 7.5 TR. MARCA: DAIKIN, MODELO: DC093D000001SAA , SERIE 2303282399, UBICADO EN **FARMACIA**, EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION :	1	$90,420.00	$90,420.00
		• UN COMPRESOR DE 7.5 HP			
		• 2 MOTOR 1/3 H.P. 220V			

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
		• 2 VENTILADORES PARA MOTORES • SERPENTÍN• EVAPORADOR • 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2", • 2 CONTACTORES TRIFASICOS 3P030024 V • SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. . • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS. • SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERAL MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP. •REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO) UTILIZANDO REFRIGERANTE R410A, LIMPIEZA DEL SISTEMA, CARGA DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO Y LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESION Y LIQUIDO DESINCRUSTANTE DE UMA **, COLOCACION DE DESAGUE PARA PROTECCION DE LAMINA INFERIOR.** (UN EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZARSE **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**)			
2	AA02-005-025	**H.R. HUAJUAPAN DE LEÓN**, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 5 TON TR. MARCA: DAIKIN, MODELO: MODELO: DFC04830000015AA , SERIE 2209394715 , **UBICADO EN CONSULTA EXTERNA 3** , EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION : • UN COMPRESOR DE 5 HP • 2 MOTOR 1/3 H.P. 220V • 2 VENTILADORES PARA MOTORES • SERPENTÍN• EVAPORADOR • 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2", • 2 CONTACTORES TRIFASICOS 3P030024 V • SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. . • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS. • SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERAL MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP. •REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO) UTILIZANDO REFRIGERANTE R410A, LIMPIEZA DEL SISTEMA, CARGA DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO Y LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESION Y LIQUIDO DESINCRUSTANTE DE UMA **, COLOCACION DE DESAGUE PARA PROTECCION DE LAMINA INFERIOR.** (UN EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZARSE **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**)	1	$84,700.00	$84,700.00
2	AA02-005-030	**H.R. HUAJUAPAN DE LEÓN**, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 5 TON TR. MARCA: DAIKIN, MODELO: DFC04830000015AA , SERIE 2209288629 , UBICADO EN **SALA DE USOS MULTIPLES** , EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION : • UN COMPRESOR DE 5 HP • 2 MOTOR 1/3 H.P. 220V • 2 VENTILADORES PARA MOTORES • SERPENTÍN• EVAPORADOR • 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2", • 2 CONTACTORES TRIFASICOS 3P030024 V • SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. . • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE	1	$84,700.00	$84,700.00

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
		DUCTOS.			
		• SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERAL MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP. •REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO) UTILIZANDO REFRIGERANTE R410A, LIMPIEZA DEL SISTEMA, CARGA DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO Y LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESION Y LIQUIDO DESINCRUSTANTE DE UMA **, COLOCACION DE DESAGUE PARA PROTECCION DE LAMINA INFERIOR.** (UN EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZARSE **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**)			
2	AA02-005-035	**H.R. HUAJUAPAN DE LEÓN**, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 5 TON TR. MARCA: DAIKIN, MODELO: DFC0483000001SAA , SERIE 2209288629 , UBICADO EN **COMEDOR DEL ALBERGUE** , EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION :	1	$84,700.00	$84,700.00
		• UN COMPRESOR DE 5 HP			
		• 2 MOTOR 1/3 H.P. 220V			
		• 2 VENTILADORES PARA MOTORES			
		• SERPENTÍN• EVAPORADOR			
		• 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2",			
		• 2 CONTACTORES TRIFASICOS 3P030024 V			
		• SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. .			
		• LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS.			
		• SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERAL MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP. •REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO) UTILIZANDO REFRIGERANTE R410A, LIMPIEZA DEL SISTEMA, CARGA DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO Y LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESION Y LIQUIDO DESINCRUSTANTE DE UMA **, COLOCACION DE DESAGUE PARA PROTECCION DE LAMINA INFERIOR.** (UN EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZARSE **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**)			
2	AA02-005-040	**H.R. HUAJUAPAN DE LEÓN**, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 5 TON TR. MARCA: DAIKIN, MODELO: DFC04830000015AA , SERIE 2209397082 , UBICADO EN **CARA** , EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION :	1	$84,700.00	$84,700.00
		• UN COMPRESOR DE 5 HP			
		• 2 MOTOR 1/3 H.P. 220V			
		• 2 VENTILADORES PARA MOTORES			
		• SERPENTÍN• EVAPORADOR			
		• 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2",			
		• 2 CONTACTORES TRIFASICOS 3P030024 V			
		• SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. .			
		• LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS.			
		• SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERAL MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP. •REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO) UTILIZANDO REFRIGERANTE R410A,			

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
		LIMPIEZA DEL SISTEMA, CARGA DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO Y LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESION Y LIQUIDO DESINCRUSTANTE DE UMA **, COLOCACION DE DESAGUE PARA PROTECCION DE LAMINA INFERIOR.** (UN EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZARSE **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**)			
2	AA02-005-045	**H.R. HUAJUAPAN DE LEÓN**, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 7.5 TON TR. MARCA: DAIKIN, MODELO: DFC1203D0000015AA , SERIE 2303282854 , UBICADO EN **DORMITORIO DE MUJERES DEL ALBERGUE** , EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION :	1	$90,420.00	$90,420.00
		• UN COMPRESOR DE 7.5 HP			
		• 2 MOTOR 1/3 H.P. 220V			
		• 2 VENTILADORES PARA MOTORES			
		• SERPENTÍN• EVAPORADOR			
		• 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2",			
		• 2 CONTACTORES TRIFASICOS 3P030024 V			
		• SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. .			
		• LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS.			
		• SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERAL MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP. •REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO) UTILIZANDO REFRIGERANTE R410A, LIMPIEZA DEL SISTEMA, CARGA DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO Y LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESION Y LIQUIDO DESINCRUSTANTE DE UMA **, COLOCACION DE DESAGUE PARA PROTECCION DE LAMINA INFERIOR.** (UN EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZARSE **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**)			
2	AA02-005-050	**H.R. HUAJUAPAN DE LEÓN**, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 7.5 TON TR. MARCA: DAIKIN, MODELO: DFC0483000001SAA , SERIE 2209297351 , UBICADO EN **ARCHIVO CLINICO** , EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION :	1	$90,420.00	$90,420.00
		• UN COMPRESOR DE 7.5 HP			
		• 2 MOTOR 1/3 H.P. 220V			
		• 2 VENTILADORES PARA MOTORES			
		• SERPENTÍN• EVAPORADOR			
		• 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2",			
		• 2 CONTACTORES TRIFASICOS 3P030024 V			
		• SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. .			
		• LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS.			
		• SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERAL MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP. •REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO) UTILIZANDO REFRIGERANTE R410A, LIMPIEZA DEL SISTEMA, CARGA DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO Y LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESION Y LIQUIDO DESINCRUSTANTE DE UMA **, COLOCACION DE DESAGUE PARA PROTECCION DE LAMINA INFERIOR.** (UN EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZARSE **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**)			

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
2	AA02-005-055	**H.R. HUAJUAPAN DE LEÓN**, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 7.5 TON TR. MARCA: DAIKIN, MODELO: DFC0903D000001SAA , SERIE 2303268813 , **DORMITORIO DE HOMBRES DEL ALBERGUE** , EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION :	1	$90,420.00	$90,420.00
		• UN COMPRESOR DE 7.5 HP			
		• 2 MOTOR 1/3 H.P. 220V			
		• 2 VENTILADORES PARA MOTORES			
		• SERPENTÍN• EVAPORADOR			
		• 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2",			
		• 2 CONTACTORES TRIFASICOS 3P030024 V			
		• SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. .			
		• LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS.			
		• SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERAL MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP. •REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO) UTILIZANDO REFRIGERANTE R410A, LIMPIEZA DEL SISTEMA, CARGA DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO Y LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESION Y LIQUIDO DESINCRUSTANTE DE UMA **, COLOCACION DE DESAGUE PARA PROTECCION DE LAMINA INFERIOR.** (UN EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZARSE **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**)			
2	AA02-005-060	**H.R. HUAJUAPAN DE LEÓN**, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 5 TON TR. MARCA: DAIKIN, MODELO: DFC0603D0000015AA , SERIE 2211189456 , **AULA DE CAPACITACION** , EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION :	1	$84,700.00	$84,700.00
		• UN COMPRESOR DE 5 HP			
		• 2 MOTOR 1/3 H.P. 220V			
		• 2 VENTILADORES PARA MOTORES			
		• SERPENTÍN• EVAPORADOR			
		• 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2",			
		• 2 CONTACTORES TRIFASICOS 3P030024 V			
		• SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. .			
		• LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS.			
		• SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERAL MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP. •REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO) UTILIZANDO REFRIGERANTE R410A, LIMPIEZA DEL SISTEMA, CARGA DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO Y LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESION Y LIQUIDO DESINCRUSTANTE DE UMA **, COLOCACION DE DESAGUE PARA PROTECCION DE LAMINA INFERIOR.** (UN EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZARSE **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**)			
2	AA02-005-065	**H.R. HUAJUAPAN DE LEÓN**, OAX. UNIDAD TIPO PAQUETE 5 TON TR. MARCA: DAIKIN, MODELO: DFC0603D0000015AA , SERIE 2211193074 **, CONSERVACION** , EL SERVICIO INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION :	1	$84,700.00	$84,700.00
		• UN COMPRESOR DE 5 HP			

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
		• 2 MOTOR 1/3 H.P. 220V • 2 VENTILADORES PARA MOTORES • SERPENTÍN• EVAPORADOR • 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2", • 2 CONTACTORES TRIFASICOS 3P030024 V • SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. . • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS. • SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERAL MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP. •REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO) UTILIZANDO REFRIGERANTE R410A, LIMPIEZA DEL SISTEMA, CARGA DE REFRIGERANTE, SUMINISTRO Y LIMPIEZA CON AGUA A ALTA PRESION Y LIQUIDO DESINCRUSTANTE DE UMA **, COLOCACION DE DESAGUE PARA PROTECCION DE LAMINA INFERIOR.** (UN EQUIPO CON UN SERVICIOS A REALIZARSE **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**)			
2	AA02-005-070	**H.R. MATIAS ROMERO, OAX.** EQUIPO TIPO PAQUETE MCA. YORK, MODELO 2F150C00A2AAA6, SERIE N1E4745340 CON UNA CAPACIDAD DE 15 TONELADAS DE REFRIGERACION CON UN COMPRESOR SEMIHERMETICOS, GAS REFRIGERANTE R-410, UBICADO EN EL **AULA DE ENSEÑANZA**; INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: .	2	$128,920.00	$257,840.00
		• 2 COMPRESORES DE 7.5 TR. A 220/3-60 • 4 MOTORES CONDENSADORES DE 3/4 H.P. A 220/3/60. • FILTRO DESHIDRATADOR TD-415 S. • 3 VALVULAS DE PASO DE 1/2 HP • 3 CONTACTORES TRIFASICOS 60 AMP • BOBINA DE 24 VOLTS. • POLEA DE 12" • 4 CHUMACERAS DE PISO • 8 FILTROS MECANICOS DE 16" X 16" X2" • PROTECTOR DE ALTA Y BAJA PRESION • CAMBIO DE TIMER. • CAMBIO DE TRANSFORMADOR 220-24 V. • CAMBIO DE ACEITE SW32 AL COMPRESOR • CABLES, TARJETAS, FUSIBLES. • SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. • SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS. • SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**).			
2	AA02-005-075	**H.R. MATIAS ROMERO, OAX.** EQUIPO TIPO PAQUETE MCA. YORK, MODELO ZF150C00A2AAA6, SERIE N1E4745340 CON UNA CAPACIDAD DE 5 TONELADAS DE REFRIGERACION CON UN COMPRESOR SEMIHERMETICOS, GAS REFRIGERANTE R-410 UBICADO EN **CUNERO PATOLOGICO**; INCLUYE:	1	$184,200.00	$184,200.00

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
		EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:			
		• 1 COMPRESOR HERMETICO DE 5 TR. A 220/3-60			
		• 1 MOTOR CONDENSADOR DE 1/3 H.P. A 220/3/60.			
		• MOTOR DE TURBINA DE 5 HP A 220/30/60 • FILTRO DESHIDRATADOR TD-163 S. • 1 VALVULA DE EXPANSION ERZE-5-GA. • 2 CONTACTORES TRIFASICOS 40 AMP • • BOBINA DE 24 VOLTS. • POLEA DE 9" • 2 CHUMACERAS DE PISO • PROTECTOR DE ALTA Y BAJA PRESION • 4 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2", • CAMBIO DE TIMER. • CAMBIO DE TRANSFORMADOR 220-24 V. • CAMBIO DE ACEITE SW32 AL COMPRESOR • LIMPIEZA Y VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION. • CARGA DE GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO. • PINTU RA A DOS MANOS EN EQUIPO.			
		• CABLES, TARJETAS, FUSIBLES.			
		• SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO.			
		(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**).			
		MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO INCLUYE: LAVADO DE SERPENTÍN CONDENSADOR Y EVAPORADOR CON AGUA A PRESIÓN Y LIQUIDO DESINCRUSTANTE, CAMBIO DE BANDA, LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS, LIMPIEZA Y REAPRIETE DE TERMINALES ELÉCTRICAS, LECTURA DE VOLTAJES Y AMPERAJES, DEBIENDO HACER LOS AJUSTES NECESARIOS PARA QUE SE ENCUENTREN DENTRO DEL RANGO DE LA PLACA DE DATOS DEL FABRICANTE, REVISIÓN DE PRESIONES DE GAS REFRIGERANTE, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA, LIMPIEZA AL SISTEMA CON BARRIDO DE NITRÓGENO Y LIMPIADOR 141 -B, PARA ELIMINACIÓN DE IMPUREZAS E INCRUSTACIONES EN EL INTERIOR DE LA TUBERÍA.			
		SISTEMA ELÉCTRICO			
		1. REVISIÓN DE LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DEL TABLERO A LA UNIDAD, APRETANDO BORNES DE LLEGADA DEL CONDUCTOR Y SALIDA DE PASTILLA TÉRMICA, ANTES Y DESPUÉS DE DAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD.			
		2. REVISIÓN DE LLEGADA DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA A LOS BORNES DEL EQUIPO, ANTES Y DESPUÉS DE DAR EL SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD.			
		3. VERIFICAR VOLTAJE DE LLEGADA AL TABLERO DE CONTROL, QUE SEA DE DISEÑO DE LA UNIDAD, ANTES Y DESPUÉS DE DAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD.			
		4. VERIFICAR AMPERAJE DE CONSUMO, ANTES Y DESPUÉS DE DAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD, **(ENTREGAR REPORTE POR ESCRITO, (PUNTOS 3 Y 4)**			

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
		5. LIMPIEZA DE CONTACTORES Y RELEVADORES DE TABLERO DE CONTROL, CON LÍQUIDO DIELÉCTRICO.			
		6. LUBRICACIÓN Y LIMPIEZA DEL MOTOR.			
2	**AA02-010**	**SISTEMA MECANICO** 7. LIMPIEZA DE SERPENTINES EVAPORADORES Y SERPENTINES CONDENSADORES, CON LÍQUIDO A PRESIÓN.			
		8. LIMPIEZA DE CHAROLA DE CONDENSADOS, PARA EVITAR SE TAPONE LA DESCARGA DE AGUA DE CONDENSACIÓN.			
		9. LIMPIEZA DE ASPAS DE MOTORES, CONDENSADORES Y TURBINAS.			
		10. AJUSTE DE CARGA DE GAS REFRIGERANTE R-410A, R22, O EL QUE SE REQUIERA, DE ACUERDO A DISEÑO DEL EQUIPO.			
		11. LIMPIEZA DE FILTROS DE AIRE EN UNIDADES DONDE NO REQUIERAN SUSTITUCIÓN, .			
		12. VERIFICACIÓN DE TEMPERATURA DE LAS ÁREAS ACONDICIONADAS, QUE SEA CON UN MÍNIMO DE 22ª C.			
		13. VERIFICACIÓN Y EN SU CASO CORRECCIÓN AL CICLO DE TRABAJO DEL COMPRESOR.			
		14. VERIFICACIÓN Y EN SU CASO CORRECCIÓN DE FUGAS.			
		15. LIMPIEZA DE TERMOSTATO, VERIFICANDO QUE OPERE CORRECTAMENTE, EN SU PARO, ARRANQUE Y CORTE AUTOMÁTICO POR TEMPERATURA.			
		16. VERIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES Y TRAYECTORIA DE LOS DUCTOS DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO.			
		17. REPARACIÓN DE FUGAS EN DUCTOS EXTERNOS (LÁMINA).			
		18. VERIFICACIÓN DE BANDAS, POLEAS Y CHUMACERAS; AJUSTE, LIMPIEZA, **LUBRICACIÓN Y NIVELACIÓN.**			
		A) BANDA			
		B) FILTROS MECÁNICOS DE LÁMINA GALVANIZADA.			
		C) FILTRO DE BOLSA CON 3 C/U			
		D) FILTRO HEPA (ABSOLUTO)			
		E) GAS REFIGERANTE			
		F) RODAMIENTOS			
		G) FORRO AISLANTE DE 3/4"			
		K) PINTURA GENERAL A GABINETE Y CARCAZA DE UNIDAD CONDENSADORA. INCLUYE: PINTURA MATE COLOR GRIS, LIMPIEZA DE CORROSIÓN, APLICACIÓN DE PINTURA A DOS MANOS, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.			
		L) SERVICIO Y MANTENIENTO AL MOTOR DE LA TURBINA Y VENTILADORES. M) REPORTE TÉCNICO Y FOTOGRÁFICO EN MEDIO ESCRITO Y DIGITAL AL TÉRMINO DEL SERVICIO.			
2	AA02-010-005	**H.R. MATIAS ROMERO, OAX.** EQUIPO TIPO PAQUETE MCA. YORK, MODELO NM036C00A1AAA1A, SERIE W1A2510535 CON UNA CAPACIDAD DE 10 TONELADAS DE REFRIGERACION CON UN COMPRESOR SEMIHERMETICOS, GAS REFRIGERANTE R-410 UBICADO	2	$97,800.00	$195,600.00

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
		EN **COMEDOR**; INCLUYE: EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:			
		• 2 COMPRESORES HERMETICO DE 5 TR. A 220/3-60 • FILTRO DESHIDRATADOR TD-163 S. • 12 VALVULAML DE DUCTO DE LAMINA GALVANIZADA DE 18"X12" • 2 DIFUSORES DE 12"X12"			
		• 1 REJILLA DE RETORNO SDE 18"X12" • 1 MOTOR CONDENSADOR DE 1/3 HP • CAMBIO DE TRANSFORMADOR 220-24 V. • CAMBIO DE ACEITE SW32 AL COMPRESOR • LIMPIEZA Y VACIO AL SISTEMA DE REFRIGERACION. • CARGA DE GAS REFRIGERANTE ECOLOGICO.			
		(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**).			
2	AA02-010-010	**H.R. MATÍAS ROMERO, OAX.,** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO DIVIDIDO DE 20 T.R. MARCA TRANE, MODELO TTA240H300AA, SERIE 17511NOMTA, REFRIGERANTE R-410, UBICADO EN ÁREA DE **QUIRÓFANO,** INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: .	1	$469,400.00	$469,400.00
		• 2 COMPRESORES DE 10 TR. A 220/3-60			
		• 2 MOTORES CONDENSADORES DE 1 H.P. A 220/3/60. • FILTRO DESHIDRATADOR TD-415 S. • 2 VALVULAS DE EXPANSION ERZE-10-GA. • VALVULA SOLENOIDE 20 TR 172 • 3 VALVULAS DE PASO DE 3/4 HP • 3 CONTACTORES TRIFASICOS 60 AMP • BOBINA DE 24 VOLTS. • POLEA DE 12" • 4 CHUMACERAS DE PISO • PROTECTOR DE ALTA Y BAJA PRESION • 6 FILTROS DE BOLSA DE 24" X 24" X 6", • 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2", * 6 FILTROS ABSOLUTOS (EPA)DE 24" X 24 X6". • CAMBIO DE TIMER. • CAMBIO DE TRANSFORMADOR 220-24 V. • CAMBIO DE ACEITE SW32 AL COMPRESOR			
		• TRANSFORMADORES, SCRATH, CABLES, TARJETAS, FUSIBLES.			
		• SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO.			
		EXTRACTOR DE AIRE CENTRIFUGADO, MARCA SOLER&PALAU, MODELO CEB-2000 DE 2 HP.			
		• SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO • SUSTITUCION DE DUCTO QUE CONECTA EL EQUIPO ALA RED DE DUCTOS ACTUAL..			
		• LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS.			
		• SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO.			
		(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**).			
2	AA02-010-015	**H.R. MATÍAS ROMERO, OAX.,** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 20 T.R. MARCA TRANE , MODELO	1	$427,800.00	$427,800.00

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
		TTA24043DAA01AS, SERIE 22142864TA, REFRIGERANTE R-410, UBICADO EN ÁREA DE **URGENCIAS**, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:			
		• 2 COMPRESORES DE 10 TR. A 220/3-60			
		• 2 MOTORES CONDENSADORES DE 1 H.P. A 220/3/60. • FILTRO DESHIDRATADOR TD-415 S. • 2 VALVULAS DE EXPANSION ERZE-10-GA. • VALVULA SOLENOIDE 20 TR 172 • 3 VALVULAS DE PASO DE 3/4 HP • 3 CONTACTORES TRIFASICOS 60 AMP • • BOBINA DE 24 VOLTS. • POLEA DE 12" • 4 CHUMACERAS DE PISO • PROTECTOR DE ALTA Y BAJA PRESION • 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2",			
		• 6 FILTROS DE BOLSA DE 24" X 24" X 2", * 6 FILTROS ABSOLUTOS (EPA)DE 24" X 24 X2". • CAMBIO DE TIMER. • CAMBIO DE TRANSFORMADOR 220-24 V. • CAMBIO DE ACEITE SW32 AL COMPRESOR			
		• TURBINA, CABLES, TARJETAS, FUSIBLES.			
		• SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO.			
		• SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO.			
		EXTRACTOR DE AIRE CENTRIFUGADO, MARCA SOLER&PALAU, MODELO CEB-2000 DE 2 HP.			
		• LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS.			
		• SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO.			
		(1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**).			
2	AA02-010-020	**H.R. MATÍAS ROMERO, OAX.,** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 10 T.R. MARCA YORK, REFRIGERANTE R-410, UBICADO EN ÁREA DE **LABORATORIO**, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: .	1	$247,600.00	$247,600.00
		• 1 COMPRESORES DE 10 TR. A 220/3-60			
		• 2 MOTORES CONDENSADORES DE 1/2 H.P. A 220/3/60.			
		• MOTOR DE TURBINA DE 5 HP A 220/30/60			
		• TARJETA ELECTRONICA DE 10 T.R. • FILTRO DESHIDRATADOR TD-415 S. • 2 VALVULAS DE EXPANSION ERZE-10-GA. • VALVULA SOLENOIDE 10 TR 172 • 3 VALVULAS DE PASO DE 1/2 HP • 3 CONTACTORES TRIFASICOS 60 AMP • BOBINA DE 24 VOLTS. • POLEA DE 12" • 4 CHUMACERAS DE PISO • PROTECTOR DE ALTA Y BAJA PRESION • 3 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2", • CAMBIO DE TIMER. • CAMBIO DE TRANSFORMADOR 220-24 V. • CAMBIO DE ACEITE SW32 AL COMPRESOR			
		• TRANSFORMADORES, SCRATH, CABLES, TARJETAS,			

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
		FUSIBLES. • SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. • SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO • SUSTITUCION DE DUCTO QUE CONECTA EL EQUIPO ALA RED DE DUCTOS ACTUAL.. • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS. • SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO. • PINTURA EN GENERAL DEL EQUIPO A DOS MANOS INDICADA POR EL INSTITUTO (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**).			
2	AA02-010-025	**H.R. MATÍAS ROMERO, OAX.,** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 30 T.R. MARCA TRANE, MODELO TTA343CAA01AS, SERIE 21071330TA, REFRIGERANTE R-410, UBICADO EN ÁREA DE **HOSPITAL, I**NCLUYE: SUMINISTRO E NSTALACION: • 2 COMPRESORES DE 15 TR. A 220/3-60 • 2 MOTORES CONDENSADORES DE 1 H.P. A 220/3/60. • FILTRO DESHIDRATADOR TD-415 S. • 2 VALVULAS DE EXPANSION ERZE-12.5-GA. • VALVULA SOLENOIDE 25 TR 172 • 3 VALVULAS DE PASO DE 1 HP • 3 CONTACTORES TRIFASICOS 60 AMP • BOBINA DE 24 VOLTS. • POLEA DE 12" • 4 CHUMACERAS DE PISO • PROTECTOR DE ALTA Y BAJA PRESION • 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2", • 6 FILTROS DE BOLSA DE 24" X 24" X 6", * 6 FILTROS ABSOLUTOS (EPA)DE 24" X 24 X6". • CAMBIO DE TIMER. • CAMBIO DE TRANSFORMADOR 220-24 V. • CAMBIO DE ACEITE SW32 AL COMPRESOR • TRANSFORMADORES, SCRATH, CABLES, TARJETAS, FUSIBLES. • SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. • SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO. • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS. • SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO. • PINTURA GENERAL AL EQUIPO EN COLOR INDICADO POR EL INSTITUTO. (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**).	1	$262,900.00	$262,900.00
2	AA02-010-030	**H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX.,** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 30 T.R. MARCA TRANE MODELO TTA180H300AA, REFRIGERANTE R-410, UBICADO EN ÁREA DE **QUIRÓFANO**, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:	1	$337,920.00	$337,920.00

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
		• ASPAS PARA MOTORES. • 2 COMPRESORES DE 15 TR. • 4 MOTORES • MOTOR DE TURBINA DE 7.5 HP • VENTILADORES • SERPENTÍN• EVAPORADOR • BANDA B29 • FILTRO DESHIDRATADOR, • PIEDRAS DESECANTES. • MIRILLA • 3 FILTROS DE BOLSA DE 23.5" X 11.75" X 9", • 3 FILTROS DE MECÁNICOS DE 23.5" X 11.75" X 2", * 3 FILTROS ABSOLUTOS DE 24" X 32 X 11 3/4". • 2 INTERRUPTORES PRINCIPALES TERMOMAGNÉTICOS, UNO DE 40 AMP. Y EL OTRO DE 100 AMP. • TRANSFORMADORES, SCRATH, CABLES, TARJETAS, FUSIBLES. • SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. • SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO. • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS. • SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERALMOTOR DE TURBINA DE 5 HP. (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**).			
2	AA02-010-035	**H.R. SANTIAGO JAMILTEPEC, OAX.,** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 30 T.R. MARCA YORK MODELO L4EU24AA, REFRIGERANTE R-410, UBICADO EN ÁREA DE **URGENCIAS**, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: • ASPAS PARA MOTORES. • 2 COMPRESORES DE 15 TR. • 4 MOTORES • MOTOR DE TURBINA DE 7.5 HP • VENTILADORES • SERPENTÍN• EVAPORADOR • BANDA B29 • FILTRO DESHIDRATADOR, • PIEDRAS DESECANTES. • MIRILLA • 3 FILTROS DE BOLSA DE 23.5" X 11.75" X 9", • 3 FILTROS DE MECÁNICOS DE 23.5" X 11.75" X 2", * 3 FILTROS ABSOLUTOS DE 24" X 32 X 11 3/4". • 2 INTERRUPTORES PRINCIPALES TERMOMAGNÉTICOS, UNO DE 40 AMP. Y EL OTRO DE 100 AMP. • TRANSFORMADORES, SCRATH, CABLES, TARJETAS, FUSIBLES. • SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. • SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA	1	$332,600.00	$332,600.00

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
		PROTECCIÓN DEL EQUIPO.			
		• LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS.			
		• SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERALMOTOR DE TURBINA DE 5 HP.			
		(UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**).			
		SUBTOTAL DE LA PARTIDA 2		**Subtotal**	**$4,029,720.00**
PARTIDA No. 3					
3	**AA03-005**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDAD MANEJADORA DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSION DIRECTA** INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA , DESARMADO COMPLETO DE LA UNIDAD PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO, LIMPIEZA DE SERPENTINES CON DESINCRUSTANTE PARA ALUMINIO MCA. KERNITE Y AGUA A PRESION, LIMPIEZA DE TODAS LAS PARTES METALICAS DE LA UNIDAD, AJUSTE DE CONTROL ELECTRICO, LUBRICACION Y LIMPIEZA AL MOTOR CAMBIO DE BALEROS AL MISMO, CAMBIO DE BANDAS, CAMBIO DE CHUMACERAS DE PISO Y DE PARED, LIMPIEZA DEL MOTOR CON SOLVENTE DIELECTRICO SS-25 Y Y SUSTITUCION DE TORNILLERIA DAÑADA, INCLUYE: CARGO DIRECTO POR EL COSTO DE LOS MATERIALES QUE INTERVIENEN, FLETE A OBRA, ACARREO HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, DESMONTAJES Y MONTAJES, PRESURIZADO CON BOMBA DE VACIÓ, CONEXIONES MECANICAS Y ELECTRICAS, NIVELACION, FIJACION, PRUEBAS A SATISFACCION DEL IMSS, ARRANQUE Y PUESTA EN MARCHA, ANDAMIOS EN CUALQUIER NIVEL MANO DE OBRA Y EQUIPO ESPECIALIZADO, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE OBRA, DEPRECIACION Y DEMAS DERIVADOS DEL USO DE HERRAMIENTA Y EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD Y PROTECCION ADECUADAS PARA REALIZAR ESTE SERVICIO, INSTALACIONES ESPECIFICAS			
		REPORTE TÉCNICO Y FOTOGRÁFICO EN MEDIO ESCRITO Y DIGITAL AL TÉRMINO DEL SERVICIO.			
3	AA03-005-005	**H.R. HUAJUAPAN DE LEON,, OAX.,** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 25 T.R. MARCA DAIKIN, MODELO RC5030DYYYY SERIE 22114947 REFRIGERANTE R-410, UBICADO EN ÁREA DE **QUIROFANO**,	1	$121,480.00	$121,480.00
		INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:			
		• ASPAS PARA MOTORES			
		• UN COMPRESOR DE 10 TON; 2 COMPRESORES DE 5 TR.			
		• 1 MOTOR 7.5			
		• MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP			
		• VENTILADORES			
		• SERPENTÍN• EVAPORADOR			
		• BANDA SPA 1060 LW •			
		• MIRILLA			
		• 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2",			

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
		• 6 FILTROS DE BOLSA DE 24" X 24" X 2",			
		* 6 FILTROS ABSOLUTOS DE 24" X 24 X 2".			
		• 2 INTERRUPTORES PRINCIPALES TERMOMAGNÉTICOS, UNO DE 60 AMP. Y EL OTRO DE 100 AMP.			
		• TRANSFORMADORES, SCRATH, CABLES, TARJETAS, FUSIBLES.			
		• SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO.			
		• SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO.			
		• LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS.			
		• SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERAL MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP. • REHABILITACION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO PARA SU UBICACION EN SALA DE QUIROFANO			
		(UN EQUIPO CON DOS SERVICIO A REALIZAR **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**).			
3	AA03-005-010	**H.R. HUAJUAPAN DE LEON,, OAX.,** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 20 T.R. MARCA DAIKIN, MODELO DEM21015B, SERIE 22115001 REFRIGERANTE R-410, UBICADO EN ÁREA DE **ENCAMADOS ADULTOS**,	1	$121,480.00	$121,480.00
		INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:			
		• ASPAS PARA MOTORES			
		• DOS COMPRESORES DE 10 TON;			
		• TRES MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP • VENTILADORES			
		• SERPENTÍN• EVAPORADOR			
		• BANDA SPA 1060 LW •			
		• MIRILLA			
		• 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2",			
		• 6 FILTROS DE BOLSA DE 24" X 24" X 2",			
		* 6 FILTROS ABSOLUTOS DE 24" X 24 X 2".			
		• 2 INTERRUPTORES PRINCIPALES TERMOMAGNÉTICOS, UNO DE 60 AMP. Y EL OTRO DE 100 AMP.			
		• TRANSFORMADORES, SCRATH, CABLES, TARJETAS, FUSIBLES.			
		• SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO.			
		• SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO.			
		• LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS.			
		• SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERAL MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP. • REVISION DEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO			
		(UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**).			
3	AA03-005-015	**H.R. HUAJUAPAN DE LEON,, OAX.,** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 20 T.R. MARCA DAIKIN, MODELO	1	$121,480.00	$121,480.00

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
		DM20410B, SERIE 22114994, REFRIGERANTE R-410, UBICADO EN ÁREA DE **SALA DE EXPULSION**,			
		INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:			
		• ASPAS PARA MOTORES			
		• DOS COMPRESORES DE 10 TON;			
		• TRES MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP			
		• VENTILADORES			
		• SERPENTÍN• EVAPORADOR			
		• 2 BANDAS SPA 1060 LW •			
		• MIRILLA			
		• 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2",			
		• 6 FILTROS DE BOLSA DE 24" X 24" X 2",			
		* 6 FILTROS ABSOLUTOS DE 24" X 24 X 2".			
		• 2 INTERRUPTORES PRINCIPALES TERMOMAGNÉTICOS, UNO DE 60 AMP. Y EL OTRO DE 100 AMP.			
		• TRANSFORMADORES, SCRATH, CABLES, TARJETAS, FUSIBLES.			
		• SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO.			
		• SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO.			
		• LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS.			
		• SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERAL MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP. • REVISIONDEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO)			
		(UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**).			
3	AA03-005-020	**H.R. HUAJUAPAN DE LEON,, OAX.,** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 20 T.R. MARCA DAIKIN, MODELO DZ14XA1203AA, SERIE 2210179166, REFRIGERANTE R-410, UBICADO EN ÁREA DE **SALA DE UCEN Y PEDIATRIA**,	1	$121,480.00	$121,480.00
		INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:			
		• ASPAS PARA MOTORES			
		• DOS COMPRESORES DE 10 TON; •			
		• TRES MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP			
		• VENTILADORES			
		• SERPENTÍN• EVAPORADOR			
		• 2 BANDAS SPA 1060 LW •			
		• MIRILLA			
		• 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2",			
		• 6 FILTROS DE BOLSA DE 24" X 24" X 2",			
		* 6 FILTROS ABSOLUTOS DE 24" X 24 X 2".			
		• 2 INTERRUPTORES PRINCIPALES TERMOMAGNÉTICOS, UNO DE 60 AMP. Y EL OTRO DE 100 AMP.			
		• TRANSFORMADORES, SCRATH, CABLES, TARJETAS, FUSIBLES.			
		• SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO.			

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
		• SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO.			
		• LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS.			
		• SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERAL MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP. • REVISIONDEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO)			
		(UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**).			
3	AA03-005-025	**H.R. HUAJUAPAN DE LEON,, OAX.,** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 20 T.R. MARCA DAIKIN, MODELO DM1-0410B , SERIE 22114993 , REFRIGERANTE R-410, UBICADO EN ÁREA DE **SALA DE LABORATORIO**,	1	$121,480.00	$121,480.00
		INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:			
		• ASPAS PARA MOTORES			
		• DOS COMPRESORES DE 10 TON;			
		• TRES MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP			
		• VENTILADORES			
		• SERPENTÍN• EVAPORADOR			
		• 2 BANDAS SPA 1060 LW •			
		• MIRILLA			
		• 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2",			
		• 6 FILTROS DE BOLSA DE 24" X 24" X 2",			
		* 6 FILTROS ABSOLUTOS DE 24" X 24 X 2".			
		• 2 INTERRUPTORES PRINCIPALES TERMOMAGNÉTICOS, UNO DE 60 AMP. Y EL OTRO DE 100 AMP.			
		• TRANSFORMADORES, SCRATH, CABLES, TARJETAS, FUSIBLES.			
		• SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO.			
		• SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO.			
		• LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS.			
		• SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERAL MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP. • REVISIONDEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO)			
		(UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**).			
3	AA03-005-030	**H.R. HUAJUAPAN DE LEON,, OAX.,** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 20 T.R. MARCA DAIKIN, MODELO DM2-1013B, SERIE 22115000 , REFRIGERANTE R-410, UBICADO EN ÁREA DE **URGENCIAS**,	1	$121,480.00	$121,480.00
		INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:			
		• ASPAS PARA MOTORES			
		• DOS COMPRESORES DE 10 TON;			
		• TRES MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP			
		• VENTILADORES			

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
		• SERPENTÍN• EVAPORADOR • 2 BANDAS SPA 1060 LW • • MIRILLA • 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2", • 6 FILTROS DE BOLSA DE 24" X 24" X 2", * 6 FILTROS ABSOLUTOS DE 24" X 24 X 2". • 2 INTERRUPTORES PRINCIPALES TERMOMAGNÉTICOS, UNO DE 60 AMP. Y EL OTRO DE 100 AMP. • TRANSFORMADORES, SCRATH, CABLES, TARJETAS, FUSIBLES. • SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. • SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO. • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS. • SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERAL MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP. • REVISIONDEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO) (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**).			
3	AA03-005-035	**H.R. HUAJUAPAN DE LEON,, OAX.,** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 20 T.R. MARCA DAIKIN, MODELO DM2-0713B, SERIE 22114996 , REFRIGERANTE R-410, UBICADO EN ÁREA DE **GOBIERNO E IMAGENEOLOGIA**, INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE: • ASPAS PARA MOTORES • DOS COMPRESORES DE 10 TON; • TRES MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP • VENTILADORES • SERPENTÍN• EVAPORADOR • 2 BANDAS SPA 1060 LW • • MIRILLA • 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2", • 6 FILTROS DE BOLSA DE 24" X 24" X 2", * 6 FILTROS ABSOLUTOS DE 24" X 24 X 2". • 2 INTERRUPTORES PRINCIPALES TERMOMAGNÉTICOS, UNO DE 60 AMP. Y EL OTRO DE 100 AMP. • TRANSFORMADORES, SCRATH, CABLES, TARJETAS, FUSIBLES. • SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. • SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO. • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS. • SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERAL MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP. • REVISIONDEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO)	1	$121,480.00	$121,480.00

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
		(UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**).			
3	AA03-005-040	**H.R. HUAJUAPAN DE LEON,, OAX.,** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 20 T.R. MARCA DAIKIN, MODELO RCS15H180C, SERIE F182302478 , REFRIGERANTE R-410, UBICADO EN ÁREA DE **CONSULTA EXTERNA MEDICINA FAMILIAR**,	1	$121,480.00	$121,480.00
		INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:			
		• ASPAS PARA MOTORES			
		• DOS COMPRESORES DE 10 TON;			
		• TRES MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP			
		• VENTILADORES			
		• SERPENTÍN• EVAPORADOR			
		• 2 BANDAS SPA 1060 LW •			
		• MIRILLA			
		• 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2",			
		• 6 FILTROS DE BOLSA DE 24" X 24" X 2",			
		* 6 FILTROS ABSOLUTOS DE 24" X 24 X 2".			
		• 2 INTERRUPTORES PRINCIPALES TERMOMAGNÉTICOS, UNO DE 60 AMP. Y EL OTRO DE 100 AMP.			
		• TRANSFORMADORES, SCRATH, CABLES, TARJETAS, FUSIBLES.			
		• SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO.			
		• SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO.			
		• LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS.			
		• SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERAL MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP. • REVISIONDEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO)			
		(UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**).			
3	AA03-005-045	**H.R. HUAJUAPAN DE LEON,, OAX.,** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DIVIDIDO DE 20 T.R. MARCA DAIKIN, MODELO RCS15H180C, SERIE F182302473 , REFRIGERANTE R-410, UBICADO EN ÁREA DE **CONSULTA EXTERNA ESPECIALIDAD**,	1	$121,480.00	$121,480.00
		INCLUYE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE:			
		• ASPAS PARA MOTORES			
		• DOS COMPRESORES DE 10 TON;			
		• TRES MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP			
		• VENTILADORES			
		• SERPENTÍN• EVAPORADOR			
		• 2 BANDAS SPA 1060 LW •			
		• MIRILLA			
		• 6 FILTROS DE MECÁNICOS DE 24" X 24" X 2",			
		• 6 FILTROS DE BOLSA DE 24" X 24" X 2",			
		* 6 FILTROS ABSOLUTOS DE 24" X 24 X 2".			

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
		• 2 INTERRUPTORES PRINCIPALES TERMOMAGNÉTICOS, UNO DE 60 AMP. Y EL OTRO DE 100 AMP. • TRANSFORMADORES, SCRATH, CABLES, TARJETAS, FUSIBLES. • SUSTITUCIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO. • SENSOR POR ALTA Y BAJA PRESIÓN PARA PROTECCIÓN DEL EQUIPO. • LIMPIEZA Y DESINFECTADO DE INTERIOR DE DUCTOS. • SUSTITUCIÓN DE RECUBRIMIENTO DE DUCTOS CON LANA MINERAL Y RECUBRIMIENTO ALUMINIZADO SERVICIO GENERAL MOTOR DE TURBINA DE 0.5 HP. • REVISIONDEL SISTEMA DE CONTROL ELECTRICO (TERMOSTATO) (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**).			
3	AA03-005-050	**H.R. TLACOLULA DE MATAMOROS, OAX.**, UNIDAD MANEJADORA DE AIRE DE EXPANSION DIRECTA DEL AREA DE **QUIRÓFANO**, CON CAPACIDAD DE **TONELADAS** DE REFRIGERACION, MARCA YORK. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y INCLUYE SUMINISTRO Y COLOCACION DE 6 FILTROS DESECHABLES DE 15 7/8" X 237/16" X 13/4"- 2 FILTROS TIPO BOLSA DE 23 1/2" X 23 1/2 " X1". (UN EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**)	1	$15,800.00	$15,800.00
3	**AA03-010**	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EXTRACTORES DE TECHO Y/O PARED,** INCLUYE: MATERIALES Y MANO DE OBRA , DESARMADO COMPLETO DE LA UNIDAD PARA SU CORRECTO MANTENIMIENTO: • REVISAR QUE ESTÉ PERFECTAMENTE NIVELADO, • REVISAR LA CORRECTA TENSIÓN DE LAS BANDAS • VERIFICAR LA CORRECTA Y PAULATINA LUBRICACIÓN DE LAS CHUMACERAS • SUSTITUCIÓN DE TORNILLERÍA • LIMPIEZA Y LUBRICACIÓN DE MOTOR, VERIFICANDO QUE TRABAJE CORRECTAMENTE. • AJUSTE Y LUBRICACIÓN DE RODAMIENTOS DEL VENTILADOR Y MOTOR. • AJUSTE Y EN SU CASO APRIETE DE TORNILLERÍA DEL BLOQUEO DEL RODETE EN SU EJE, DE LOS SOPORTES, DE LA BASE TENSORA Y DE LOS SOPORTES DE LOS RODAMIENTOS. • ALINEACIÓN DE POLEAS. • VERIFICAR Y EN SU CASO CORRECIÓN DEL GIRO DEL MOTOR. • SELLADO DE DUCTOS, VERIFICANDO QUE NO HAYA FUGAS. • VERIFICACIÓN QUE NO EXCEDA LA TEMPERATURA, VELOCIDAD O NIVEL DE VIBRACIÓN MÁXIMOS, ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE. • VERIFICAR Y EN SU CASO SUSTITUIR EL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE, CORTO CIRCUITO, COLOCANDO INTERRUPTOR			

OFICIO DE **ADJUDICACIÓN DIRECTA NACIONAL CON NÚMERO INTERNO ADJDIR-087-2026, CON NÚMERO EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL "COMPRAS MX" AA-50-GYR-050GYR013-N-156-2026 PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO 2026,** QUE REALIZA EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA EN OAXACA; CON FUNDAMENTO EN LOS **ARTÍCULOS 35 FRACCION III, 36, 39 FRACCIÓN I, 53, 54 FRACCIÓN V DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.**

PARTIDA	CLAVE	CONCEPTO	CANT	JOSÉ ÁNGEL GIJÓN JUÁREZ	
PARTIDA No. 1				Precio unitario por cada servicio.	Importe
		TERMOMAGNÉTICO, CONTACTOR Y ELEMENTO TÉRMICO.			
		• VERIFICACIÓN QUE EL EQUIPO TRABAJE CON EL VOLTAJE ADECUADO.			
3	AA03-010-005	**H.R. HUAJUAPAN DE LEÓN, OAX.** MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VENTILADORES DE INYECCIÓN Y EXTRACTORES. INCLUYE SUMINISTRO Y SUSTITUCION : * CHUMACERAS MODELO VPS 212 AH , * EJES PARA CHUMACERA * MOTOR 3 HP 220 V , * 2 BANDAS A-23, * CABLEADO DE ALIMENTACION, CAMBIO DE TORNILLERIA Y APLICACION DE TORNILLERIA DONDE SE REQUIERA (1 EQUIPO CON UN SERVICIO A REALIZAR **UN DÍA DESPUÉS DEL FALLO**)	58	$3,250.00	$188,500.00
				SUBTOTAL DE LA PARTIDA 3	**$1,297,620.00**
				SUBTOTAL PART 2 y 3	**$5,327,340.00**
				IVA	**$852,374.40**
				TOTAL	**$6,179,714.40**

El importe del contrato es de **$5,327,340.00 (Cinco millones trescientos veintisiete mil trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) antes de I.V.A.**

En términos del Art. 129 del Reglamento de la LAASSP se señala lo siguiente:

El número de contrato **050GYR013N15626-001-00**
El objeto es: **LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO - CORRECTIVO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO - PROGRAMA ONDA DE CALOR DE LAS UNIDADES DEL IMSS OOAD OAXACA, EJERCICIO 2026. EJERCICIO.**
El importe del contrato es de **$5,327,340.00 (Cinco millones trescientos veintisiete mil trescientos cuarenta pesos 00/100 M.N.) antes de I.V.A.**
La fecha de firma del contrato es el: **18 de septiembre de 2026.**
Vigencia del contrato es: **A partir del 18 de septiembre al 31 de diciembre de 2026.**
El porcentaje de la fianza es del 10% siendo el monto la cantidad de **$532,734.00.**

Se informa al participante que la prestación de los servicios estará sujeto a lo que establece el **artículo 49 de la LAASSP** en correlación con el artículo 129 de su Reglamento, que a la letra dice:

> ***Artículo 49 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público***
> ***…***
> *Con la notificación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de este serán exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo.*
> ***Artículo 129 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público***
> ***…***
> *La entrega de los bienes o el inicio de la prestación del servicio, podrá darse el día natural*

siguiente al dela notificación del fallo o, en su caso, de la adjudicación del contrato, si la convocante así lo estableció en la convocatoria a la licitación pública, la invitación a cuando menos tres personas o adjudicación directa.

Para la asignación de la partida que <u>resultó solvente</u> se hace constar:

- Se constató que los precios ofertados se encuentran en los márgenes previstos como precios aceptables de acuerdo al resultado obtenido en la investigación de mercado realizada.
- Que a esta fecha el precio asignado corresponde al participante con la oferta de precios más conveniente, bajo las condiciones establecidas y requeridas por esta convocante.
- Que se verificó que los participantes no se encuentren sancionados, inhabilitados o en su caso impedidos para formalizar contratos.

PERSONAS FISICAS

a) COPIA DEL ACTA DE NACIMIENTO
b) COPIA DE UNA IDENTIFICACIÓN OFICIAL VIGENTE.
c) 2. COMPROBANTE DE DOMICILIO VIGENTE QUE CORRESPONDA.
d) 3. EN EL CASO DE QUE EL PROVEEDOR RESULTE ADJUDICADO CON UN MONTO SUPERIOR A $300,000.00
e) SIN INCLUIR EL IVA, DEBERÁ PRESENTAR DOCUMENTO VIGENTE EXPEDIDO POR EL SAT (SERVICIO DE
f) ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA), EN EL QUE SE EMITA LA OPINIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES
g) FISCALES, RELACIONADA CON EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES FISCALES EN LOS TÉRMINOS QUE
h) ESTABLECE LA RESOLUCIÓN MISCELÁNEA FISCAL PARA EL PRESENTE EJERCICIO, DE CONFORMIDAD CON EL
i) ARTÍCULO 32 D, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.
j) 4.- PARA TODOS LOS MONTOS EL PARTICIPANTE DEBERÁ REMITIR LA OPINIÓN POSITIVA Y VIGENTE DEL
k) IMSS E INFONAVIT.
l) 5. PÓLIZA DE FIANZA AMPARANDO EXACTAMENTE EL DIEZ POR CIENTO DEL MONTO MÁXIMO
m) ADJUDICADO SIN EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (I.V.A), EXPEDIDA POR COMPAÑÍA AUTORIZADA EN
n) TÉRMINOS DE LEY FEDERAL DE INSTITUCIONES DE FIANZAS Y BAJO EL FORMATO ESTABLECIDO DENTRO DEL
o) CONTRATO, MISMA QUE DEBERÁ OTORGARSE DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE 3 DÍAS HÁBILES SIGUIENTE
p) A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO
q) DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL SECTOR PÚBLICO.
r) DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO EL PARTICIPANTE ASIGNADO AUTORIZA AL INSTITUTO, PARA EFECTOS DE PAGO VERIFICAR LA OPINIÓN VIGENTE Y POSITIVA DEL SAT, IMSS E INFONAVIT.

Con el propósito de establecer una cultura de ética, de integridad, prevención y combate a la corrupción en el sector público y privado, se le solicita que en caso de no contar con el Certificado de inscripción favorable en el **Registro de Proveedores para la Integridad ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (REPIIMSS),** lo realicen en los 30 días naturales, a partir de la formalización del instrumento contractual en la dirección electrónica https://repiimss.imss.gob.mx/imss/registro; lo anterior en términos de la "Política de Integridad para verificar el debido cumplimiento de los proveedores del Instituto Mexicano del Seguro Social", disponible para su consulta en la dirección electrónicahttps://www.dof.gob.mx/2024/IMSS/politica_de_integridad_del_imss_2024.pdf, de conformidad con el "AVISO por el que se da a conocer la dirección electrónica donde se encuentra

disponible para consulta la Política de Integridad para verificar el debido cumplimiento de los proveedores del Instituto Mexicano del Seguro Social".

Los licitantes asignados deberán firmar el contrato en la fecha establecida a través del **MODULO DE FORMALIZACIÓN DE INSTRUMENTOS JURIDICOS (https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/)** en la plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal Compras MX. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo número 67 de Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y el ACUERDO por el que se incorpora como un módulo de Compras MX la aplicación denominada Formalización de Instrumentos Jurídicos y se emiten las Disposiciones de carácter general que regulan su funcionamiento publicado en el Diario Oficial de la Federación con fecha 18 de septiembre de 2020.

Para constancia y a fin de que surta los efectos legales que le son inherentes y no habiendo otro asunto que tratar, se da por terminado este **oficio de adjudicación directa**, firmando al margen y al calce del presente documento, el área contratante, siendo las **12:45 horas** del día de su inicio, levantando la presente acta para los efectos legales conducentes, informándoles que podrán consultarla a través de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas de la Administración Pública Federal **Compras MX (buengobierno.gob.mx).**

RÚBRICAS
POR EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL

LAE. Sandra Isela Barzalobre Aragón
Titular de la Coordinación de
Abastecimiento y Equipamiento.

Lic. César Hernandez González
Encargado del Departamento de Adquisición
de Bienes y Contratación de Servicios.

Lic. Karina Cabrera Bourguett
Supervisor de Proyectos E2.