



Acta de presentación y apertura de proposiciones y fallo

Adjudicación Directa Nacional

Número de identificación en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas "Compras Mx": AA-50-GYR-050GYR006-N-188-2025

Para la contratación del servicio de: "Mantenimiento correctivo a caldera marca Myrgo, ubicada en H.G.Z. No. 5 Metepec", para el ejercicio 2025,-----

En la Ciudad de Puebla, Puebla, siendo las **12:30 horas**, del **7 de noviembre de 2025**, en la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en calle 5 de Febrero Oriente No. 107, Col. San Felipe Hueyotlipan, C.P. 72030, Puebla, Pue. Se reunieron los servidores públicos cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Propositiones y Fallo de la Adjudicación Directa No. **AA-50-GYR-050GYR006-N-188-2025** Nacional en cumplimiento a lo solicitado mediante Oficio número 10.5/394/2025 por parte de la Titular del Departamento de Conservación y Servicios Generales del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla, solicitando el servicio de "**Mantenimiento correctivo a caldera marca Myrgo, ubicada en H.G.Z. No. 5 Metepec**", cuyo servicio deberá realizarse dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación del fallo, la contratación de éste Servicio resulta importante ya que se identificaron problemas de corrosión, sedimentación y filtraciones que han reducido la eficiencia térmica del sistema, ocasionando daños internos y fallas en los mecanismos de control y seguridad, tales como, desperfectos en el encendido automático, atribuibles a presostatos defectuosos o variaciones en el suministro eléctrico, irregularidades en el sistema de combustión y evacuación de gases, fallas en la circulación del agua, que provocan golpes de ariete y la falta de calefacción en radiadores. Estas condiciones comprometen el rendimiento del equipo y afectan directamente el suministro de vapor y agua caliente, con impacto en la esterilización, limpieza y climatización de las áreas hospitalarias. Por tanto, resulta indispensable realizar trabajos de mantenimiento correctivo, incluyendo la sustitución de piezas y componentes que permitan restablecer el funcionamiento óptimo de la caldera. Los daños detectados involucran componentes críticos, entre los que se encuentran, tubos de caldera y cámara de combustión, quemador principal y válvulas de gas, sensores y controles automáticos (nivel de agua, presión y temperatura), válvulas de purga, sistema de agua y demás elementos internos afectados por corrosión, incrustaciones y fallos mecánicos. Estas fallas han provocado interrupciones parciales en la operación del H.G.Z. No. 5 Metepec, representando un riesgo significativo para la continuidad del suministro de vapor y agua caliente, con repercusiones directas en la prestación de los servicios médicos esenciales.



Acta de presentación y apertura de proposiciones y fallo

Adjudicación Directa Nacional

Número de identificación en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas "Compras Mx": AA-50-GYR-050GYR006-N-188-2025

Para la contratación del servicio de: "Mantenimiento correctivo a caldera marca Myrgo, ubicada en H.G.Z. No. 5 Metepec", para el ejercicio 2025.-----

En ese sentido, su debido mantenimiento correctivo debe ser una prioridad por lo que se requiere que se encuentre al 100% en su funcionamiento y no haber un desabasto de vapor y agua caliente para no poner en riesgo la atención del derechohabiente y con ello garantizar la atención y continuidad en la prestación del servicio a la población derechohabiente y así garantizar el derecho fundamental a la salud de la población contenido en el párrafo cuarto del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo 2 de la Ley del Seguro Social vigente para garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica y la protección de los medios de subsistencia y los servicios necesarios para el bienestar individual y colectivo.

De conformidad con lo establecido en términos de lo dispuesto en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos Vigente (CPEUM), 3, 5 fracción VII, 35 fracción III, 53, **54 fracción II**, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP); y lo aplicable en su Reglamento.

Este acto es presidido por el **Mtro. Sergio Raúl Díaz García, Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento**, servidor público designado por la convocante, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con fundamento en el artículo 47 segundo párrafo del Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y con fundamento en el punto 5.3.8 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios.

La Titular del Departamento de Conservación y Servicios Generales propone al proveedor **Comercializadora Industrial DGB S.A. de C.V.**, para la contratación del servicio de "**Mantenimiento correctivo a caldera marca Myrgo, ubicada en H.G.Z. No. 5 Metepec**", para el ejercicio 2025.



Acta de presentación y apertura de proposiciones y fallo

Adjudicación Directa Nacional

Número de identificación en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas "Compras Mx": AA-50-GYR-050GYR006-N-188-2025

Para la contratación del servicio de: "Mantenimiento correctivo a caldera marca Myrgo, ubicada en H.G.Z. No. 5 Metepec", para el ejercicio 2025.-----

Resumen de la adjudicación directa

No. AA-50-GYR-050GYR006-N-188-2025

EMPRESAS PARTICIPANTES	1
PAQUETES REQUERIDOS	1
PAQUETES OFERTADOS	1
% DE PAQUETES OFERTADOS	100%

Si dentro del proceso de la adjudicación se llegara a encontrar alguna anomalía en la documentación presentada por el participante, en los términos que establece el artículo 47 de la ley, esto traerá como consecuencia la descalificación del licitante del procedimiento, o en su caso de la contratación correspondiente.



Acta de presentación y apertura de proposiciones y fallo

Adjudicación Directa Nacional

Número de identificación en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas "Compras Mx": AA-50-GYR-050GYR006-N-188-2025

Para la contratación del servicio de: "Mantenimiento correctivo a caldera marca Myrgo, ubicada en H.G.Z. No. 5 Metepec", para el ejercicio 2025.

Verificación de la proveeduría

- a) Se procedió a verificar el directorio de proveedores y contratistas sancionados disponible en <https://directoriosancionados.buengobierno.gob.mx> con fecha de consulta **7 de noviembre de 2025**, verificándose que el licitante **NO** se encuentra en el listado.
- b) Se procedió a verificar el listado de las personas impedidas para contratar con el IMSS con fecha de consulta del **7 de noviembre de 2025**, conforme a lo dispuesto en los artículos 71 y 90 de la LAASSP y lo aplicable a su Reglamento. Dicha verificación se constató que el licitante **NO** se encuentra en el listado.
- c) Se realizó verificación en listado completo de contribuyentes (Artículo 69-b del Código Fiscal de la Federación), con fecha de consulta del **7 de noviembre de 2025** verificándose que el licitante **NO** se encuentra en el listado.
- d) Se realizó verificación el **7 de noviembre de 2025** en la publicación del Diario Oficial de la Federación conforme al numeral 4.2.2.1.15 del Manual Administrativo de aplicación general en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en dicha verificación se constató que el licitante **NO** se encuentra en el listado.
- e) Se realizó verificación el **7 de noviembre de 2025**, conforme a lo dispuesto en el artículo 71 fracción XVI de la LAASSP, de la Opinión de Cumplimiento de Obligaciones en materia de Seguridad Social disponible en <https://verificaimss.imss.gob.mx/cartaCumplimiento/index.jsp>, verificándose que el **Si** se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.



Acta de presentación y apertura de proposiciones y fallo

Adjudicación Directa Nacional

Número de identificación en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas "Compras Mx": AA-50-GYR-050GYR006-N-188-2025

Para la contratación del servicio de: "Mantenimiento correctivo a caldera marca Myrgo, ubicada en H.G.Z. No. 5 Metepec", para el ejercicio 2025,-----

Con fundamento en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en los Artículos 48 y 49 de la Ley, se dio lectura al siguiente

Fallo de la Adjudicación Directa

No. AA-50-GYR-050GYR006-N-188-2025

Toda vez que el Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Puebla, requiere de la contratación del servicio de "Mantenimiento correctivo a caldera marca Myrgo, ubicada en H.G.Z. No. 5 Metepec", dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación del fallo, considerando las mejores condiciones de acuerdo a lo establecido en el artículo 35 de la Ley, por lo anterior y en cumplimiento a lo estipulado en el Artículo 49 y 50 del citado ordenamiento, se enuncian los siguientes puntos resolutivos. De conformidad con el Artículo 48 de la Ley, se da lectura al nombre del participante a quien se le adjudicará el contrato y en cumplimiento al artículo 49 de la referida ley.



Acta de presentación y apertura de proposiciones y fallo

Adjudicación Directa Nacional

Número de identificación en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas "Compras Mx": AA-50-GYR-050GYR006-N-188-2025

Para la contratación del servicio de: "Mantenimiento correctivo a caldera marca Myrgo, ubicada en H.G.Z. No. 5 Metepec", para el ejercicio 2025.-----

Licitante Adjudicado: Comercializadora Industrial DGB S.A. de C.V

PAQUETE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	% ADJUDICACION
1	Servicio de mantenimiento a caldera con las siguientes especificaciones: Ubicación: H.G.Z. N° 5 Metepec. Equipo: Generador de vapor. Marca: MYRGO, Modelo: CM-3150-WB, N° de serie: CM-150-1223, Caballos caldera: 150 CC Se requiere realizar lo siguiente: - Puesta en modo paro del equipo. - Interrupción del suministro de energía hacia el equipo desde el tablero principal y secundario. - Drenado total del equipo verificando que este se encuentre totalmente vacío. - Cierre de válvulas de suministro de vapor. - Cierre de válvulas de inyección de agua hacia caldera. - Enfriamiento del equipo por medios naturales con un tiempo estimado de 24 a 72 horas. - Apertura de tapa frontal de la caja de humos. - Apertura de tapa trasera de la caja de humos. - Desmontaje y remplazo de empaques de fusibles de humo utilizando cordón de asbesto de ¾" - Cepillado de tubos flux con escobillón de acero inoxidable de 2". - Lavado y deshollinado de tubo cañón con bomba a presión. - Lavado y limpieza de mamparas. - Resane de tapas del lado fuego utilizando mortero refractario. - Lavado del lado agua mediante bomba a presión por registros de paso mano y paso hombre. - Remplazo de empaques elípticos de neopreno paso mano. - Remplazo de empaque elíptico de neopreno paso hombre.	SERVICIO	\$ 474,000.00	\$ 474,000.00	100%



Acta de presentación y apertura de proposiciones y fallo

Adjudicación Directa Nacional

Número de identificación en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas "Compras Mx": AA-50-GYR-050GYR006-N-188-2025

Para la contratación del servicio de: "Mantenimiento correctivo a caldera marca Myrgo, ubicada en H.G.Z. No. 5 Metepec", para el ejercicio 2025.

PAQUETE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	% ADJUDICACION
	- instalación de empaque de tapa frontal y trasera mediante cinta de asbesto de 2" x 1/4. - Revisión y reparación de refractario de la parte hogar, tapas frontal y trasera. - Cierre de tapas frontales y traseras de las cajas de humos. - Rectificado de cuerdas de tornillería de las tapas frontales y traseras. - Reemplazo de tuercas de 5/8 para el correcto sellado de tapas frontales y traseras. - Cambio de 3 válvulas de muestreo en columna de nivel de agua. - Cambio de tubo de cristal de 5/8" - Reemplazo de válvulas de nivel de 1/2". - Reemplazo de válvula de seguridad calibrada a 8 kg. - Reemplazo de válvula de seguridad calibrada a 9 kg.				
	Servicio a tablero secundario de suministro de energía realizando reapriete de conexiones eléctricas, peinado y verificación de conductores eléctricos de no encontrarse quemados o en mal estado y verificación del correcto funcionamiento del interruptor termomagnético. - Revisión de voltaje y amperajes en dispositivos de fuerza del tablero de control. - Pruebas de funcionamiento de arranque y paro de la bomba de agua. - Revisión de que el nivel de agua en la columna sea el adecuado, verificando que el agua cubra totalmente los tubos fluxes. - Pruebas fallo de flama revisando que el sensor detecte de forma correcta la existencia de flama y mandando a apagar el quemador en caso de ausencia de flama. - Revisión y corrección en alarmas sonoras del equipo. - Calibración de interruptor de presión para el arranque y paro del quemador. - Calibración de interruptor de presión para el arranque y paro de la flama alta en quemador. - Revisión y calibración de bomba de combustible para una correcta combustión del quemador.				



Acta de presentación y apertura de proposiciones y fallo

Adjudicación Directa Nacional

Número de identificación en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas "Compras Mx": AA-50-GYR-050GYR006-N-188-2025

Para la contratación del servicio de: "Mantenimiento correctivo a caldera marca Myrgo, ubicada en H.G.Z. No. 5 Metepec", para el ejercicio 2025.

PAQUETE	DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO	PRESENTACIÓN	PRECIO UNITARIO	IMPORTE	% ADJUDICACION
	- Revisión y calibración de las escotillas de aire para una correcta combustión del quemador. - Revisión de la presión de vapor que marca el generador de vapor. - Revisión de la temperatura de la chimenea. - Pruebas de arranque y paro del generador de vapor de forma automática. - Carburación del equipo y análisis de gases de combustión con instrumento certificado para los siguientes gases O2, CO y CO2. - Entrega del equipo al operador funcionando correctamente.				

	Importe adjudicado
Subtotal	\$ 474,000.00
Iva	\$ 75,840.00
Total	\$ 549,840.00

**Acta de presentación y apertura de proposiciones y fallo****Adjudicación Directa Nacional****Número de identificación en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas "Compras Mx": AA-50-GYR-050GYR006-N-188-2025****Para la contratación del servicio de: "Mantenimiento correctivo a caldera marca Myrgo, ubicada en H.G.Z. No. 5 Metepec", para el ejercicio 2025.****Resumen****Adjudicación Directa Nacional****No. AA-50-GYR-050GYR006-N-188-2025**

CONCEPTO	
Total de Paquetes Requeridos	1
Total de Paquetes Ofertados	1
Total de Paquetes Asignados	1
Total de Paquetes sin propuesta	0
Total de Paquetes no adjudicados por dictamen técnico – administrativo no aprobado	0
Total de Paquetes precio no conveniente	0
Total de Paquetes Cancelados	0
% Total de Paquetes adjudicados	100%



Acta de presentación y apertura de proposiciones y fallo

Adjudicación Directa Nacional

Número de identificación en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas "Compras Mx": AA-50-GYR-050GYR006-N-188-2025

Para la contratación del servicio de: **"Mantenimiento correctivo a caldera marca Myrgo, ubicada en H.G.Z. No. 5 Metepec"**, para el ejercicio 2025.

Esta contratación se registrará en los mismos términos y condiciones pactadas en la Solicitud de cotizaciones llevada a cabo por parte del Área Requirente, con la Razón Fundada elaborada por parte de la Jefa del Departamento de Conservación y Servicios Generales, para la contratación del servicio de **"Mantenimiento correctivo a caldera marca Myrgo, ubicada en H.G.Z. No. 5 Metepec"**, para el ejercicio 2025 ya que se trata de una contratación con fundamento al artículo 54 fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la contratación del servicio será para atender necesidades dentro de los quince días hábiles posteriores a la notificación del fallo.

De conformidad a lo estipulado en el Artículo 49 Fracción VI y 67 de la Ley, se informa que la firma del contrato será dentro de los 15 días hábiles posteriores al fallo en el módulo de formalización de instrumentos jurídicos, para poder suscribir contratos y/o convenios a través del referido sistema, para lo cual deberán acceder a la siguiente liga: <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx/mfij>.

Para llevar a cabo el registro y formalización, es indispensable contar con la e. firma vigente de la persona moral o física con actividad empresarial a la que se desea registrar, si ya se cuenta con registro en la tienda digital del Gobierno Federal, ya no es necesario el registro de nueva cuenta, sólo se deberá verificar que los datos se encuentren actualizados, la documentación complementaria deberá entregarse en la Oficina de Contratos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en calle 5 de febrero oriente No. 107 Col. San Felipe Hueyotlipan, C.P. 72030, Puebla, Puebla, en horario de 9:00 a 13:00 horas.

Se hace mención que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley, con esta notificación de fallo por el que se adjudican los contratos, las obligaciones derivadas de éste serán exigibles sin perjuicio de las obligaciones de las partes de firmarlo en el plazo y términos señalado.



Acta de presentación y apertura de proposiciones y fallo

Adjudicación Directa Nacional

Número de identificación en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas "Compras Mx": AA-50-GYR-050GYR006-N-188-2025

Para la contratación del servicio de: "Mantenimiento correctivo a caldera marca Myrgo, ubicada en H.G.Z. No. 5 Metepec", para el ejercicio 2025.-----

De conformidad con el artículo 69 de la Ley, se ratifica al licitante ganador que el plazo para la entrega de la garantía de cumplimiento de contrato será dentro de los 10 días naturales siguientes a la firma del contrato respectivo, y deberá ser entregada en la Oficina de Contratos de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, sita en calle 5 de Febrero Oriente No. 107, Colonia San Felipe Hueyotlipan, C.P. 72030, en Puebla, Puebla.

Se le reitera al licitante asignado que a partir del día siguiente de la notificación del fallo y a más tardar 15 días naturales deberá de acreditar el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, en término de lo dispuesto en el artículo 32- D del Código _Fiscal de la federación vigente; motivo por el cual dentro de dicho periodo deberán emitir en sentido positivo y vigente los siguiente documentos:

1. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en Materia de Seguridad Social "IMSS".
2. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante el instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores "INFONAVIT".
3. Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales ante los Servicios de Administración Tributaria "SAT".

Las cuales deberán de exhibirse de forma indispensable para efectos de la formalización del Instrumento Jurídico.

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 50 de la LAASSP, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes, en la dirección electrónica <https://comprasmx.buengobierno.gob.mx> para efectos de su notificación a los licitantes. Dicho procedimiento sustituye a la notificación personal.

No existiendo otro asunto que tratar, se da por terminado el acto de presentación y apertura de proposiciones y fallo de la Adjudicación Directa No. AA-50-GYR-050GYR006-N-188-2025 y se levanta la presente acta para los efectos legales conducentes, siendo las 12:50 horas del 7 de noviembre del 2025, firmando al calce y margen las personas que en ella intervinieron. Esta acta consta de 13 páginas.



Acta de presentación y apertura de proposiciones y fallo

Adjudicación Directa Nacional

Número de identificación en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas "Compras Mx": AA-50-GYR-050GYR006-N-188-2025

Para la contratación del servicio de: "Mantenimiento correctivo a caldera marca Myrgo, ubicada en H.G.Z. No. 5 Metepec", para el ejercicio 2025.-----

Por el Instituto

Nombre	Área	Firma
Mtro. Sergio Raúl Díaz García	Titular de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento	
C.P. Isidro Luna Arenas	Jefe del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	
Lic. Juan Pablo Guevara Aguilar	Jefe de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios	





Acta de presentación y apertura de proposiciones y fallo

Adjudicación Directa Nacional		
Número de identificación en la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas "Compras Mx": AA-50-GYR-050GYR006-N-188-2025		
Para la contratación del servicio de: "Mantenimiento correctivo a caldera marca Myrgo, ubicada en H.G.Z. No. 5 Metepec", para el ejercicio 2025.-----		
Nombre	Área	Firma
Lic. Josefita López Valerio	Supervisor de Proyectos	

-----FIN DEL ACTA-----

