



**GOBIERNO DE
MÉXICO**



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA TLAXCALA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA
LA-50-GYR-050GYR041-N-133-2023**

**SERVICIO DE RECARGA DE EQUIPOS CONTRA INCENDIOS, PARA EL RÉGIMEN
ORDINARIO Y EL PROGRAMA IMSS BIENESTAR, EJERCICIO 2023**

En la Ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, siendo las 12:00 horas, del 25 de mayo de 2023, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Libramiento Poniente I.P.N., sin número San Diego Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro, de acuerdo a lo previsto en los artículos 33, 33 Bis de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público (en adelante, la Ley), 45 y 46 del Reglamento de la Ley (en adelante Reglamento) así como del numeral 4 de la convocatoria a la licitación.

De conformidad con el numeral 5.3.8 inciso b) de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social, el acto es presidido por **Oscar Rolando Ávila Galván**, Enc. de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tlaxcala, en términos del oficio no. 309001700100/092/2023; servidor público designado por la Convocante, quien al inicio de esta junta, comunicó a los asistentes que de conformidad con el artículo 33 Bis de la Ley, solamente se atenderán solicitudes de aclaración a la convocatoria de las personas que hayan presentado el escrito en el que expresen su interés en participar en esta licitación a través de CompraNet, por sí o en representación de un tercero, y cuyas preguntas se hayan recibido con 24 horas de anticipación a este acto, caso contrario, se les permitirá su asistencia sin poder formular preguntas.

El Presidente del acto, fue asistido por el representante del área requirente, Arq. Francisco Javier Hernández Lara, Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos, quien solventó las preguntas de carácter técnico y el representante del área contratante Ángel Hebert Mejorado Torres, en su carácter de Enc. del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios, en términos del Oficio No. 309001050100/065/2023 el cual solventa preguntas de carácter administrativo, cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta.

FO-CON 08/1





El servidor público que preside, de conformidad al artículo 33 Bis de la Ley, dio inicio al acto señalando que se recibieron en tiempo y forma, las solicitudes de aclaración a la convocatoria y el escrito de interés en participar, pro el licitante Gadark S.A. de C.V. a través del portal Compranet:

Empresas que han manifestado interés en participar

Q BUSCAR

Exportar listado

Num.	Remitente	Fecha y hora de consulta del procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifiesto	Acuse(s) de Solicitud de Aclaraciones	Acuse(s) de Repregunta
1	COAXTECA SOLUTIONS SA DE CV	18/05/2023 22:45				
2	GADARK SA DE CV	18/05/2023 17:04	18/05/2023 17:04			
3	MIGUEL ANGEL CORTES PEREZ	18/05/2023 16:05				
4	TAQ SISTEMAS MEDICOS SA DE CV	18/05/2023 15:59				

No.	NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	FORMA DE PRESENTACIÓN	No. De PREGUNTAS
1	Gadark S.A. de C.V.	Electrónica	6

A continuación la Convocante realizó la siguiente aclaración a la convocatoria a la licitación:

ACLARACIÓN	NUMERAL	ACLARACIÓN
1	<p>DICE: ANEXO 1 (UNO) RÉGIMEN ORDINARIO PARTIDA 4</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINGUIDORES NUEVOS MARCA SENTRON, CARGANDO CON POLVO QUIMICO SECO ABC DE 6 KGS., FABRICADO EN LAMINA COLL ROLLED, CALIBRE 14 DE ALTA RESISTENCIA CON CAPACETE Y FONDO ENSAMBLADO Y SOLDADO, PINTURA HORNEADA, APLICACIÓN</p>	<p>DEBE DECIR: ANEXO 1 (UNO) RÉGIMEN ORDINARIO PARTIDA 4</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINGUIDORES NUEVOS MARCA SENTRON, O CALIDAD SUPERIOR O SIMILAR, CARGANDO CON POLVO QUIMICO SECO ABC DE 6 KGS., FABRICADO EN LAMINA COLL ROLLED, CALIBRE 14 DE ALTA RESISTENCIA CON CAPACETE Y FONDO ENSAMBLADO Y SOLDADO,</p>



Table with 3 rows and 2 columns. Row 1: Description of electrostatic equipment. Row 2: Item 2, description of fire extinguishers and equipment. Row 3: Item 3, description of fire extinguishers and equipment. Columns contain 'DICE' and 'DEBE DECIR' sections with technical specifications and administrative references.

Handwritten signature and initials in blue ink.



4	<p>DICE: ANEXO 1 (UNO) PROGRAMA IMSS BIENESTAR</p> <p>PARTIDA 4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINGUIDORES NUEVOS MARCA SENTRON, CARGANDO CON POLVO QUIMICO SECO ABC DE 6 KGS., FABRICADO EN LAMINA COLL ROLLED, CALIBRE 14 DE ALTA RESISTENCIA CON CAPACETE Y FONDO ENSAMBLADO Y SOLDADO, PINTURA HORNEADA, APLICACIÓN ELECTROSTATICA, VALVULAS DE ALUMINIO, MANIJAS METALICAS DE ALTA RESISTENCIA, MANGUERA DE 60 CMS. CON COPLES METALICOS Y CORNETA DE DESCARGA EN FORMA DE ABANICO.</p>	<p>DEBE DECIR: ANEXO 1 (UNO) PROGRAMA IMSS BIENESTAR</p> <p>PARTIDA 4 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINGUIDORES NUEVOS MARCA SENTRON, O CALIDAD SUPERIOR O SIMILAR, CARGANDO CON POLVO QUIMICO SECO ABC DE 6 KGS., FABRICADO EN LAMINA COLL ROLLED, CALIBRE 14 DE ALTA RESISTENCIA CON CAPACETE Y FONDO ENSAMBLADO Y SOLDADO, PINTURA HORNEADA, APLICACIÓN ELECTROSTATICA, VALVULAS DE ALUMINIO, MANIJAS METALICAS DE ALTA RESISTENCIA, MANGUERA DE 60 CMS. CON COPLES METALICOS Y CORNETA DE DESCARGA EN FORMA DE ABANICO.</p>
5	<p>DICE: ANEXO 1 (UNO) PROGRAMA IMSS BIENESTAR</p> <p>PARTIDA 5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINGUIDORES NUEVOS MARCA SENTRON, CARGADOS CON BIOXIDO DE CARBONO DE 4.5 KG FABRICADO EN LAMINA COLL ROLLO, CALIBRE 14 DE ALTA RESISTENCIA CON CAPACETE Y FONDO ENSAMBLADO Y SOLDADO, PINTURA HORNEADA DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, VALVULAS DE ALUMINIO, MANIJAS METALICAS DE ALTA RESISTENCIA, MANGUERA DE 60 CMS DE LARGO, CON COPLES METALICOS Y CORNETA DE DESCARGA EN FORMA DE ABANICO.</p>	<p>DEBE DECIR: ANEXO 1 (UNO) PROGRAMA IMSS BIENESTAR</p> <p>PARTIDA 5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINGUIDORES NUEVOS MARCA SENTRON O CALIDAD SUPERIOR O SIMILAR, CARGADOS CON BIOXIDO DE CARBONO DE 4.5 KG FABRICADO EN LAMINA COLL ROLLO, CALIBRE 14 DE ALTA RESISTENCIA CON CAPACETE Y FONDO ENSAMBLADO Y SOLDADO, PINTURA HORNEADA DE APLICACIÓN ELECTROSTATICA, VALVULAS DE ALUMINIO, MANIJAS METALICAS DE ALTA RESISTENCIA, MANGUERA DE 60 CMS DE LARGO, CON COPLES METALICOS Y CORNETA DE DESCARGA EN FORMA DE ABANICO.</p>

Handwritten signature and initials in blue ink.



6	<p>DICE: ANEXO 1 (UNO) PROGRAMA IMSS BIENESTAR</p> <p>PARTIDA 6</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINGUIDORES NUEVOS MARCA SENTRON, CARGANDO CON POLVO QUIMICO TIPO "K", FABRICADO EN LAMINA COLL ROLLED, CALIBRE 14 DE ALTA RESISTENCIA CON CAPACETE Y FONDO ENSAMBLADO Y SOLDADO, PINTURA HORNEADA, APLICACIÓN ELECTROSTATICA VALVULAS DE ALUMINIO, MANIJAS METALICAS DE ALTA RESISTENCIA, MAN-GUERA DE 60 CMS. CON COPLES METALICOS Y CORNETA DE DESCARGA EN FORMA DE ABANICO DE 4.5 KGS</p>	<p>DEBE DECIR: ANEXO 1 (UNO) PROGRAMA IMSS BIENESTAR</p> <p>PARTIDA 6</p> <p>SUMINISTRO Y COLOCACION DE EXTINGUIDORES NUEVOS MARCA SENTRON O CALIDAD SUPERIOR O SIMILAR, CARGANDO CON POLVO QUIMICO TIPO "K", FABRICADO EN LAMINA COLL ROLLED, CALIBRE 14 DE ALTA RESISTENCIA CON CAPACETE Y FONDO ENSAMBLADO Y SOLDADO, PINTURA HORNEADA, APLICACIÓN ELECTROSTATICA VALVULAS DE ALUMINIO, MANIJAS METALICAS DE ALTA RESISTENCIA, MAN-GUERA DE 60 CMS. CON COPLES METALICOS Y CORNETA DE DESCARGA EN FORMA DE ABANICO DE 4.5 KGS</p>
---	---	--

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración a la Convocatoria presentadas en tiempo y forma por el interesado, así como la respuesta otorgada por la Convocante, como se indica a continuación:

Licitante: Gadark S.A. de C.V.

PREGUNTA	PUNTO O NUMERAL	ACLARACIÓN	RESPUESTA IMSS
1	ANEXO TECNICO 1- REGIMEN ORDINARIO - PARTIDA 4	<p>Dice: suministro y colocación de extinguidores nuevos marca sentron, cargando con polvo químico seco ABC de 6 kgs.</p> <p>La ley de adquisiciones marca que no se deberán pedir marcas en específico, con el fin de no limitar la participación de licitantes.</p> <p>Favor de eliminar marca y que se pueda cotizar similar.</p> <p>Favor de confirmarlo.</p>	Favor de remitirse a la aclaración número 1
2	ANEXO TECNICO 1- REGIMEN ORDINARIO - PARTIDA 5	<p>Dice: suministro y colocación de extinguidores nuevos marca sentron, cargados con bióxido de carbono de 4.5 kg fabricado en</p>	Favor de remitirse a la aclaración número 2

8
1
3





		lámina coll rolo, calibre 14 La especificación que solicitan corresponde a extintor de polvo químico seco, y la ley de adquisiciones dice marca que no se deberán pedir marcas en específico, con el fin de no limitar la participación de licitantes. Favor de indicar si es polvo químico seco o bióxido de carbono, con sus respectivas especificaciones. y que se pueda cotizar similar	
3	ANEXO TECNICO 1- REGIMEN ORDINARIO - PARTIDA 6	Dice: suministro y colocación de extinguidores nuevos marca sentron, cargando con polvo químico tipo "k", fabricado en lámina coll rolled, calibre 14. El extintor tipo k se fabrica en cilindro de acero inoxidable y solicitan cilindro de lámina coll rolled, y la ley de adquisiciones marca que no se deberán pedir marcas en específico, con el fin de no limitar la participación de licitantes. favor de aclarar que extintor es el que requieren y darnos las especificaciones correctas, Favor de eliminar marca y que se pueda cotizar similar. Favor de confirmarlo.	Favor de remitirse a la aclaración número 3.
4	ANEXO 1 - PROGRAMA IMSS BIENESTAR - PARTIDA 4	Dice: suministro y colocación de extinguidores nuevos marca sentron, cargando con polvo químico seco ABC de 6 kgs. La ley de adquisiciones marca que no se deberán pedir marcas en específico, con el fin de no limitar la participación de licitantes. Favor de eliminar marca y que se pueda cotizar similar. Favor de confirmarlo.	Favor de remitirse a la aclaración número 4
5	ANEXO 1 - PROGRAMA IMSS BIENESTAR - PARTIDA 5	Dice: suministro y colocación de extinguidores nuevos marca sentron, cargados con bióxido de carbono de 4.5 kg fabricado en lámina coll rolo, calibre 14 la especificación que solicitan	Favor de remitirse a la aclaración número 5



Table with 3 columns: Item number (6), Description (ANEXO 1 - PROGRAMA IMSS BIENESTAR - PARTIDA 6), and Clarification text (corresponde a extintor de polvo químico seco... Favor de remitirse a la aclaración número 6).

Se informa a los licitantes que cuentan con un plazo de 6 horas para formular y entregar por Compra Net, las preguntas que considere necesarias en relación con las respuestas emitidas, contadas a partir de la publicación de la presente acta en el portal; mismas a las que se les dará contestación el día 26 del mes de mayo del año 2023 a las 12:00 horas, en el portal CompraNet.

En la Ciudad de Tlaxcala, Tlax., siendo las 12:00 horas, del 26 de mayo de 2023, en la sala de juntas de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Libramiento Poniente I.P.N., sin número San Diego Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de continuar con la junta de aclaraciones a la convocatoria a la licitación indicada al rubro.

El servidor público que preside dio inicio, señalando que después de verificar en Compranet y constatar que se recibieron solicitudes de aclaración en relación a las respuestas emitidas en la dirección electrónica: https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx



Listado de Repreguntas

SEARCH icon BUSCAR

Table with 7 columns: ID, Licitante, Pregunta de referencia, Repregunta, Fecha de envio, Respuesta, Acciones. Contains two entries for Gadark SA de CV regarding kitchen equipment specifications.

2 registro(s) encontrado(s)

Acto seguido, se procedió a la lectura de las solicitudes de aclaración en relación a las respuestas emitidas por la Convocante, como se indica a continuación:

Licitante: Gadark S.A. de C.V.

Table with 4 columns: PREGUNTA A, PUNTO O NUMERAL, ACLARACIÓN, RESPUESTA IMSS. Contains two rows of questions and answers regarding kitchen equipment specifications.





**GOBIERNO DE
MÉXICO**



**ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA TLAXCALA**
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

En razón de dar cumplimiento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 33 Bis de la Ley, en este acto se da a conocer el calendario de los eventos subsecuentes de esta licitación, que a continuación se detalla:

EVENTO	FECHA	HORA
Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones	02 de junio de 2023	12:00 hrs.
Comunicación y entrega de Fallo	09 de junio de 2023	12:00 hrs.

De conformidad con el artículo 33 de la Ley, esta Acta forma parte integrante de la convocatoria a la licitación.

Se hace constar en términos del artículo 37 Bis de la Ley, se difundirá un ejemplar de la presente acta en la dirección electrónica: <https://upcp-compranet.hacienda.gob.mx> para efectos de su notificación. Asimismo, se informa que a partir de esta fecha se fijará en: la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento, ubicada en: Libramiento Poniente I.P.N., sin número San Diego Metepec, Tlaxcala, C.P. 90110; un ejemplar de la presente acta o un aviso del lugar donde se encuentra disponible, por un término no menor de cinco días hábiles.

No existiendo más aclaraciones por parte de los licitantes y no habiendo más que hacer constar, se dio por terminada esta última junta, siendo las 12 horas y 15 minutos, del día 26 de mayo del año 2023, con fundamento en el artículo 35 fracción III de la LAASSP.

Esta Acta consta de 10 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad, los asistentes a este acto quienes reciben copia de la misma.

POR EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL ESTATAL TLAXCALA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Arq. Francisco Javier Hernández Lara	Titular de la Jefatura de Servicios Administrativos	
Oscar Rolando Ávila Galván	Encargado de la Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento 309001700100/092/2023	
Ángel Hebert Mejorado Torres	Encargado del Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en términos del Oficio No. 309001050100/065/2023	



GOBIERNO DE
MÉXICO



ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA
DESCONCENTRADA TLAXCALA
Jefatura de Servicios Administrativos
Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento
Departamento de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios

Gema José Mendoza	Encargada de la Oficina de Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios en términos del oficio no. 309001050100/142/2023.	
Denia Calderón Mariscal	Supervisor de Proyectos	

POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
NO ASISTIO REPRESENTACIÓN

POR LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS
NO ASISTIO REPRESENTACIÓN

----- FIN DEL ACTA -----

