



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-15-2025 CORRESPONDIENTE A LOS "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS BODEGAS, OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO DE LA SUBDELEGACIÓN NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."

EN LA CIUDAD DE MÉRIDA, YUCATÁN, SIENDO LAS **10:00 HORAS** DEL DÍA **17 DE JULIO DE 2025**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES UBICADA EN CALLE 41 NO. 439 X 34 COLONIA INDUSTRIAL, LOS REPRESENTANTES DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL Y LAS PERSONAS FÍSICAS Y MORALES QUE PARTICIPAN EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, POR EL **ÁREA DE AUDITORIA INTERNA DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTION PUBLICA, QUEJAS, DENUNCIAS Y RESPONSABILIDADES INVITADO CON OFICIO No. 631 NO HUBO ASISTENCIA**; POR PARTE DE LA JEFATURA DE SERVICIOS JURIDICOS INVITADO CON **OFICIO No. 630 SE PRESENTO EL LIC. JUAN CARLOS ESCALANTE BELLEW**, CUYOS NOMBRES CARGOS Y FIRMAS APARECEN AL FINAL DE ESTA ACTA CON EL FIN DE LLEVAR A CABO LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LO-50-GYR-050GYR086-N-15-2025 PARA LA CONTRATACION DE LOS "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS BODEGAS, OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO DE LA SUBDELEGACIÓN NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."

SE VERIFICO EN LA BÓVEDA DE LA **PLATAFORMA COMPRAS-MX**, EL ENVIÓ DE PREGUNTAS POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN ELECTRÓNICA EMITIENDOSE EL SIGUIENTE MENSAJE EN EL QUE SE HACE CONSTAR QUE SE PRESENTARON **04 PREGUNTAS** POR ESTE MEDIO POR PARTE DE LA CONTRATISTA LICITANTE: **CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S. DE R.L. DE C.V.**

The screenshot shows the 'Solicitudes de aclaración' (Requests for Clarification) page on the Compras MX platform. It displays details for 'Junta de Aclaraciones del Procedimiento' (Procurement Clarification Meeting) for process LO-50-GYR-050GYR086-N-15-2025. The meeting date is 17/07/2025 at 10:00, and the deadline for submitting questions is 16/07/2025 at 10:00. A table lists four submitted questions from the bidder 'CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S DE RL DE CV'.

Núm.	Licitante	Fecha y hora de registro en el procedimiento	Fecha de expresión de interés	Manifesto	Acciones de Solicitud de Aclaraciones	Acciones de Preguntas
1	CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S DE RL DE CV	15/07/2025 10:59	15/07/2025 16:43			
2	CONSTRUCTORA B88 SA DE CV	06/07/2025 16:13	06/07/2025 16:15			
3	CC CONSTRUCTORA MANTENIMIENTO E INSTALACIONES ESPECIALES SA DE C	15/07/2025 12:05	15/07/2025 13:38			

ACLARACIONES POR PARTE DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN. **PARA ESTE EVENTO NO EXISTE ACLARACIONES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PUBLICA NACIONAL MIXTA.**

EL LICITANTE **CONSTRUCCION Y PROYECTOS ELECTRICOS FACE S. DE R.L. DE C.V.** REALIZO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:





ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-15-2025 CORRESPONDIENTE A LOS "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS BODEGAS, OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO DE LA SUBDELEGACIÓN NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."

PREGUNTA NO. 1 POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN.

1.- EN LA PARTIDA TECHUMBRE EN EL AREA DE ESTACIONAMIENTO EN EL CONCEPTO OC03-005-026 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA CON ACERO A-36 PARA CUBIERTA DE LAMINA.... SE SOLICITA CROQUIS DE LA ESTRUCTURA, DETALLES DE LA ESTRUCTURA, DETALLES DE LAS COLUMNAS, DE LAS PLACAS BASE, DE LAS CONEXIONES, ALTURAS, SECCIONES, PERFILES, NO EXISTE PLANO EN LA DOCUMENTACION ENTREGADA.

RESPUESTA A LA PREGUNTA

ESTRUCTURA METALICA PARA TECHUMBRE A BASE DE LAMINA R72 CAL. 26, COLUMNAS DE PERFIL IPR DE 10"x5 4/3"x38.7 KG/ML CON PLACA BASE DE 30x30 CM DE 3/4" DE ESPESOR CON 4 PERFORACIONES, PIE DE AMIGO EN COLUMNA CON PERFIL HSS DE 4"x4"x3/16", TRAVESAÑO CON POLIN MONTEL GALVANIZADO DE 4" CAL. 14, PTR PARA FLAMBEOS CON PTR GALVIZADO DE 1 1/4" CAL. 18, PERFIL ANGULAR DE 2"x2"x3/16" PARA REFUERZOS Y CUBIERTA DE LAMINA R72 CAL. 26, SOLDADURA E-7018, APLICACION DE PRIMER ANTICORROSIVO, PIJAS AUTOTALADRANTES CON SELLO DE NEOPRENO, ACABADO ESMALTE EN COLOR AUTORIZADO POR EL INSTITUTO.

PREGUNTA NO. 2 POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN.

2.- EN LA PARTIDA SISTEMA DE BOMBEO PROGRAMADA DE LA SUBDELEGACION, EN EL CONCEPTO IH32-115-000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE BOMBEO....SOLICITO SIRVASE INDICAR LA CAPACIDAD DE LA BOMBA Y DE SER POSIBLE SUGERIR UNA MARCA Y MODELO DE ESTA MISMA BOMBA

RESPUESTA A LA PREGUNTA

BOMBA CENTRIFUGA INDUSTRIAL DE 2 HP, TUBO DE DESCARGA 1 1/4" Y 1/2" DE SUCCION, 1F, 220V.

PREGUNTA NO. 3 POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN.

EN LA PARTIDA SISTEMA DE BOMBEO PROGRAMADO DE LA SUBDELAGACION EN EL CONCEPTO IH32-125-000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TANQUE VERTICAL DE ACERO AL CARBON.... SOLICITO SIRVASE INDICAR LA CAPACIDAD DEL TANQUE PRECARGADO, Y DE SER POSIBLE SUGERIR UNA MARCA Y MODELO

RESPUESTA A LA PREGUNTA

TANQUE HIDRONEUMATICO VERTICAL DE 81 GALONES DE CAPACIDAD, CONEXIONES DE 1 1/4", FABRICADO EN ACERO AL CARBON.

PREGUNTA NO. 4 POR MEDIOS REMOTOS DE COMUNICACIÓN.

EN LA PARTIDA SISTEMA DE BOMBEO PROGRAMADO DE LA SUBDELEGACION EN EL CONCEPTO IH32-130-000 SUMINISTRO Y COLOCACION DE TABLERO DE PROTECCION Y CONTROL PARA EL SISTEMA HIDRONEUMATICO.... SOLICITO SIRVA INDICAR O ESPECIFICAR EL TIPO DE TABLERO A SUMINISTRAR O SUGERIR UNA MARCA Y MODELO.

RESPUESTA A LA PREGUNTA

TABLERO DE PROTECCIÓN Y CONTROL PARA SISTEMA HIDRONEUMÁTICO 81 GALONES DE CAPACIDAD, PARA AGUA FRÍA, ARRANCADOR Y PARO DE BOMBA CON MOTOR DE 2 HP, 1F, 220 V, FOCOS PILOTO, SELECTOR PARA MODO: FUERA MANUAL- AUTOMATICO, CONTACTOR, RELEVADOR DE SOBRECARGA, INTERRUPTOR DE PRESION 30-50 PSI, FLOTADOR ELECTRICO PARA PROTECCION DE BAJO NIVEL, EN GABINETE PARA ENSAMBLADO DE ELEMENTOS.

COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 34 DE LA LEY DE OBRAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EL ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES DE ESTA LICITACIÓN FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA CONVOCATORIA A LA LICITACIÓN AL RUBRO CITADO Y DEBEN DE SER CONSIDERADAS POR LOS LICITANTES PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE SU PROPOSICIÓN.

COMO LO ESTABLECE EL ARTÍCULO 35 ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE INFORMA A LOS LICITANTES **QUE ESTA ES LA ÚLTIMA JUNTA DE**







ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL ELECTRONICA No. LO-50-GYR-050GYR086-N-15-2025 CORRESPONDIENTE A LOS "TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS BODEGAS, OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO DE LA SUBDELEGACIÓN NORTE DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN."

ACLARACIONES, DERIVADA DE LA LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. LO-50-GYR-050GYR086-N-15-2025.-----

FINALMENTE, SE RECUERDA QUE EL **ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES** SE LLEVARA A CABO EL DIA **24 DE JULIO DE 2025**, A LAS **10:00 HRS.** Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 60 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DESPUÉS DE ESA HORA NO SE RECIBIRÁ NINGUNA PROPOSICIÓN.-----

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR Y SIENDO LAS **10:30 HORAS** DEL DÍA **17 DE JULIO DE 2025** SE DA POR TERMINADO EL EVENTO DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL MIXTA NO. **LO-50-GYR-050GYR086-N-15-2025**, LEVANTÁNDOSE PARA SU CONSTANCIA LA PRESENTE ACTA Y PREVIA LECTURA QUE SE LE DIO, LA RATIFICAN EN SU TENOR Y A FIN DE QUE SURTA LOS EFECTOS LEGALES QUE LES SON INHERENTES, FIRMANDO A CONTINUACIÓN LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN ESTE ACTO, EN LA INTELIGENCIA QUE LA FALTA DE FIRMA DE ALGÚN PARTICIPANTE NO INVALIDA SU CONTENIDO Y EFECTOS, PONIÉNDOSE A PARTIR DE ESTA FECHA A DISPOSICIÓN DE LOS QUE NO HAYAN ASISTIDO EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSERVACION Y SERVICIOS GENERALES UBICADO EN CALLE 41 NO. 439 X 34 COL. INDUSTRIAL C.P. 97150 EN MÉRIDA, YUCATÁN. ASÍ COMO EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DEL SISTEMA DE COMPRAS GUBERNAMENTALES DE LA NUEVA PLATAFORMA DEL COMPRAS-MX-----

POR EL INSTITUTO

<p>LIC. JOSE LUIS DORANTES GARCIA JEFE DEL DEPTAMENTO DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES</p>	
<p>LIC. JUAN CARLOS ESCALANTE BELLEW EN REPRESENTACIÓN DE LA JEFATURA DE SERVICIOS JURÍDICOS DEL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN CON OFICIO DE INVITACION No. 339001100100/DCSG-630/2025</p>	
<p>EN REPRESENTACIÓN DEL ÁREA DE AUDITORIA INTERNA, DE DESARROLLO Y MEJORA DE LA GESTIÓN PÚBLICA, DE QUEJAS, DENUNCIAS E INVESTIGACIONES Y RESPONSABILIDADES EN EL ÓRGANO DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA DESCONCENTRADA ESTATAL YUCATÁN. CON OFICIO DE INVITACION No. 339001100100/DCSG-631/2025</p>	<p>NO HUBO ASISTENCIA</p>
<p>EN REPRESENTACIÓN DE LA CÁMARA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN. CON OFICIO DE INVITACION No. 339001100100/DCSG-632/2025</p>	<p>NO HUBO ASISTENCIA</p>
<p>EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE INGENIEROS CIVILES DE YUCATÁN, A.C. CON OFICIO DE INVITACION No. 339001100100/DCSG-633/2025</p>	<p>NO HUBO ASISTENCIA</p>
<p>EN REPRESENTACIÓN DEL COLEGIO YUCATECO DE ARQUITECTOS. CON OFICIO DE INVITACION No. 339001100100/DCSG-634/2025</p>	<p>NO HUBO ASISTENCIA</p>

