



**INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL**  
**DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**  
 UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN  
 COORDINACIÓN DE CONSERVACIÓN Y SERVICIOS GENERALES  
 COORDINACIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS GENERALES  
**DIVISIÓN DE VIÁTICOS, CORRESPONDENCIA Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS**  
**INFORME DE LA COMISIÓN**

<b>NÚMERO DE PLIEGO</b>
-------------------------

<b>2314</b>
-------------

Ciudad de México, a 12 de abril de 2019

Nombre del Coordinador Normativo: **ROGELIO MAURICIO RIVERO MARQUEZ**Nombre de la Coordinación Normativa: **COORDINACION DE PROYECTOS ESPECIALES Y CARTERA DE INVERSIÓN**ADSCRIPCIÓN: **DIVISIÓN DE INTEGRACIÓN Y PROYECTOS ESPECIALES**LUGAR DE LA COMISIÓN: **TAPACHULA, CHIS.**DEL: **10/04/2019**AL: **11/04/2019**OBJETO DE LA COMISIÓN: **APOYO DELEGACIONAL****1. PROPÓSITO DE LA COMISIÓN**

VISITA DE INSPECCIÓN Y PARTICIPACIÓN EN LA REUNIÓN TÉCNICA Y REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MÉDICA DE LA OBRA EN CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZONA DE 180 CAMAS EN EL ESTADO DE CHIAPAS, MUNICIPIO DE TAPACHULA.

**2. ACTIVIDADES REALIZADAS**

REALIZAR UN RECORRIDO EN CADA UNO DE LOS EDIFICIOS QUE CONFORMAN LA OBRA, A FIN DE VERIFICAR EL ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA, ASÍ COMO PARTICIPAR EN LA REUNIÓN TÉCNICA MENSUAL, MISMOS QUE PRESIDE EL INGENIERO INDEPENDIENTE A LA CONSTRUCCIÓN, CON LA FINALIDAD DE ACLARAR EL ESTATUS ACTUAL DE LAS PARTIDAS, EN ESPECÍFICO EL DE LA PARTIDA 9, PROYECTO ESTRUCTURAL, DE IGUAL FORMA REVISIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA MÉDICA ASÍ COMO EL EQUIPO MÉDICO DE ALTA TECNOLOGÍA QUE YA HA LLEGADO DEL HOSPITAL.

**3. CONCLUSIONES**

SE REALIZO LA INSPECCIÓN DE LA OBRA Y SE PARTICIPÓ EN LA REUNIÓN TÉCNICA MENSUAL EN LA CUAL SE EXPUSO LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA PARTIDA 9, PROYECTO ESTRUCTURAL, DE IGUAL FORMA SE REALIZÓ UNA REUNIÓN DE TRABAJO PARA REVISAR EL EQUIPO DE ALTA TECNOLOGÍA ENTRE LAS ÁREAS TÉCNICAS Y OPERATIVAS DEL INSTITUTO, PERSONAL DEL DESARROLLADOR Y SU PROVEEDOR PARA DETERMINAR LA VIABILIDAD DE LOS EQUIPOS PROPUESTOS POR EL DESARROLLADOR EN EL ULTIMO INGRESO DELA PARTIDA.

**4. RESULTADOS OBTENIDOS**

RESPECTO DE LA PARTIDA 9 PROYECTO ESTRUCTURAL SE ACORDÓ TENER UNA REUNIÓN DE TRABAJO CON LOS INGENIEROS ESTRUCTURISTAS DEL INSTITUTO, DEL DESARROLLADOR, EL SUPERVISOR DE OBRA Y DE LA SUPERVISIÓN APP PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA PARTIDA, RESPECTO A LA REVISIÓN DEL EQUIPAMIENTO MÉDICO SE DETERMINÓ QUE NO CUMPLEN CON LAS NECESIDADES DEL INSTITUTO 7 DE LOS 8 EQUIPOS PENDIENTES POR APROBAR, POR LO CUAL EL DESARROLLADOR TENDRÁ QUE PROPONER EQUIPOS DIFERENTES.

**5. CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA**

DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO NO. DC17APP0054

1270-009-032

"Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos, y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario"



**NORBERTO MEDINA GARCIA**

Nombre y Firma del servidor público comisionado

1270-009-032

